

微信添加下方二维码
获取消操最新资料包



2026消防设施操作员

口诀精华课

口诀妙计考点 直击考试重点



扫码免费领课



消防设施操作员备考群



微信扫码拉你进群

- 01 习题训练、免费备考资料分享
- 02 每周多次直播带学、答疑解惑
- 03 每月模拟考试、考试资讯获取
同期考友互相交流、学习讨论

4月消操《中级监控》内部圈题卷

大题：单选题

1.发生火灾时,湿式报警阀开启,打通输水通道;水力警铃动作并发出声报警信号,该声响在 3m 远处声强不低于 () dB。

A.60

B.65

C.75

D.70

2. () 的功能是及时报告火灾的部位, 一般每个防火分区、每个楼层均应设置。

A.水力警铃

B.声光报警

C.压力开关

D.水流指示器

3.常闭排烟阀、排烟口不能通过 () 开启。

A.温控释放装置开启

B.总线控制盘手动开启

C.现场手动启动开启

D.火灾自动报警系统联动开启

4.常见的输入设备有 () 。

A.打印机

B.显示器

C.键盘

D.绘图仪

5. () 是指响应火焰发出的特定波段电磁辐射的探测器。

A.感光火灾探测器

B.感温火灾探测器

C.感烟火灾探测器

D.线型火灾探测器

6. () 是用于监视防火门的开闭状态, 并能将其状态信息反馈至防火门监控器的装置。

A.防火门电磁释放器

B.防火门门磁开关

C.防火门电动闭门器

D.防火门监控器

7.应急照明控制器接收到火灾报警控制器的火警信号后, 应在 () s 内发出系统自动应急启动信号, 控制应急启动输出干接点动作, 发出启动声光信号, 显示并记录系统应急启动类型和系统应急启动时间。

A.2

B.5

C.3

D.6

8.防烟分区通常以不燃材料制成的挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于 () m 的梁进行划分。

A.0.5

B.1.0

C.1.5

D.3.0

9. () 为了合理配置建筑灭火器, 有效地扑救工业与民用建筑初起火灾, 减少火灾损失, 保护人身和财产的安全。

A.《建筑灭火器配置设计规范》

B.《建筑灭火器配置验收及检查规范》

C.《火灾自动报警系统施工及验收规范》

D.《建筑防烟排烟系统技术标准》

10.职业责任有差异性、（ ）和强制性等特点。

A.独特性

B.独立性

C.关联性

D.相关性

11.当防火分区全部设置自动喷水灭火系统时，防火分区的最大建筑面积可以增加（ ）。

A.20%

B.50%

C.1.0 倍

D.2.0 倍

12.（ ）火灾是指固体物质火灾。这种物质通常具有有机物性质，一般在燃烧时能产生灼热的余烬。

A.A 类

B.B 类

C.C 类

D.D 类

13.（ ）是在职业分类的基础上，根据职业活动内容，对从业人员的理论知识和技能要求提出的综合性 水平规定

A.职业分类

B.职业道德

C.行业规范

D.国家职业技能标准

14.消防控制室应位于建筑的（ ）。

A.首层

B.首层或二层

C.首层或地下一层

D.地下二层

15.机械加压送风系统应当与火灾自动报警系统联动,发生火灾时机械加压送风系统应能在()s内联动。

A.10

B.15

C.20

D.25

16.下列不属于线型感烟、感温火灾探测器保养步骤的是()。

A.稳定性检查时,线型光束感烟火灾探测器应紧紧固定在墙壁或其他固定位置上,探测位置不发生偏移。

B.外观保养时,使用清洁的干软布和酒精轻轻擦拭线型光束感烟火灾探测器的发射和接收窗口、反射器、指示灯表面的污染物。

C.接线检查时,检查线型感烟、感温火灾探测器的接线端子,将连接松动的端子重新紧固连接,换掉有锈蚀痕迹的螺钉、端子垫片等接线部件。

D.保养结束后填写《建筑消防设施巡查记录表》

17.氨压缩机房的电线电缆应选用()。

A.铜线

B.铜芯电缆

C.铝线

D.铝芯电缆

18.挡烟垂壁是用()材料制成,能在火灾时形成一定蓄烟空间的挡烟分隔设施。

A.不燃

B.难燃

C.易燃

D.可燃

19.硬盘属于（）

A.内存存储器

B.外存储器

C.只读存储器

D.输出设备

20.过载保护电器的动作特性需要满足：保证保护电器可靠动作电流小于或等于（）倍熔断器熔体的 额定电流。

A.1.2

B.1.3

C.1.4

D.1.45

21.当双电源转换开关处于（）状态时，一旦主电源突然中断或发生故障，双电源转换开关不需要人 为操作即会自动连接到备用电源上，使用电设备仍能继续运转。

A.消防

B.手动

C.自动

D.监控

22.（）是指通过采用自然排烟或机械排烟的方式,将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统。

A.通风空气调节系统

B.排烟系统

C.防烟系统

D.火灾自动报警系统

23.天然高分子材料中的木材、棉、麻等物及合成高分子化合物中的热固塑料、合成橡胶、化学纤维 等的燃烧，均属（）

A.蒸发燃烧

B.分解燃烧

C.预混燃烧

D.均相燃烧

24.中倍数泡沫灭火系统是指发泡倍数为（）的泡沫灭火系统。

A.小于 20

B.21-200

C.201-1000

D.大于 1000

25.氧气钢瓶爆炸属于（）。

A.物理爆炸

B.化学爆炸

C.核爆炸

D.容器爆炸

26.现行的《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）于 2010 年 9 月 26 日颁布，自（）实施。

A.2010 年 12 月 1 日

B.2011 年 3 月 1 日

C.2011 年 1 月 1 日

D.2011 年 5 月 1 日

27. “文件打印” 命令的快捷键方法为按下（）。

A.Ctrl+C 键

B.Ctrl+V 键

C.Ctrl+X 键

D.Ctrl+P 键

28.当消防水池采用两路供水且在火灾情况下的连续补水能力满足消防要求时，消防水池的有效容积 应根据计算确定， 但不应小于（）。

- A.50m³
- B.80m³
- C.90m³
- D.100m³

29.一、二级高层民用建筑与一、二级高层民用建筑之间的防火间距为（） m

- A.9
- B.11
- C.13
- D.14

30.（）的主要组件为开式洒水喷头、雨淋报警阀组、水流报警装置、供水与配水管道以及供水设 施。

- A.干式系统
- B.湿式系统
- C.预作用系统
- D.雨淋系统

31.在规定的试验条件下，可燃性液体表面产生的蒸汽在试验火焰作用下发生闪燃的最低温度称为（）

- A.闪点
- B.燃点
- C.自燃点
- D.自燃

32.当消防水池的总蓄水有效容积大于（）时，应设置两座能独立使用的消防水池。

- A.500m³

B.800m³

C.900m³

D.1000m³

33.疏散出口门的净宽度不应小于 () m

A.0.7

B.0.8

C.0.9

D.1.0

34.火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所设置 ()

A.雨淋系统

B.湿式系统

C.预作用系统

D.重复启闭预作用

35.避难间应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和 () 与其他部位分隔

A.甲级防火门

B.乙级防火门

C.丙级防火门

D.安全疏散门

36.常用于打印办公文件的是 ()。

A.点阵打印机

B.喷墨打印机

C.激光打印机

D.热敏打印机

37. () 是相线与相线，相线与零线（或地线）在某一点相碰或相接引起电气回路中电流突然增大的 现象。

A.过载

B.短路

C.接触不良

D.击穿

38. () 用于传输、接收、显示、记录保护区域内的火灾探测报警设备、各相关控制系统、各类消防 设备（设施）运行的动态信息和消防管理信息。

A.消防控制室图形显示装置

B.火灾报警装置

C.消防联动控制装置

D.火灾报警控制器

39.下列应设置火灾自动报警系统的场所是 () 。

A.高层公共建筑

B.建筑高度大于 100m 的住宅建筑

C.座位数 1000 个的电影院

D.藏书 10 万册的图书馆

40.《中华人民共和国劳动法》自 () 起施行。

A.1994 年 7 月 5 日

B.1995 年 1 月 1 日

C.2009 年 8 月 27 日

D.2018 年 12 月 29 日

41. () 接收联动控制器发出的启动信号,并在规定时间内执行驱动。

A.火灾报警控制器

B.消防电动装置

C.输入输出模块

D.消防电气控制装置

42.发生火灾自动启泵时，消防水泵应（ ） s 内投入使用。

A.10

B.30

C.45

D.55

43.文字处理软件属于（ ）的一种，一般用于文字的编辑和排版

A.系统软件

B.办公软件

C.编译软件

D.基础软件

44.阴燃是（ ）的燃烧特点。

A.可燃固体

B.可燃液体

C.可燃气体

D.液体混合物

45.（ ）在发生火灾时由火灾自动报警系统或传动管控制，自动开启报警阀组和启动消防水泵。

A.湿式系统

B.干式系统

C.预作用系统

D.雨淋系统

46.要求灭火后必须及时停止喷水,减少不必要水渍损失的场所宜设置（ ）。

A.干式系统

B.湿式系统

C.预作用系统

D.重复启闭预作用系统

47. () 可以将系统中的水压信号转换为电信号

- A.水流指示器
- B.压力开关
- C.信号蝶阀
- D.湿式报警阀

48. () 火灾探测器按动作性能分类可分为定温、差温和差定温三类。

- A.线型光束感烟
- B.线型感温
- C.点型感烟
- D.点型感温

49.火柴厂的氯酸钾压碾车间应采用 () 。

- A.湿式灭火系统
- B.雨淋灭火系统
- C.干式灭火系统
- D.预作用系统

50.风机控制柜手/自动转换开关处于 () 位置时, 风机只能通过风机控制柜启动或停止按钮现场控 制。

- A.联动
- B.停止
- C.手动
- D.自动

51.下列选项中, 属于开式系统的是 ()

- A.湿式系统
- B.干式系统
- C.预作用系统

D.水幕系统

52. () 是指由水、渗透剂、阻燃剂以及其他添加剂组成一般以液滴或以液滴和泡沫混合的形式灭 火的液体灭火剂。

A.干粉灭火剂

B.气体灭火剂

C.泡沫灭火剂

D.水系灭火剂

53.集中报警系统的控制与显示设备机壳内部和外表清洁保养周期至少是每 () 保养一次

A.日

B.周

C.月

D.季度

54.故障电弧探测器是能够区分 () 配电线路中操作正常电弧和故障电弧，消除电气火灾隐患的电气 火灾监控探测器。

A.常压

B.低压

C.中压

D.高压

55.集中控制器的历史信息包括火警信息、故障信息、反馈信息、操作信息等，最多能记录 () 条相 关信息，存满后新事件产生时覆盖最早的事件

A.99

B.999

C.1000

D.10000

56.生产和存储火灾危险性为丙类的液体，其闪点 () 。

A. $<28^{\circ}\text{C}$

B. $>60^{\circ}\text{C}$

C. $\geq 60^{\circ}\text{C}$

D. $\leq 28^{\circ}\text{C}$

57.消防电话系统保养后,复检系统通话功能,在消防控制室用消防电话总机与所有消防电话分机、消防电话插孔互相呼叫与通话,消防电话总机同时呼叫不少于()消防电话分机

A.两部

B.三部

C.四部

D.五部

58.我国消防工作贯彻的方针是()。

A.以防为主,防消结合

B.预防为主,防消结合

C.以人为本,物资为次

D.以防为主,以消为辅

59.用万用表测量集中火灾报警控制器总线回路最末端()或模块的供电电压,发现和确认需要保养的线路。

A.火灾探测器

B.手动火灾报警按钮

C.声报警报

D.光警报器

60.下列属于构筑物的是()

A.水塔

B.商店

C.体育馆

D.影剧院

61. () 是从事建(构)筑物消防设施运行、操作和维修、保养、检测等工作的人员。

A.消防设施操作员

B.消防员

C.消防安全管理员

D.应急救援员

62.在规定的试验条件下,应用外部引火源使可燃物表面起火并持续燃烧一定时间所需的最低温度称为 ()。

A.燃点

B.自燃点

C.着火

D.引燃

63.建筑的耐火等级分为 () 级

A.3

B.4

C.5

D.6

64.“部门依法监管”是做好消防工作的 ()。

A.核心

B.关键

C.根本

D.基础

65.成捆堆放的棉、麻、纸张以及锯末等在空气不流通、加热温度较低或湿度较大的条件下易发生 ()。

A.燃烧

B.自燃

C.阴燃

D.轰燃

66.输入设备 (Input Device) 是指向计算机输入 () 的设备。

A.字体和符号

B.图像和视频

C.数据和信息

D.U 盘和磁盘

67.凡能与空气中氧或其他氧化剂起燃烧化学反应的物质称为 () 。

A.导热体

B.可燃物

C.氧化物

D.助燃物

68. () 是在规定的条件下可燃物发生自燃的最低温度。

A.燃点

B.闪点

C.自燃点

D.着火点

69.设置在避难层内的可燃液体管道,可燃或助燃气体管道应集中布置,设备管道区应采用耐火极限 不低于 () 的防火隔墙与避难区及其他公共区分隔

A.3.00h

B.2.50h

C.2.00h

D.5.00h

70.当采用与火灾自动报警系统联动启动时,自动排烟窗应在 () 内或小于烟气充满储烟仓时

间内开启 完毕。

A.10s

B.15s

C.30s

D.60s

71.焦炭的燃烧属于 ()

A.蒸发燃烧

B.分解燃烧

C.表面燃烧

D.沸溢燃烧

72.疏散楼梯间及其前室的门应向 () 开启

A.内

B.外

C.疏散方向

D.无特殊要求

73.对集中火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置的打印机的保养方法中正确 是 () 。

A.打印机走纸不正常或者打印文字不清晰应及时修复

B.打印机不宜长时间通电

C.打印纸无备量

D.打印机不应设置为即时打印

74.造成 30 人死亡， 50 人重伤， 1500 万元直接财产损失火灾属于 () 。

A.特别重大火灾

B.重大火灾

C.较大火灾

D.一般火灾

75.感光火灾探测器又称为 ()

A.火焰探测器

B.红外光束感烟探测器

C.缆式线型火灾探测器

D.点型火灾探测器

76.对集中火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置的开关按键、键盘鼠标的保 养方法中正确是 () 。

A.发现油漆脱落应及时涂补

B.用清洁剂擦拭表面，确保干净清洁

C.用小毛刷将孔隙内的灰尘和杂质清扫出来，再用吸尘器清理干净

D.发现标注的文字、标签脱落可暂缓修复

77.物质中大量的分子热运动互相撞击，而使能量从物体的高温部分传至低温部分，或由高温物体传 给低温物体的过程，叫作 () 。

A.热传导

B.热辐射

C.热对流

D.热传播

78.排烟防火阀、排烟阀的阀体、叶片、执行机构等部件组成相似，保养要求基本一致，主要区别在 于排烟防火阀比排烟阀多了 ()

A.易熔元件

B.温控装置

C.复位装置

D.手动拉环

79. () 不仅是建筑物内燃烧蔓延的主要方式之一，也是相邻建筑物间火灾蔓延的主要方式。

A.热辐射

B.热对流

C.热传导

D.烟囱效应

80.模拟消防泵组电气控制柜主电源故障时，应确认双电源转换开关处于（）模式，切断主电源，备用电源自投后继续保障正常供电。

A.手动运行

B.自动运行

C.通电运行

D.正常运行

81.建筑高度大于 27m,但不大于 54m 的住宅的耐火等级不应低于（）。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

82.下列哪项不属于线型光束感烟火灾探测器底座的保养检查内容（）。

A.与墙体安装是否稳定

B.接线端子是否松动

C.接线是否有锈蚀

D.是否有划痕

83.操作系统主要有（）、共享性、虚拟性和异步性四个基本特征。

A.唯一性

B.并发性

C.窗口化

D.人性化

84.通过直接手动控制单元手动停止排烟风机操作后，应恢复直接手动控制单元的（）操作权限。

- A.自动允许
- B.自动禁止
- C.手动允许
- D.手动禁止

85.下列哪种场所不适合用雨淋灭火系统扑救（）。

- A.易燃液体喷雾操作区域
- B.图书馆
- C.输煤栈桥转运站
- D.摄影棚

86.木材火灾属于（）火灾。

- A.A 类
- B.B 类
- C.C 类
- D.D 类

87.下列属于外存储器的是（）。

- A.只读存储器
- B.随机存储器
- C.高速缓冲存储器
- D.U 盘

88.在一段时间内，电路中产生或损耗的电能与该段时间的比称为（）。

- A.电阻
- B.电动势
- C.电功率

D.电压

89.安卓 (Android) 是一种基于 Linux 内核的自由及开放源代码的操作系统。主要使用于 () , 如智能手机和平板电脑。

A.终端设备

B.固定设备

C.专用设备

D.移动设备

90. () 是以由固体化学混合物 (热气溶胶发生剂) 经燃烧反应生成具有灭火性质的气溶胶作为灭火介质的灭火系统。

A.二氧化碳灭火系统

B.七氟丙烷灭火系统

C.热气溶胶灭火系统

D.惰性气体灭火系统

91.在消防水泵启停泵操作前, 应打开试水管路阀门或利用相应用水设备形成 () , 严守操作规程。

A.泄水通道

B.排水通道

C.排气通道

D.泄压通道

92.泡沫灭火剂是指泡沫液与水混溶, 并通过 () 或化学反应产生灭火泡沫, 用于扑救可燃易燃液体的有效灭火剂。

A.化合作用

B.物理方法

C.机械方法

D.皂化作用

93.下列说法正确的是 () 。

- A.湿式系统在准工作状态下，报警阀后的管道中充满有压气体
- B.干式系统在准工作状态下，报警阀前后的管道中都充满水
- C.预作用系统在准工作状态下，报警阀前后的管道中都充满有压气体
- D.干式系统的启动原理与湿式系统相似，只是将传输喷头开放信号的介质由有压水改为有压气体

94.清水灭火器通过冷却作用灭火，主要用于扑救（ ）的初期火灾。

- A.可燃固体
- B.可燃液体
- C.可燃气体
- D.金属

95.安装在疏散通道上的防火卷帘，应在一个相关探测器报警后下降至距地面（ ） m 处停止，另一个相关 探测器报警后，防火卷帘应继续下降至地面，并向火灾报警控制器反馈信号。

- A.1.3
- B.1.5
- C.1.8
- D.2.0

96.在规定的条件下，可燃物质产生自燃的最低温度叫（ ）。

- A.闪点
- B.燃点
- C.自燃点
- D.着火点

97.半固定泡沫灭火系统是指（ ）。

- A.固定的泡沫产生器与部分连接管道，泡沫消防车或机动消防泵与泡沫比例混合器，用水带连接组成的灭火系统
- B.消防车、机动消防泵或有压水源，泡沫比例混合器，泡沫枪、泡沫炮或移动式泡沫产生,用水带等连接组成的灭火系统

C.泡沫产生器与部分连接管道连接，固定消防水泵供应泡沫混合液的灭火系统

D.采用泡沫枪，固定泡沫设置和固定消防水泵供应泡沫混合液的灭火系统

98.根据国家标准《火灾分类》（GB/T4968-2008），按照可燃物质的类型和燃烧特性，将火灾分为（）种不同类别

A.5

B.6

C.7

D.8

99.可燃材料（制品）的燃烧等级为（）。

A.A 级

B.B1 级

C.B2 级

D.B3 级

100.（）是从业人员在职业活动中必须遵守的符合人民根本利益的职业行为准则。

A.职业道德行为规范

B.职业道德

C.职业规范

D.职业准则

大题：多选题

1.对于建筑中庭、自动扶梯、楼梯间、管道井、窗槛墙等上下连通的空间，一般采用（）对上下楼层进行防火分隔。

A.防火墙

B.防火门

C.防火卷帘

D.防火阀

E.防火封堵

2.消防救援机构统一组织和指挥火灾现场扑救,应当优先保障遇险人员的生命安全。火灾现场总指挥根据扑救火灾的需要,有权决定的事项有 ()

A.使用各种水源

B.截断电力、可燃气体和可燃液体的输送,限制用火用电

C.利用邻近建筑物和有关设施

D.拆除或者破损毗邻火灾现场的建筑物、构筑物或者设施等

E.调动供水、供电、供气、通信、医疗救护、交通运输、环境保护等有关 单位协助灭火救援

3.对违反《消防法》规定的行为,可处以 () 等行政处罚

A.罚款

B.没收违法所得

C.警告

D.责令停产停业

E.限制人身自由

4.火灾自动报警系统中的 () 一般应设置在消防控制室内或有人值班的房间和场所

A.集中火灾报警控制器

B.触发装置

C.声光报警装置

D.消防联动控制器

E.消防控制室图形显示装置

5.末端试水装置可以测试 () 的动作是否正常,配水管道是否畅通,以及系统最不利点处的工作压力等,也可以检测干式系统和预作用系统的充水时间

A.水流指示器

B.报警阀

C.压力开关

D.洒水喷头

E.水力警铃

6.按照建筑材料的燃烧性能把建筑构件分为（ ）。

A.不燃性构件

B.难燃性构件

C.可燃性构件

D.易燃性构件

E.普通构件

7.消防水泵按用途可分为（ ）。

A.供水消防泵

B.稳压消防泵

C.潜水消防泵

D.深井消防泵

E.供泡沫液消防泵

8.以下建筑的耐火等级应为一级的有（ ）。

A.一类高层民用建筑

B.二类高层民用建筑

C.单、多层公共建筑

D.地下建筑

E.半地下建筑

9.历史记录包括（ ）、操作记录、监管记录、气灭记录和其他故障记录。

A.火警记录

B.设备故障记录

C.启动记录

D.请求记录

E.反馈记录

10.医疗建筑中住院病房的平面布置符合要求的是（ ）。

A.不应布置在地下或半地下

B.对于三级耐火等级建筑,应布置在首层、二层或三层

C.建筑内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和甲级防火门分隔

D.当医疗建筑中住院病房设置在 I 级木结构建筑时, 应布置在首层、二层或三层

E.当设置在 II 级木结构建筑内时,应布置在首层或二层

11.段落的格式是指对段落前后（ ）等属性进行设置

A.间距大小

B.行距大小

C.段落的缩进

D.段落的编号

E.项目符号

12.泡沫灭火剂是通过（ ）等综合作用实现灭火的。

A.冷却

B.窒息

C.隔离

D.乳化

E.淹没

13.输出设备有（ ）、多媒体、投影仪等

A.显示器

B.打印机

C.绘图仪

D.有源音响

E.鼠标

14.根据条件和勘验工作的需要，要扩大火灾现场保护范围的有（ ）

- A.起火点位置确定
- B.起火点位置未确定
- C.当怀疑起火原因为电气故障时
- D.对爆炸起火现场
- E.金属火灾

15.活动挡烟垂壁可通过以下方式开启：（ ）。

- A.火灾自动报警系统自动开启
- B.消防控制室手动开启
- C.现场手动开启
- D.远程机械应急操作开启
- E.火灾声光警报器联动开启

16.常用的网络传输介质有（ ）。

- A.双绞线
- B.同轴电缆
- C.光纤
- D.无线传输媒介
- E.铜线

17.常用火灾报警触发设备有（ ）

- A.感烟探测器
- B.感温探测器
- C.手动火灾报警按钮
- D.水力警铃
- E.红外火焰探测器

18.加强公民道德建设有（ ）、（ ）、（ ）、（ ） 4个着力点。

- A.社会公德
- B.职业道德
- C.中华传统美德
- D.家庭美德
- E.个人品德

19.消除静电危害的措施主要有 ()

- A.接地法
- B.泄漏法
- C.中和法
- D.工艺控制法
- E.导除法



扫码学习完整版内部圈题卷及完整版答案解析