

微信添加下方二维码
获取消防最新资料包



2026消防设施操作员

口诀精华课

口诀妙计考点 直击考试重点



扫码免费领课



消防设施操作员备考群



微信扫码拉你进群


- 01 习题训练、免费备考资料分享
- 02 每周多次直播带学、答疑解惑
- 03 每月模拟考试、考试资讯获取
同期考友互相交流、学习讨论

第一考场

鉴定点一：消防控制室设备识别（指认）

考核内容	考核要点	得分标准
识别消防控制室设备	识别集中火灾报警控制器	2
	识别消防联动控制器	2
	识别消防控制室图形显示装置	1
合计		5

考核要点：根据具体设备指认



鉴定点二：集中火灾报警控制器的火警、联动、监管、隔离和故障报警信号区分（口述）

考核内容	考核要点	得分标准
区分集中火灾报警控制器的火警、联动、监管、屏蔽（隔离）和故障报警信号	指认火警信号信息	1
	指认联动信号信息	1
	指认监管信号信息	1
	指认隔离信号信息	1

	指认故障信号信息	1
合计		5

考核要点:

答: 火灾报警信号发生时, 火警灯亮红色, 主机发出类似消防车的声音;
 故障报警信号发生时, 故障灯亮黄色, 主机发出类似救护车的声音;
 监管报警信号发生时, 监管灯亮红色, 主机发出类似警车的声音;
 隔离(屏蔽)信号发生时, 屏蔽灯亮黄色, 主机不发出声音;
 联动信号发生时, 联动灯亮红色, 主机发出“滴滴”的声音。

鉴定点三：消防控制室相关设备保养（口述）

考核内容	考核要点	得分标准
消防控制室相关设备保养	切断控制器、图形显示装置、火灾显示盘的主、备电源	0.5
	用小毛刷等工具清扫机柜设备空隙和线材上的灰尘及杂质用抹布将柜内设备和线材、柜壳外表面指示灯及显示屏清洁干净, 确保表面无污迹	0.5
	检查线路接头处有无氧化或锈蚀痕迹并加以处理	0.5
	保养结束后, 给监控器和控制器送电、锁闭箱门, 恢复原状	0.5
合计		2

考核要点:

按照表格里面的内容记忆, 最后填写《建筑消防设施维护保养记录表》。

鉴定点四：消防应急广播系统保养（口述）

考核内容	考核要点	得分标准
保养消防应急广播系统	使用吸尘器、清洁的干软布进行消防应急广播系统外观清洁保养; 使用工具进行消防应急广播系统接线检查保养	0.5
	手动启动广播, 监听扬声器有声音输出, 语音清晰, 用声级计测量声压级, 扬声器正前方 3m 处, 声压级不应小于 65dB	0.5
	自动状态下测试广播与火灾声警报交替循环播放功能	0.5
	保养完成后, 对消防应急广播系统进行复位和自检, 等待 2min 后查看其是否处于正常监视状态	0.5
合计		2

考核要点:

按照表格里面的内容记忆, 最后填写《建筑消防设施维护保养记录表》。

鉴定点五：消防电话系统保养（口述）

考核内容	考核要点	得分标准
保养消防电话系统	使用吸尘器、清洁的干软布进行消防电话系统外观检查保养	0.5
	使用工具进行消防电话系统接线检查保养	0.5
	进行呼叫、通话及总机自检、消音、复位等功能检查	0.5
	保养完成后，对消防电话总机进行复位和自检，等待 2min 后查看主机是否处于正常监视状态	0.5
合计		2

考核要点：

按照表格里面的内容记忆，最后填写《建筑消防设施维护保养记录表》。

鉴定点六：线型感烟、感温火灾探测器保养（口述）

考核内容	考核要点	得分标准
保养线型感烟、感温火灾探测器	用清洁的干软布和酒精等工具进行线型感烟、感温火灾探测器外观保养	0.5
	选择合适的工具进行接线、稳定性检查及调试	0.5
	接入火灾自动报警系统，并进行调试和复检	1
合计		2

考核要点：

按照表格里面的内容记忆，最后填写《建筑消防设施维护保养记录表》。

鉴定点七：电气火灾监控器和可燃气体报警控制器保养（口述）

考核内容	考核要点	得分标准
保养电气火灾监控器和可燃气体报警控制器	切断电气火灾监控器和可燃气体报警控制器的主、备电源	0.5
	用小毛刷等工具清扫机柜设备空隙和线材上的灰尘及杂质，用抹布将柜内设备和线材、柜壳外表面指示灯及显示屏清洁干净，确保表面无污迹	0.5
	检查线路接头处有无氧化或锈蚀痕迹并加以处理	0.5
	保养结束后，给监控器和控制器送电、锁闭箱门，恢复原状	0.5
合计		2

考核要点：

按照表格里面的内容记忆，最后填写《建筑消防设施维护保养记录表》。

鉴定点八：消防应急照明和疏散指示系统控制器保养（口述）

考核内容	考核要点	得分标准
保养消防应急照明和疏散指示系统控制器	进行应急照明控制器外观、稳定性及接线的检查	0.5
	对自检、消音及故障报警、一键启动功能进行调试	1
	主电与备电自动转换功能调试	0.5
合计		2

考核要点：

按照表格里面的内容记忆，最后填写《建筑消防设施维护保养记录表》。