

消防设施操作员摸底 2 套卷

《中级监控》

下载优路教育 APP 获取完整版摸底 2 套卷

领取方式: 扫码下载优路教育 APP-选择消操项目-进入资料列表页
-查看【摸底 2 套卷】



扫码下载优路教育 APP

环球优路教育 · 教学教研中心出品

官方网站: www.youlu.com

一. 单选题

1. 气压罐及供水附件不符合保养要求的是（ ）。【重点】【0.5 分】

- A. 组件齐全，固定牢靠
- B. 外观损伤、锈蚀
- C. 法兰及管道连接处无渗漏，进出水阀门启闭状态正确
- D. 压力表当前指示正常，稳压泵启停压力设定正确，联动启动消防主泵功能正常

答案：B

解析：气压罐及供水附件保养要求：

- （1）组件齐全，固定牢靠
- （2）外观无损伤、锈蚀
- （3）法兰及管道连接处无渗漏，进出水阀门启闭状态正确
- （4）压力表当前指示正常，稳压泵启停压力设定正确，联动启动消防主泵功能正常
- （5）出水水质符合要求

本题答案应该选择 B。

章节来源：培训模块三培训项目 2 培训单元 1 保养湿式、干式自动喷水灭火系统

2. 集中火灾报警控制器在接收到火灾探测器或其他火灾报警触发器件发出的火灾报警信号后，

（ ）向相关消防联动控制装置发出控制信号。【重点】【0.5 分】

- A. 根据人工快速选择控制逻辑
- B. 根据预定的控制逻辑
- C. 直接
- D. 全面无遗漏

答案：B

解析：集中火灾报警控制器在接收到火灾探测器或其他火灾报警触发器件发出的火灾报警信号后，根据预定的控制逻辑向相关消防联动控制装置发出控制信号，控制各类消防设备实现人员疏散、限制火势蔓延和自动灭火等消防保护功能。

3. 关于消防增（稳）压设施的水箱保养，以下说法错误的是（ ）。【重点】【0.5 分】

- A. 针对检查发现的问题，及时采取加固或维修措施

- B. 水箱水量达不到设计要求，经查是液位开关问题，需对液位开关进行调整或维修、更换
- C. 打开排水阀冲洗一次
- D. 如水质较差，经查是水箱污染所致，则需对水箱进行清洗作业

答案：C

解析：水箱保养针对检查发现的问题，及时采取加固或维修措施。如水箱水量达不到设计要求，经查是液位开关问题，需对液位开关进行调整或维修、更换；如水质较差，经查是水箱污染所致，则需对水箱进行清洗作业。以不锈钢消防水箱为例，其清洗流程如下：1) 关闭进水阀，打开排污阀，使水箱中的余水排尽。2) 用干净拖把或抹布对水箱周边和底部进行清洁，底部积垢严重的，可用软毛巾加清洁剂擦洗。3) 打开进水阀，放入适量清水冲洗箱壁及底部，排除清洗产生的污水，必要时可重复进行多次，直到排污口出流满足要求为止。

4. () 是指在总线上配接消防联动模块，当消防联动控制器接收到火灾报警信号并满足预设的逻辑时，发出启动信号，通过总线上所配接的控制模块完成消防联动控制功能。【重点】

【0.5 分】

- A. 总线控制
- B. 手动控制
- C. 直线控制
- D. 直接控制

答案：A

解析：总线控制是指在总线上配接消防联动模块，当消防联动控制器接收到火灾报警信号并满足预设的逻辑时，发出启动信号，通过总线上所配接的控制模块完成消防联动控制功能。

5. 公路隧道、敷设动力电缆的铁路隧道和城市地铁隧道，宜选择 ()。【重点】【0.5 分】

- A. 线型定温火灾探测器
- B. 线型光纤感温火灾探测器
- C. 线型缆式感温火灾探测器
- D. 线型光束感烟火灾探测器

答案：B

解析：教材位置：P82 下列场所或部位，宜选择线型光纤感温火灾探测器：

- (1) 除液化石油气外的石油储罐。

- (2) 需要设置线型感温火灾探测器的易燃易爆场所。
- (3) 需要实时监测环境温度的地下空间等场所。
- (4) 公路隧道、敷设动力电缆的铁路隧道和城市地铁隧道等。

所以本题 B 正确。

6. () 安装在机械排烟系统管道上, 平时呈开启状态, 管道内烟气达到 280°C 关闭。【重点】
【0.5 分】

- A. 防火阀
- B. 排烟阀
- C. 排烟防火阀
- D. 送风阀

答案: C

解析: 排烟防火阀安装在机械排烟系统管道上, 平时呈开启状态, 管道内烟气达到 280°C 关闭。

7. 消防应急照明和疏散指示系统按 () 可分为集中电源集中控制型系统、集中电源非集中控制型系统、自带电源集中控制型系统和自带电源非集中控制型系统。【重点】【0.5 分】

- A. 系统形式
- B. 供电方式
- C. 应急控制方式
- D. 工作方式

答案: A

解析: 消防应急照明和疏散指示系统按系统形式可分为: 集中电源集中控制型系统、集中电源非集中控制型系统、自带电源集中控制型系统 (系统内可包括子母型消防应急灯具) 和自带电源非集中控制型系统 (系统内可包括子母型消防应急灯具)。

8. 可燃物质在燃烧过程中, 如果生成的产物不能再燃烧, 则称为 () 产物。【重点】【0.5 分】

- A. 完全燃烧
- B. 不完全燃烧

- C. 充分燃烧
- D. 猛烈燃烧

答案：A

解析：（1）完全燃烧产物：可燃物质在燃烧过程中，如果生成的产物不能再燃烧，则称为完全燃烧，其产物为完全燃烧产物，例如二氧化碳、二氧化硫等。故该题正确答案为 A。

9. （ ）是构件耐火极限主要的内在影响因素。【重点】【0.5 分】

- A. 材料本身的燃烧性能
- B. 材料的高温力学性能和导热性能
- C. 建筑构件的截面尺寸
- D. 构件的制作方法

答案：A

解析：P107；材料本身的燃烧性能是构件耐火极限主要的内在影响因素。本题选 A。

10. 排烟防火阀安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度的达到（ ）时关闭。【重点】【0.5 分】

- A. 240℃
- B. 280℃
- C. 200℃
- D. 220℃

答案：B

解析：排烟防火阀是安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到 280℃时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门，一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。

11. 消防电梯的紧急迫降按钮应设置在距消防电梯水平距离（ ）m 以内、距地面高度（ ）的墙面上。【0.5 分】

- A. 2，1.4~2.0
- B. 1.5，1.8~2.1
- C. 1.5，1.5~2.3
- D. 2，1.5~2.3

答案：A

解析：消防电梯应在消防员入口层（一般为首层）的电梯前室内设置供消防员专用的操作按钮（也称消防员开关、消防电梯开关），为防止非火灾情况下的人员误动，通常设有保护装置。该按钮应设置在距消防电梯水平距离 2m 以内、距地面高度 1.4-2.0m 的墙面上。按钮动作后，消防电梯按预设逻辑转入消防工作状态。

12. 风机电气控制柜双电源转换开关处于（ ）位置时，主电源发生故障后备用电源自动启用，主电源恢复后自动切回主电源供电。【0.5 分】

- A. 手动
- B. 自动
- C. 手动或自动
- D. 手动和自动

答案：B

解析：风机电气控制柜双电源转换开关处于“自动”位置时，主电源发生故障后备用电源自动启用，主电源恢复后自动切回主电源供电。

13. 消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案，至少（ ）进行一次演练，并结合实际不断完善预案【0.5 分】

- A. 每年
- B. 每半年
- C. 每季度
- D. 每两年

答案：B

解析：消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案，至少每半年进行一次演练，并结合实际不断完善预案

14. 甲类厂房与人员密集场所的防火间距不应小于（ ）m。【重点】【0.5 分】

- A. 20
- B. 25
- C. 30
- D. 50

答案：D

解析：甲类厂房与人员密集场所的防火间距不应小于 50m

15. 防火隔间的门应采用（）防火门。【重点】【0.5 分】

- A. 甲级
- B. 乙级
- C. 丙级
- D. 普通门

答案：A

解析：防火隔间的门应为甲级防火门。

16. 建筑的楼梯间首层疏散门、首层疏散外门的最小净宽度为（）【重点】【0.5 分】

- A. 1.0
- B. 1.1
- C. 1.2
- D. 1.3

答案：B

解析：楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门、疏散走道和疏散楼梯的最小净宽度不应小于 1.1m。

17. 可以燃烧的物质称为（）。【重点】【0.5 分】

- A. 助燃物
- B. 可燃物
- C. 燃烧产物
- D. 氧化物

答案：B

解析：可以燃烧的物品称为可燃物，如纸张、木材、煤炭、汽油、氢气等。

18. 采用主电 220V、50Hz 交流电源的火灾显示盘应具有主电源和备用电源转换等功能，主电源应能保证火灾显示盘在火灾报警状态下连续工作（）h，且应有过流保护措施。【重点】【0.5 分】

- A. 3

- B. 4
- C. 2
- D. 5

答案: B

解析: 采用主电源为 220V、50Hz 交流电源供电的火灾显示盘应具有主电源和备用电源转换等功能, 主电源应能保证火灾显示盘在火灾报警状态下连续工作 4h, 且应有过流保护措施。

19. 电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层等场所或部位, 宜选择 () 火灾探测器。【重点】【0.5 分】

- A. 线型缆式感温
- B. 线型光纤感温
- C. 线型定温
- D. 线型光束感烟

答案: A

解析: 电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层等场所或部位, 宜选择线型缆式感温火灾探测器。

20. 雨淋系统主要由开式喷头、 ()、雨淋阀组、管道及供水设施等组成。【0.5 分】

- A. 湿式启动装置
- B. 干式启动装置
- C. 雨淋启动装置
- D. 预作用启动装置

答案: C

解析: 雨淋系统主要由开式喷头、雨淋阀启动装置、雨淋阀组、管道及供水设施等组成。

二. 多选题

1. 线型感温火灾探测器由敏感部件和与其相连接的信号处理单元及终端组成, 敏感部件可分为 ()、光纤光栅及其接续部件、点式感温元件及其接续部件等。【重点】【0.5 分】

- A. 感温电缆
- B. 空气管
- C. 感温光纤
- D. 发射器

E. 接收器

答案：ABC

解析：线型感温火灾探测器由敏感部件和与其相连接的信号处理单元及终端组成。敏感部件可分为感温电缆、空气管、感温光纤、光纤光栅及其接续部件、点式感温元件及其接续部件等。

本题答案应该选择 ABC。

2. 关于防火卷帘的安装质量要求，说法正确的是（ ）。【重点】【0.5 分】

- A. 卷门机应设有手动拉链和手动速放装置，其安装位置应便于操作，并应有明显标识
- B. 防火卷帘与楼板、墙、柱之间的空隙，应采用防火封堵材料等封堵，封堵部位的耐火极限不应低于防火卷帘的耐火极限
- C. 防火卷帘控制器的金属件应有接地点，且接地点应有明显的接地标识，连接地线的螺钉不应作其他紧固用
- D. 无机纤维复合防火卷帘帘面应通过固定件与卷轴相连，帘面两端应安装防风钩
- E. 卷门机手动拉链和手动速放装置不应加锁，且应采用不燃或难燃材料制作

答案：ABCDE

解析：卷门机应设有手动拉链和手动速放装置，其安装位置应便于操作，并应有明显标识。手动拉链和手动速放装置不应加锁，且应采用不燃或难燃材料制作。A 项正确。

防火卷帘、防护罩等与楼板、梁、墙、柱之间的空隙，应采用防火封堵材料等封堵，封堵部位的耐火极限不应低于防火卷帘的耐火极限。B 项正确。

防火卷帘控制器的金属件应有接地点，且接地点应有明显的接地标识，连接地线的螺钉不应作其他紧固用。C 项正确。

无机纤维复合防火卷帘帘面应通过固定件与卷轴相连，帘面两端应安装防风钩。D 项正确。

卷门机手动拉链和手动速放装置不应加锁，且应采用不燃或难燃材料制作。E 项正确。

3. 爆炸按照产生的原因和性质不同，分为（ ）。【重点】【0.5 分】

- A. 物理爆炸
- B. 化学爆炸
- C. 生物爆炸

- D. 核爆炸
- E. 粉尘爆炸

答案：ABD

解析：爆炸的分类。爆炸按照产生的原因和性质不同，分为物理爆炸、化学爆炸和核爆炸。化学爆炸，按照爆炸物质不同，分为气体爆炸、粉尘爆炸和炸药爆炸；按照爆炸传播速率不同，又分为爆燃、爆炸和爆轰。

4. 机械排烟系统主要由（ ）和排烟出口等组成。【0.5 分】

- A. 挡烟垂壁
- B. 排烟防火阀
- C. 排烟阀
- D. 排烟道
- E. 排烟风机

答案：ABCDE

解析：机械排烟系统主要由挡烟垂壁（活动式或固定式挡烟垂壁，或挡烟隔墙、挡烟梁）、排烟防火阀、排烟阀（或带有排烟阀的排烟口）、排烟道、排烟风机和排烟出口等组成。

5. 消防设备末端配电装置由（ ）、电源线路等器件组成。【重点】【0.5 分】

- A. 配电箱
- B. 按钮
- C. 指示灯
- D. 转换开关
- E. 断路器

答案：ABCDE

解析：2019 版教材：消防设备末端装置由配电箱、按钮、指示灯、转换开关、断路器、电源线路等器件组成。

2023 版教材：消防设备末端配电装置一般由配电箱箱体、指示灯、双电源转换开关、输入电源断路器、输出电源断路器等器件组成。

本题考的是 2019 版教材，2019 版【由... 组成】，2023 版教材【一般由... 组成】，所以 B

选项按钮应选上。

6. 集中火灾报警控制器、消防联动控制器收到火灾报警时，会在屏幕上显示火灾发生的位置信息、点亮火警指示灯、发出火警报警音同时按照预设的逻辑关系联动启动（）。【重点】

【0.5分】

- A. 现场联动消防设备
- B. 消防广播
- C. 声光报警装置
- D. 消防专用电话
- E. 消防应急预案

答案：ABC

解析：当集中火灾报警控制器、消防联动控制器收到火灾报警信息时，不但会在屏幕上显示火灾发生的位置信息、点亮火警指示灯、发出火警报警音，还会按照预设的逻辑关系联动启动声光报警、消防广播及所控制的现场消防设备。

7. 火灾显示盘具有（）功能。【重点】【0.5分】

- A. 火灾报警显示
- B. 故障显示
- C. 自检
- D. 信息显示与查询
- E. 电源

答案：ABCDE

解析：火灾显示盘应具有火灾报警显示、故障显示、自检、信息显示与查询、电源等功能。

8. 我国职业资格按照资格性质分为（）职业资格和（）职业资格。【重点】【0.5分】

- A. 准入类
- B. 水平评价类
- C. 专业技术人员
- D. 技能人员

答案：AB

解析：我国职业资格包括专业技术人员职业资格和技能人员职业资格两类，按照资格性质又

分为准入类职业资格和水平评价类职业资格。

9. 下列属于闭式系统的是（ ）。【重点】【0.5 分】

- A. 湿式系统
- B. 干式系统
- C. 预作用系统
- D. 雨淋系统
- E. 水幕系统

答案：ABC

解析：闭式系统包括：湿式系统、干式系统、预作用系统、防火冷却系统、重复启闭预作用系统。

10. 下列建筑或部位应设置雨淋自动喷水灭火系统的是（ ）。【重点】【0.5 分】

- A. 火柴厂的氯酸钾压碾厂房
- B. 建筑面积大于 100m² 且生产或使用硝化棉的厂房
- C. 乒乓球厂的轧坯、切片、磨球、分球检验部位
- D. 大、中型幼儿园
- E. 建筑面积 300m² 的演播室

答案：ABC

解析：《建筑防火通用规范》中规定下列建筑或部位应设置雨淋灭火系统。

- 1) 火柴厂的氯酸钾压碾车间。
- 2) 建筑面积大于 100m² 且生产或使用硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的场所。
- 3) 乒乓球厂的轧坯、切片、磨球、分球检验部位。
- 4) 建筑面积大于 60m² 或储存量大于 2t 的硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维库房。
- 5) 日装瓶数量大于 3000 瓶的液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶库。
- 6) 特等和甲等剧场的舞台葡萄架下部，座位数大于 1500 个的乙等剧场的舞台葡萄架下部，座位数大于 2000 个的会堂或礼堂的舞台葡萄架下部。

7) 建筑面积大于或等于 400m² 的演播室, 建筑面积大于或等于 500m² 的电视摄影棚。

11. 水喷雾灭火系统可以用于扑救 ()。【0.5 分】

- A. 固体物质火灾
- B. 丙类液体火灾
- C. 电气火灾
- D. 活泼金属火灾
- E. 饮料酒火灾

答案: ABCE

解析: 水喷雾灭火系统可用于扑救固体物质火灾、丙类液体火灾、饮料酒火灾和电气火灾, 并可用于可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置或装卸设施的防护冷却。

12. 医疗建筑中住院病房的布置和分隔应符合规定的有 ()。【重点】【0.5 分】

- A. 不应布置在地下或半地下
- B. 对于三级耐火等级建筑, 应布置在首层或二层
- C. 在 I 级木结构建筑中时, 应布置在首层、二层或三层
- D. 在 II 级木结构建筑中时, 应布置在首层或二层
- E. 相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和甲级防火门分隔

答案: ABCDE

解析: 医疗建筑中住院病房的布置和分隔应符合下列规定。

- (1) 不应布置在地下或半地下。
- (2) 对于三级耐火等级建筑, 应布置在首层或二层。
- (3) 建筑内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和甲级防火门分隔。

当医疗建筑中住院病房设置在 I 级木结构建筑中时, 应布置在首层、二层或三层; 当设置在 II 级木结构建筑中时, 应布置在首层或二层。

13. 常见的输入设备有 ()。【重点】【0.5 分】

- A. 键盘
- B. 打印机
- C. 鼠标

D. 显示器

E. 投影仪

答案：AC

解析：常见的输入设备有哪些

（1）字符输入设备：键盘。

（2）光学阅读设备：光学标记阅读机、光学字符阅读机。

（3）图形输入设备：鼠标、操纵杆、光笔。

（4）图像输入设备：摄像机、扫描仪、传真机。

（5）模拟输入设备：语言模数转换识别设备。

常见的输出设备有显示器、打印机、绘图仪、投影仪等影像输出系统，语音输出设备，磁记录设备等。

14. 消防供水设施包括消防水源（ ）。【重点】【0.5 分】

A. 消防水池

B. 高位消防水箱

C. 增（稳）压设施

D. 消防水泵

E. 水泵接合器

答案：ABCDE

解析：对于湿式、干式系统而言，消防供水设施包括消防水源、消防水池、高位消防水箱、增（稳）压设施、消防水泵和消防水泵接合器。

15. 硬盘分为（ ）。【重点】【0.5 分】

A. 固态硬盘

B. 机械硬盘

C. 混合硬盘

D. 光盘

E. 优盘

答案：ABC

解析：硬盘主要分为固态硬盘、机械硬盘、混合硬盘等几种类型。

16. 雨淋系统的主要组件为（ ）供水与配水管道以及供水设施。【重点】【0.5分】

- A. 闭式喷头
- B. 开式喷头
- C. 雨淋报警阀组
- D. 水流报警装置
- E. 气压维持装置

答案：BCD

解析：雨淋系统的主要组件为开式洒水喷头、雨淋报警阀组、水流报警装置、供水与配水管道以及供水设施。

17. 火灾自动报警系统中的（ ）一般应设置在消防控制室内。【0.5分】

- A. 集中火灾报警控制器
- B. 触发装置
- C. 声光报警装置
- D. 消防联动控制器
- E. 消防控制室图形显示装置

答案：ADE

解析：集中型火灾报警控制器（以下简称集中控制器）、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置均属于火灾自动报警系统的重要组成部分，通常设置在建筑物配建的消防控制室内。

18. 当控制器内部、控制器与其连接的部件间发生故障时，控制器应能显示（ ）等所有故障信息。【重点】【0.5分】

- A. 故障部位
- B. 故障原因
- C. 故障程度
- D. 故障类型
- E. 故障次数

答案：AD

解析：当控制器内部、控制器与其连接的部件间发生故障时，控制器应能显示故障部位、故

障类型、故障时间等所有故障信息。

19. 消防联动控制器主要包括：（）、指示灯、音响器件、回路板、接口组件、电源装置（含电池）、外壳等部分。【重点】【0.5 分】

- A. 主板
- B. 多线控制盘
- C. 总线控制盘
- D. 消防电话
- E. 消防广播

答案：ABC

解析：消防联动控制器主要包括：主板、多线控制盘、总线控制盘、指示灯、音响器件、回路板、接口组件、电源装置（含电池）、外壳等部分。

20. 火灾报警控制器按应用方式分类为（）【重点】【0.5 分】

- A. 独立型火灾报警控制器
- B. 区域型火灾报警控制器
- C. 集中型火灾报警控制器
- D. 集中区域兼容型火灾报警控制器
- E. 控制中心报警系统

答案：ABCD

解析：（1）火灾报警控制器按应用方式分类

- 1) 独立型火灾报警控制器，是指不具有向其他控制器传递信息功能的火灾报警控制器。
- 2) 区域型火灾报警控制器，是指具有向其他控制器传递信息功能的火灾报警控制器。
- 3) 集中型火灾报警控制器，是指具有接收其他控制器传递的信息并集中显示功能的火灾报警控制器。
- 4) 集中区域兼容型火灾报警控制器，是指同时具有区域型火灾报警控制器和集中型火灾报警控制器功能的火灾报警控制器。