

消防设施操作员理论摸底卷

《中级监控》

内部精编模拟卷 备考摸底测实力



扫码下载优路教育 APP
查看更多备考资源

环球优路教育·教学教研中心出品

官方网站: www.youlu.com

一. 单选题

1. 窒息法灭火其主要原理是（ ）。【重点】【0.5分】

- A. 减少可燃物
- B. 降低温度
- C. 消除助燃物
- D. 降低燃点

答案：C

解析：窒息法灭火其主要原理是消除助燃物。

2. 消防应急广播发生故障时，能在（ ）s 内发出故障声、光信号。【重点】【0.5分】

- A. 30
- B. 60
- C. 80
- D. 100

答案：D

解析：消防应急广播发生故障时，能在 100s 内发出故障声、光信号。

3. 装修材料按其燃烧性能应划分为（ ）级。【重点】【0.5分】

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

答案：D

解析：P138；装修材料按其燃烧性能应划分为四级。所以选择 D

4. （ ）级以上地方人民政府应当组织有关部门针对本行政区域内的火灾特点制定应急预案，建立应急反应和处置机制，为火灾扑救和应急救援工作提供人员、装备等保障。【重点】【0.5分】

- A. 省
- B. 市
- C. 县
- D. 地区

答案：C

解析：县级以上地方人民政府应当组织有关部门针对本行政区域内的火灾特点制定应急预案，建立应急反应和处置机制，为火灾扑救和应急救援工作提供人员、装备等保障。所以本题答案为C。

5. 防火门处于故障状态时，防火门监控器总指示灯应点亮，并发出声光报警信号。声信号的声压级应为（ ）DB。【重点】【0.5分】

- A. 65~80
- B. 60~85
- C. 70~80
- D. 65~85

答案：D

解析：监控器应有防火门故障状态总指示灯。防火门处于故障状态时，总指示灯应点亮，并发出声光报警信号。声信号的声压级（正前方 1m 处）应为 65~85dB

6. 下列建筑构件中，属于难燃性构件的是（ ）。【重点】【0.5分】

- A. 混凝土柱
- B. 砖墙
- C. 水泥刨花复合板隔墙
- D. 混凝土楼梯

答案：C

解析：难燃性构件是指用难燃材料做成的构件或用可燃材料做成而用非燃烧性材料做保护层的构件，如水泥刨花复合板隔墙、木龙骨两面钉石膏板隔墙等。不燃性构件是指用不燃材料

做成的构件，如混凝土柱、混凝土楼板、砖墙、混凝土楼梯等。ABD 选项为不燃性构件，C 选项为难燃性构件。本题选 C。

7. 防火门处于故障状态时，总指示灯应点亮，并发出声光报警信号。故障声信号每分钟至少提示（ ）次，每次持续时间应为（ ）s。【重点】【0.5 分】

- A. 1, 1~3
- B. 2, 1~3
- C. 1, 2~3
- D. 2, 2~3

答案：A

解析：监控器应有防火门故障状态总指示灯。防火门处于故障状态时，总指示灯应点亮，并发出声光报警信号。声信号的声压级（正前方 1m 处）应为 65~85dB。故障声信号每分钟至少提示 1 次，每次持续时间应为 1~3s。

8. （ ）是构件耐火极限主要的内在影响因素。【重点】【0.5 分】

- A. 材料本身的燃烧性能
- B. 材料的高温力学性能和导热性能
- C. 建筑构件的截面尺寸
- D. 构件的制作方法

答案：A

解析：P107；材料本身的燃烧性能是构件耐火极限主要的内在影响因素。本题选 A。

9. 如果总线控制盘“启动”指示灯处于闪烁状态，反馈指示灯不亮，表示（ ）。【重点】【0.5 分】

- A. 现场设备已启动成功
- B. 总线控制盘手动控制单元已发出启动指令
- C. 现场设备正在启动
- D. 现场设备已启动成功并将启动信息反馈回来

答案：B

解析：如果“启动”指示灯处于闪烁状态，表示总线控制盘手动控制单元已发出启动指令，等待反馈；如果“启动”指示灯处于常亮状态，表示现场设备已启动成功。

10. 干式系统适用在什么场所（ ）。【重点】【0.5 分】

- A. 环境温度在低于 4°C 或高于 70°C 的场所
- B. 环境温度在低于 -4°C 或高于 70°C 的场所
- C. 环境温度在 $-4\sim 70^{\circ}\text{C}$ 之间的场所
- D. 环境温度在 $4\sim 70^{\circ}\text{C}$ 的场所

答案：A

解析：干式系统适用环境温度在低于 4°C 或高于 70°C 的场所

11. 消防设施操作员职业一共设（ ）个等级。【重点】【0.5 分】

- A. 五
- B. 四
- C. 三
- D. 二

答案：A

解析：消防设施操作员职业一共设五个等级。

12. 机关、团体、企业、事业等一般单位对建筑消防设施每年至少进行（ ）全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查。【0.5 分】

- A. 一次
- B. 两次
- C. 三次
- D. 四次

答案：A

解析：机关、团体、企业、事业等一般单位按照相关标准配备消防设施、器材，设置消防安

全标志，定期检验维修对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效。设有消防控制室的，实行 24 小时值班制度，每班不少于 2 人，并持证上岗。

13. 以下是建筑物的是（ ）。【重点】【0.5 分】

- A. 水塔
- B. 烟囱
- C. 甲酚厂房
- D. 堤坝

答案：C

解析：建筑物是指供人们学习、工作、生活以及进行各种文化、生产、社会活动的房屋，如商店、学校、住宅、影剧院、体育馆、生产厂房等。

构筑物是指人们不能直接在内部进行生产和生活，为工程技术需要而设置的建筑，如水塔、烟囱、堤坝等。

14. 《消防法》明确规定：矿井地下部分、核电厂、海上石油天然气设施的消防工作，由（ ）监督管理。【重点】【0.5 分】

- A. 主管单位
- B. 县级以上人民政府应急管理机构
- C. 消防救援机构
- D. 县级以上人民政府

答案：A

解析：军事设施的消防工作，由其主管单位监督管理，消防救援机构协助；矿井地下部分、核电厂、海上石油天然气设施的消防工作，由其主管单位监督管理。

15. 任何（ ）都有参加有组织的灭火工作的义务。【0.5 分】

- A. 公民
- B. 成年人
- C. 居民

D. 个人

答案：B

解析：任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。任何单位和成年人都有参加有组织的灭火工作的义务。

16. 防火隔间的门应采用（ ）防火门。【重点】【0.5 分】

A. 甲级

B. 乙级

C. 丙级

D. 普通门

答案：A

解析：防火隔间的门应为甲级防火门。

17. 根据所安装喷头的（ ），自动喷水灭火系统可分为闭式系统和开式系统两大类。【重点】
【0.5 分】

A. 结构形式

B. 动作温度

C. 安装形式

D. 适用范围

答案：A

解析：根据所安装喷头的结构形式，自动喷水灭火系统可分为闭式系统和开式系统两大类。

18. 快速响应喷头是指响应时间指数（RTI）（ ）的喷头。【0.5 分】

A. 小于或等于 $50 (m \cdot s)^{0.5}$

B. 介于 $50 \sim 80 (m \cdot s)^{0.5}$

C. $80 \sim 350 (m \cdot s)^{0.5}$

D. 大于 $50 (m \cdot s)^{0.5}$

答案：A

解析：

表 6-2-1 自动喷水灭火系统闭式洒水喷头热敏性能指标的响应时间指数		
序号	类别	响应时间指数技术指标
1	快速响应洒水喷头	$RTI \leq 50 (m \cdot s)^{0.5}$
2	特殊响应洒水喷头	
3	标准响应洒水喷头	$50 (m \cdot s)^{0.5} < RTI \leq 80 (m \cdot s)^{0.5}$
		$80 (m \cdot s)^{0.5} < RTI \leq 350 (m \cdot s)^{0.5}$

19. 建筑火灾逃生避难器材中属于绳索类的是（ ）。【0.5 分】

- A. 逃生滑道
- B. 固定式逃生梯
- C. 过滤式消防自救呼吸器
- D. 逃生缓降器

答案：D

解析：绳索类包括逃生缓降器、应急逃生器、逃生绳。

20. 衡量电场力做功大小的物理量是（ ）。【重点】【0.5 分】

- A. 电压
- B. 电动势
- C. 电势
- D. 电功率

答案：A

解析：电压又称电势差，是衡量电场力做功大小的物理量。

21. 使用手提式干粉灭火器灭火时，先将灭火器从设置点提至距离燃烧物（ ）处进行喷射操作。

【0.5 分】

- A. 3~5m
- B. 5~10m

C. 2~5m

D. 5~8m

答案：C

解析：使用手提式干粉灭火器灭火时，先将灭火器从设置点提至距离燃烧物 2~5m 处进行喷射操作。

22. 建筑面积 800m² 的电影摄影棚（演播室）应设置（ ）灭火系统。【重点】【0.5 分】

A. 湿式

B. 干式

C. 雨淋

D. 预作用

答案：C

解析：下列建筑或部位应设置雨淋灭火系统：

建筑面积大于或等于 400m² 的演播室，建筑面积大于或等于 500m² 的电摄影棚。

23. 准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的自动喷水灭火系统是（ ）。【重点】【0.5 分】

A. 干式系统

B. 湿式系统

C. 预作用系统

D. 雨淋系统

答案：A

解析：准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的自动喷水灭火系统是干式系统。

24. 任一台应急照明控制器直接控制灯具的总数量不应大于（ ）只。【重点】【0.5 分】

A. 2000

B. 2800

C. 3000

D. 3200

答案：D

解析：任一台应急照明控制器直接控制灯具的总数量不应大于 3200 只。

25. 建筑内燃油、燃气锅炉房、可燃油浸电力变压器室，充可燃油的高压电容器和多油开关室，充可燃油的高压电容器和多油开关室宜采用（ ）。【重点】【0.5 分】

A. 湿式

B. 干式

C. 雨淋

D. 水喷雾

答案：D

解析：【旧教材】固定式水喷雾灭火系统，一般设置在建筑内燃油、燃气的锅炉房，可燃油浸电力变压器室，充可燃油的高压电容器和多油开关室，自备发电机房。

26. 排烟防火阀安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到（ ）时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。【重点】【0.5 分】

A. 150℃

B. 200℃

C. 280℃

D. 300℃

答案：C

解析：排烟防火阀安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到 280 摄氏度时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。

27. 磷酸铵盐干粉灭火剂不适用于扑灭（ ）火灾。【0.5 分】

- A. 钠
- B. 汽油
- C. 木质
- D. 带电

答案：A

解析：干粉灭火系统不得用于扑救硝化纤维、炸药等无空气仍能迅速氧化的化学物质与强氧化剂物质火灾，也不适用于钾、钠、镁、钛、锆等活泼金属及其氢化物火灾。

28. () 是指由水、渗透剂、阻燃剂以及其他添加剂组成，一般以液滴或以液滴和泡沫混合的形式灭火的液体灭火剂。【重点】【0.5 分】

- A. 干粉灭火剂
- B. 气体灭火剂
- C. 泡沫灭火剂
- D. 水系灭火剂

答案：D

解析：水系灭火剂是指由水、渗透剂、阻燃剂以及其他添加剂组成，一般以液滴或以液滴和泡沫混合的形式灭火的液体灭火剂。

29. 消防安全重点单位至少 () 组织一次演练。【重点】【0.5 分】

- A. 每月
- B. 每周
- C. 每季度
- D. 每半年

答案：D

解析：消防安全重点单位应至少每半年组织一次演练

30. () 适用于仅需要报警、不需要联动自动消防设备的保护对象。【重点】【0.5 分】

- A. 火灾自动报警系统

- B. 区域报警系统
- C. 集中报警系统
- D. 控制中心报警系统

答案：B

解析：区域报警系统适用于仅需要报警、不需要联动自动消防设备的保护对象。

31. 电气火灾监控设备应能接收来自电气火灾监控探测器的监控报警信号，并在（ ）内发出声、光报警信号，指示报警部位，显示报警时间。【重点】【0.5 分】

- A. 10s
- B. 30s
- C. 15s
- D. 20s

答案：A

解析：电气火灾监控设备应能接收来自电气火灾监控探测器的监控报警信号，并在 10s 秒内发出声、光报警信号，指示报警部位、显示报警时间。

32. （ ）打印机一般应用于打印超市购物小票。【重点】【0.5 分】

- A. 针式
- B. 热敏
- C. 喷墨
- D. 激光

答案：B

解析：热敏打印机一般应用于打印超市购物小票。

33. 当风机控制柜设在手动状态可以通过（ ）启动风机。【重点】【0.5 分】

- A. 总线盘
- B. 多线盘
- C. 联动控制器

D. 现场

答案：D

解析：现场启动

34. () 打印机打印图案精细，水浸图案不会模糊，打印速度快，成本低。【重点】【0.5 分】

A. 激光

B. 针式

C. 喷墨

D. 热敏

答案：A

解析：激光打印机打印图案精细，水浸图案不会模糊，打印速度快，成本低。

35. 集中控制器的历史信息包括火警信息、故障信息、反馈信息、操作信息等，最多能记录 () 条相关信息，存满后新事件产生时覆盖最早的事件。【重点】【0.5 分】

A. 99

B. 999

C. 1000

D. 10000

答案：B

解析：集中控制器的历史信息包括火警信息、故障信息、反馈信息、操作信息等，最多能记录 999 条相关信息，存满后新事件产生时覆盖最早的事件。

36. 关于剩余电流式电气火灾监控探测器，下列说法不正确的是 ()。【重点】【0.5 分】

A. 以设置在低压配电系统首端为基本原则，宜设置在第一级配电柜（箱）的出线端

B. 在供电线路泄露电流大于 500mA 时，宜设置在其下一级配电柜（箱）

C. 其核心测量器件是剩余电流互感器

D. 宜设置在消防配电线路末端

答案：D

解析：剩余电流式电气火灾监控探测器是检测低压配电线路中剩余电流的电气火灾监控探测器，以设置在低压配电系统首端为基本原则，宜设置在第一级配电柜（箱）的出线端，在供电线路泄漏电流大于 500mA 时，宜在其下一级配电柜（箱）设置。其核心测量器件是剩余电流互感器。

37. 线型光束感烟火灾探测器应设置在（ ）上。【重点】【0.5 分】

- A. 灵活结构
- B. 斜面结构
- C. 固定结构
- D. 水平结构

答案：C

解析：

旧教材《中级》P83 线型光束感烟火灾探测器的设置应符合下列规定：探测器应设置在固定结构上。所以本题 C 正确。

38. 如果（ ）指示灯处于（ ）状态，表示总线控制盘手动控制单元已发出启动指令，等待反馈。

【重点】【0.5 分】

- A. 启动，熄灭
- B. 反馈，常亮
- C. 启动，闪烁
- D. 反馈，闪烁

答案：C

解析：如果启动指示灯处于闪烁状态，表示总线控制盘手动控制单元已发出启动指令，等待反馈。

39. 甲乙类厂房与高层民用建筑的防火间距不小于（ ）m。【重点】【0.5 分】

- A. 12
- B. 25

C. 30

D. 50

答案：D

解析：

旧教材《基础知识》P120 甲乙类厂房与高层民用建筑的防火间距不小于 50m。

40. 泡沫灭火剂在可燃易燃液体表面生成凝聚的泡沫漂浮层，可起到（）和冷却作用。【重点】

【0.5 分】

A. 隔离作用

B. 乳化作用

C. 窒息作用

D. 覆盖作用

答案：C

解析：泡沫灭火剂通过冷却、窒息、隔离、淹没等综合作用实现灭火。在可燃易燃液体表面生成凝聚的泡沫漂浮层，可起到窒息和冷却作用。

41. 消防水泵停泵的控制功能，由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定，并通过（）手动实施。【重点】【0.5 分】

A. 消防控制室总线控制盘上的启/停按钮

B. 报警阀组压力开关按钮

C. 高位消防水箱出水管流量开关按钮

D. 水泵房消防泵组电气控制柜上的停止按钮

答案：D

解析：消防水泵不设自动停泵的控制功能，其停止应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定，并通过消防控制室多线控制盘上启/停按钮或水泵房消防泵组电气控制柜上的停止按钮手动实施。A 选项不能选，因为 A 选项是总线控制盘，不是多线控制盘。

42. 配水干管、配水管应做（）标识，在一个独立的单元内，环圈标识不宜少于（）。【重点】

【0.5 分】

- A. 蓝色或蓝色环圈，2
- B. 红色或红色环圈，2
- C. 红色或红色环圈，3
- D. 蓝色或蓝色环圈，3

答案：B

解析：配水干管、配水管应做红色或红色环圈标识。红色环圈标识宽度不应小于 20 mm，间隔不宜大于 4 m，在一个独立的单元内环圈标识不宜少于 2 处。

43. 《城市消防远程监控系统技术规范》实施的时间为（ ）。【重点】【0.5 分】

- A. 2007 年十月二十三日
- B. 2008 年十月二十三日
- C. 2007 年一月一日
- D. 2008 年一月一日

答案：D

解析：《城市消防远程监控系统技术规范》于 2007 年 10 月 23 日颁布，自 2008 年 1 月 1 日起实施。

44. 在供电电脑经常发生断电的地区，计算机必须配置不间断电源，它的英文缩写是（ ）。【重点】【0.5 分】

- A. UPS
- B. WPS
- C. LCD
- D. CFR

答案：A

解析：UPS 稳压电源能够在计算机工作时提供稳定的电压，以及在突然断电时自动转入后备蓄电池供电（供电时间的长短与蓄电池的功率有关）。UPS 稳压电源主要应用于机房中心的

服务器、应急照明系统、消防安全报警系统等需要不间断电源的用电设备。

45. 系统处于准工作状态时严禁误喷的场所适用（ ）自动喷水灭火系统。【重点】【0.5分】

- A. 干式
- B. 预作用
- C. 湿式
- D. 雨淋

答案：B

解析：预作用系统的适用范围（1）系统处于准工作状态时严禁误喷的场所

（2）系统处于准工作状态时严禁配水管道充水的场所

（3）用于替代干式系统的场所

46. 消防水池最低有效水位是消防水泵吸水管喇叭口或出水口喇叭口以上（ ）m 水位。当消防水泵吸水管上设置旋流防止器时，最低有效水位为旋流防止器顶部以上（ ）m 水位。【重点】

【0.5分】

- A. 0.6，0.2
- B. 0.6，0.3
- C. 0.7，0.2
- D. 0.7，0.3

答案：A

解析：消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求，吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定，但不应小于 600mm，当采用旋流防止器时，淹没深度不应小于 200mm。

47. 必须迅速扑救初期火灾的场所适合安装（ ）。【重点】【0.5分】

- A. 湿式系统
- B. 干式系统
- C. 雨淋系统

D. 水幕系统

答案：C

解析：必须迅速扑救初期火灾的场所适合安装雨淋系统。

48. 玻璃球喷头的工作液为红色其动作温度是（ ）。【0.5 分】

A. 57℃

B. 68℃

C. 79℃

D. 93℃

答案：B

解析：玻璃球喷头的工作液为红色其动作温度是 68℃。

49. 火灾高危单位应至少每（ ）组织一次演练。【重点】【0.5 分】

A. 月

B. 季度

C. 半年

D. 年

答案：B

解析：消防安全重点单位应至少每半年组织一次演练，火灾高危单位应至少每季度组织一次演练。

50. （ ）是指从事一定职业的人们在职业活动中应该遵循的，依靠社会舆论、传统习惯来维持的行为规范的总和。【重点】【0.5 分】

A. 职业道德

B. 职业作风

C. 职业资格

D. 职业荣誉

答案：A

解析：职业道德是指从事一定职业的人们在职业活动中应该遵循的，依靠社会舆论、传统习惯来维持的行为规范的总和。

51. 感光火灾探测器又称为（ ）。【重点】【0.5 分】

- A. 火焰探测器
- B. 红外光束感烟探测器
- C. 缆式线型火灾探测器
- D. 点型火灾探测器

答案：A

解析：感光火灾探测器：响应火焰发出的特定波段电磁辐射的探测器，又称火焰探测器，进一步可分为紫外、红外及复合式等类型。

52. （ ）火灾是指金属火灾。【重点】【0.5 分】

- A. A 类
- B. B 类
- C. C 类
- D. D 类

答案：D

解析：D 类火灾：金属火灾，如钾、钠、镁、钛、锆、锂等。

53. 通过降低火场空气中氧气含量的灭火方式称为（ ）灭火。【0.5 分】

- A. 冷却
- B. 窒息
- C. 稀释
- D. 乳化

答案：B

解析：窒息灭火：当氧气浓度低于可燃物燃烧所需最低氧浓度时，火灾即可被扑灭。

54. 下列物质中，（ ）火灾属于 F 类火灾。【0.5 分】

- A. 烹饪器具内的烹饪物
- B. 原油
- C. 氢气
- D. 石蜡

答案：A

解析：F 类火灾：烹饪器具内的烹饪物（如动植物油脂）火灾。

55. 下列物质中，（ ）火灾属于 C 类火灾。【0.5 分】

- A. 火柴仓库
- B. 钾金属
- C. 煤气
- D. 汽油

答案：C

解析：C 类火灾：气体火灾，如煤气、天然气、甲烷、乙烷、氢气、乙炔等。

56. 喷头是自动喷水灭火系统的主要组件之一，根据其灵敏性，响应时间指数 $RTI \leq 50 (m \cdot s)^{0.5}$ 的喷头属于（ ）。【0.5 分】

- A. 标准响应喷头
- B. 早期抑制快速响应喷头
- C. 快速响应喷头
- D. 特殊响应喷头

答案：C

解析： $RTI \leq 50 (m \cdot s)^{0.5}$ 属于快速响应喷头； $50 (m \cdot s)^{0.5} < RTI \leq 80 (m \cdot s)^{0.5}$ 属于特殊响应喷

头； $80 (m \cdot s)^{0.5} < RTI \leq 350 (m \cdot s)^{0.5}$ 属于标准响应喷头。

57. 燃烧应具备（ ）、放热和发光三个特征。【重点】【0.5 分】

- A. 化学反应

B. 物理反应

C. 光电反应

D. 吸热反应

答案：A

解析：物质是否发生了燃烧反应，可根据“化学反应、放出热量、发出光亮”这三个特征来判断。

58. 发生火灾时，湿式报警阀开启，打通输水通道，水力警铃动作并发出声报警信号，该声响在 3m 远处声强不低于（ ）dB。【0.5 分】

A. 60

B. 65

C. 75

D. 70

答案：D

解析：发生火灾时，湿式报警阀开启，打通输水通道；水力警铃动作并发出声报警信号，该声响、在 3m 远处声强不低于 70dB；压力开关动作，连锁启动消防水泵，并向火灾自动报警系统发出压力开关动作信号

59. 下列爆炸不属于物理爆炸的是（ ）【重点】【0.5 分】

A. 汽车轮胎受热爆炸

B. 面粉粉尘悬浮在空气中的爆炸

C. 气球压力过大爆炸

D. 氧气钢瓶受热爆炸

答案：B

解析：装在容器内的液体或气体，由于物理变化（温度、体积和压力等因素的变化）引起体积迅速膨胀，导致容器压力急剧增加，因超压或应力变化使容器发生爆炸，且在爆炸前后物质的性质及化学成分均不改变的现象，称为物理爆炸。

60. 可燃气体的燃烧速率（）固体和液体的。【0.5 分】

- A. 等于
- B. 小于
- C. 大于
- D. 不大于

答案：C

解析：可燃气体的燃烧速率大于固体和液体的。

61. 订立劳动合同，应当遵循（）的原则，不得违反法律、行政法规的规定。×【0.5 分】

- A. 平等自愿，协商一致
- B. 互惠互利
- C. 公平，公开，公正
- D. 以人为本

答案：A

解析：订立劳动合同，应当遵循平等自愿，协商一致的原则，不得违反法律、行政法规的规定。

62. 不能用防火墙分隔的开口部位宜设置（）【0.5 分】

- A. 干式系统
- B. 湿式系统
- C. 水幕系统
- D. 雨淋系统

答案：C

解析：不能用防火墙分隔的开口部位宜设置水幕系统

63. 消防安全重点单位实行（）防火巡查，并建立巡查记录。【0.5 分】

- A. 每日
- B. 每周

C. 每月

D. 每季

答案：A

解析：消防安全重点单位实行每日防火巡查，并建立巡查记录。

64. 应急照明控制器设置在消防控制室墙面上时，设备正面操作距离不应小于（ ）m 【0.5 分】

A. 1

B. 1.1

C. 1.3

D. 1.2

答案：D

解析：正面操作距离不应小于 1.2m

65. 防烟分区通常以不燃材料制成的挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于（ ）m 的梁进行划分。 【0.5 分】

A. 0.5

B. 1.0

C. 1.5

D. 3.0

答案：A

解析：防烟分区通常以不燃材料制成的挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于 0.5m 的梁进行划分。

66. 劳动者最低工资标准的具体标准由（ ）规定，报国务院备案。 【0.5 分】

A. 劳动监察部门

B. 市级人民政府

C. 省级人民政府

D. 仲裁部门

答案：C

解析：劳动者最低工资标准的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案。

67. 劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的。依据《劳动法》相关规定，用人单位可以单方面解除劳工合同，但是要提前（ ）以书面形式通知劳动者本人。

【0.5 分】

- A. 5 日
- B. 15 日
- C. 20 日
- D. 30 日

答案：D

解析：劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的。依据《劳动法》相关规定，用人单位可以单方面解除劳工合同，但是要提前 30 日以书面形式通知劳动者本人。

68. 在消防设施操作员职业中，消防设施检测维修保养职业方向分为（ ）个职业等级。【0.5 分】

- A. 4
- B. 5
- C. 2
- D. 3

答案：A

解析：在消防设施操作员职业中，消防设施检测维修保养职业方向分为 4 个职业等级。

69. 消防安全重点单位应至少每（ ）组织一次演练。【0.5 分】

- A. 月
- B. 季度
- C. 半年

D. 年

答案：C

解析：消防安全重点单位应至少每半年组织一次演练，火灾高危单位应至少每季度组织一次演练，其他单位应至少每年组织一次演练

70. 消防控制室图形显示装置应具有火灾报警和消防联动控制的历史记录功能，记录应包括报警时间、报警部位、（）、消防联动设备的启动和动作反馈等信息。【0.5 分】

A. 报警原因

B. 复位操作

C. 维保操作

D. 通讯时长

答案：B

解析：消防控制室图形显示装置应具有火灾报警和消防联动控制的历史记录功能，记录应包括报警时间、报警部位、复位操作、消防联动设备的启动和动作反馈等信息。

71. 建筑高度大于 100m 的民用建筑, 自带电源型灯具持续应急时间不应少于（）h。【0.5 分】

A. 0.5

B. 1

C. 1.5

D. 2

答案：C

解析：建筑高度大于 100m 的民用建筑, 自带电源型灯具持续应急时间不应少于 1.5h。

72. 应急照明控制器设置在消防控制室墙面上时，设备靠近门轴的侧面距墙不应小于（）m。

【0.5 分】

A. 0.5

B. 0.3

C. 0.8

D. 0.6

答案：A

解析：应急照明控制器设置在消防控制室墙面上时，设备靠近门轴的侧面距墙不应小于 0.5m。

73. 火灾显示盘应能接收与其连接的火灾报警控制器发出的火灾报警信号，并在火灾报警控制器发出火灾报警信号后（ ）s 内发出火灾报警声、光信号，显示火灾发生部位。【重点】【0.5 分】

A. 3

B. 10

C. 5

D. 7

答案：A

解析：火灾显示盘应能接收与其连接的火灾报警控制器发出的火灾报警信号，并在火灾报警控制器发出火灾报警信号后 3s 内发出火灾报警声、光信号，显示火灾发生部位。

74. 下列不属于稳压泵组保养要求的是（ ）。【重点】【0.5 分】

A. 稳压泵交替运行功能正常

B. 电动机绝缘正常，紧固螺栓无松动，电缆无老化、破损和连接松动

C. 冬季防冻措施有效

D. 润滑油充足，泵体、泵轴无渗水、砂眼

答案：C

解析：C 选项属于消防水箱保养内容。

75. 干式喷头性能代号是（ ）。【重点】【0.5 分】

A. ZSTX

B. ZSTDY

C. ZSTDY

D. ZSTG

答案：D

解析：

表 4-2-7 喷头的性能代号					
喷头类型	性能代号	喷头类型	性能代号	喷头类型	性能代号
通用型喷头	ZSTP	直立型喷头	ZSTZ	下垂型喷头	ZSTX
直立边墙型喷头	ZSTBZ	下垂边墙型喷头	ZSTBX	通用边墙型喷头	ZSTBP
水平边墙型喷头	ZSTBS	齐平式喷头	ZSTDQ	嵌入式喷头	ZSTDR
隐蔽式喷头	ZSTDY	干式喷头	ZSTG		

76. 下列不属于消防水箱保养要求的是（ ）。【0.5 分】

- A. 设备铭牌标志清晰，叶轮转动灵活、无卡滞
- B. 进出水和溢流、排污等管路阀门启闭状态正确，阀门转动灵活，无锈蚀
- C. 冬季防冻措施有效
- D. 合用水箱消防用水不作他用的技术措施

答案：A

解析：A 选项是消防水泵的保养。

77. （ ）其所涉职业（工种）必须关系公共利益或涉及国家安全、公共安全、人身健康、生命财产安全，且必须有法律法规或国务院决定作为依据。【重点】【0.5 分】

- A. 从业资格
- B. 执业资格
- C. 准入类职业资格
- D. 水平评价类职业资格

答案：C

解析：国家职业资格目录保持相对稳定，实行动态调整。设置准入类职业资格，其所涉职业（工种）必须关系公共利益或涉及国家安全、公共安全、人身健康、生命财产安全，且必须有法律法规或国务院决定作为依据。

78. 可燃性构件是指用可燃或（ ）材料制成的构件，如木质构件、竹质构件、宝丽板构件等。

【重点】【0.5分】

- A. 不燃
- B. 难燃
- C. 可燃
- D. 易燃

答案：D

解析：可燃性构件是指用可燃或易燃材料制成的构件，如木质构件、竹质构件、宝丽板构件等。

79. 当高位消防水箱的设置不能满足系统最不利点处的静压要求时，应在建筑消防给水系统中设置（ ）。【0.5分】

- A. 消防水池
- B. 增（稳）压设施
- C. 消防水泵
- D. 气压装置

答案：B

解析：对于采用临时高压消防给水系统的高层或多层建筑，当高位消防水箱的设置不能满足系统最不利点处的静压要求时，应在建筑消防给水系统中设置增（稳）压设施，并采取配套设置气压罐等防止稳压泵频繁启停的技术措施。

80. （ ）不仅是建筑物内燃烧蔓延的主要方式之一，也是相邻建筑物间火灾蔓延的主要方式。

【0.5分】

- A. 热辐射
- B. 热对流
- C. 热传导
- D. 烟囱效应

答案：A

解析：热辐射是起火房间内部燃烧蔓延的主要方式之一，同时也是相邻建筑之间火灾蔓延的主要方式。

81. 无遮挡的大空间或有特殊要求的房间, 宜选择 ()。【0.5 分】

- A. 缆式线型感温火灾探测器
- B. 线型光纤感温火灾探测器
- C. 线型光束感烟火灾探测器
- D. 线型定温火灾探测器

答案：C

解析：无遮挡的大空间或有特殊要求的房间，宜选择线型光束感烟火灾探测器。

82. 消防电话总机可呼叫任意一部消防电话分机，并能同时呼叫至少 () 部消防电话分机。【0.5 分】

- A. 两
- B. 三
- C. 四
- D. 五

答案：A

解析：消防电话总机可呼叫任意一部消防电话分机，并能同时呼叫至少两部消防电话分机

83. () 是指通过采用自然排烟或机械排烟的方式, 将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统。【0.5 分】

- A. 通风空气调节系统
- B. 排烟系统
- C. 防烟系统
- D. 火灾自动报警系统

答案：B

解析：排烟系统是通过采用自然排烟或机械排烟的方式，将房间、走道等空间的火灾烟气排

至建筑物外的系统，分为自然排烟系统和机械排烟系统。

84. 计算机操作中，【Ctrl】+（）是查找的快捷键。【0.5 分】

- A. F
- B. B
- C. C
- D. A

答案：A

解析：Ctrl+F 是查找的快捷键。

85. 消防联动控制器通过接收（）发出的火灾报警信息，按预设逻辑对建筑中设置的自动消防设施进行联动控制。【0.5 分】

- A. 手动火灾报警按钮
- B. 火灾报警控制器
- C. 触发装置
- D. 火灾探测器

答案：B

解析：消防联动控制器是消防联动控制系统的核心设备，它通过接收火灾报警控制器发出的火灾报警信息，按预设逻辑对建筑中设置的自动消防设施进行联动控制。

86. 下列场所应选择铝芯电缆的有（）【0.5 分】

- A. 需要确保长期进行、连接可靠的线路
- B. 对铜有腐蚀但对铝腐蚀小的场所
- C. 移动设备的线路
- D. 振动环境的线路

答案：B

解析：应选用铝芯电缆的场所（1）对铜有腐蚀但对铝腐蚀较小的环境。（2）氨压缩机房等场所。

87. 焦炭的燃烧属于（ ）【0.5 分】

- A. 蒸发燃烧
- B. 分解燃烧
- C. 表面燃烧
- D. 沸溢燃烧

答案：C

解析：表面燃烧。可燃固体的燃烧反应是在其表面直接吸附氧气而发生的燃烧，称为表面燃烧。例如，木炭、焦炭、铁、铜等物质燃烧就属于典型的表面燃烧

88. 室内净空高度超过闭式系统最大允许净空高度，且必须迅速扑救初期火灾的场所宜设置（ ）【0.5 分】

- A. 干式系统
- B. 湿式系统
- C. 预作用系统
- D. 雨淋系统

答案：D

解析：室内净空高度超过闭式系统最大允许净空高度，且必须迅速扑救初期火灾的场所宜设置雨淋系统

89. 下列关于排烟防火阀的工作情况说法错说的是（ ）【0.5 分】

- A. 排烟防火阀外观完整，无变形、损坏
- B. 产品标识清晰，安装方向与排烟方向相反
- C. 执行机构操作灵活，无卡滞和阻碍
- D. 排烟防火阀关闭和复位功能正常，连锁停止排烟风机功能正常，启闭过程中无明显晃动

答案：B

解析：排烟防火阀外观完整，无变形、损坏；产品标识清晰，安装方向与排烟方向一致；执行机构操作灵活，无卡滞和阻碍；排烟防火阀关闭和复位功能正常，连锁停止排烟风机功能

正常，启闭过程中无明显晃动。安装方向与排烟方向相反，错误。

90. 多线控制盘与火灾报警控制器连接，一台火灾报警控制器（联动型）可设置（ ）多线控制盘。【0.5 分】

- A. 一个
- B. 多个
- C. 两个
- D. 至少两个

答案：B

解析：多线控制盘与火灾报警控制器连接，一台火灾报警控制器（联动型）可设置多个多线控制盘。

91. 消防应急灯具按（ ）分类可分为消防应急标志灯具、消防应急照明灯具、消防应急照明标志复合灯具。【0.5 分】

- A. 工作方式
- B. 应急供电方式
- C. 应急控制方式
- D. 用途

答案：D

解析：按用途分为消防应急标志灯具、消防应急照明灯具、消防应急照明标志复合灯具。

92. 地下、半地下建筑（室）的耐火等级应为（ ）。【0.5 分】

- A. 一级
- B. 二级
- C. 三级
- D. 四级

答案：A

解析：根据建筑设计防火规范，地下半地下建筑的耐火等级应为一级。

93. 低倍数泡沫灭火系统是指发泡倍数为（ ）的泡沫灭火系统。【0.5 分】

- A. 小于 20
- B. 21~200
- C. 201~1000
- D. 大于 1000

答案：A

解析：（1）低倍泡沫灭火剂。指发泡倍数为 1~20 的泡沫灭火剂。

（2）中倍泡沫灭火剂。指发泡倍数为 21~200 的泡沫灭火剂，一般用于控制或扑灭易燃、可燃液体、固体表面火灾及固体深位阴燃火灾。

（3）高倍泡沫灭火剂。指发泡倍数为 201 以上的泡沫灭火剂。

94. 下列属于应用软件是（ ）。【0.5 分】

- A. WPS
- B. Windows
- C. 数据库管理系统
- D. 故障检查和诊断程序

答案：A

解析：计算机软件系统按照使用功能，一般分为系统软件和应用软件两大类。系统软件是为扩大计算机的功能、提高计算机的工作效率以及为方便用户使用计算机而设计的软件，如操作系统、语言处理程序和服务程序等；应用软件是为解决某个应用领域中的具体任务而编制的程序，如文字处理软件、计算机辅助设计软件等。

95. （ ）是指控制信号通过消防联动控制器本身的输出接点或模块直接作用到连接的消防电动装置，进而实现对受控消防设备的控制。【0.5 分】

- A. 间接控制
- B. 直接控制
- C. 总线控制

D. 手动控制

答案：B

解析：直接控制是指控制信号通过消防联动控制器本身的输出接点或模块直接作用到连接的消防电动装置，进而实现对受控消防设备的控制。

96. () 是以由固体化学混合物（热气溶胶发生剂）经燃烧反应生成具有灭火性质的气溶胶作为灭火介质的灭火系统。【0.5 分】

A. 二氧化碳灭火系统

B. 七氟丙烷灭火系统

C. 热气溶胶灭火系统

D. 惰性气体灭火系统

答案：C

解析：热气溶胶灭火系统是以由固体化学混合物（热气溶胶发生剂）经燃烧反应生成具有灭火性质的气溶胶作为灭火介质的灭火系统。

97. 《消防法》的立法宗旨是为了预防火灾和减少火灾危害, 加强应急救援工作保护 () 安全, 维护公共安全。【0.5 分】

A. 生命

B. 财产

C. 人身、财产

D. 公民人身

答案：C

解析：《中华人民共和国消防法》的立法宗旨是为了预防火灾和减少火灾危害, 加强应急救援工作, 保护人身、财产安全, 维护公共安全, 制定本法。

98. 在泵房内, () 动作能自动启动喷淋泵。【0.5 分】

A. 压力开关

B. 水流指示器

- C. 信号阀
- D. 消火栓按钮

答案：A

解析：在泵房内，压力开关动作能自动启动喷淋泵。

99. 建筑耐火等级是衡量建筑抵抗火灾能力大小的标准，由建筑构件的燃烧性能和耐火极限中（ ）决定。【重点】【0.5 分】

- A. 最高者
- B. 平均值
- C. 最低者
- D. 楼板

答案：C

解析：建筑耐火等级是指根据建筑中墙、柱、梁、楼板吊顶等各类构件不同的耐火极限，对建筑物等整体耐火性能进行的等级划分。建筑耐火等级是衡量建筑抵抗火灾能力大小的标准，由建筑构件的燃烧性能和耐火极限中的最低者决定。

100. 机械应急启动时，应确保消防水泵在报警（ ）min 内正常工作。【重点】【0.5 分】

- A. 1.0
- B. 3.0
- C. 5.0
- D. 10.0

答案：C

解析：消防泵组电气控制柜还应设置机械应急启泵功能，并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时，应确保消防水泵在报警 5.0min 内正常工作。

二. 多选题

1. 燃烧是指可燃物与氧化剂作用发生的放热反应，通常伴有（ ）的现象。【重点】【0.5 分】

- A. 火焰
- B. 发光
- C. 和（或）发烟
- D. 和（或）烟气
- E. 温度升高

答案：ABD

解析：根据国家标准《消防词汇第1部分：通用术语 GB/T5907.1-2014》燃烧是指可燃物与氧化剂作用发生的放热反应，通常伴有火焰、发光和（或）烟气的现象。如果教材和国家标准有冲突，按照国家标准。

2. 消防电话系统由（ ）和专用消防电话线路组成。【重点】【0.5分】

- A. 消防电话总机
- B. 消防电话分机
- C. 消防电话插孔
- D. 消防电话手柄
- E. 消防电话座机

答案：ABCD

解析：消防电话系统由消防电话总机、消防电话分机、消防电话插孔、消防电话手柄和专用消防电话线路组成，分为总线制和多线制两种形式。

3. 拨打“119”电话报火警时，必须讲清的内容有（ ）。【重点】【0.5分】

- A. 起火单位
- B. 起火场所的详细地址
- C. 起火的场所和部位
- D. 着火的物质
- E. 报警人的相关信息

答案：ABCDE

解析：报火警时，必须讲清以下内容。

- 1) 起火单位和场所的详细地址。包括单位、场所及建筑物和街道名称，门牌号码，靠近何处，并说明起火部位及附近的明显标志等。
- 2) 火灾基本情况。包括起火的场所和部位，着火的物质，火势的大小，是否有人被困，火场有无化学危险源等，以便消防救援部门根据情况派出相应的灭火车辆。
- 3) 报警人姓名、单位及电话号码等相关信息。
4. 防火卷帘具有（）、现场机械控制和限位控制等几种主要控制方式。【重点】【0.5分】

- A. 现场手动电控
- B. 自动控制
- C. 消防控制室远程手动控制
- D. 温控释放控制
- E. 速放控制

答案：ABCDE

解析：三、防火卷帘的操作与控制方式

防火卷帘具有现场手动电控、自动控制、消防控制室远程手动控制、温控释放控制、速放控制、现场机械控制和限位控制等几种主要控制方式。

- 1 现场手动电控
- 2 自动控制
- 3 消防控制室远程手动控制
- 4 温控释放控制
- 5 速放控制
- 6 现场机械控制
- 7 限位控制

5. 爆炸按照产生的原因和性质不同，分为（）。【重点】【0.5分】

- A. 物理爆炸

- B. 化学爆炸
- C. 生物爆炸
- D. 核爆炸
- E. 粉尘爆炸

答案：ABD

解析：爆炸的分类。爆炸按照产生的原因和性质不同，分为物理爆炸、化学爆炸和核爆炸。

化学爆炸，按照爆炸物质不同，分为气体爆炸、粉尘爆炸和炸药爆炸；按照爆炸传播速率不同，又分为爆燃、爆炸和爆轰。

6. 消防增（稳）压设施按稳压工作形式可分为（ ）。【重点】【0.5 分】

- A. 胶囊式消防稳压设施
- B. 补气式消防稳压设施
- C. 消防无负压（叠压）稳压设施
- D. 消防负压稳压设施
- E. 增压式稳压设施

答案：ABC

解析：1. 消防增（稳）压设施的分类

（1）按稳压工作形式分类

按稳压工作形式可分为胶囊式消防稳压设施、补气式消防稳压设施、消防无负压（叠压）稳压设施。

7. 防火卷帘通常可按照（ ）等进行分类。【重点】【0.5 分】

- A. 厚度
- B. 材质
- C. 启闭方式
- D. 动作温度
- E. 帘面数量

答案：BCE

解析：防火卷帘通常可按照材质、帘面数量、启闭方式等进行分类。

8. 《中华人民共和国消防法》规定（ ）的消防工作，由其主管单位监督管理。【重点】【0.5分】

- A. 军事设施
- B. 核电厂
- C. 森林
- D. 矿井地下部分
- E. 海上石油天然气

答案：ABDE

解析：军事设施的消防工作，由其主管单位监督管理，消防救援机构协助；矿井地下部分、核电厂、海上石油天然气设施的消防工作，由其主管单位监督管理。

9. 文件夹的基本操作有（ ）。【重点】【0.5分】

- A. 建立文件夹
- B. 重命名文件夹
- C. 选中文件夹
- D. 复制文件夹
- E. 删除文件夹

答案：ABCDE

解析：文件夹的基本操作有：

- 1 建立文件夹
- 2 重命名文件夹
- 3 选中文件夹
- 4 复制、移动、剪切文件夹
- 5 删除文件夹

10. 消防工作具有广泛的社会性,要真正在全社会做到预防火灾发生,减少火灾危害,必须(),实行群防群治。【重点】【0.5分】

- A. 政府统一领导
- B. 部门依法监管
- C. 单位全面负责
- D. 公民积极参与
- E. 社会各界力量和全体公民共同参与

答案:ABCDE

解析:消防工作具有广泛的社会性,涉及社会的各个领域,要真正在全社会做到预防火灾发生、减少火灾危害,必须按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则,依靠社会各界的力量和全体公民共同参与,实行群防群治。

11. 消防工作的长期实践表明其具有()特点。【重点】【0.5分】

- A. 社会性
- B. 服务性
- C. 行政性
- D. 经常性
- E. 技术性

答案:ACDE

解析:消防工作的长期实践表明,其具有以下特点:社会性、行政性、经常性、技术性。

12. 机械加压送风系统的送风机宜采用()。【重点】【0.5分】

- A. 轴流风机
- B. 中低压离心风机
- C. 中高压离心风机
- D. 混流风机

答案:AB

解析：机械加压送风系统的送风机宜采用轴流风机或中低压离心风机。

13. 下列属于重大火灾的是（ ）。【重点】【0.5 分】

- A. 造成 3 人以上 10 人以下死亡
- B. 造成 10 人以上 30 人以下死亡
- C. 10 人以上 50 人以下重伤
- D. 50 人以上 100 人以下重伤
- E. 5000 万元以上 1 亿元以下直接财产损失的火灾

答案：BDE

解析：重大火灾：造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接财产损失的火灾。

14. 下列哪些粉尘具备条件会发生爆炸（ ）。【重点】【0.5 分】

- A. 石英粉尘
- B. 面粉
- C. 淀粉
- D. 木屑
- E. 皮革屑

答案：BCDE

解析：【旧教材】可燃性粉尘是指在大气条件下能与气态氧化剂（主要是空气）发生剧烈氧化反应的粉尘、纤维或飞絮，如淀粉、小麦粉、糖粉、可可粉、硫粉、锯木屑、皮革屑等属于可燃性粉尘。难燃性粉尘是指化学性质比较稳定，不易燃烧爆炸的粉尘，例如土、砂、氧化铁、水泥、石英粉尘等。

15. 七氟丙烷灭火剂适用于扑救（ ）。【0.5 分】

- A. 活泼金属火灾
- B. 可燃固体物质的表面火灾
- C. 电气设备火灾

D. 可燃气体火灾

E. 甲、乙、丙类液体火灾

答案：BCDE

解析：七氟丙烷灭火剂通用于扑救甲、乙、丙类液体火灾，可燃气体火灾，电气设备火灾，可燃固体物质的表面火灾。

16. 二氧化碳灭火剂适用于扑救（ ）。【重点】【0.5 分】

A. 灭火前可切断气源的气体火灾

B. 石蜡、沥青等可熔化固体火灾

C. 固体表面火灾及棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾

D. 氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾

E. 电气火灾

答案：ABCE

解析：二氧化碳灭火剂可以扑救灭火前可切断气源的气体火灾，液体火灾或石蜡、沥青等可熔化的固体火灾，固体表面火灾及成卷装或堆垛类的棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾，电气火灾。二氧化碳灭火剂不得用于扑救硝化纤维、火药等含氧化剂的化学制品火灾，钾、钠、镁、钛、锆等活泼金属火灾，氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾。

17. 机械硬盘采用磁性碟片存储，其主要性能指标是（ ）和（ ）。【0.5 分】

A. 转速

B. 容量

C. 位数

D. 厚度

E. 重量

答案：AB

解析：机械硬盘最主要的性能指标是转速和容量。

18. 线型感温火灾探测器按动作性能分为：（ ）【重点】【0.5 分】

- A. 光栅光纤
- B. 缆式感温
- C. 定温
- D. 差温
- E. 差定温

答案：CDE

解析：

旧教材《中级》P81 线型感温火灾探测器按动作性能可分为定温、差温和差定温线型感温探测器。

19. 区域型火灾报警控制器电源为正常工作状态（ ）【重点】【0.5 分】

- A. 无主备电故障信息
- B. 主电工作状态指示灯点亮
- C. 备电工作状态指示灯熄灭
- D. 主电故障指示灯熄灭
- E. 备电故障指示灯熄灭

答案：ABCDE

解析：见下图

表 1-1-2 区域型火灾报警控制器电源工作状态信息特征表

电源工作状态	音响器件	显示器	指示灯				
			主电工作状态	备电工作状态	故障总指示灯	主电故障（可选）	备电故障（可选）
正常工作	无声信号	无主备电故障信息	点亮	熄灭	—	熄灭	熄灭

20. 消防联动控制器对消防设备的控制方式有以下几种（ ）。【重点】【0.5 分】

- A. 自动和手动
- B. 联动和连锁

- C. 总线和直线
- D. 直接和间接
- E. 多线和手动

答案：ACD

解析：

旧教材《中级》P71 消防联动控制器对消防设备的控制方式有：

- 1 自动控制和手动控制
- 2 直接控制和间接控制
- 3 总线控制和直线控制

21. 线型感烟、感温火灾探测器的保养项目包含（ ）等。【重点】【0.5 分】

- A. 外壳外观保养
- B. 底座稳定性检查
- C. 开关按键保养
- D. 接线端子检查
- E. 探测器功能检查

答案：ABDE

解析：线型感烟、感温火灾探测器的保养项目包含外壳外观清洁保养、底座和接线端子的保养、报警功能模拟测试。

22. 安全疏散和避难设施包括（ ）等。【重点】【0.5 分】

- A. 疏散出口
- B. 疏散走道
- C. 疏散指示标志
- D. 避难层（间）
- E. 防火卷帘

答案：ABCD

解析：安全疏散和避难设施包括疏散出口、疏散走道、疏散楼梯（间）、疏散指示标志、避难层（间）等。

23. （ ）等开关信号应能直接自动启动消防水泵。【重点】【0.5 分】

- A. 消防水泵出水干管上设置的压力开关
- B. 高位消防水箱出水管上的流量开关
- C. 湿式报警阀的压力开关
- D. 干式报警阀组的压力开关
- E. 信号蝶阀开关

答案：ABCD

解析：湿式、干式自动喷水灭火系统应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵，该种控制方式不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。

24. 消防泵组电气控制柜具有（ ）、保护、反馈及机械应急启动功能。【重点】【0.5 分】

- A. 启/停泵
- B. 主/备泵切换
- C. 手/自动转换
- D. 双电源切换
- E. 巡检

答案：ABCDE

解析：湿式、干式自动喷水灭火系统电气控制柜主要具备启/停泵、主/备泵切换、手/自动转换、双电源切换、巡检、保护、反馈、机械应急启动等功能。

25. 避难层的设置应满足（ ）等要求。【重点】【0.5 分】

- A. 从首层到第一个避难层之间及两个避难层之间的高度不应大于 50 m
- B. 通向避难层的疏散楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开。
- C. 避难层的净面积应能满足设计避难人数避难的要求，宜按 5 人/m²计算。

D. 避难层不可与设备层结合布置

E. 应设置消防电梯出口

答案：ABCE

解析：避难层的设置应满足下列要求：

（1）从首层到第一个避难层之间及两个避难层之间的高度不应大于 50m。

（2）通向避难层的疏散楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开，人员必须经避难层才能上下。

（3）避难层的净面积应能满足设计避难人数避难的要求，宜按 5 人/m²计算。

（4）避难层可与设备层结合布置，但设备管道应集中布置。

（5）避难层应设置消防电梯出口。

（6）避难层应设置消火栓和消防软管卷盘、直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施、消防专线电话和应急广播。

26. 关于防（排）烟风机的保养步骤，说法正确的是（ ）。【0.5 分】

A. 手动开启风机，风机应正常运转平稳、无异常振动与声响

B. 断开主电源，挂上安全标志牌，检查电动机接地是否良好

C. 调整传动带松紧，用手转动带轮，观察转动是否良好

D. 向转动部位加润滑油，保证联轴器及轴承的灵活性及稳定性

E. 连续运转 3~5min，验证风机运转正常

答案：ABCD

解析：技能 5 防（排）烟风机的保养

二、操作程序

步骤 1 检查风机启停功能。手动开启风机，风机应正常运转平稳、无异常振动与声响。在消防控制室手动控制风机的启动、停止，风机的启动、停止状态信号应能反馈到消防控制室。

步骤 2 断开主电源，挂上安全标志牌，检查电动机接地是否良好。

步骤 3 检查并加固各部分松动的螺栓及联轴器。

步骤 4 检测电动机的绝缘电阻，检查主回路接触点。

步骤 5 调整传动带松紧，用手转动带轮，观察转动是否良好。

步骤 6 检查、更换各接合面间的垫片和密封填料。

步骤 7 清洁电动机及风滤器和机壳内部。

步骤 8 向转动部位加润滑油，保证联轴器及轴承的灵活性及稳定性。

步骤 9 检查调节阀的机械开闭动作、开闭角度标志。

步骤 10 手动开机测定三相电流值，检查指示灯和电压、电流表，听风机各部件运行声音。

步骤 11 连续运转 5-7min，验证风机运转正常。

步骤 12 系统恢复正常运行状态，记录维护保养情况并清理作业现场。

27. 防火卷帘主要由帘板（面）、座板、卷轴、导轨、（ ）等组成。【重点】【0.5 分】

- A. 卷门机
- B. 防护罩（箱体）
- C. 控制器
- D. 手动按钮盒
- E. 温控释放装置

答案：ABCDE

解析：防火卷帘主要由卷门机、帘板（面）、座板、卷轴、导轨、防护罩（箱体）、控制器、手动按钮盒、温控释放装置等组成。

28. 下列物质中，（ ）火灾属于 A 类火灾。【重点】【0.5 分】

- A. 沥青
- B. 泡沫塑料制品
- C. 石蜡
- D. 木材
- E. 钠

答案：BD

解析：A 类火灾：固体物质火灾，如木材、棉、毛、麻、纸张等。

29. 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》（GB50877）适用于新建、扩建、改建工程中设置的防火卷帘、防火门、防火窗的（ ）。【0.5 分】

- A. 设计
- B. 施工
- C. 验收
- D. 维护管理
- E. 评估

答案：BCD

解析：《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》（GB50877）适用于新建、扩建、改建工程中设置的防火卷帘、防火门、防火窗的施工、验收、维护管理。

30. 多线控制盘操作面板上设有多个手动控制单元，每个单元包括一个（或两个）操作按钮和（ ）三个状态指示灯。【0.5 分】

- A. 启动
- B. 反馈
- C. 故障
- D. 停止
- E. 动作

答案：ABC

解析：多线控制盘操作面板上设有多个手动控制单元，每个单元包括一个（或两个）操作按钮和启动、反馈、故障三个状态指示灯。

31. 可使用（ ）清洗线型光束感烟火灾探测器的外壳、指示灯和光路通过的窗口等部件。【0.5 分】

- A. 专用清洁工具
- B. 软布

- C. 适当的清洁剂
- D. 纸壳 E 油抹布

答案：ABC

解析：用专用清洁工具或软布及适当的清洁剂清洗线型光束感烟火灾探测器的外壳、指示灯和光路通过的窗口等部件，清洗线型感温火灾探测器终端盒的外壳、指示灯。

32. 消防供水设施通常包括（），主要用于为自动喷水灭火系统提供水量和水压保证。【重点】

【0.5 分】

- A. 消防水泵
- B. 消防水源
- C. 高位消防水箱
- D. 增（稳）压设施
- E. 消防水泵接合器

答案：ABCDE

解析：消防供水设施通常包括消防水源、消防水池、高位消防水箱、增（稳）压设施、消防水泵和消防水泵接合器，主要用于为自动喷水灭火系统提供水量和水压保证，是自动喷水灭火系统的重要组成部分。

33. 根据《建筑设计防火规范》（GB50016）的规定，自动喷水灭火系统的设置场所分为（）。

【重点】【0.5 分】

- A. 厂房
- B. 仓库
- C. 建筑物
- D. 构筑物
- E. 民用建筑

答案：ABE

解析：根据《建筑设计防火规范》（GB 50016）的规定，自动喷水灭火系统的设置场所分为

厂房、仓库和民用建筑三大类。

34. 关于消防电梯下列说法正确的是（ ）【重点】【0.5 分】

- A. 应能在所服务区域每层停靠
- B. 电梯的载重量不应小于 800kg
- C. 在消防电梯的首层入口处，应设置明显的标识和供消防救援人员专用的操作按钮
- D. 电梯轿厢内部装修材料的燃烧性能应为 A 级
- E. 电梯的动力和控制线缆与控制面板的连接处、控制面板的外壳防水性能等级不应低于 IPX5

答案：ABCDE

解析：消防电梯应符合下列规定：

- 1 应能在所服务区域每层停靠；
- 2 电梯的载重量不应小于 800kg；
- 3 电梯的动力和控制线缆与控制面板的连接处、控制面板的外壳防水性能等级不应低于 IPX5；
- 4 在消防电梯的首层入口处，应设置明显的标识和供消防救援人员专用的操作按钮；
- 5 电梯轿厢内部装修材料的燃烧性能应为 A 级；
- 6 电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话和视频监控系统的终端设备。

35. 城乡消防安全布局不符合消防安全要求的，应当（ ）。【0.5 分】

- A. 整顿
- B. 调整
- C. 改善
- D. 完善
- E. 改建

答案：BD

解析：城乡消防安全布局不符合消防安全要求的，应当调整、完善。

36. 下列燃烧产物中，（ ）是不完全燃烧产物。【0.5 分】

- A. 水

- B. 一氧化碳
- C. 氨气
- D. 二氧化碳
- E. 二氧化硫

答案：BC

解析：由燃烧或热解作用而产生的全部物质，称为燃烧产物。燃烧产物有完全燃烧产物和不完全燃烧产物之分。其中完全燃烧产物是指可燃物中的碳被氧化生成二氧化碳气体、氢被氧化生成液态水、硫被氧化生成二氧化硫气体等；而燃烧生成的一氧化碳、氨气、醇类、醛类、醚类等是不完全燃烧产物。

37. 常闭式送风口采用（ ）开启，常用于前室或合用前室。【0.5 分】

- A. 手动
- B. 电动
- C. 遥控
- D. 机械应急
- E. 远程控制执行器

答案：AB

解析：送风口分为常开式、常闭式和自垂百叶式。常开式送风口即普通的固定叶片式百叶风口；常闭式送风口采用手动或电动开启，常用于前室或合用前室；自垂百叶式送风口平时靠百叶重力自行关闭，加压时自行开启，常用于防烟楼梯间。

38. 组成区域报警系统的组件主要有（ ）【0.5 分】

- A. 火灾探测器
- B. 手动火灾报警按钮
- C. 火灾声光警报器
- D. 消防联动控制器
- E. 火灾报警控制器

答案：ABCE

解析：区域报警系统主要由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及区域型火灾报警控制器等组成。

39. 消防泵组及电气控制柜的保养项目包含（ ）等【0.5 分】

- A. 控制柜工作环境
- B. 控制柜外观
- C. 控制柜电气部件
- D. 控制柜功能
- E. 泵组

答案：ABCDE

解析：消防泵组电气控制柜的保养包括 5 方面：

- 1 控制柜工作环境
- 2 控制柜外观
- 3 控制柜电气元器件
- 4 控制柜功能
- 5 消防泵组

40. 以下对火灾报警电话描述正确的是（ ）。【0.5 分】

- A. 119 报警电话是免费的
- B. 发生火灾时任何人都有义务拨打 119
- C. 为了演练，平时可以拨打 119
- D. 不可以使用单位内线电话分机拨打 119
- E. 报警时要留下单位领导的姓名、电话

答案：ABD

解析：119 报警电话是免费的，发生火灾时任何人都有义务拨打 119 报警。选项 C 错误，因为 119 是紧急电话，平时不应随意拨打。选项 D 正确，消防电话分机一般情况下没有拨号键，

不能拨打 119。选项 E 错误，报警时应留下报警人的姓名和联系方式，而不是单位领导的信息。

三. 判断题

1. 为确保操作受控消防设备的可靠性，对于一些重要联动设备（如消防泵组、防烟和排烟风机）的控制，除采用联动控制方式外，火灾报警控制器还应采用总线控制盘控制方式，实现直接手动控制。（）【重点】【0.5 分】

答案：错误

解析：为确保操作受控消防设备的可靠性，对于一些重要联动设备（如消防泵组、防烟和排烟风机）的控制，除采用联动控制方式外，火灾报警控制器还应采用多线控制盘控制方式，实现直接手动控制。所以本题错误。

2. 机械排烟系统由挡烟垂壁、排烟口、排烟防火阀、排烟风道、排烟风机、排烟出口及系统控制器等组成。（）【重点】【0.5 分】

答案：正确

解析：机械排烟系统由挡烟垂壁、排烟口、排烟防火阀、排烟风道、排烟风机、排烟出口及系统控制器等组成。

3. 侧向式防火卷帘、水平式防火卷帘在发生火灾时不能自动关闭，应用受到限制。（）【重点】【0.5 分】

答案：正确

解析：侧向式防火卷帘、水平式防火卷帘由于在发生火灾时不能自动关闭，应用受到限制。所以本题正确。

4. 正确处理个人、集体和国家三者之间的关系，这既是增强职业责任感的要求也是职业道德的要求。【重点】【0.5 分】

答案：正确

解析：正确处理个人、集体和国家三者之间的关系，这既是增强职业责任感的要求，也是职业道德的要求。

5. 干式系统由于在准工作状态时配水管内充满了用于启动的有压气体，因此还需要设置充气 and 气压维持装置。（）【重点】【0.5 分】

答案：正确

解析：干式系统由于在准工作状态时配水管内充满了用于启动的有压气体，因此还需要设置充气 and 气压维持装置。

6. 根据“消防设施操作员”国家职业技能标准，消防设施监控操作职业方向可划分为五级。

（）【重点】【0.5 分】

答案：错误

解析：根据“消防设施操作员”国家职业技能标准，消防设施操作员一共 5 个等级，但是消防设施监控操作职业方向和检测维修保养方向都是划分为四级。消防设施监控操作职业方向分别为五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师，消防设施检测维修保养职业方向分别为四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/高级技师。

7. 老年人公共活动用房布置在地下一层时，每个房间的建筑面积不应大于 200m^2 且使用人数不应大于 30 人。【重点】【0.5 分】

答案：正确

解析：老年人公共活动用房布置在半地下或地下一层、地上四层及以上楼层时，每个房间的建筑面积不应大于 200m^2 且使用人数不应大于 30 人。

8. 可以通过消防控制室多线启动控制盘远程手动启停消防水泵。【重点】【0.5 分】

答案：正确

解析：可以通过消防控制室(盘)多线启动控制盘远程手动启停消防水泵。

9. 排烟防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。（）【重点】【0.5 分】

答案：正确

解析：排烟防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。

10. 防火墙上禁止开设门、窗、洞口。（）【重点】【0.5 分】

答案：错误

解析：在满足要求时，防火墙上可以开设门、窗、洞口。

11. 火灾是指在时间或空间上失去控制的燃烧。【重点】【0.5 分】

答案：正确

解析：根据《消防词汇第 1 部分：通用术语》（GB/T5907.1 — 2014），火灾是指在时间或空间上失去控制的燃烧。

12. 干式自动喷水灭火系统是在准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压水。【重点】【0.5 分】

答案：错误

解析：干式自动喷水灭火系统是在准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。

13. 控制中心报警系统适用于设置两个及以上消防控制室的保护对象，也适用于已设置两个及以上集中报警系统的保护对象。【重点】【0.5 分】

答案：正确

解析：控制中心报警系统适用于设置两个及以上消防控制室的保护对象，也适用于已设置两个及以上集中报警系统的保护对象。

14. 湿式自动喷水灭火系统是在准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。【重点】【0.5 分】

答案：正确

解析：湿式自动喷水灭火系统是在准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。

15. 火灾现场的保护时间到火灾现场勘验结束为止。【重点】【0.5 分】

答案：正确

解析：火灾现场的保护时间应从发现火灾时起，到火灾现场勘验结束为止。

16. 开式喷头是具有释放机构的洒水喷头。【0.5 分】

答案：错误

解析：开式喷头是不具有释放机构的洒水喷头。

17. 电气控制柜应具备双电源自动切换功能。当消防主电源故障时应手动切换备用电源继续供电。【重点】【0.5分】

答案：错误

解析：电气控制柜应具备双电源自动切换功能。当消防主电源故障时应能自动切换备用电源继续供电。

18. 消防联动控制器的电源部分应具有主电源和备用电源转换装置。当主电源断电时，需手动转换到备用电源；当主电源恢复时，能自动转换到主电源。（）【0.5分】

答案：错误

解析：消防联动控制器的电源部分应具有主电源和备用电源转换装置。当主电源断电时，需自动转换到备用电源；当主电源恢复时，能自动转换到主电源。

19. 集中火灾报警控制器主要包括：显示器（屏）、基本按键与指示灯、打印机、主板、输入/输出控制板、音响器件、网络接口组件、电源装置（含电池）、外壳等器件。（）【0.5分】

答案：正确

解析：集中控制器一般由显示器（屏）、基本按键与指示灯、打印机、主板、输入/输出控制板、音响器件、网络接口组件、电源装置（含电池）、外壳等组成。

20. 下沉式广场用于疏散的净面积不应小于 100 m^2 。（）【重点】【0.5分】

答案：错误

解析：

旧教材《基础知识》P137 下沉式广场用于疏散的净面积不应小于 169 m^2

下沉式广场用于疏散的净面积不应小于 169 m^2 。

21. 转换开关在自动状态时，消防控制室（盘）可自动启动水泵或远程手动启动水泵，但不能远程停止水泵。（）【0.5分】

答案：错误

解析：手动/自动转换功能：

消防水泵电气控制柜手自动转换开关在自动状态时，消防控制室（盘）可自动启动水泵或远程手动启动水泵，并远程停止水泵。在手动状态时，现场通过电气控制柜启停按钮操作水泵启动、停止。

22. 当主泵发生故障时，备用泵自动延时投入，水泵启动时间不应大于 10 min。（）【重点】
【0.5 分】

答案：错误

解析：主/备泵切换功能：当主泵发生故障时，备用泵自动延时投入，水泵启动时间不应大于 2min。所以本题错误。

23. 地坪是位于建筑最下部的承重构件，承受着建筑的全部荷载。（）【重点】【0.5 分】

答案：错误

解析：基础是位于建筑最下部的承重构件，承受着建筑的全部荷载，并将这些荷载传递给地基。

24. 保护对象为 1000V 及以下的配电线路，测温式电气火灾监控探测器宜选择光栅光纤测温式或红外测温式电气火灾监控探测器。（）【重点】【0.5 分】

答案：错误

解析：测温式电气火灾监控探测器配接模块满足《电气火灾监控系统第三部分：测温式电气火灾监控探测器》（GB14287.3）标准，是检测低压配电线路中线路温度的电气火灾监控探测器，应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位。保护对象为 1000V 及以下的配电线路，测温式电气火灾监控探测器应采用接触式布置（所以本题错误）；保护对象为 1000V 以上的供电线路，测温式电气火灾监控探测器宜选择光栅光纤测温式或红外测温式电气火灾监控探测器，光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象的表面。

25. 系统软件是用来扩大计算机的功能，提高计算机的工作效率以及方便用户使用计算机的软件；应用软件是为解决某个应用领域中的具体任务而编制的程序。（）【重点】【0.5 分】

答案：正确

解析：系统软件是为扩大计算机的功能、提高计算机的工作效率以及为方便用户使用计算机

而设计的软件，如操作系统、语言处理程序和服务程序等；应用软件是为解决某个应用领域中的具体任务而编制的程序，如文字处理软件、计算机辅助设计软件等。

26. 在消防控制室进行总机与所有消防电话分机、电话插孔之间互相呼叫与通话，呼叫铃声、通话应语音清晰，无振鸣。（）【重点】【0.5分】

答案：正确

解析：在消防控制室进行总机与所有消防电话分机、电话插孔之间互相呼叫与通话，呼叫铃声、通话应语音清晰，无振鸣。

27. 水幕系统是由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成，用于防火分隔或防护冷却的闭式系统（）【重点】【0.5分】

答案：错误

解析：水幕系统由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成，是用于防火分隔或防护冷却的开式系统。本题错在了【闭式系统】，应该是【开式系统】

28. 疏散出口门应能在关闭后从任何一侧手动开启。（）【重点】【0.5分】

答案：正确

解析：疏散出口门应能在关闭后从任何一侧手动开启。

29. 对不可恢复的线型感温火灾探测器，无法模拟火灾和故障，检查探测器能否发出火灾报警和故障信号。（）【重点】【0.5分】

答案：错误

解析：探测器功能检查

（3）对不可恢复的线型感温火灾探测器，模拟火灾和故障，检查探测器能否发出火灾报警和故障信号

30. 火灾自动报警系统是以通过火灾早期探测和报警，向各类消防设备发出控制信号并接收设备反馈信号，进而实现预定消防功能为基本任务的一种自动消防设施。（）【重点】【0.5分】

答案：正确

解析：火灾自动报警系统是以通过火灾早期探测和报警，向各类消防设备发出控制信号并接收设备反馈信号，进而实现预定消防功能为基本任务的一种自动消防设施。

31. 电压不但有大小而且有方向。（）【重点】【0.5分】

答案：正确

解析：电压的实际方向定义为高电位指向低电位的方向。

32. 细水雾灭火系统按其应用方式分为瓶组式、泵组式及其他供水方式细水雾灭火系统。（）

【重点】【0.5分】

答案：错误

解析：细水雾灭火系统按应用方式不同分为全淹没细水雾灭火系统和局部应用细水雾灭火系统两种。细水雾灭火系统按供水方式不同分为瓶组式细水雾灭火系统、泵组式细水雾灭火系统和其他供水方式细水雾灭火系统三种。

33. 大数据是指数据量巨大，需要结合新的技术手段，来处理、分析、利用这些数据，挖掘其中的价值。（）【重点】【0.5分】

答案：正确

解析：大数据是指数据量巨大，需要结合新的技术手段，来处理、分析、利用这些数据，挖掘其中的价值。

34. 顶棚射流是由烟气羽流撞击房间顶棚后水平运动而形成的。在火灾中，顶棚射流能触发安装在顶棚上的感烟探测器、感温探测器和洒水喷头，使其响应，实现自动报警和喷淋灭火。

【0.5分】

答案：正确

解析：顶棚射流是由烟气羽流撞击房间顶棚后水平运动而形成的。在火灾中，顶棚射流能触发安装在顶棚上的感烟探测器、感温探测器和洒水喷头，使其响应，实现自动报警和喷淋灭火。

35. 二氧化碳灭火系统中的高压系统指将灭火剂在常温下储存的系统。（）【0.5分】

答案：正确

解析：二氧化碳灭火系统中的高压系统指将灭火剂在常温下储存的系统。

36. 按照火灾分类标准，我国火灾分为特别重大火灾、重大火灾和较大火灾 3 个等级。（）【重点】【0.5 分】

答案：错误

解析：按照火灾事故所造成的灾害损失程度，火灾分为特别重大火灾、重大火灾、较大火灾和一般火灾 4 个等级。

37. 物体一端受热，通过物体的分子热运动，把热量从温度较高一端传递到温度较低的一端的
过程，叫作热对流。（）【重点】【0.5 分】

答案：错误

解析：物体一端受热，通过物体的分子热运动，把热量从温度较高一端传递到温度较低的一
端的过程，叫作热传导。

38. 烟气的危害性主要表现为毒害性、减光性和恐怖性。（）【重点】【0.5 分】

答案：错误

解析：烟气的危害性主要表现为毒害性、窒息性、减光性、高温性、爆炸性、恐怖性。

39. 微型消防站应设置人员值守、器材存放等用房，不可与消防控制室合用，有条件的可单独
设置。（）【0.5 分】

答案：错误

解析：微型消防站应设置人员值守、器材存放等用房，可与消防控制室合用，有条件的可单
独设置。

40. 消防水泵房应设置消防电话总机，并固定安装在明显且便于使用的部位，设有区别于普通
电话的标识。（）【0.5 分】

答案：错误

解析：消防电话分机设置于消防水泵房、发电机房、配变电室、计算机网络机房、主要通风
和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、企业消防站消防值班室、总
调度室、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关且经常有人值班的机房等建筑物中的关键

部位，并固定安装在明显且便于使用的部位，设有区别于普通电话的标识。

41. 保养应急照明控制器时，灯具采用自带蓄电池供电的，应能手动控制应急照明配电箱切断电源输出。【0.5 分】

答案：正确

解析：保养应急照明控制器时，灯具采用自带蓄电池供电的，应能手动控制应急照明配电箱切断电源输出。

42. 具备了燃烧必要条件，并不意味着必定会发生燃烧。【0.5 分】

答案：正确

解析：具备了燃烧必要条件，并不意味着必定会发生燃烧，需要三者达到一定量的要求，并且存在相互作用的过程。

43. 座位数为 900 个的半地下电影院应设置自动灭火系统。【0.5 分】

答案：正确

解析：位于地下或半地下且座位数大于 800 个的电影院、剧场或礼堂的观众厅应设置自动灭火系统。

44. 排烟系统是通过采用自然排烟或机械排烟的方式，将楼梯间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统【0.5 分】

答案：错误

解析：排烟系统是通过采用自然排烟或机械排烟的方式，将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统

45. 风机电气控制柜的保养周期是每半年一次。【0.5 分】

答案：错误

解析：风机电气控制柜的保养周期是每季度一次。

46. 直接手动控制单元（也称多线控制盘）主要是解决消防水泵、防烟和排烟风机、预作用阀组等重要消防设施设备的手动直接控制，直接手动控制单元上的启停按钮与消防水泵、防烟和排烟风机的电气控制柜直接用控制线或控制电缆连接，即采用多线制，属于点对点控制方

式（）【重点】【0.5分】

答案：正确

解析：直接手动控制单元（也称多线控制盘）主要是解决消防水泵、防烟和排烟风机、预作用阀组等重要消防设施设备的手动直接控制，直接手动控制单元上的启停按钮与消防水泵、防烟和排烟风机的电气控制柜直接用控制线或控制电缆连接，即采用多线制，属于点对点控制方式。

47. 当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下的连续补水能满足消防要求时，消防水池的有效容积应计算确定，但不应小于 100m³，如果仅设有消火栓系统时不应小于 50m³。【0.5分】

答案：正确

解析：当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下的连续补水能满足消防要求时，消防水池的有效容积应计算确定，但不应小于 100m³，如果仅设有消火栓系统时不应小于 50m³。

48. 消防电话分机应固定安装在明显且便于使用的部位，并应有区别于普通电话的标识。【0.5分】

答案：正确

解析：消防电话分机应固定安装在明显且便于使用的部位，并应有区别于普通电话的标识。

49. 干式系统在准工作状态时配水管道内充满有压水，火灾发生时喷头受热开放。（）【重点】【0.5分】

答案：错误

解析：同湿式系统相比，干式系统传输喷头开放信号的介质由有压水改为有压气体，干式系统中干式报警阀组替代了湿式系统中的湿式报警阀组，同时还增设了充气 and 气压维持装置。

50. 湿式系统适用于环境温度低于 4℃或高于 70℃的场所。（）【重点】【0.5分】

答案：错误

解析：干式系统适用于环境温度低于 4℃或高于 70℃的场所。

51. 火灾显示盘按供电方式分为直流供电型和交流供电型。（）【重点】【0.5分】

答案：正确

解析：火灾显示盘按供电方式分为直流供电型和交流供电型。

52. 在计算机中将要导入的文件复制在 SD 卡根目录下；将 SD 卡插入消防应急广播主机 SD 卡插槽中，按下“文件导入”键，设备自动进行文件导入；进度条显示文件导入进度，文件导入完毕应返回待机界面。（）【重点】【0.5 分】

答案：正确

解析：在计算机中将要导入的文件复制在 SD 卡根目录下；将 SD 卡插入消防应急广播主机 SD 卡插槽中，按下“文件导入”键，设备自动进行文件导入；进度条显示文件导入进度，文件导入完毕应返回待机界面。

53. 风机、风道、风机控制柜每季度保养一次。【0.5 分】

答案：正确

解析：风机、风道、风机控制柜每季度保养一次

54. 可燃气体或蒸气与气体氧化剂互相扩散、燃烧的现象,称为扩散燃烧。【0.5 分】

答案：错误

解析：可燃气体或蒸气与气体氧化剂互相扩散，边混合边燃烧的现象，称为扩散燃烧

55. Word2010 仅能进行文字处理，无法对图片处理、编辑。【0.5 分】

答案：错误

解析：Word2010 能进行文字处理，用户也可以在 Word 文档中对插入的图片进行一定的编辑和排版工作。

56. 与火灾自动报警系统联动的防火卷帘两侧均应安装火灾探测器和手动按钮盒。【0.5 分】

答案：正确

解析：与火灾自动报警系统联动的防火卷帘两侧均应安装火灾探测器和手动按钮盒。

57. 防火门按耐火性能分为甲级防火门、乙级防火门和丙级防火门。【0.5 分】

答案：错误

解析：防火门按照耐火性能可分为隔热防火门、部分隔热防火和非隔热防火门三类。

58. 建筑高度为 30m 的住宅楼应设置消防电梯。【0.5 分】

答案：错误

解析：建筑高度大于 33m 的住宅建筑应设置消防电梯

59. 集中火灾报警控制器应能监视程序运行和其存储器内容，当出错时应发出故障信号。在程序执行出错时，控制器应进入安全状态。（）【0.5 分】

答案：正确

解析：教材位置：P5 控制器应能监视程序运行和其存储器内容，当出错时应发出故障信号。
在程序执行出错时，控制器应进入安全状态。

60. 通风空气调节系统的风管应设置公称动作温度为 280℃的防火阀。（）【0.5 分】

答案：错误

解析：通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为 70℃的防火阀。