

消操《中级监控》分分通 300 题

一.单选题

1. () 是做人的基本准则，也是社会道德和职业道德的一项基本规范。

A.诚实守信

B.爱岗敬业

C.以人为本

D.钻研业务

2.职业道德具有从业人员共同遵守基本职业道德行为规范的 () 特征。

A.职业性

B.普遍性

C.自律性

D.实践性

3.消防设施操作员就属于 () 。

A.从业资格

B.执业资格

C.准入类职业资格

D.水平评价类职业资格

4.依照《中华人民共和国消防法》的规定，（）对本行政区域内的消防工作实施监督管理，并由（）负责实施。

A.县级以上地方人民政府消防救援机构，本级人民政府应急管理部门

B.市级以上地方人民政府应急管理部门，本级人民政府消防救援机构

C.县级以上地方人民政府应急管理部门，本级人民政府消防救援机构

D.市级以上地方人民政府消防救援机构，本级人民政府应急管理部门

5.（）是负责火灾扑救的专业部门，随时待命、有警必出。

A.地方政府

B.公安机构

C.单位消防部

D.国家综合性消防救援机构

6.《消防法》明确规定：矿井地下部分、核电厂、海上石油天然气设施的消防工作，由（）监督管理。

A.主管单位

B.县级以上人民政府应急管理机构

C.消防救援机构

D.县级以上人民政府

7. () 火灾是指气体火灾。

A.A 类

B.B 类

C.C 类

D.D 类

8. () 火灾是指带电火灾。

A.A 类

B.B 类

C.C 类

D.E 类

9.造成 3 人以下死亡, 或者 10 人以下重伤, 或者 1000 万元以下直接财产损失的火灾属于 () 。

A.特别重大火灾

B.重大火灾

C.较大火灾

D.一般火灾

10. () 的长时间燃烧可能会发生沸溢。

A.汽油

B.煤油

C.柴油

D.原油

11.在规定的实验条件下,应用外部热源使物质表面起火并持续燃烧一定时间所需要的最低温度,称为 () 。

A.自燃点

B.闪点

C.自燃

D.燃点

12.挡烟垂壁按安装方式可分为固定式挡烟垂壁和 () 挡烟垂壁。

A.半固定式

B.隐藏式

C.活动式

D.隐蔽式

13.下列不属于老年人照料设施的是（ ）。

A.养老院

B.老年养护院

C.老年大学

D.老年人福利院

14.（ ）是指建筑高度大于 27 m 的住宅建筑和其他建筑高度大于 24m 的非单层建筑。

A.高层建筑

B.单层建筑

C.多层

D.公共建筑

15.民用建筑及厂房的疏散门应采用（）。

A.平开门

B.推拉门

C.卷帘门

D.转门

16.下列属于不燃烧性构件的是（）

A.木柱

B.砖墙

C.水泥刨花复合板隔墙

D.木龙骨两面钉石膏板隔墙

17.主要承重构件全部采用钢筋混凝土的建筑，属于（）结构的建筑。

A.木结构

B.砖木结构

C.砖混结构建筑

D.钢筋混凝土结构

18. () 是指由梁和柱以刚接或铰接相连接成承重体系的房屋建筑结构。

- A.砌体结构
- B.框架结构
- C.剪力墙结构
- D.特种结构

19.当建筑地下室内地面与室外出入口地坪高差大于 10 m 时, 疏散楼梯应设置为 () 。

- A.敞开楼梯间
- B.封闭楼梯间
- C.防烟楼梯间
- D.室外疏散楼梯

20.公共建筑内安全出口和疏散门的净宽度不应小于 () m, 疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于 () m。

- A.1, 1.5
- B.0.9, 1.5
- C.0.8, 1.1

D.0.9, 1

21.电影院的安全出口和疏散门的数量应计算确定，且不少于（）。

A.1 个

B.2 个

C.3 个

D.4 个

22.电气工程常用（）表示交流电中的中性线。

A.A

B.C

C.M

D.N

23.电力系统中高压为（）kV。

A.3-35

B.66-220

C.330-750

D.1000 以上

24.电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层等场所或部位，宜选择（）火灾探测器。

A.线型缆式感温

B.线型光纤感温

C.线型定温

D.线型光束感烟

25.线型光束感烟火灾探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过（）m。

A.100

B.120

C.150

D.80

26.建筑高度小于或等于（）的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于（）的住宅建筑的房间、走道及中庭等应采用自然排烟系统。

A.55m, 120m

B.55m, 100m

C.50m, 100m

D.50m, 120m

27.当线型光束感烟火灾探测器光路上出现烟雾时, 会使到达接收器的信号 () 。

A.增强

B.减弱

C.消失

D.减半

28.建筑面积大于 () 的地下半地下商店应设火灾自动报警系统。

A.600 m²

B.500 m²

C.400 m²

D.200 m²

29. () 不属于防排烟系统所能起到的作用。

A.为安全疏散创造有利条件

B.为消防扑救创造有利条件

C.控制烟气蔓延

D.隔绝空气

30.惰性气体灭火剂主要通过降低防护对象周围的（）以致窒息进行灭火。

A.热量

B.湿度

C.氧浓度

D.温度

31.防火卷帘是在一定时间内，连同框架能满足（）等要求的卷帘。

A.稳定性和隔热性

B.耐火完整性和耐火隔热性

C.耐火完整性

D.耐火隔热性

32.下列关于蛋白泡沫灭火剂的描述，错误的是（）。

A.流动性能较差，抵抗油质污染的能力较弱

B.是一种黑褐色的粘稠液体

C.可用于液下喷射灭火

D.不能与干粉灭火剂联用

33.任一台应急照明控制器直接控制灯具的总数量不应大于（）只。

A.2000

B.2800

C.3000

D.3200

34.危险物品发生火灾时，无关人员不要靠近，危险区域实行隔离，禁止进入，人要站在（）处，离开低洼处。

A.下风

B.上风

C.逆风

D.顺风

35.国家综合性消防救援队伍、专职消防队按照国家规定承担重大灾害事故和其他以抢救（）的应急救援工作。

A.人员生命为主

B.国家财产为主

C.公民财产为主

D.重要物资

36.二氧化碳灭火剂的灭火作用主要在于（）。

A.窒息

B.冷却

C.隔离

D.淹没

37.扑救 F 类火灾应采用（）。

A.空气隔离法

B.自行熄灭

C.用水扑灭

D.干粉灭火剂

38.（）火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器，但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。

A.A 类

B.B 类

C.C 类

D.E 类

39.下列以由氮气、氩气、二氧化碳为灭火介质的是什么气体灭火系统？

A.IG-01

B.IG-55

C.IG-100

D.IG-541

40.点击我的电脑，组织下的文件夹和搜索选项，点击查看，选中显示隐藏的文件，即可（）隐藏的文件。

A.显示/找回

B.删除

C.复制

D.剪切

41. () 打印机一般应用于发票打印。

A.针式

B.喷墨

C.激光

D.3D

42. () 打印机一般应用于打印超市购物小票。

A.针式

B.热敏

C.喷墨

D.激光

43. () 打印机打印图案精细，水浸图案不会模糊，打印速度快，成本低。

A.激光

B.针式

C.喷墨

D.热敏

44. () 俗称猫，它可以将网络传输的光信号转换成计算机可以识别的数字信号。

A.路由器

B.调制解调器

C.分线器

D.集线器

45.劳动法调整的主要对象是 () 。

A.劳动关系

B.劳动关系密切相关的其他社会关系

C.劳动者与用人单位之间的关系

D.社会关系

46.《中华人民共和国劳动法》自 () 施行。

A.1974 年

B.1994 年

C.1995 年

D.2009 年

47.工作时间是指劳动者根据国家的法律规定,在 1 个昼夜或 1 周之内从事本职工作的时间。《劳动法》规定劳动者每日工作时间不超过 8h, 平均每周工作时间不超过 () h。

A.44

B.45

C.46

D.50

48.火灾扑灭后,故意破坏或伪造现场,尚不构成犯罪的,情节较轻的,处警告或者 () 元以下罚款。

A.二百

B.三百

C.五百

D.一千

49.个人有损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的,处 () 。

A.警告或者 500 元以下罚款

B.500 元以上 5000 元以下罚款

C.5000 元以上 5 万元以下罚款

D.1 万元以上 10 万元以下罚款

50.《消防法》的立法宗旨是为了预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作保护（）安全，维护公共安全。

A.生命

B.财产

C.人身、财产

D.公民人身

51.（）必须依法参加社会保险，缴纳社会保险费。

A.用人单位

B.劳动者

C.用人单位和劳动者

D.工会

52.关闭电气火灾监控设备主电源，电气火灾监控设备处于（）状态。

A.主、备电源故障

B.主电工作，备电故障

C.主备电同时工作

D.主电故障，备电工作

53.关于剩余电流式电气火灾监控探测器，下列说法不正确的是（）。

A.以设置在低压配电系统首端为基本原则，宜设置在第一级配电柜（箱）的出线端

B.在供电线路泄露电流大于 500mA 时，宜设置在其下一级配电柜（箱）

C.其核心测量器件是剩余电流互感器

D.宜设置在消防配电线路末端

54.可燃气体探测器探测到可燃气体浓度值（）相应报警浓度设定值时，控制器面板上相应的可燃气体探测器红色报警灯长亮，蜂鸣器长鸣，系统发出声光报警信号。

A.大于或等于

B.等于

C.小于

D.大于

55.关闭电气火灾监控设备备用电源，电气火灾监控设备处于（ ）状态。

- A.主、备电源故障
- B.主电工作，备电故障
- C.主备电同时工作
- D.主电故障，备电工作

56.能够区分低压配电线路中正常操作电弧和故障电弧，消除电气火灾隐患的电气火灾监控探测器是（ ）。

- A.独立式电气火灾监控探测器
- B.故障电弧探测器
- C.剩余电流式电气火灾监控探测器
- D.测温式电气火灾监控探测器

57.（ ）适用于仅需要报警、不需要联动自动消防设备的保护对象。

- A.火灾自动报警系统
- B.区域报警系统
- C.集中报警系统
- D.控制中心报警系统

58.电气火灾监控设备应能接收来自电气火灾监控探测器的监控报警信号,并在()内发出声、光报警信号,指示报警部位,显示报警时间。

A.10s

B.30s

C.15s

D.20s

59.下列不属于集中火灾报警控制器的主要功能的有()。

A.火灾报警功能

B.火灾报警控制功能

C.故障报警功能

D.联动控制功能

60.消防联动控制器的首要功能是()功能,即能按设定的逻辑直接或间接控制其连接的各类受控消防设备,消防联动控制器可以采用手动和自动两种方式完成控制功能。

A.火灾报警功能

B.火灾报警控制功能

C.故障报警功能

D.联动控制功能

61.如果（）指示灯处于（）状态，表示多线控制盘功能处于正常状态。

A.故障，常亮

B.启动，熄灭

C.故障，熄灭

D.反馈，闪烁

62.应急照明控制器设置在消防控制室地面上时，设备面板后的维修距离不宜小于（）m。

A.0.5

B.1.2

C.0.8

D.1

63.（）是电气火灾监控系统的核心控制单元。

A.电流互感器

B.电气火灾监控设备

C.图形显示装置

D.电气火灾探测器

64.应急照明控制器设置在消防控制室墙面上时，设备正面操作距离不应小于（）m。

A.1

B.1.1

C.1.3

D.1.2

65.线型感温火灾探测器按（）可分为定温、差温和差定温线型感温探测器。

A.敏感部件形式

B.动作性能

C.可恢复性能

D.定位方式

66.主电工作指示灯（绿色）点亮，火灾报警控制器由 AC（）v 电源供电工作。

A.24

B.36

C.220

D.380

67.采用减光率为（）dB 的减光片遮挡光路并尽可能靠近线型光束感烟火灾探测器的接收器，线型光束感烟火灾探测器不应发出火灾报警信号。

A.0.4db

B.1.0db

C.10.0db

D.11.5db

68.火灾显示盘当采用壁挂式方式安装时，其底边距地高度宜为（）m。

A.1~1.3

B.1~1.5

C.1.1~1.5

D.1.3~1.5

69. () 是指控制信号通过消防联动控制器本身的输出接点或模块直接作用到连接的消防电动装置, 进而实现对受控消防设备的控制。

A.间接控制

B.直接控制

C.总线控制

D.手动控制

70.采用主电 220V、50Hz 交流电源的火灾显示盘应具有主电源和备用电源转换等功能, 主电源应能保证火灾显示盘在火灾报警状态下连续工作 () h, 且应有过流保护措施。

A.3

B.4

C.2

D.5

71.如果 () 指示灯处于 () 状态, 表示总线控制盘手动控制单元已发出启动指令, 等待反馈。

A.启动, 熄灭

B.反馈, 常亮

C.启动，闪烁

D.反馈，闪烁

72.下列不属于火灾显示盘接线保养的保养方法是（）。

A.发现螺栓、垫片及配件有生锈现象及时予以更换

B.用专用清洁工具或者清洁的干软布擦拭

C.检查接线端子有无松动情况，发现松动应用螺丝刀紧固，确保连接紧密

D.检查线路接头处有无氧化或锈蚀痕迹，若有则应采取防潮、防锈措施

73.下列不属于线型感烟、感温火灾探测器保养步骤的是（）。

A.稳定性检查时，线型光束感烟火灾探测器应紧紧固定在墙壁或其他固定位置上，探测位置不发生偏移。

B.外观保养时，使用清洁的干软布和酒精轻轻擦拭线型光束感烟火灾探测器的发射和接收窗口、反射器、指示灯表面的污染物。

C.接线检查时，检查线型感烟、感温火灾探测器的接线端子，将连接松动的端子重新紧固连接，换掉有锈蚀痕迹的螺钉、端子垫片等接线部件。

D.保养结束后不需要填写记录

74.下列不属于线型感烟、感温火灾探测器保养内容的有（）。

- A.外壳外观保养
- B.底座稳定性检查
- C.接线端子检查
- D.指示灯保养

75.在（）状态下，设置消防应急广播与火灾声警报分时交替循环播放功能。

- A.手动
- B.自动
- C.手动和自动
- D.手动或自动

76.清洁完毕后，应将线型光束感烟探测器响应阈值标定到（）。

- A.探测器出厂设置的阈值
- B.稍低于平常阈值
- C.稍高于平常阈值
- D.阈值中位数

77.下列不属于线型感烟、感温火灾探测器保养步骤的是（ ）。

- A.稳定性检查时,线型光束感烟火灾探测器应紧紧固定在墙壁或其他固定位置上,探测位置不发生偏移
- B.外观保养时,使用清洁的干软布和酒精轻轻擦线型光束感烟火灾探测器的发射和接收窗口、反射器、指示灯表面污染物。
- C.接线检查时,检查线型感烟、感温火灾探测器的接线端子,将连接松动的端子重新紧固连接,换掉有锈蚀痕迹的螺钉、端子垫片等接线部件。
- D.保养结束后填写《建筑消防设施巡查记录表》

78.进行消防控制室内设备的保养时,如果发现柜内有水,应该用（ ）的抹布擦拭干净。

- A.干燥
- B.湿润
- C.干净
- D.拧干

79.对消防设施进行维护保养时需要填写（ ）。

- A.《值班表》
- B.《建筑消防设施维护保养记录表》
- C.《人员责任表》
- D.《设备更换表》

80.对消防应急广播系统进行功能检查时，应在（）下测试消防应急广播与火灾声警报分时交替循环播放功能。

- A.手动状态
- B.自动状态
- C.火警状态
- D.无人状态

81.对集中火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置的开关按键、键盘鼠标的保养方法中正确是（）。

- A.发现油漆脱落应暂缓涂补
- B.用清洁剂擦拭表面，确保干净清洁
- C.用小毛刷将孔隙内的灰尘和杂质清扫出来，再用吸尘器清理干净
- D.发现标注的文字、标签脱落可暂缓修复

82.具有报脏功能的探测器在报脏时应该及时清洁保养。没有报脏功能的探测器，应按产品说明书的要求进行清洁保养；产品说明书没有明确要求的，应每（）年清洁或标定一次。

A.2

B.3

C.1

D.4

83.产品经保养接入系统后，应按规定进行（），检查结果应符合产品标准和设计要求。

A.接入复检

B.自检

C.复位

D.启动

84.对扩音机进行全负荷试验，在（）状态下测试应急广播功能，监听扬声器的声音输出，应语音清晰、声音响亮。

A.手动

B.自动

C.手动和自动

D.手动或自动

85.南方某城市，全年室内温度在 10-30℃，预安装自动喷水灭火系统，首选的系统是（ ）。

A.湿式系统

B.干式系统

C.预作用系统

D.雨淋系统

86.要求灭火后必须及时停止喷水的场所应设置（ ）。

A.干式系统

B.湿式系统

C.预作用系统

D.重复启闭预作用

87.（ ）是湿式报警阀组的核心组件。

A.湿式报警阀

B.水力警铃

C.压力开关

D.延迟器

88. () 是一种水力驱动的压力传感装置，其作用是将系统中的水压信号转换为电信号，是报警阀组的主要组件之一。

A.湿式报警阀

B.水力警铃

C.压力开关

D.延迟器

89. () 发生火灾时由火灾自动报警系统或传动管控制，自动开启雨淋报警阀组和启动消防水泵用于灭火的开式系统。

A.湿式系统

B.干式系统

C.预作用系统

D.雨淋系统

90. () 是指消火栓给水管网平时不能满足室外消火栓灭火设施所需的工作压力和流量, 火灾时能通过启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统。

A.室外临时高压消防给水系统

B.室内临时高压消防给水系统

C.室内高压消防给水系统

D.室内低压消防给水系统

91. () 是指消火栓给水管网能满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的供水系统。

A.室外临时高压消防给水系统

B.室内临时高压消防给水系统

C.室内高压消防给水系统

D.室外低压消防给水系统

92. 环境温度为 $4 \sim 70^{\circ}\text{C}$ 的场所应该选择 ()

- A.干式系统
- B.预作用系统
- C.雨淋系统
- D.湿式系统

93.环境温度低于 4°C或高于 70°C的场所应该选择 ()

- A.干式系统
- B.预作用系统
- C.雨淋系统
- D.湿式系统

94.下列关于自动喷水灭火系统说法错误的是 ()。

- A.环境温度为 4 ~ 70°C的场所应选湿式系统
- B.环境温度低于 4°C或高于 70°C的场所应选干式系统
- C.室内净空高度超过一定高度,且必须迅速扑救初起火灾的场所;火灾危险等级为中危险级Ⅱ级的场所应选雨淋系统
- D.火灾的水平蔓延速度快,闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域

可选雨淋系统

95.转换开关在自动状态时，消防控制室（盘）可自动启动水泵或远程手动启动水泵，并远程停止水泵。在手动状态时，现场通过电气控制柜启停按钮操作水泵启动、停止。是消防泵组电气控制柜的（）功能。

- A.输入输出功能
- B.主备泵转换功能
- C.手动/自动转换功能
- D.双电源自动切换功能

96.（）系统是自动喷水灭火系统中唯一一种不以灭火为主要目的的系统。

- A.湿式
- B.干式
- C.重复启闭预作用
- D.水幕

97.严重危险级Ⅱ级的场所适合安装（）。

- A.湿式系统
- B.干式系统

C.雨淋系统

D.水幕系统

98.干式自动喷水灭火系统准工作状态时，配水管道内充满用于启动系统的（）。

A.有压气体

B.有压水

C.真空状态

D.负压气体

99.湿式系统一个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过（）只。

A.1000

B.500

C.800

D.1200

100.报警阀组宜设在安全及易于操作的地点，报警阀距地面的高度宜为（）m。

A.1

B.1.1

C.1.3

D.1.2

101.在不采暖地区的寒冷场所应安装（）。

A.干式系统

B.湿式系统

C.水喷雾系统

D.雨淋系统

102.在湿式和干式自动喷水灭火系统中，（）担负着探测火灾、启动系统和喷水灭火的任务。

A.开式喷头

B.闭式喷头

C.水流指示器

D.火灾探测器

103.（）用于自动喷水灭火系统中将水流信号转换成电信号的一种报警装置。

A.水流指示器

B.压力开关

C.报警阀

D.水力警铃

104.要求灭火后必须及时停止喷水，减少不必要水渍损失的场所宜设置（）。

A.干式系统

B.湿式系统

C.预作用系统

D.重复启闭预作用

105.下列不属于湿式、干式自动喷水灭火系统组件保养要求的是（）。

A.系统上所有控制阀门外观完好无渗漏，启闭功能正常，状态正确

B.管道及附件外观应完好、无损伤，管道接头无渗漏、锈蚀

C.报警阀组外观完好，标识清晰，注明系统名称和保护区域

D.应设有自动防潮除湿装置

106.下列不属于消防泵组及电气控制柜保养要求的是（）。

A.控制柜工作环境良好，无积灰和蛛网，无杂物堆放

- B.控制柜平时应处于手动状态
- C.消防水泵运转正常，无异常震动或声响
- D.主/备泵转换功能正常

107.下列属于消防水箱保养要求的是（ ）。

- A.稳压泵交替运行功能正常
- B.电动机绝缘正常，紧固螺栓无松动，电缆无老化、破损和连接松动
- C.冬季防冻措施有效
- D.润滑油充足，泵体、泵轴无渗水、砂眼

108.下列不属于稳压泵组保养要求的是（ ）。

- A.稳压泵交替运行功能正常
- B.电动机绝缘正常，紧固螺栓无松动，电缆无老化、破损和连接松动
- C.冬季防冻措施有效
- D.润滑油充足，泵体、泵轴无渗水、砂眼

109.通用型喷头性能代号是（ ）。

- A.ZSTBP

B.ZSTP

C.ZSTDR

D.ZSTZ

110.干式喷头性能代号是（ ）。

A.ZSTX

B.ZSTDY

C.ZSTDR

D.ZSTG

111.建筑高度不大于（ ）m 的住宅建筑，设置室内消火栓系统确有困难时，可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的 DN65 的室内消火栓。

A.24

B.27

C.32

D.50

112.报警阀开启，打通输水通道，水力警铃动作并发出声报警信号，该声响在 3m

远处声强不低于（）dB。

A.60

B.65

C.70

D.75

113.关于消防增（稳）压设施的水箱保养，以下说法错误的是（）。

A.针对检查发现的问题，及时采取加固或维修措施

B.水箱水量达不到设计要求，经查是液位开关问题，需对液位开关进行调整或
维修、更换

C.打开排水阀冲洗一次

D.如水质较差，经查是水箱污染所致，则需对水箱进行清洗作业

114.气压罐及供水附件不符合保养要求的是（）。

A.组件齐全，固定牢靠

B.外观损伤、锈蚀

C.法兰及管道连接处无渗漏，进出水阀门启闭状态正确

D.压力表当前指示正常，稳压泵启停压力设定正确，联动启动消防主泵功能正

常

115.电气控制柜（）清洁一次。

A.每半年

B.每年

C.每两年

D.每三年

116.消防增（稳）压设施保养中气压罐本体损伤的，建议由（）进行维修处理。

A.值班人员

B.本单位维修工

C.发现者

D.气压罐生产厂家

117.下列不属于消防水箱保养要求的是（）。

A.设备铭牌标志清晰，叶轮转动灵活、无卡滞

B.进出水和溢流、排污等管路阀门启闭状态正确，阀门转动灵活，无锈蚀

C.冬季防冻措施有效

D.合用水箱消防用水不作他用的技术措施

118. () 是使常开防火门保持打开状态，在收到指令后释放防火门使其关闭，并将本身的状态信息反馈至防火门监控器的电动装置。

A.防火门门磁开关

B.防火门电动闭门器

C.防火门电磁释放器

D.防火门监控器

119. () 采用手动或电动开启，常用于前室或合用前室。

A.常开式送风口

B.自垂百叶式送风口

C.排烟口

D.常闭式送风口

120.一类高层公共建筑最不利点静水压力为 ()

A.0.10MPa

B.0.15MPa

C.0.05MPa

D.0.07MPa

121.自垂百叶式平时靠百叶重力关闭，加压时自动开启，常用于（）。

A.前室

B.房间

C.楼梯间

D.防烟楼梯间

122.自动排烟窗可通过温控释放装置启动，释放温度应大于环境温度（）℃且小于 100℃。

A.30

B.10

C.15

D.20

123.消防应急广播发生故障时，能在（）s 内发出故障声、光信号。

A.30

B.60

C.80

D.100

124. () 通常设置在防烟分区内需要排烟的走道、房间的顶棚或靠近顶棚的墙面上。

A.排烟口

B.防火阀

C.送风口

D.排烟防火阀

125. () 不能应用温控释放装置，无法采用防护冷却系统和水雾保护，目前已基本淘汰。

A.水平式防火卷帘

B.无机纤维复合防火卷帘

C.双帘面防火卷帘

D.水雾式钢质特级防火卷帘

126.消防电梯排水井的容量不应小于（） m^3 ，排水泵的排水量不应小于（） L/s 。

A.2, 10

B.2, 15

C.3, 10

D.3, 15

127.如果发现配电柜有水分存在，应该用（）的抹布擦拭干净，保证配电柜在干燥情况下才能通电。

A.潮湿

B.半干

C.不太湿

D.干燥

128.下列关于防烟排烟系统主要组件的工作情况说法错误的是。（）

A.风机及控制柜外观完好，组件齐全，有关系统名称和编号的标识牢固，清晰、正确

B.风机安装气流方向正确，启停功能正常，风机运转有异常振动或声响

C.排烟管道隔热材料应为不燃材料，且与可燃物保持不小于 150mm 的距离

D.排烟防火阀设置位置及所在墙体的耐火完整性符合规定要求

129.进行接线保养时，发现线路接头处被氧化或有锈蚀痕迹时，应该（ ）。

A.镀锌

B.镀铜

C.涂凡士林

D.涂酒精

二.多选题

130.消防设施操作员职业守则是（ ）。

A.以人为本，生命至上。

B.忠于职守，严守规程。

C.钻研业务，精益求精。

D.临危不乱，科学处置。

131.《中华人民共和国消防法》规定（ ）的消防工作，由其主管单位监督管理。

A.军事设施

B.核电厂

C.森林

D.矿井地下部分

E.海上石油天然气

132.对违反《消防法》规定的行为，可处以（）等行政处罚。

A.罚款

B.没收违法所得

C.警告

D.责令停产停业

E.罚金

133.储存物品的火灾危险性根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素划分为（）类。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

E.戊

134.粉尘爆炸，除粉尘本身要具有可燃性或可爆性外，还应同时具备的条件有（）

- A.粉尘爆炸的连续性
- B.粉尘为悬浮粉尘且达到爆炸极限
- C.氧化剂
- D.有足以引发粉尘爆炸的引火源
- E.受限空间

135.燃烧过程中产生的（）属于不完全燃烧产物。

- A.水蒸气
- B.一氧化碳
- C.醇类
- D.醛类
- E.二氧化硫

136.按物理状态不同，可燃物可以分为（）可燃物。

- A.固体
- B.气体

C.液体

D.金属

137.火场发生回燃前有哪些征兆（）。

A.开口处流出脉动式热烟气，有烟气被倒吸入室内的现象

B.通风不良，烟气大量蓄积；

C.听到吸气声或呼啸声

D.热烟气层中出现蓝色火焰

E.门窗上有油状沉积物；门、窗及其把手温度高

138.划分防烟分区的构件主要有（）。

A.挡烟垂壁

B.隔墙

C.防火窗

D.防火卷帘

E.建筑横梁

139.单、多层建筑是指（）。

- A. > 27 米的住宅
- B. > 24 米的非单层
- C. ≤27 米的住宅
- D. ≤24 米的公共建筑
- E. ≤24 米的工业建筑

140.消防控制室控制室设置要求（ ）。

- A.宜设置在首层或地下一层靠外墙部位
- B.应采用耐火极限不低于 2.00 小时的隔墙
- C.1.5 小时的不燃性楼板
- D.1.00 小时的不燃性楼板
- E.设直通室外的门或安全出口

141.下列属于不燃构件的是（ ）。

- A.钢柱
- B.砖墙
- C.混凝土楼板

D.水泥刨花板

E.石膏板

142.建筑一般由基础、墙或柱、（）等组成。

A.楼板

B.地坪

C.楼梯

D.屋面

E.门窗

143.（）容易发生接触不良。

A.电气接头表面污损，接触电阻增加。

B.电气接头长期运行，产生导电不良的氧化膜，未及时清除

C.电气接头因振动或由于热的作用，使连接处发生松动

D.铜铝连接处因潮湿使铝腐蚀

E.过电压使绝缘击穿

144.湿式自动喷水灭火系统主要由（）、管道和供水设施等组成。

- A.闭式喷头
- B.开式喷头
- C.湿式报警阀组
- D.水流指示器
- E.末端试水装置

145.雨淋系统的适用范围是（）。

- A.火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所
- B.不能使用防火墙分隔的开口部位
- C.室内净空高度超过闭式系统最大允许净空高度,且必须迅速扑救初期火灾的场所
- D.严重危险级Ⅱ级场所
- E.严禁误喷的场所

146.下列场合需要设置火灾自动报警系统的是（）。

- A.二类高层公共建筑内建筑面积大于 50m²的可燃物品库房

B.电子信息系统的主机房及其控制室

C.大、中型幼儿园的儿童用房等场所

D.重要的档案馆

E.小型歌舞娱乐放映游艺场所

147.细水雾灭火系统不适用于（）。

A.可燃固体深位火灾

B.可燃液体火灾

C.电气火灾

D.可燃气体火灾

E.活泼金属及其化合物火灾

148.泡沫灭火剂按发泡倍数不同可分为（）。

A.低倍泡沫灭火剂

B.中倍泡沫灭火剂

C.高倍泡沫灭火剂

D.蛋白泡沫灭火剂

E.水成膜泡沫灭火剂

149.电气设备发生火灾，在扑救时应遵守先断电，后灭火的原则。如果情况急需带电灭火，可用（）灭火。

A.干粉灭火器

B.泡沫灭火器

C.清水灭火器

D.水基灭火器

E.二氧化碳灭火器

150.拨打“119”电话报火警时，必须讲清的内容有（）。

A.起火单位

B.起火场所的详细地址

C.起火的场所和部位

D.着火的物质

E.报警人的相关信息

151.惰性气体灭火剂主要包括（）。

A.IG—01

B.IG—55

C.IG—100

D.IG—155

E.IG—541

152.订立劳动合同，应当遵循（）的原则。

A.平等

B.自愿

C.协商

D.一致

E.知情

153.下列触发器件发出的报警信号属于火灾报警信号的有（）。

A.火灾探测器

B.消火栓按钮

C.手动火灾报警按钮

D.感烟火灾探测器

E.水位检测器

154.电气火灾监控系统由（）等组成。

A.电气火灾监控设备

B.剩余电流式电气火灾监控探测器

C.测温式电气火灾监控探测器

D.故障电弧探测器

E.图形显示装置

155.现场各类消防设备的工作状态可分为（）、反馈等。

A.正常

B.火警

C.故障

D.启动

E.屏蔽

156.当控制器内部、控制器与其连接的部件间发生故障时，控制器应能显示（）

等所有故障信息。

A.故障部位

B.故障原因

C.故障程度

D.故障类型

E.故障次数

157.火灾自动报警系统的分类按照系统形式的不同，火灾自动报警系统分为（）

A.区域报警系统

B.集中报警系统

C.控制中心报警系统

D.独立型火灾报警控制器

E.区域型火灾报警控制器

158.消防联动控制器主要包括：（）、指示灯、音响器件、回路板、接口组件、电源装置（含电池）、外壳等部分。

A.主板

B.多线控制盘

C.总线控制盘

D.消防电话

E.消防广播

159.消防电话系统由（）和传输介质组成。

A.消防电话总机

B.消防电话分机

C.消防电话座机

D.消防电话插孔

E.消防电话手柄

160.火灾显示盘按显示方式分为（）三种。

A.数字式

B.图形式

C.汉字/英文式

D.图像式

E.液晶式

161.历史记录包括（ ）、操作记录、监管记录、气灭记录和其他故障记录。

A.火警记录

B.设备故障记录

C.启动记录

D.请求记录

E.反馈记录

162.火灾显示盘具有（ ）功能。

A.火灾报警显示

B.故障显示

C.自检

D.信息显示与查询

E.电源

163.消防联动控制器对消防设备的控制方式有以下几种（ ）。

A.自动和手动

B.联动和连锁

C.总线 and 直线

D.直接 and 间接

E.多线 and 手动

164.集中火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置的保养项目包含（）等。

A.外壳外观保养

B.指示灯保养

C.显示屏保养

D.开关按键、键盘、鼠标保养

E.打印机保养

165.线型感烟、感温火灾探测器的保养项目包含（）等。

A.外壳外观保养

B.底座稳定性检查

C.开关按键保养

D.接线端子检查

E.探测器功能检查

166.火灾显示盘的保养项目包含（）等。

- A.接线保养
- B.指示灯喇叭保养
- C.显示屏保养
- D.开关按键保养
- E.打印机保养

167.对电气火灾监控器的保养项目有（）。

- A.外壳外观
- B.指示灯
- C.显示屏
- D.打印机
- E.鼠标

168.线型光束感烟火灾探测器的保养：（）

- A.外壳外观
- B.底座稳定性检查

- C.对可恢复探测器采用专用检测仪测试
- D.对可恢复探测器采用模拟火灾测试
- E.对不可恢复探测器采用专用检测仪测试

169.自动喷水灭火系统的工作状态可以简单划分为系统（）。

- A.正常工作状态
- B.准工作状态
- C.故障状态
- D.非工作状态
- E.待命状态

170.消防供水设施通常包括（），主要用于为自动喷水灭火系统提供水量和水压保证。

- A.消防水泵
- B.消防水源
- C.高位消防水箱
- D.增（稳）压设施
- E.消防水泵接合器

171.湿式系统由（）组件，以及管道、供水设施等组成。

- A.闭式喷头
- B.湿式报警阀
- C.水流指示器
- D.压力开关
- E.开式喷头

172.消防供水设施包括消防水源（）。

- A.消防水池
- B.高位消防水箱
- C.增（稳）压设施
- D.消防水泵
- E.水泵接合器

173.雨淋系统的主要组件为（）供水与配水管道以及供水设施。

- A.闭式喷头
- B.开式喷头

C.雨淋报警阀组

D.水流报警装置

E.气压维持装置

174.消防水池需设（）、水位信号装置、人孔、扶梯等，合用水池（水箱）还需设置消防用水不作他用的技术保证措施。

A.进水管

B.出水管

C.溢流管

D.放空管

E.通气管

175.当消防泵组电气控制柜手动/自动转换开关处于自动位时可由多种方式控制水泵启动，包括（）。

A.控制柜面板启/停按钮手动控制

B.消防控制室总线联动启动

C.高位消防水箱出水管流量开关启动

D.报警阀组压力开关启动

E.消防控制室多线控制盘操作按钮启动

176. () 等开关信号应能直接自动启动消防水泵。

A.消防水泵出水干管上设置的压力开关

B.高位消防水箱出水管上的流量开关

C.湿式报警阀的压力开关

D.干式报警阀组的压力开关

E.信号蝶阀开关

177.消防泵组电气控制柜具有 () 、保护、反馈及机械应急启动功能。

A.启/停泵

B.主/备泵切换

C.手/自动转换

D.双电源切换

E.巡检

178.自动喷水灭火系统洒水喷头按安装位置 and 水的分布可分为 () 。

A.通用型喷头

B.直立型喷头

C.下垂型喷头

D.边墙型喷头

E.齐平式喷头

179.关于消防应急广播的联动控制要求，正确的是（ ）

A.集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播

B.消防应急广播系统的联动控制信号由消防联动控制器发出

C.在消防控制室应不能显示消防应急广播的广播分区的工作状态

D.在消防控制室能监听消防应急广播

E.通过传声器进行应急广播时，应自动对广播内容进行录音

180.消防泵组及电气控制柜的保养项目包含（ ）等。

A.控制柜工作环境

B.控制柜外观

C.控制柜电气部件

D.控制柜功能

E.泵组

181.对于泵组的保养要求是（）。

- A.组件齐全，泵体和电动机外壳完好，无破损、锈蚀
- B.设备铭牌标志清晰
- C.叶轮转动灵活，无卡滞
- D.润滑油充足，泵体、泵轴无渗水、砂眼
- E.消防水泵运转正常，无异常振动或声响

182.细水雾灭火系统按工作压力分为（）。

- A.低压系统
- B.中压系统
- C.高压系统
- D.全淹没式系统
- E.局部应用式系统

183.根据《建筑设计防火规范》（GB50016）的规定，自动喷水灭火系统的设置场所分为（）。

- A.厂房
- B.仓库
- C.建筑物
- D.构筑物
- E.民用建筑

184.湿式、干式自动喷水灭火系统管道的保养要求是（）。

- A.管道及附件外观应完好、无损伤，管道接头无渗漏、锈蚀
- B.外表漆面或色环正确，无脱落
- C.系统和水流方向标识清晰
- D.支架、吊架完好，无扭曲、脱落
- E.过滤器状态完好

185.水力警铃的保养方法有（）。

- A.检查水力警铃铃声是否响亮
- B.清洗报警管路上的过滤器
- C.拆下铃壳，彻底清除脏污和泥沙并重新安装

D.拆下水轮上的漏水接头，清洁其中积聚的污物

E.检查供水管道压力是否正常

186.报警阀组的保养包括：（）

A.水力警铃

B.压力开关

C.水流指示器

D.报警阀

E.报警阀瓣密封垫、阀座及报警孔

187.防火卷帘具有（）、现场机械控制和限位控制等几种主要控制方式。

A.现场手动电控

B.自动控制

C.消防控制室远程手动控制

D.温控释放控制

E.速放控制

188.室内消火栓系统由（）等组成。

- A.供水设施
- B.消防给水管网
- C.室内消火栓设备
- D.报警控制设备
- E.系统附件

189.应急照明控制器的保养项目包含（ ）。

- A.外观检查
- B.稳定性检查
- C.切换开关检查
- D.接线检查
- E.功能检查

190.防烟排烟系统组件的保养项目包含（ ）、风管（道）保养。

- A.风机保养
- B.风机控制柜保养
- C.排烟防火阀保养

D.送风口、排烟口保养

E.挡烟垂壁保养

三.判断题

191.职业道德是指从事一定职业的人们在职业活动中应该遵循的, 依靠社会舆论、传统习惯和内心信念来维持的行为规范的总和。 ()

192.准入类职业资格, 其所涉职业(工种)必须关系公共利益或涉及国家安全、公共安全、人身健康、生命财产安全, 且必须有法律法规作为依据。 ()

193.消防设施操作员两个职业方向均分为 5 个职业技能等级。 ()

194.《消防法》规定, 任何单位和个人都有参加有组织的灭火工作的义务。 ()

195.乡镇人民政府、城市街道办事处对村民委员会、居民委员会群众性消防工作的服务方式是指导、支持、帮助。 ()

196.消防工作的中心任务是做好灭火及综合性救援工作。 ()

197.按照火灾分类标准, 我国火灾分为特别重大火灾、重大火灾和较大火灾 3 个等级。 ()

198.E 类火灾是指烹饪器具内的烹饪物（如动植物油脂）火灾。（）

199.凡使物质开始燃烧的外部热源，统称为引火源。（）

200.石蜡等可熔化的固体物质火灾，称为 A 类火灾。（）

201.不同的可燃物有不同的自燃点，同一种可燃物在不同的条件下自燃点不会发生变化。（）

202.挡烟垂壁按安装方式可分为固定式挡烟垂壁和活动式挡烟垂壁。（）

203.当建筑横梁的高度超过 50cm 时，该横梁可作为挡烟设施使用。（）

204.避难层不得与设备层结合布置在一起。（）

205.大理石板保温材料，通常被认定为难燃材料。（）

206.敞开楼梯间又称普通楼梯间，是指与走廊或大厅都敞开在建筑内的楼梯。（）

207.吊顶内的排烟管道应采用不燃材料隔热，并应与可燃物保持不小于 150mm 的距离。（）

208.从首层到第一个避难层之间及两个避难层之间的高度不应大于 50 m。 ()

209.特级防火卷帘可以应用于防火分隔部位,也可代替防火墙或防火隔墙。 ()

210.避难间内应设置消防软管卷盘、灭火器、消防专线电话和应急广播。

211.避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于 3.00 h。 ()

212.电缆头是影响电缆绝缘性能的关键部位,最容易成为引火源。 ()

213.380V 低压配电网按接地方式可分为 TN、TT、IT 三种类型。 ()

214.二氧化碳灭火系统不适用于扑救硝化纤维火灾。 ()

215.室外消火栓按安装场合不同可分为地上式、地下式和承插式。 ()

216.水喷雾灭火系统可用于扑救电气火灾。 ()

217.干式自动喷水灭火系统准工作状态时配接的配水管道内充满用于启动系统的有压水。 ()

218.惰性气体灭火系统适用于扑救 A 类（表面火）、B 类和 C 类及电气火灾。（）

219.按结构特点的不同，气体灭火系统分为管网灭火系统和预制灭火系统。（）

220.重复启闭预作用系统扑灭火灾后能自动关闭报警阀停止喷水。（）

221.惰性气体灭火系统不适用于扑救 A 类（表面火）、B 类和 C 类火灾。（）

222.干式系统由于在准工作状态时配水管内充满了用于启动的有压气体，因此还需要设置充气 and 气压维持装置。（）

223.建筑防烟系统主要有自然通风和机械加压送风两种形式。

224.A 类火灾场所可以配置 BC 干粉（碳酸氢钠干粉）灭火器。（）

225.电气设备发生火灾，在扑救时应遵守“先断电，后灭火”的原则。

226.“先控制、后消灭”是对于不能立即扑灭的初起火灾应贯彻的原则，对于能一举扑灭的小火，要迅速消灭火势。（）

227.“先重点、后一般”是指扑救初起火灾时，要全面了解并认真分析火场情况，区别重点与一般，对事关全局或生命安全的物资和人员要优先抢救，之后再

抢救一般物资。 ()

228.二氧化碳灭火剂灭火作用主要在于窒息，其次是冷却。 ()

229.扑救可燃液体火灾时，应避免灭火剂直接冲击燃烧液面，防止可燃液体流散扩大火势。 ()

230.目前国产计算机操作系统有中兴新支点操作系统、红旗 Linux 及银河麒麟等。
()

231.劳动法的调整对象是指劳动关系以及与劳动关系密切相关的其他社会关系。

232.劳动法调整的对象是指劳动关系以及与劳动关系有密切联系的其他社会关系。其中，劳动关系是我国劳动法调整的主要对象。 ()

233.建筑高度大于 250 m 的民用建筑应接入城市消防远程监控系统。 ()

234.《消防给水及消火栓系统技术规范》适用于新建、扩建、改建的工业、民用、市政等建设工程的消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理。
()

235.《火灾自动报警系统设计规范》制定的目的是为了合理设计火灾自动报警系统,预防和减少火灾危害,保护人身和财产安全。

236.为了合理设计火灾自动报警系统,预防和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定《火灾自动报警系统施工及验收标准》。 ()

237.消防联动控制器通过接收火灾报警控制器发出的火灾报警信息,按预设逻辑对建筑中设置的自动消防设施进行联动控制。 ()

238.集中火灾报警控制器的电源部分应具有主电源和备用电源转换装置。 ()

239.多线控制盘的手动锁用于选择自动工作模式操作权限。 ()

240.具有多通道的线型感温火灾探测器应指示出故障通道。

241.常用的火灾监管设备有压力开关、水流指示器、水力警铃、信号蝶阀等。 ()

242.保护对象为 1000V 及以下的配电线路,测温式电气火灾监控探测器宜选择光栅光纤测温式或红外测温式电气火灾监控探测器。 ()

243.在计算机中将要导入的文件复制在 SD 卡根目录下;将 SD 卡插入消防应急广播主机 SD 卡插槽中,按下“文件导入”键,设备自动进行文件导入;进度

条显示文件导入进度，文件导入完毕应返回待机界面。（）

244.点型可燃气体探测器一般用于通风良好的场所。（）

245.当控制器内部、控制器与其连接的部件间发生故障时，控制器应能显示故障部位、故障原因等所有故障信息。（）

246.线型火灾探测器是指连续探测某一路径周围火灾参数的火灾探测器，主要分为线型感烟火灾探测器和线型感温火灾探测器等类型。（）

247.消防电话总机能同时呼叫至少两部消防电话分机。（）

248.直接手动控制单元（也称多线控制盘）主要是解决消防水泵、防烟和排烟风机、预作用阀组等重要消防设施设备的手动直接控制，直接手动控制单元上的启停按钮与消防水泵、防烟和排烟风机的电气控制柜直接用控制线或控制电缆连接，即采用多线制，属于点对点控制方式（）

249.火灾自动报警系统包括火灾探测报警系统和消防联动控制系统。（）

250.消防电话系统可以通过多线控制盘进行控制。（）

251.对于一些需要及时操作的受控消防设备，可以通过总线控制盘进行控制。（）

252.如果多线控制盘“故障”指示灯处于黄色常亮状态表示多线控制盘功能处于正常状态。（）

253.直接手动控制单元启动设备时手动工作模式操作权限应切换到“允许”权限。

254.当预先录制的播音内容不适应现场需求时，应当及时调整录音内容再进行播放以适应现场需求。

255.电气火灾监控设备关机前先断开备用电源开关再断开主电源空气开关。（）

256.电气火灾监控设备开机前先闭合备用电源开关再闭合主电源开关。（）

257.应急广播与火灾声警报循环交替播放功能测试应在自动状态下进行。

258.产品经保养接入系统后，应按规定进行接入复检。

259.消防电话分机外观检查保养用吸尘器、清洁的干软布等清除电话分机表面、电话插孔内及所有接线端子处的灰尘。

260.灰尘比较多的线性感烟探测器保养时，可以用水冲洗，但要做好防触电措施。

()

261.对可燃气体报警控制器进行保养后, 保养人员需要仔细检查并确保没有异物落入且遗留在机柜(壳)内、电器元件及线路中, 检查完成后方可上电。()

262.在自动状态下测试广播与火灾声警报交替循环播放功能, 消防应急广播能与火灾声警报分时交替循环播放。()

263.干式系统在准工作状态时配水管道内充满有压水, 火灾发生时喷头受热开放。()

264.湿式系统适用于环境温度低于 4℃或高于 70℃的场所。()

265.干式系统属于开式系统。()

266.水幕系统适用于局部开口需要防火分隔处, 及对防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施进行防护冷却。

267.火灾的水平蔓延速度快, 闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域应选雨淋系统。

268.湿式报警阀是只允许水流入系统并在规定压力、流量下驱动配套部件报警的

一种单向阀。

269. 延迟器是可最大限度地减少因水源压力波动或冲击而造成误报警的一种容积式装置。

270. 当利用报警阀泄水阀进行报警阀报警功能检查时，供水侧管路控制阀宜关闭，检查完毕后恢复开启状态。（）

271. 延迟器通常安装在湿式报警阀前通向压力开关、水力警铃的报警管路上，是可最大限度减少因水源压力波动或冲击而造成误报警的一种容积式装置。（）

272. 湿式报警阀组报警功能测试中，利用警铃试验阀测试时，报警阀阀瓣打开，水力警铃动作，压力开关动作，消防水泵启动。

273. 自动跟踪定位射流灭火系统是指利用数字图像对火、温度等的探测进行早期火灾的自动跟踪定位，并运用自动控制方式来实现灭火的各种室内外固定射流灭火系统。

274. 发生火灾时，当消防水泵故障或消防用水不足时，消防水泵接合器可以直接向室内消防给水管网输送消防用水。（）

275. 玻璃球喷头的公称动作温度分为 7 档，由玻璃球工作液的不同颜色标示。（）

276.消防水泵不设自动停泵的控制功能。 ()

277.当主泵发生故障时，备用泵自动延时投入，水泵启动时间不应大于 10 min。
()

278.湿式自动喷水灭火系统主要由闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、末端试水装置、管道和供水设施等组成。 ()

279.消防水泵有自动停泵的控制功能。 ()

280.补气式消防稳压设施的气压罐内不设胶囊，使用时气、水共存。 ()

281.出现缺相现象电气控制柜故障灯应常亮。

282.可以通过消防控制室多线启动控制盘远程手动启停消防水泵。

283.火灾显示盘按供电方式分为直流供电型和交流供电型。 ()

284.发现阀门有漏水、锈蚀等情形的，应更换阀门密封垫，修理或者更换阀门，
对锈蚀部位进行除锈处理。 ()

285.在保养湿式、干式自动喷水灭火系统时，应检查系统各个控制阀门，发现铅封损坏或者锁链未固定在规定状态的，及时更换铅封，并调整锁链至规定的固定状态。（）

286.水流指示器发现有异物、杂物等卡阻浆片的，应及时清除。

287.排烟系统是通过采用自然排烟或机械排烟的方式，将楼梯间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统。（）

288.自动排烟窗的启动方式当通过温控释放装置启动时，释放温度应大于环境温度 30°C 且小于 100°C 。

289.排烟防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。（）

290.报警阀组是使水能够自动单方向流入喷水系统配水管道同时进行报警的阀组。（）

291.吊顶内的排烟管道应采用不燃材料隔热，并应与可燃物保持不小于 150mm 的距离。

292.挡烟垂壁按挡烟部件的刚度性能可分为柔性挡烟垂壁和硬性挡烟垂壁。（）

293.门锁开关是能够在收到指令后将处于打开状态的防火门关闭，并将其状态信息反馈至防火门监控器的电动装置。（）

294.防火门监控模块一般安装在防火门附近。（）

295.通过直接手动控制单元手动停止排烟风机后，恢复直接手动控制单元的“手动禁止”操作权限。

296.侧向式防火卷帘、水平式防火卷帘在发生火灾时可以自动关闭。（）

297.对电气元器件的清洁应使用吸尘器或软毛刷等工具，其他组件可使用潮湿的软布进行擦拭。（）

298.对不可恢复的线型感温火灾探测器，无法模拟火灾和故障，检查探测器能否发出火灾报警和故障信号。（）

299.灯具采用自带蓄电池供电时，应能手动控制集中电源转入蓄电池电源输出。（）

300.在消防控制室总机与所有消防电话分机、电话插孔之间互相呼叫并通话时，总机应能显示每部分机或电话插孔的位置，呼叫铃声和通话语音应清晰。（）

一.单选题

1.

答案：A

解析：诚实守信是做人的基本准则，也是社会道德和职业道德的一项基本规范。爱岗敬业作为最基本的职业道德规范，是对人们工作态度的一种普遍要求。

2.

答案：B

解析：职业道德具有从业人员共同遵守基本职业道德行为规范的普遍性特征。

3.

答案：C

解析：消防设施操作员属于准入类职业资格。

4.

答案：C

解析：依照《中华人民共和国消防法》的规定，县级以上地方人民政府应急管理部门对本行政区域内的消防工作实施监督管理，并由本级人民政府消防救援机构负责实施。

5.

答案：D

解析：国家综合性消防救援机构是负责火灾扑救的专业部门，随时待命、有警必出。

6.

答案：A

解析：军事设施的消防工作，由其 主管单位监督管理，消防救援机构协助；矿井地下部分、核电厂、海上石油天然气设施的消防工作，由其主管单位监督管理。

7.

答案：C

解析：C 类火灾：气体火灾，如煤气、天然气、甲烷、乙烷、氢气、乙炔等。

8.

答案：D

解析：E 类火灾是指带电火灾。

9.

答案：D

解析：一般火灾：造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接财产损失的火灾。

10.

答案：D

解析：常见易发生沸溢的油品有原油、重油、渣油等。

11.

答案：D

解析：外部引火源要达到一定的温度，与可燃物接触才会发生引燃，在规定的试验条件下，应用外部引火源使可燃物表面起火并持续燃烧一定时间所需的最低温度称为燃点。

12.

答案：C

解析：挡烟垂壁一般分为固定式挡烟垂壁和活动式挡烟垂壁

13.

答案：C

解析：其他专供老年人使用的、非集中照料的设施或场所，如老年大学、老年人活动中心等不属于老年人照料设施。

14.

答案：A

解析：高层建筑是指建筑高度大于 27m 的住宅建筑和建筑高度大于 24m 的非单层

厂房、仓库和其他民用建筑。

15.

答案：A

解析：疏散出口门应为平开门或在火灾时具有平开功能的门，且下列场所或部位的疏散出口门应向疏散方向开启。

16.

答案：B

解析：不燃性构件

不燃性构件是指用不燃材料制成的构件，如钢柱、混凝土楼板、砖墙、石膏板等。

17.

答案：D

解析：钢筋混凝土结构。钢筋混凝土结构的主要承重构件（柱、梁、楼板等）采用钢筋混凝土材料建造，砖或其他轻质材料做墙体等围护构件，常见于高层、大跨度、大空间结构的建筑。

18.

答案：B

解析：框架结构是指由梁和柱以刚接或铰接相连接成承重体系的房屋建筑结构。

19.

答案：C

解析：当建筑地下室内地面与室外出入口地坪高差大于 10 m 时，疏散楼梯应设置为防烟楼梯间。

20.

答案：C

解析：根据《建设防火通用规范》7.1.4 安全疏散一般规定，

疏散出口门、疏散走道、疏散楼梯等的净宽度应符合下列规定：

- 1 疏散出口门、室外疏散楼梯的净宽度均不应小于 0.80m；
- 2 住宅建筑中直通室外地面的住宅户门的净宽度不应小于 0.80m，当住宅建筑高度不大于 18m 且一边设置栏杆时，室内疏散楼梯的净宽度不应小于 1.0m，其他住宅建筑室内疏散楼梯的净宽度不应小于 1.1m；
- 3 疏散走道、首层疏散外门、公共建筑中的室内疏散楼梯的净宽度均不应小于 1.1m。

21.

答案：B

解析：电影院的安全出口和疏散门的数量应计算确定，且不少于 2 个。

22.

答案：D

解析：电气工程常用 N 表示交流电中的中性线。

23.

答案：B

解析：电力系统中高压为 66-220kV。

24.

答案：A

解析：电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层等场所或部位，宜选择线型缆式感温火灾探测器。

25.

答案：A

解析：线型光束感烟火灾探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过 100m。

26.

答案：C

解析：建筑高度小于或等于 50m 的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于 100m 的住宅建筑的房间、走道及中庭等应采用自然排烟系统。

27.

答案：B

解析：当线型光束感烟火灾探测器光路上出现烟雾时，会使到达接收器的信号减弱。

28.

答案：B

解析：总建筑面积大于 500 m²的地下或半地下商店应设火灾自动报警系统。

29.

答案：D

解析：防排烟系统所能起到的作用有阻止烟气侵入，控制烟气蔓延，为安全疏散创造有利条件，保证人员安全疏散。

30.

答案：C

解析：惰性气体灭火剂主要通过降低防护对象周围的氧浓度以致窒息进行灭火。

31.

答案：B

解析：防火卷帘是在一定时间内，连同框架能满足耐火完整性和耐火隔热性等要求的卷帘。

32.

答案：C

解析：蛋白泡沫灭火剂的流动性能较差，抵抗油质污染的能力较弱，不能用于液下喷射灭火，也不能与干粉灭火剂联用。

33.

答案：D

解析：任一台应急照明控制器直接控制灯具的总数量不应大于 3200 只。

34.

答案：B

解析：危险物品发生火灾时，无关人员不要靠近，危险区域实行隔离，禁止进入，人要站在上风处，离开低洼处。

35.

答案：A

解析：国家综合性消防救援队伍、专职消防队按照国家规定承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。

36.

答案：A

解析：二氧化碳灭火剂的灭火作用主要在于窒息，其次是冷却。

37.

答案：A

解析：扑救 F 类火灾应采用空气隔离法

38.

答案：D

解析：

旧教材《基础知识》P298 和 301 磷酸铵盐干粉灭火剂适用于扑灭 A 类、B 类、C 类和 E 类火灾；碳酸氢钠干粉灭火剂适用于扑灭 B 类、C 类和 E 类火灾；

卤化烷灭火剂主要通过抑制燃烧的化学反应过程，使燃烧的链式反应中断，达到灭火的目的。该类灭火剂灭火后不留痕迹，适用于扑救可燃气体火灾，甲、乙、丙类液体火灾，可燃固体的表面火灾和电气火灾。

二氧化碳灭火剂可以扑救灭火前可切断气源的气体火灾，液体火灾 或石蜡、沥青等可熔化的固体火灾，固体表面火灾及棉毛、织物、纸张等部分固体深 位火灾，电气火灾。

39.

答案：D

解析：（5）惰性气体灭火剂

1) 含义及类型。惰性气体灭火剂指由氮气、氩气和二氧化碳气按一定质量比混合而成的灭火剂。惰性气体灭火剂又分为 IG—01 惰性气体灭火剂（由氩气单独组成的气体灭火剂）、IG-100 惰性气体灭火剂（由氮气单独组成的气体灭火剂）、IG—55 惰性气体灭火剂（由氩气和氮气按一定质量比混合而成的灭火剂）和 IG-541 惰性气体灭火剂（由氩气、氮气和二氧化碳按一定质量比混合而成的灭火剂）四种类型。该类灭火剂主要通过降低防护对象周围的氧浓度以致窒息进行灭火。

40.

答案：A

解析：点击我的电脑，组织下的文件夹和搜索选项，点击查看，选中显示隐藏的文件，即可显示隐藏的文件。

41.

答案：A

解析：针式打印机一般应用于发票打印。

42.

答案：B

解析：热敏打印机一般应用于打印超市购物小票。

43.

答案：A

解析：激光打印机打印图案精细，水浸图案不会模糊，打印速度快，成本低。

44.

答案：B

解析：调制解调器俗称猫，它可以将网络传输的光信号转换成计算机可以识别的数字信号。

45.

答案：A

解析：劳动法的调整对象是指劳动关系以及与劳动关系密切相关的其他社会关系。

其中，劳动关系是我国劳动法调整的主要对象。

46.

答案：C

解析：《中华人民共和国劳动法》自 1995 年 1 月 1 日起施行。

47.

答案：A

解析：

旧教材《基础知识》P391 工作时间。工作时间是指劳动者根据国家的法律规定，在 1 个昼夜或 1 周之内从事本职工作的时间。《劳动法》规定劳动者每日工作时间不超过 8 小时，平均每周工作时间不超过 44 小时（国务院修订《关于职工工作时间的规定》，调整为每日工作 8 小时、每周工作 40 小时；因工作性质或者生产特点的限制不便落实的，可以按照国家有关规定实行其他工作时间办法）

48.

答案：C

解析：什么行为尚不构成犯罪，但处 10 日以上 15 日以下拘留，可并处 500 元以下罚款；情节较轻的，处警告或者 500 元以下罚款。

(1) 指使或者强令他人违反消防安全规定，冒险作业的。

- (2) 过失引起火灾的。
- (3) 在火灾发生后阻拦报警，或者负有报告职责的人员不及时报警的。
- (4) 扰乱火灾现场秩序，或者拒不执行火灾现场指挥员指挥，影响灭火救援的。
- (5) 故意破坏或者伪造火灾现场的。
- (6) 擅自拆封或者使用被消防救援机构查封的场所、部位的。

49.

答案：A

解析：个人有下列行为之一的，处警告或者 500 元以下罚款。

- (1) 损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的。
- (2) 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的。
- (3) 埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的。
- (4) 占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的。

50.

答案：C

解析：

旧教材《基础知识》P393 第一条 为了预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护人身、财产安全，维护公共安全，制定本法。

51.

答案：C

解析：

旧教材《基础知识》P392 社会保险。社会保险是国家通过立法建立的，保证社会成员在遭遇社会风险暂时或永久丧失劳动能力而失去收入来源的情况下，能够从国家和社会依法获得物质帮助和补偿的社会安全制度。用人单位和劳动者必须依法参加社会保险，缴纳社会保险费。劳动者在退休、患病、负伤、因工伤残或患职业病、失业、生育时依法享受社会保险待遇。

52.

答案：D

解析：关闭电气火灾监控设备主电源，电气火灾监控设备处于主电故障、备电工作状态。

53.

答案：D

解析：剩余电流式电气火灾监控探测器是检测低压配电线路中剩余电流的电气火灾监控探测器，以设置在低压配电系统首端为基本原则，宜设置在第一级配电柜（箱）的出线端，在供电线路泄漏电流大于 500mA 时，宜在其下一级配电柜（箱）设置。其核心测量器件是剩余电流互感器。

54.

答案：A

解析：可燃气体探测器探测到可燃气体浓度值大于或等于相应报警浓度设定值时，控制器面板上相应的可燃气体探测器红色报警灯长亮，蜂鸣器长鸣，系统发出声光

报警信号。

55.

答案：B

解析：关闭电气火灾监控设备备用电源，电气火灾监控设备处于主电工作、备电故障状态。

56.

答案：B

解析：故障电弧探测器是能够区分低压配电线路中操作正常电弧和故障电弧,消除电气火灾隐患的电气火灾监控探测器。

57.

答案：B

解析：区域报警系统适用于仅需要报警、不需要联动自动消防设备的保护对象。

58.

答案：A

解析：电气火灾监控设备应能接收来自电气火灾监控探测器的监控报警信号，并在10s 秒内发出声、光报警信号，指示报警部位、显示报警时间。

59.

答案：D

解析：集中火灾报警控制器的主要功能：1) 火灾报警功能。2) 火灾报警控制功能。3) 故障报警功能。4) 自检功能。5) 信息显示与查询功能。6) 电源功能。7) 系统兼容功能。8) 软件控制功能。

60.

答案：D

解析：消防联动控制器的首要功能是联动控制功能，即能按设定的逻辑直接或间接控制其连接的各类受控消防设备，消防联动控制器可以采用手动和自动两种方式完成控制功能。

61.

答案：C

解析：如果故障指示灯处于熄灭状态，表示多线控制盘功能处于正常状态。

62.

答案：D

解析：应急照明控制器设置在消防控制室地面上时，设备面板后的维修距离不宜小于 1m。

63.

答案：B

解析：电气火灾监控设备是电气火灾监控系统的核心控制单元。

64.

答案：D

解析：应急照明控制器设置在消防控制室墙面上时，设备正面操作距离不应小于1.2m。

65.

答案：B

解析：线型感温火灾探测器按动作性能可分为定温、差温和差定温线型感温探测器。

66.

答案：C

解析：主电工作指示灯（绿色）点亮，火灾报警控制器由 AC220v 电源供电工作。

67.

答案：A

解析：采用减光率为 0.4dB 的减光片遮挡光路并尽可能靠近线型光束感烟火灾探测器的接收器，线型光束感烟火灾探测器不应发出火灾报警信号。

68.

答案：D

解析：火灾显示盘当采用壁挂式方式安装时，其底边距地高度宜为 1.3~1.5m。

69.

答案：B

解析：直接控制是指控制信号通过消防联动控制器本身的输出接点或模块直接作用到连接的消防电动装置，进而实现对受控消防设备的控制。

70.

答案：B

解析：采用主电源为 220V、50Hz 交流电源供电的火灾显示盘应具有主电源和备用电源转换等功能，主电源应能保证火灾显示盘在火灾报警状态下连续工作 4h，且应有过流保护措施。

71.

答案：C

解析：如果启动指示灯处于闪烁状态，表示总线控制盘手动控制单元已发出启动指令，等待反馈。

72.

答案：B

解析：用专用清洁工具或者清洁的干软布擦拭不属于火灾显示盘接线保养，属于外表清洁。

73.

答案：D

解析：保养结束后需要填写《建筑消防设施维护保养记录表》

74.

答案：D

解析：线型感烟、感温火灾探测器的保养内容有：（1）外壳外观保养；（2）底座稳定性检查；（3）接线端子检查；（4）探测器功能检查

本题答案应该选择 D。

75.

答案：B

解析：在自动状态下，设置消防应急广播与火灾声警报分时交替循环播放功能，间断消防应急广播扬声器和火灾声警报声音的交替循环播放。

76.

答案：A

解析：

旧教材《中级》P167 清洁完毕后，应将线型光束感烟探测器响应阈值标定到探测器出厂设置的阈值

77.

答案：D

解析：保养结束后需要填写《建筑消防设施维护保养记录表》。

78.

答案：A

解析：

旧教材《中级》P66 （1） 用抹布将壳体及机柜内设备和线材清洗干净，确保表面无污迹。如果发现柜内有水，应该用干燥的抹布擦拭干净，保证柜体在干燥情况下才能通电。

79.

答案：B

解析：

旧教材《中级》P171 对消防设施进行维护保养时需要填写《建筑消防设施维护保养记录表》

80.

答案：B

解析：

旧教材《中级》P193 对消防应急广播系统进行功能检查时，应在自动状态下测试消防应急广播与火灾声警报分时交替循环播放功能。

81.

答案：C

解析：发现油漆脱落应及时涂补，故 A 错误；不能用水和普通清洁剂清洁电路模板、组件、电池、操作面板和控制开关，故 B 错误；用小毛刷将开关按键孔隙内的灰尘和杂质清扫出来后，用吸尘器清理干净，C 正确；发现标注的文字、标签脱落应及时恢复，故 D 错误。

82.

答案：A

解析：火灾探测器投入运行后易受污染，积聚灰尘，导致可靠性降低、产生误报甚至漏报。具有报脏功能的火灾探测器，在报脏时应及时清洗保养。没有报脏功能的火灾探测器，应按产品说明书的要求进行清洗保养；产品说明书没有明确要求的，应每 2 年清洗或标定一次。

83.

答案：A

解析：产品经保养接入系统后，应按规定进行接入复检，检查结果应符合产品标准和设计要求。

84.

答案：C

解析：对扩音机进行全负荷试验，在手动状态和自动状态下测试应急广播功能，监听扬声器的声音输出，应语音清晰、声音响亮。

85.

答案：A

解析：湿式系统适用环境温度 $4\sim 70^{\circ}\text{C}$ 的场所。

86.

答案：D

解析：要求灭火后必须及时停止喷水的场所应设置重复启闭预作用。

87.

答案：A

解析：湿式报警阀是湿式报警阀组的核心组件。

88.

答案：C

解析：压力开关是一种水力驱动的压力传感装置，其作用是将系统中的水压信号转换为电信号，是报警阀组的主要组件之一。

89.

答案：D

解析：雨淋系统是指由开式洒水喷头、雨淋报警阀组等组成，发生火灾时由火灾自动报警系统或传动管控制，自动开启雨淋报警阀组和启动消防水泵用于灭火的开式系统。

90.

答案：A

解析：临时高压消防给水系统

室外临时高压消防给水系统是指消火栓给水管网平时不能满足室外消火栓灭火设施所需的工作压力和流量，火灾时能通过启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统。火灾发生时，启动消防水泵使给水管网内水压达到工作压力，扑救人员可利用接上室外消火栓出水口的消防水带、水枪进行灭火。

91.

答案：D

解析：室外低压消防给水系统是指消火栓给水管网能满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的供水系统

92.

答案：D

解析：湿式系统适用范围环境温度为 4~70℃的场所。

93.

答案：A

解析：干式系统适用范围环境温度低于 4℃或高于 70℃的场所。

94.

答案：C

解析：

湿式系统适用范围环境温度为 4~70℃的场所。

干式系统适用范围环境温度低于 4℃或高于 70℃的场所。

雨淋系统适用范围：

- 1 火灾的水平蔓延速度快，闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域；
- 2 室内净空高度超过一定高度，且必须迅速扑救初起火灾的场所；
- 3 火灾危险等级为严重危险级Ⅱ级的场所。

95.

答案：C

解析：手动/自动转换功能

转换开关在自动状态时，消防控制室（盘）可自动启动水泵或远程手动启动水泵，并远程停止水泵。在手动状态时，现场通过电气控制柜启停按钮操作水泵启动、停止。

96.

答案：D

解析：水幕系统是自动喷水灭火系统中唯一的一种不以灭火为主要目的的系统。

97.

答案：C

解析：严重危险级Ⅱ级的场所适合安装雨淋系统。

98.

答案：A

解析：干式自动喷水灭火系统准工作状态时，配水管道内充满用于启动系统的有压气体。

99.

答案：C

解析：湿式系统一个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过 800 只，干式系统不宜超过 500 只。

100.

答案：D

解析：报警阀组宜设在安全及易于操作的地点，报警阀距地面的高度宜为 1.2 m。

101.

答案：A

解析：干式自动喷水灭火系统适用于有冰冻危险或环境温度有可能超过 70℃、使管道内的充水汽化升压的场所。

102.

答案：B

解析：湿式和干式系统可以不设置火灾探测器，可以通过闭式喷头爆破完成系统启动和喷水灭火的任务。

103.

答案：A

解析：水流指示器是用于自动喷水灭火系统中将水流信号转换成电信号的一种报警装置，功能是及时报告发生火灾的部位。

104.

答案：D

解析：要求灭火后必须及时停止喷水，减少不必要水渍损失的场所宜设置重复启闭预作用系统。

105.

答案：D

解析：D 选项，属于消防泵组及电气控制柜保养中的控制柜工作环境保养的要求。

106.

答案：B

解析：B 选项，控制柜平时应处于自动状态。

107.

答案：C

解析：其他选项属于稳压泵组的保养内容。

108.

答案：C

解析：C 选项属于消防水箱保养内容。

109.

答案：B

解析：

表 4-2-7

喷头的性能代号

喷头类型	性能代号	喷头类型	性能代号	喷头类型
通用型喷头	ZSTP	直立型喷头	ZSTZ	下垂型喷头
直立边墙型喷头	ZSTBZ	下垂边墙型喷头	ZSTBX	通用边墙型喷头
水平边墙型喷头	ZSTBS	齐平式喷头	ZSTDQ	嵌入式喷头
隐蔽式喷头	ZSTDY	干式喷头	ZSTG	

110.

答案：D

解析：

表 4-2-7

喷头的性能代号

喷头类型	性能代号	喷头类型	性能代号	喷头类型
通用型喷头	ZSTP	直立型喷头	ZSTZ	下垂型喷头
直立边墙型喷头	ZSTBZ	下垂边墙型喷头	ZSTBX	通用边墙型喷头
水平边墙型喷头	ZSTBS	齐平式喷头	ZSTDQ	嵌入式喷头
隐蔽式喷头	ZSTDY	干式喷头	ZSTG	

111.

答案：B

解析：建筑高度不大于 27m 的住宅建筑，设置室内消火栓系统确有困难时，可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的 DN65 的室内消火栓。

112.

答案：C

解析：水力警铃的设置位置应正确，且距水力警铃 3m 远处警铃声强不应小于 70dB。

113.

答案：C

解析：水箱保养针对检查发现的问题，及时采取加固或维修措施。如水箱水量达不到设计要求，经查是液位开关问题，需对液位开关进行调整或维修、更换；如水质较差，经查是水箱污染所致，则需对水箱进行清洗作业。以不锈钢消防水箱为例，其清洗流程如下：1) 关闭进水阀，打开排污阀，使水箱中的余水排尽。2) 用干净拖把或抹布对水箱周边和底部进行清洁，底部积垢严重的，可用软毛巾加清洁剂擦洗。3) 打开进水阀，放入适量清水冲洗箱壁及底部，排除清洗产生的污水，必要时可重复进行多次，直到排污口出流满足要求为止。

114.

答案：B

解析：气压罐及供水附件保养要求：

- (1) 组件齐全，固定牢靠
- (2) 外观无损伤、锈蚀
- (3) 法兰及管道连接处无渗漏，进出水阀门启闭状态正确

(4) 压力表当前指示正常，稳压泵启停压力设定正确，联动启动消防主泵功能正常

(5) 出水水质符合要求

本题答案应该选择 B。

章节来源：培训模块三培训项目 2 培训单元 1 保养湿式、干式自动喷水灭火系统

115.

答案：A

解析：

《电气控制柜保养规范》电气控制柜每半年清洁一次。

116.

答案：D

解析：

旧教材《中级》P181 （4）气压罐及供水附件保养

- 1) 对外观进行清洁、补漆和除锈。
- 2) 对各阀门启闭功能和启闭状态进行检查，转动不灵活的进行润滑。
- 3) 管道泄压，发现稳压泵自动启停和消防水泵启动压力设定不正确的，对压力开关或压力变送器等进行调整、维修或更换。
- 4) 经检查确认是气压罐本体损伤的，建议由气压罐生产厂家进行维修处理。

117.

答案：A

解析：A 选项是消防水泵的保养。

118.

答案：C

解析：防火门电磁释放器是使常开防火门保持打开状态，在收到指令后释放防火门使其关闭，并将本身的状态信息反馈至防火门监控器的电动装置。

119.

答案：D

解析：常闭式送风口采用手动或电动开启，常用于前室或合用前室。

120.

答案：A

解析：5.2.2 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施，且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力，并按下列规定确定：

1 一类高层公共建筑，不应低于 0.10MPa，但当建筑高度超过 100m 时，不应低于 0.15MPa；

121.

答案：D

解析：

旧教材《中级》P025 （3）送风口

送风口分为常开式、常闭式和自垂百叶式。常开式送风口即普通的固定叶片式百叶风口；常闭式送风口采用手动或电动开启，常用于前室或合用前室；自垂百叶式送风口平时靠百叶重力自行关闭，加压时自行开启，常用于防烟楼梯间。

122.

答案：A

解析：自动排烟窗可通过以下方式控制：

- (1) 通过火灾自动报警系统自动启动。
- (2) 消防控制室手动操作。
- (3) 现场手动操作。
- (4) 通过温控释放装置启动，释放温度应大于环境温度 30 且小于 100℃。

123.

答案：D

解析：消防应急广播发生故障时，能在 100s 内发出故障声、光信号。

124.

答案：A

解析：排烟口通常设置在防烟分区内需要排烟的走道、房间的顶棚或靠近顶棚的墙面上。

125.

答案：A

解析：水平式防火卷帘不能应用温控释放装置，无法采用防护冷却系统和水雾保护，目前已基本淘汰。所以本题 A 正确。

126.

答案：A

解析：消防电梯排水井的容量不应小于 2m^3 ，排水泵的排水量不应小于 10L/s 。

127.

答案：D

解析：如果发现配电柜有水分存在，应该用干燥的抹布擦拭干净，保证配电柜在干燥情况下才能通电。

128.

答案：B

解析：风机及控制柜外观完好，组件齐全，有关系统名称和编号的标识牢固、清晰、正确；正压送风机新风入口不应受到烟火威胁，排烟出口周围不应布置有可燃物；风机安装气流方向正确，启停功能正常，风机运转无异常振动或声响；风机驱动装置的外露部位防护完好。B 项，风机运转有异常振动或声响，错误。

129.

答案：C

解析：检查线路接头处有无氧化或锈蚀痕迹，若有则应采取防潮、防锈措施，如镀锌和涂抹凡士林等。所以 C 正确，ABD 错误。

130.

答案：ABCD

解析：

消防设施操作员职业守则是什么。

- (1) 以人为本，生命至上。
- (2) 忠于职守，严守规程。
- (3) 钻研业务，精益求精。
- (4) 临危不乱，科学处置。

131.

答案：ABDE

解析：军事设施的消防工作，由其 主管单位监督管理，消防救援机构协助；矿井地下部分、核电厂、海上石油天然气设施的消防工作，由其主管单位监督管理。

132.

答案：ABCD

解析：对违反《中华人民共和国消防法》规定行为的处罚设定了警告、罚款、责令停止施工（停止使用、停产停业、停止执业）、没收违法所得、拘留、吊销相应资质资格 6 类行政处罚。罚金属于刑事处罚。

133.

答案：ABCDE

解析：储存物品的火灾危险性根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因

素划分为甲乙丙丁戊。

134.

答案：BCDE

解析：2019 年旧教材：粉尘爆炸应具备以下五个基本条件：一是粉尘本身要具有可燃性或可爆性。二是粉尘为悬浮粉尘且达到爆炸极限。三是有足以引起粉尘爆炸的引火源。四是氧化剂。五是受限空间。

2023 年新教材：粉尘爆炸一般应具备 3 个条件：一是粉尘本身是可燃的；二是粉尘必须悬浮空气中，并且其浓度处于爆炸极限范围；三是有一定能量的引火源。

2019 版教材的规定更加合理，因此本题 BCDE。

135.

答案：BCD

解析：可燃物质在燃烧过程中，如果生成的产物还能继续燃烧，则称为不完全燃烧，其产物为不完全燃烧产物，例如一氧化碳、醇类、醛类、酰类等。

136.

答案：ABC

解析：按物理状态不同，可燃物可以分为固体可燃物、气体可燃物和液体可燃物。

137.

答案：ABCDE

解析：通常，回燃发生前可能出现以下几种征兆。

(1) 从室外观察着火房间

通风不良，烟气大量蓄积；门窗上有油状沉积物；门、窗及其把手温度高；开口处流出脉动式热烟气；有烟气被倒吸入室内的现象。

(2) 身处室内观察

热烟气层中出现蓝色火焰；听到吸气声或呼啸声。

回燃发生前的征兆并不一定全部发生，有时只能观察到其中一两种征兆。

138.

答案：ABDE

解析：划分防烟分区的构件主要有挡烟垂壁、隔墙、防火卷帘、建筑横梁等。

139.

答案：CDE

解析：单、多层建筑是指建筑高度不大于 27 m 的住宅建筑（包括设置商业服务网点的住宅建筑），建筑高度不大于 24 m（或大于 24 m 的单层）的公共建筑和工业建筑。

140.

答案：ABCE

解析：（1）附设在建筑内的消防控制室应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于 2.0

的防火隔墙和耐火极限不低于 1.50h 的楼板与其他部位分隔。(2) 消防控制室应位于建筑的首层或地下一层, 疏散门应直通室外或安全出口

141.

答案: ABCE

解析: 不燃性构件是指用不燃材料制成的构件, 如钢柱、混凝土楼板、砖墙、石膏板等。

142.

答案: ABCDE

解析: 建筑一般由基础、墙或柱、楼板、地坪、楼梯、屋面、门、窗等组成。

143.

答案: ABCD

解析: 接触不良主要发生在导线连接处, 例如:

- (1) 电气接头表面污损, 接触电阻增加。
- (2) 电气接头长期运行, 产生导电不良的氧化膜未及时清除。
- (3) 电气接头因振动或由于热的作用, 使连接处发生松动。
- (4) 铜铝连接处, 因有约 1.69 V 电位差的存在, 潮湿时会发生电解作用, 使铝腐蚀, 造成接触不良。

144.

答案: ACDE

解析：湿式与干式系统都属于闭式系统，均由闭式喷头、报警阀组、水流报警装置（水流指示器或压力开关）等组件，以及管道、供水设施、末端试水装置等组成。

145.

答案：ACD

解析：雨淋灭火系统主要适用于：

- (1) 火灾的水平蔓延速度快，闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域；
- (2) 室内净空高度超过一定高度，且必须迅速扑救初起火灾的场所；
- (3) 火灾危险等级为严重危险级Ⅱ级的场所。

146.

答案：ABCDE

解析：下列民用建筑或场所应设置火灾自动报警系统：

- 1 商店建筑、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等类似用途的建筑；
- 2 旅馆建筑；
- 3 建筑高度大于 100m 的住宅建筑；
- 4 图书或文物的珍藏库，每座藏书超过 50 万册的图书馆，重要的档案馆；
- 5 地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑，城市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑；
- 6 特等、甲等剧场，座位数超过 1500 个的其他等级的剧场或电影院，座位数超过 2000 个的会堂或礼堂，座位数超过 3000 个的体育馆；
- 7 疗养院的病房楼，床位数不少于 100 张的医院的门诊楼、病房楼、手术部等；
- 8 托儿所、幼儿园，老年人照料设施，任一层建筑面积大于 500 m²或总建筑面积大于 1000

m²的其他儿童活动场所；

9 歌舞娱乐放映游艺场所；

10 其他二类高层公共建筑内建筑面积大于 50 m²的可燃物品库房和建筑面积大于 500 m²的商店营业厅，以及其他一类高层公共建筑。

147.

答案：ADE

解析：细水雾灭火系统适用于扑救相对封闭空间内的可燃固体表面火灾、可燃液体火灾及带电设备火灾，不适用于可燃固体深位火灾、能与水发生剧烈反应或产生大量有害物质的活泼金属及其化合物火灾以及可燃气体火灾。

148.

答案：ABC

解析：泡沫灭火剂按发泡倍数不同可分为低倍泡沫灭火剂、中倍泡沫灭火剂、高倍泡沫灭火剂。

149.

答案：AE

解析：电气设备发生火灾，在扑救时应遵守“先断电，后灭火”的原则。如果情况危急须带电灭火，可用干粉灭火剂、二氧化碳灭火剂灭火，或用灭火毯等不透气的物品将着火电器包裹，让火焰自行熄灭。切勿用水或泡沫灭火剂扑救，防止发生触电等伤亡事故。

150.

答案：ABCDE

解析：报火警时，必须讲清以下内容。

- 1) 起火单位和场所的详细地址。包括单位、场所及建筑物和街道名称，门牌号码，靠近何处，并说明起火部位及附近的明显标志等。
- 2) 火灾基本情况。包括起火的场所和部位，着火的物质，火势的大小，是否有人被困，火场有无化学危险源等，以便消防救援部门根据情况派出相应的灭火车辆。
- 3) 报警人姓名、单位及电话号码等相关信息。

151.

答案：ABCE

解析：惰性气体灭火剂是指由氮气、氩气和二氧化碳按一定质量比混合而成的灭火剂。惰性气体灭火剂又分为 IG-01 惰性气体灭火剂（由氩气单独组成的气体灭火剂）、IG-100 惰性气体灭火剂（由氮气单独组成的气体灭火剂）、IG-55 惰性气体灭火剂（由氩气和氮气按一定质量比混合而成的灭火剂）和 IG-541 惰性气体灭火剂（由氮气、氩气和二氧化碳按一定质量比混合而成的灭火剂）四种类型。

152.

答案：ABCD

解析：订立劳动合同，应当遵循平等自愿、协商一致的原则，不得违反法律、行政法规的规定。

153.

答案：ABCD

解析：火灾报警信号包括探测器、手动报警按钮、消火栓按钮。本题选 ABCD。

154.

答案：ABCD

解析：电气火灾监控系统由电气火灾监控设备（也称为电气火灾监控器）、剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器等组成，能和消防控制室图形显示装置连接并上传信息。本题选择 ABCD。

155.

答案：ABCDE

解析：现场各类消防设备的工作状态可分为正常（监视）、火警、故障、启动、屏蔽反馈等。

156.

答案：AD

解析：当控制器内部、控制器与其连接的部件间发生故障时，控制器应能显示故障部位、故障类型、故障时间等所有故障信息。

157.

答案：ABC

解析：按照系统形式的不同，火灾自动报警系统分为以下三类。

(1) 仅需要报警，不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统。

(2) 不仅需要报警，同时需要联动自动消防设备，且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象，应采用集中报警系统，并应设置一个消防控制室。

(3) 设置两个及以上消防控制室的保护对象，或已设置两个及以上集中报警系统的保护对象，应采用控制中心报警系统。

158.

答案：ABC

解析：消防联动控制器主要包括：主板、多线控制盘、总线控制盘、指示灯、音响器件、回路板、接口组件、电源装置（含电池）、外壳等部分。

159.

答案：ABDE

解析：消防电话系统由消防电话总机、消防电话分机、消防电话插孔、消防电话手柄和传输介质组成。

160.

答案：ABC

解析：火灾显示盘分为数字式、汉字/英文式、图形式三种。

161.

答案：ABCDE

解析：历史记录包括火警记录、设备故障记录、请求记录、启动记录、反馈记录、操作记录、监管记录、气灭记录和其他故障记录。

162.

答案：ABCDE

解析：火灾显示盘应具有火灾报警显示、故障显示、自检、信息显示与查询、电源等功能。

163.

答案：ACD

解析：

旧教材《中级》P71 消防联动控制器对消防设备的控制方式有：

- 1 自动控制和手动控制
- 2 直接控制和间接控制
- 3 总线控制和直线控制

164.

答案：ABCDE

解析：以上均属于集中火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置的保养项目。

165.

答案：ABDE

解析：线型感烟、感温火灾探测器的保养项目包含外壳外观清洁保养、底座和接线端子的保养、报警功能模拟测试。

166.

答案：ABCD

解析：火灾显示盘没有打印机，所以打印机保养不属于火灾显示盘的保养项目。

167.

答案：ABCD

解析：电气火灾监控器的保养内容

1 外壳外观保养

2 指示灯保养

3 显示屏保养

4 开关按键保养

5 打印机保养

6 接线保养

168.

答案：ABCD

解析：技能 2:如何保养线型光束感烟火灾探测器、线型感温火灾探测器

1. 外壳外观的清洁保养

2. 底座和接线端子的保养

3. 报警功能模拟测试

对线型光束感烟火灾探测器采用减光片在接收端遮挡光路的方法测试报警功能。对可恢复的线型感温火灾探测器，采用专用检测仪器或模拟火灾的方法检查其能否发出火灾报警信号，并在信号处理单元或终端盒上模拟故障，检查其能否发出故障信号；对不可恢复的线型感温火灾探测器，模拟火灾和故障，检查其能否发出火灾报警和故障信号，检查确认其功能是否正常。

169.

答案：ABC

解析：自动喷水灭火系统的工作状态可以简单划分为系统正常工作状态、准工作状态、故障状态。

170.

答案：ABCDE

解析：消防供水设施通常包括消防水源、高位消防水箱、增（稳）压设施、消防水泵和消防水泵接合器，主要用于为自动喷水灭火系统提供水量和水压保证，是自动喷水灭火系统的重要组成部分。

171.

答案：ABCD

解析：湿式与干式系统都属于闭式系统，均由闭式喷头、报警阀组、水流报警装置（水流指示器或压力开关）等组件，以及管道、供水设施等组成。

172.

答案：ABCDE

解析：对于湿式、干式系统而言，消防供水设施包括消防水源、消防水池、高位消防水箱、增（稳）压设施、消防水泵和消防水泵接合器。

173.

答案：BCD

解析：雨淋系统的主要组件为开式洒水喷头、雨淋报警阀组、水流报警装置、供水与配水管道以及供水设施。

174.

答案：ABCDE

解析：消防水池（水箱）需设进水管、出水管、溢流管、放空管、通气管、水位信号装置、人孔、扶梯等，合用水池（水箱）还需设置消防用水不作他用的技术保障措施。

175.

答案：BCDE

解析：消防泵组电气控制柜设置有手动、自动转换开关，当开关处于手动位时由控制柜面板启/停按钮手动控制水泵启停。当开关处于自动位时可由多种方式控制水泵启动，包括：

- (1) 消防控制室总线联动启动。
- (2) 消防控制室多线控制盘操作按钮启动。
- (3) 高位消防水箱出水管流量开关启动。
- (4) 报警阀组压力开关启动。
- (5) 消防水泵出水干管压力开关启动等。

176.

答案：ABCD

解析：湿式、干式自动喷水灭火系统应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵，该种控制方式不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。

177.

答案：ABCDE

解析：湿式、干式自动喷水灭火系统电气控制柜主要具备启/停泵、主/备泵切换、手/自动转换、双电源切换、巡检、保护、反馈、机械应急启动等功能。

178.

答案：ABCD

解析：按安装位置和水的分布分类：通用型喷头、直立型喷头、下垂型喷头、边墙型喷头。

179.

答案：ABDE

解析：集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播。同时，在消防控制室应能显示消防应急广播的广播分区的工作状态。消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区，启动或停止消防应急广播系统，并应能监听消防应急广播。在通过传声器进行消防应急广播时，应自动对广播内容进行录音。火灾发生时应能在消防控制室将火灾疏散层的物声器和公共广播扩音机强制转入消防应急广播状态。

180.

答案：ABCDE

解析：消防泵组电气控制柜的保养包括 5 方面：

- 1 控制柜工作环境
- 2 控制柜外观
- 3 控制柜电气元器件

4 控制柜功能

5 消防泵组

181.

答案：ABCDE

解析：

消防泵组	(1) 组件齐全，泵体和电动机外壳完好，无破损、锈蚀 (2) 设备铭牌标识清晰 (3) 叶轮转动灵活，无卡滞 (4) 润滑油充足，泵体、泵轴密封良好，无线状泄漏 (5) 电动机绝缘正常，接地良好，紧固螺栓无松动，电缆无老化、破损和连接松动 (6) 消防水泵运转平稳，无异常振动或噪声
------	--

所以 ABCDE 正确。

182.

答案：ABC

解析：细水雾灭火系统按工作压力分为低压系统、中压系统、高压系统。

183.

答案：ABE

解析：根据《建筑设计防火规范》（GB 50016）的规定，自动喷水灭火系统的设置场所分为厂房、仓库和民用建筑三大类。

184.

答案：ABCDE

解析：湿式、干式自动喷水灭火系统管道的保养要求是：若检查发现管道漆面脱落，管道接头存在渗漏、锈蚀，应进行刷漆、补漏、除锈处理。若检查发现支架、吊架脱焊或管卡松动，应进行补焊和紧固处理。检查管道各过滤器的使用性能，对滤网进行拆洗，并重新安装到位。若发现管道标识不清、缺失，应及时补齐更换。

185.

答案：ABCD

解析：检查水力警铃铃声是否响亮，清洗报警管路上的过滤器。拆下铃壳，彻底清除脏物和泥沙并重新安装。拆下水轮上的漏水接头，清除其中积聚的污物。

186.

答案：ABDE

解析：

旧教材《中级》P174 C 选项不属于报警阀组的组件。

187.

答案：ABCDE

解析：三、防火卷帘的操作与控制方式

防火卷帘具有现场手动电控、自动控制、消防控制室远程手动控制、温控释放控制、速放控制、现场机械控制和限位控制等几种主要控制方式。

- 1 现场手动电控
 - 2 自动控制
 - 3 消防控制室远程手动控制
 - 4 温控释放控制
 - 5 速放控制
 - 6 现场机械控制
 - 7 限位控制
- 188.

答案：ABCDE

解析：室内消火栓系统由供水设施、消防给水管网、室内消火栓设备、报警控制设备及系统附件等组成。

189.

答案：ABDE

解析：应急照明控制器的保养内容：1.外观检查；2.稳定性检查；3.接线检查；4.功能检查。

C 选项切换开关检查属于消防设备末端配电装置的保养内容。

190.

答案：ABCDE

解析：防烟排烟系统组件的保养项目包含风机保养、风机控制柜保养、排烟防火阀

保养、送风口排烟口保养、挡烟垂壁保养、风管（道）保养。

191.

答案：正确

解析：职业道德是指从事一定职业的人们在职业活动中应该遵循的，依靠社会舆论、传统习惯和内心信念来维持的行为规范的总和。它调节从业人员与服务对象、从业人员之间、从业人员与职业之间的关系。它是职业或行业范围内的特殊要求，是社会道德在职业领域的具体体现。

192.

答案：错误

解析：准入类职业资格，其所涉职业（工种）必须关系公共利益或涉及国家安全、公共安全、人身健康、生命财产安全，且必须有法律法规或国务院决定作为依据。本题错误在于“必须有法律法规作为依据。”，因为国务院的决定也是可以作为依据的。

193.

答案：错误

解析：本职业共设五个等级，其中，消防设施监控操作职业方向分别为五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师，消防设施检测维修保养职业方向分别为四

级/中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/高级技师。所以两个职业方向均分为 4 个职业技能等级

194.

答案：错误

解析：任何单位和成年人都有参加有组织的灭火工作的义务。

195.

答案：正确

解析：乡镇人民政府、城市街道办事处对村民委员会、居民委员会群众性消防工作的服务方式是指导、支持、帮助。

196.

答案：错误

解析：消防工作的中心任务是防范火灾发生。

197.

答案：错误

解析：按照火灾事故所造成的灾害损失程度，火灾分为特别重大火灾、重大火灾、较大火灾和一般火灾 4 个等级。

198.

答案：错误

解析：（5）E 类火灾是指带电火灾，即物体带电燃烧的火灾。例如，变压器、家用电器、电热设备等电气设备以及电线电缆等带电燃烧的火灾。（6）F 类火灾是指烹饪器具内的烹饪物火灾。例如，烹饪器具内的动物油脂或植物油脂燃烧的火灾。

199.

答案：正确

解析：凡使物质开始燃烧的外部热源，统称为引火源。

200.

答案：错误

解析：石蜡等可熔化的固体物质火灾，称为 B 类火灾。

201.

答案：错误

解析：物质的自燃点。在规定的条件下，可燃物质产生自燃的最低温度，称为自燃点。自燃点是衡量可燃物受热升温形成自燃危险性的依据，可燃物的自燃点越低，发生火灾的危险性就越大。不同的可燃物有不同的自燃点，同一种可燃物在不同的条件下自燃点也会发生变化。

202.

答案：正确

解析：挡烟垂壁按安装方式可分为固定式挡烟垂壁和活动式挡烟垂壁。

203.

答案：正确

解析：当建筑横梁的高度超过 50cm 时，该横梁可作为挡烟设施使用。

204.

答案：错误

解析：除可布置设备用房外，避难层不应用于其他用途。

205.

答案：错误

解析：大理石板无机保温材料，通常被认定为不燃材料。

206.

答案：正确

解析：敞开楼梯间又称普通楼梯间，是指与走廊或大厅都敞开在建筑内的楼梯。

207.

答案：正确

解析：吊顶内的排烟管道应采用不燃材料隔热，并应与可燃物保持不小于 150 mm 的距离。

208.

答案：正确

解析：从首层到第一个避难层之间及两个避难层之间的高度不应大于 50 m。

209.

答案：错误

解析：特级防火卷帘可以应用于防火分隔部位，但不能代替防火墙或防火隔墙，所以是错误的。

210.

答案：正确

解析：避难间内应设置消防软管卷盘、灭火器、消防专线电话和应急广播。

211.

答案：正确

解析：避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于 3.00h，楼板的耐火极限不应低于 1.50h。

212.

答案：正确

解析：电缆头是影响电缆绝缘性能的关键部位，最容易成为引火源。

213.

答案：错误

解析：P171，错误。380V 低压配电网按接地方式可分为五类：TT、TN-C、TN-S、TN-C-S、IT。

在同一供电系统中采用了保护接地，就不能同时采用保护接零，即同一电网中只能采用同一种接地系统。

214.

答案：正确

解析：二氧化碳灭火剂不得用于扑救硝化纤维、火药等含氧化剂的化学制品火灾，钾、钠、镁、钛、锆等活泼金属火灾，氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾。

215.

答案：错误

解析：室外消火栓按安装场合不同可分为地上式、地下式和折叠式。

216.

答案：正确

解析：水喷雾灭火系统可用于扑救固体物质火灾、丙类液体火灾、饮料酒火灾和电气火灾。

217.

答案：错误

解析：干式自动喷水灭火系统准工作状态时配接的配水管道内充满用于启动系统的有压气体。

218.

答案：正确

解析：惰性气体灭火系统适用于扑救 A 类（表面火）、B 类、C 类及电气火灾，可用于保护经常有人的场所。

219.

答案：错误

解析：按装配形式的不同，气体灭火系统分为管网灭火系统和预制灭火系统。

按结构特点的不同，气体灭火系统分为单元独立和组合分配系统。

220.

答案：正确

解析：重复启闭预作用系统扑灭火灾后能自动关闭报警阀停止喷水。

221.

答案：错误

解析：惰性气体灭火系统适用于扑救 A 类（表面火）、B 类、C 类及电气火灾，可用于保护经常有人的场所。

222.

答案：正确

解析：干式系统由于在准工作状态时配水管内充满了用于启动的有压气体，因此还需要设置充气 and 气压维持装置。

223.

答案：正确

解析：建筑防烟系统主要有自然通风和机械加压送风两种形式。

224.

答案：错误

解析：A 类火灾场所不可以配置 BC 干粉（碳酸氢钠干粉）灭火器。

225.

答案：正确

解析：电气设备发生火灾，在扑救时应遵守“先断电，后灭火”的原则。

226.

答案：正确

解析：“先控制、后消灭”是对于不能立即扑灭的初起火灾应贯彻的原则，对于能一举扑灭的小火，要迅速消灭火势。

227.

答案：正确

解析：“先重点、后一般”是指扑救初起火灾时，要全面了解并认真分析火场情况，区别重点与一般，对事关全局或生命安全的物资和人员要优先抢救，之后再抢救一般物资。

228.

答案：正确

解析：二氧化碳灭火剂灭火作用主要在于窒息，其次是冷却。

229.

答案：正确

解析：扑救可燃液体火灾时，应避免灭火剂直接冲击燃烧液面，防止可燃液体流散扩大火势。

230.

答案：正确

解析：目前国产计算机操作系统有中兴新支点操作系统、红旗 Linux 及银河麒麟等。

231.

答案：正确

解析：劳动法的调整对象是指劳动关系以及与劳动关系密切相关的其他社会关系。

其中，劳动关系是我国劳动法调整的主要对象。

232.

答案：正确

解析：劳动法的调整对象是指劳动关系以及与劳动关系密切相关的其他社会关系。其中，劳动关系是我国劳动法调整的主要对象。

233.

答案：正确

解析：建筑高度大于 250m 的民用建筑应接入城市消防远程监控系统。

234.

答案：正确

解析：《消防给水及消火栓系统技术规范》适用于新建、扩建、改建的工业、民用、

市政等建设工程的消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理。

235.

答案：正确

解析：《火灾自动报警系统设计规范》制定的目的是为了合理设计火灾自动报警系统，预防和减少火灾危害，保护人身和财产安全。

236.

答案：错误

解析：为了合理设计火灾自动报警系统，预防和减少火灾危害，保护人身和财产安全，制定《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）。而不是《火灾自动报警系统施工及验收标准》。

237.

答案：正确

解析：消防联动控制器是消防联动控制系统的核心设备，它通过接收火灾报警控制器发出的火灾报警信息，按预设逻辑对建筑中设置的自动消防设施进行联动控制。

238.

答案：正确

解析：在集中报警系统中的火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器（联

动控制型)等控制器的电源工作状态分为主电工作状态、备电工作状态、主电故障状态、备电故障状态。上述控制器的电源具有主电源和备用电源转换装置

239.

答案: 错误

解析: 直接手动控制单元的手动锁用于选择手动工作模式操作权限,“允许”和“禁止”状态可根据需要通过面板钥匙手动切换。

240.

答案: 正确

解析: 具有多通道的线型感温火灾探测器应指示出故障通道。

241.

答案: 错误

解析: 触发火灾监管设备向集中火灾报警控制器发出监管信号。常用火灾监管设备有压力开关、水流指示器、信号蝶阀等。

242.

答案: 错误

解析: 测温式电气火灾监控探测器配接模块满足《电气火灾监控系统第三部分:测温式电气火灾监控探测器》(GB14287.3)标准,是检测低压配电线路中线路温度

的电气火灾监控探测器，应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位。保护对象为 1000V 及以下的配电线路，测温式电气火灾监控探测器应采用接触式布置（所以本题错误）；保护对象为 1000V 以上的供电线路，测温式电气火灾监控探测器宜选择光栅光纤测温式或红外测温式电气火灾监控探测器，光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象的表面。

243.

答案：正确

解析：在计算机中将要导入的文件复制在 SD 卡根目录下；将 SD 卡插入消防应急广播主机 SD 卡插槽中，按下“文件导入”键，设备自动进行文件导入；进度条显示文件导入进度，文件导入完毕应返回待机界面。

244.

答案：错误

解析：旧教材位置：P37 点型可燃气体探测器一般用于民用建筑，如厨房，不适合用于通风良好的场所。

245.

答案：错误

解析：当控制器内部、控制器与其连接的部件间发生故障时，控制器应能显示故障

部位、故障类型等所有故障信息。（不是故障原因）

246.

答案：正确

解析：线型火灾探测器是指连续探测某一路线周围火灾参数的火灾探测器，其适用场所通常与点型火灾探测器不同，主要分为线型感烟火灾探测器和线型感温火灾探测器等类型。

247.

答案：正确

解析：消防电话总机能呼叫任意一部消防电话分机，并能同时呼叫至少两部消防电话分机。

248.

答案：正确

解析：直接手动控制单元（也称多线控制盘）主要是解决消防水泵、防烟和排烟风机、预作用阀组等重要消防设施设备的手动直接控制，直接手动控制单元上的启停按钮与消防水泵、防烟和排烟风机的电气控制柜直接用控制线或控制电缆连接，即采用多线制，属于点对点控制方式。

249.

答案：正确

解析：火灾自动报警系统包括火灾探测报警系统和消防联动控制系统。

250.

答案：错误

解析：消防电话系统不需通过多线控制盘进行控制。

251.

答案：正确

解析：对于一些需要及时操作的受控消防设备，可以通过总线控制盘进行控制。

252.

答案：错误

解析：如果“故障”指示灯处于黄色常亮状态表示多线控制盘功能处于故障状态。

253.

答案：正确

解析：直接手动控制单元的手动锁用于选择手动工作模式操作权限，“允许”和“禁止”状态可根据需要通过面板钥匙手动切换。

254.

答案：错误

解析：当预先录制的播音内容不适应现场需求时，应当及时改用话筒进行临时广播。

255.

答案：正确

解析：旧教材位置：P41 注意安全防护，避免发生危险，开机前先闭合主电源空气开关再闭合备用电源开关，关机前先断开备用电源开关再断开主电源空气开关。

256.

答案：错误

解析：旧教材位置：P41 注意安全防护，避免发生危险，开机前先闭合主电源空气开关再闭合备用电源开关，关机前先断开备用电源开关再断开主电源空气开关。

257.

答案：正确

解析：（2）应急广播与火灾声警报循环交替播放功能

在自动状态下，设置消防应急广播与火灾声警报分时交替循环播放功能

258.

答案：正确

解析：产品经保养接入系统后，应按规定进行接入复检，检查结果应符合产品标准和设计要求。

259.

答案：正确

解析：2 消防电话分机和消防电话插孔的保养

(1) 外观检查保养

用吸尘器、清洁的干软布等清除电话机表面、电话插孔内及所有接线端子处的灰尘。外壳标识不清晰或涂覆层脱落、起泡严重的，应进行涂补或更换外壳组件。

260.

答案：错误

解析：

旧教材《中级》P171

外观保养时，使用清洁的干软布和酒精轻轻擦拭污染物，不可用水。

261.

答案：正确

解析：教材位置：P172 保养工作完成后，保养人员需要仔细检查并确保没有异物落入且遗留在机柜（壳）内、电器元件及线路中，检查完成后方可上电。所以本题正确。

262.

答案：正确

解析：在自动状态下，设置消防应急广播与火灾声警报分时交替循环播放功能，间断

消防应急广播扬声器和火灾声警报声音的交替循环播放。

263.

答案：错误

解析：同湿式系统相比，干式系统传输喷头开放信号的介质由有压水改为有压气体，干式系统中干式报警阀组替代了湿式系统中的湿式报警阀组，同时还增设了充气 and 气压维持装置。

264.

答案：错误

解析：干式系统适用于环境温度低于 4℃或高于 70℃的场所。

265.

答案：错误

解析：干式系统属于闭式系统。

266.

答案：正确

解析：

水幕系统包括防火分隔水幕和防护冷却水幕。

防火分隔水幕：适用于局部开口需要防火分隔处

防护冷却水幕：适用于对防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施进行防护冷却

267.

答案：正确

解析：雨淋系统适用范围：

1 火灾的水平蔓延速度快，闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域；

2 室内净空高度超过一定高度，且必须迅速扑救初起火灾的场所；

3 火灾危险等级为严重危险级Ⅱ级的场所。

268.

答案：正确

解析：湿式报警阀是只允许水流入湿式灭火系统并在规定压力、流量下驱动配套部

件报警的一种单向阀。干式报警阀组的核心组件是干式报警阀。干式报警阀是自动

喷水灭火系统中的一种控制阀门，是在其出口侧充以压缩气体，当气压低于某一定

值时能使水自动流入喷水系统并进行报警的单向阀。

269.

答案：正确

解析：延迟器是可最大限度地减少因水源压力波动或冲击而造成误报警的一种容积

式装置。

270.

答案：错误

解析：教材位置：P23 当利用报警阀泄水阀进行报警阀报警功能检查时，系统侧管路控制阀宜关闭，检查完毕后恢复开启状态。注意是系统侧不是供水侧。

271.

答案：错误

解析：延迟器是可最大限度地减少因水源压力波动或冲击而造成误报警的一种容积式装置。延迟器通常安装在湿式报警阀后通向压力开关、水力警铃的报警管路上，是湿式报警阀组的主要组件之一。

本题错在【湿式报警阀前】，应该是【湿式报警阀后】

272.

答案：错误

解析：利用警铃试验阀测试时，报警阀瓣是不打开的。

273.

答案：错误

解析：自动跟踪定位射流灭火系统是指利用红外线、数字图像或其他火灾探测组件对火、温度等的探测进行早期火灾的自动跟踪定位，并运用自动控制方式来实现灭

火的各种室内外固定射流灭火系统。

274.

答案：错误

解析：在发生火灾的情况下，当建筑物内消防水泵发生故障或室内消防用水不足时，利用消防车或机动泵等通过水泵接合器向室内消防给水管网输送消防用水。

275.

答案：错误

解析：玻璃球喷头的公称动作温度分为 13 档，由玻璃球工作液的不同颜色标示。

表 2 公称动作温度和颜色标志

玻璃球洒水喷头		易熔元件
公称动作温度 ℃	液体色标	公称动作温度 ℃
57	橙	57~77
68	红	80~107
79	黄	121~149
93	绿	163~191
107	绿	204~246
121	蓝	260~302
141	蓝	320~343
163	紫	—
182	紫	—
204	黑	—
227	黑	—
260	黑	—
343	黑	—
注：“—”表示无要求。		

276.

答案：正确

解析：消防水泵不设自动停泵的控制功能。

277.

答案：错误

解析：主/备泵切换功能：当主泵发生故障时，备用泵自动延时投入，水泵启动时间不应大于 2min。所以本题错误。

278.

答案：正确

解析：湿式自动喷水灭火系统主要由闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、末端试水装置、管道和供水设施等组成。所以本题正确。

279.

答案：错误

解析：消防水泵不设自动停泵的控制功能，其停止应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定，并通过消防控制室多线控制盘上启/停按钮或水泵房消防泵组电气控制柜上的停止按钮手动实施。

280.

答案：正确

解析：补气式消防稳压设施的气压罐内不设胶囊，使用时气、水共存。所以本题正确。

281.

答案：正确

解析：电气控制柜具有过载、短路、过压、缺相、欠压、过热保护等功能。一旦出以上状况，电气控制柜故障灯应常亮，并发出故障声、光信号。

282.

答案：正确

解析：可以通过消防控制室(盘)多线启动控制盘远程手动启停消防水泵。当水泵自动启动时无法远程停止，如果通过多线控制盘远程手动启动可以远程手动停止。

283.

答案：正确

解析：火灾显示盘按供电方式分为直流供电型和交流供电型。

284.

答案：正确

解析：发现阀门有漏水、锈蚀等情形的，应更换阀门密封垫，修理或者更换阀门，对锈蚀部位进行除锈处理

285.

答案：正确

解析：若发现铅封损坏或者锁链未固定在规定状态，应及时更换铅封，并调整锁链至规定的固定状态。

286.

答案：正确

解析：水流指示器发现有异物、杂物等卡阻浆片的，应及时清除。

287.

答案：错误

解析：排烟系统是通过采用自然排烟或机械排烟的方式，将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统。

288.

答案：正确

解析：自动排烟窗的启动方式当通过温控释放装置启动时，释放温度应大于环境温度 30°C 且小于 100°C 。

289.

答案：正确

解析：排烟防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。

290.

答案：正确

解析：教材位置：P15 报警阀组是使水能够自动单方向流入喷水系统配水管道同时进行报警的阀组。

291.

答案：正确

解析：吊顶内的排烟管道应采用不燃材料隔热，并应与可燃物保持不小于 150mm 的距离。

292.

答案：错误

解析：挡烟垂壁，按挡烟部件的刚度性能可分为柔性挡烟垂壁和刚性挡烟垂壁。本题错误在于“硬性”，正确的是“刚性”

293.

答案：错误

解析：防火门电动闭门器是能够在收到指令后将处于打开状态的防火门关闭，并将其状态信息反馈至防火门监控器的电动装置。

294.

答案：正确

解析：防火门监控模块主要用于实时监控和反馈防火门的工作状态，接收控制指令后控制常开防火门关闭，一般安装在防火门附近。所以本题正确。

295.

答案：正确

解析：操作进入直接手动控制单元的“手动允许”操作权限，按下排烟风机启动按钮，排烟风机启动后观察反馈信号指示灯是否点亮；再次按下排烟风机启动按钮，观察排烟风机是否停止，风机停止后反馈信号指示灯应自动熄灭；恢复直接手动控制单元的“手动禁止”操作权限。

296.

答案：错误

解析：旧教材《中级》P131

侧向式防火卷帘、水平式防火卷帘在发生火灾时不能自动关闭。

297.

答案：正确

解析：2023 版教材 103 页和 170 页，对电气元器件的清洁应使用吸尘器或软毛刷等工具，其他组件可使用潮湿软布进行擦拭。对损坏器件应及时维修或更换。

298.

答案：错误

解析：探测器功能检查

(3) 对不可恢复的线型感温火灾探测器，模拟火灾和故障，检查探测器能否发出火灾报警和故障信号

299.

答案：错误

解析：灯具采用集中电源供电时，应能手动控制集中电源转入蓄电池电源输出；灯具采用自带蓄电池供电时，应能手动控制应急照明配电箱切断电源输出，并控制其所配接的非持续型灯具的光源应急点亮，持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式。

300.

答案：正确

解析：检查消防电话分机、消防电话插孔与消防电话总机之间的呼叫与通话功能。

消防电话总机应能显示每个消防电话分机或消防电话插孔的位置，呼叫铃声和通话语音应清晰。