

消防设施操作员考点速记 02

《中级监控》

精炼教材考点 背诵记忆有方



扫码在线做题

环球优路教育 · 教学教研中心出品

官方网站: www.youlu.com

考点 11: 公民在消防工作中有哪些权利和义务

(1) 任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。任何单位和成年人都有参加有组织的灭火工作的义务。

(2) 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

(3) 任何人发现火灾都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利,不得阻拦报警。严禁谎报火警。

(4) 火灾扑灭后,发生火灾的单位和相关人员应当按照消防救援机构的要求保护现场,接受事故调查,如实提供与火灾有关的情况。

(5) 任何单位和个人都有权对住房和城乡建设主管部门、消防救援机构及其工作人员在执法中的违法行为进行检举、控告。收到检举、控告的机关,应当按照职责及时查处。

第三章 燃烧和火灾基本知识

考点 12: 固体可燃物有哪几种燃烧方式

蒸发燃烧	可燃固体受热蒸发,蒸气与氧气发生的有焰燃烧现象	石蜡、松香、硫、钾、磷、沥青
分解燃烧	受热分解产生可燃气体后发生的燃烧	木材、纸张、煤、合成橡胶
表面燃烧	在固体表面直接吸附氧气而发生的燃烧	木炭、焦炭、铁、铜
阴燃	可燃固体发生只冒烟而无火焰的燃烧现象,又称熏烟燃烧	有成捆堆放的棉、麻、纸张以及锯末等

考点 13: 火灾有哪些分类

1. 按照可燃物的类型和燃烧特性

类别	物质	举例
A 类	固体物质火灾	木材、棉、毛、麻、纸张等
B 类	液体或可熔化固体	汽油、煤油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡等
C 类	气体火灾	煤气、天然气、甲烷、乙烷、氢气、乙炔等

D 类	金属火灾	钾、钠、镁、钛、锆、锂等
E 类	带电火灾	变压器等带电燃烧的火灾
F 类	烹饪器具内的烹饪物火灾	烹饪物火灾，如动物油脂或植物油脂

【姑（固）爷（液）去（气）金（金属）店（电）烹饪】

（2）按照火灾事故所造成的灾害损失程度，火灾分为特别重大火灾、重大火灾较大火灾和一般火灾 4 个等级。

	一般火灾	较大火灾	重大火灾	特大火灾
死亡：	3人	10人	30人	30人
重伤：	10人	50人	100人	100人
直接经济损失：	1000万	5000万	1亿	1亿

【死亡 3 1 3 重伤 1 5 1 经济损失 1 5 1】

考点 14：防火的基本方法有哪些

（1）控制可燃物

通常做法是采用难燃、不燃材料代替可燃材料；通过通风、排风等手段降低可燃气体、粉尘等在空气中的浓度；将可燃物与易与其反应的其他物质分类隔离保存。

（2）隔绝助燃物

对于易与空气发生反应的易燃物，隔绝空气进行保存，如钠存放在煤油中、磷存放在水中等；在有的生产、施工环节，可以在设备容器中充装惰性介质。

（3）控制引火源

在生活中，可燃物不可避免，氧气无处不在，通过控制引火源来避免火灾尤为关键。针对常见的引火源，通常的做法有禁止明火、控制温度、使用无火花和消除静电的设备、接地避雷等。

考点 15：灭火的基本方法有哪些

（1）冷却灭火

灭火的主要手段是对可燃物进行冷却，使其温度降到一定值以下（燃点或闪点）。例如，

用水扑灭一般固体物质的火灾，主要是通过冷却作用来实现的。

(2) 隔离灭火

将可燃物与助燃剂、引火源隔离，就可以终止燃烧，达到扑灭火灾的目的。例如，采用泡沫灭火，将泡沫覆盖于燃烧液体或固体的表面，在冷却作用的同时，起到将可燃物与空气隔离的作用；可燃液体或可燃气体火灾，采取关阀断料的方式，切断流向着火区域的可燃液体和可燃气体。

(3) 窒息灭火

当氧气浓度低于可燃物燃烧所需最低氧浓度时，火灾即可被扑灭。例如，向着火场所灌注二氧化碳、氮气、水蒸气等不燃气体，降低空间的氧气浓度，从而达窒息灭火。又如，水喷雾灭火系统喷出的水滴受热转化成水蒸气，当空气中水蒸浓度达到 35%时，燃烧即停止。

(4) 化学抑制灭火

化学抑制灭火的原理是中断有焰燃烧的链式反应。化学抑制灭火常见的灭火剂主要有干粉、七氟丙烷等。化学抑制灭火速度快，对于有焰燃烧灭火效果好，但对于深度火灾，由于渗透性较差，灭火效果不理想。

第四章 建筑防火基础知识

考点 16：民用建筑的防火间距有什么要求

建筑类别		高层民用建筑	裙房和其他民用建筑		
		一、二级	一、二级	三级	四级
高层民用建筑	一、二级	13	9	11	14
裙房和其他民用建筑	一、二级	9	6	7	9
	三级	11	7	8	10
	四级	14	9	10	12

【13 9 11 14 6798 10 12】

考点 17：商店营业厅的防火分区

当一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时，每个防火分区的最大允许建筑面积：

- (1) 设置在高层建筑内时，不应大于 4000m^2 。
- (2) 设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层时，不应大于 10000m^2 。
- (3) 设置在地下或半地下时，不应大于 2000m^2 。

【不难两自，二弟高四仅收一万】

第五章 电气消防基本知识

考点 18：什么是安全色

安全色是传递安全信息含义的颜色，包括红、蓝、黄、绿 4 种颜色。红色表示禁止、停止、危险以及消防设备的意思。凡是禁止、停止、消防和有危险的器件或环境均应涂以红色的标记作为警示的信号。蓝色表示指令，要求人们必须遵守的规定。黄色表示提醒人们注意。凡是警告人们注意的器件、设备及环境都应以黄色表示。绿色表示允许、安全。

【红绿灯】

第六章 消防设施基本知识

考点 19：火灾自动报警系统有哪些形式

火灾自动报警系统有区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统三种形式，各自有不同的适用范围：

- (1) 区域报警系统适用于仅需要报警、不需要联动自动消防设备的保护对象。
- (2) 集中报警系统适用于不仅需要报警，同时需要联动自动消防设备，且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象。
- (3) 控制中心报警系统适用于设置两个及以上消防控制室的保护对象，也适用于已设置两个及以上集中报警系统的保护对象。

考点 20：火灾自动报警系统有哪些组成部分

- (1) 区域报警系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器等组成，系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。
- (2) 集中报警系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、消防专用电话、消防应急广播、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。

(3) 控制中心报警系统设置两个及以上消防控制室，或设置两个及以上集中报警系统，其组成与集中报警系统基本一致。当有两个及以上消防控制室时，应确定一个主消防控制室。主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号，并应能控制重要的消防设备；各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息，但不应互相控制。

 优路教育