

消防设施操作员考点速记 06

《中级监控》

精炼教材考点 背诵记忆有方



扫码在线做题

环球优路教育 · 教学教研中心出品

官方网站: www.youlu.com

考点 51: 消防增（稳）压设施的保养

消防增（稳）压设施的保养内容和技术要求。增（稳）压设施的电气控制柜的保养要求与消防泵组的电气控制柜基本一致，具体内容可参考本教材第二章第三节知识考点的有关内容。

判断题

1. 每日观察增（稳）压泵运行时本体及电动机是否过热，对停泵启泵压力和启泵次数等进行检查。（ ）

【答案】正确

考点 52: 应急照明控制器的保养

应急照明控制器的保养内容和技术要求。

单选题

1. 下列应急照明控制器的保养内容中，保养周期为每年一次的是（ ）。

- A. 外壳外观保养
- B. 指示灯、音响器件保养
- C. 显示屏保养
- D. 开关按键、键盘、鼠标保养

【答案】A

考点 53: 消防电梯挡水和排水设施的保养

电梯日常保养主要由专业的电梯维保机构负责，消防设施操作员主要是对消防电梯挡水和排水设施进行保养。为防止扑救火灾过程中产生的消防积水淹没消防电梯，导致消防电梯失去功能，消防电梯间前室的门口宜设置挡水设施，消防电梯的井底应设置排水设施，如图3-3-1所示。排水井的容量不应小于 2m^3 ，排水泵的排水量不应小于 10L/s 。

消防电梯挡水和排水设施的保养内容和技术要求。

单选题

1. 消防电梯排水井的容量不应小于()m³，排水泵的排水量不应小于() L/s。

- A. 2; 10
- B. 2; 15
- C. 3; 10
- D. 3; 15

【答案】A

 优路教育