

2024 消防《中级监控》临考捕分卷

一.单选题()

1.集中火灾报警控制器是火灾自动报警系统中用于（）、显示和传递火灾报警信号，并具有其他辅助功能的控制指示设备。【0.5分】

A.反馈

B.屏蔽

C.启动

D.接收

2.消防控制室图形显示装置应具有火灾报警和消防联动控制的历史记录功能，记录应包括报警时间、报警部位、（）、消防联动设备的启动和动作反馈等信息。【0.5分】

A.报警原因

B.复位操作

C.维保操作

D.通讯时长

3.（）不具备直接灭火的能力，主要用于火灾发生时阻隔火势蔓延及热扩散。【0.5分】

A.干式系统

B.湿式系统

C.水幕系统

D.雨淋系统

4.在湿式和干式自动喷水灭火系统中, () 担负着探测火灾、启动系统和喷水灭火的任务。【0.5 分】

A.开式喷头

B.闭式喷头

C.水流指示器

D.火灾探测器

5.机械加压送风系统的风道应采用 () 材料制作, 且宜优先采用光滑管道, 不宜采用土建井道。【0.5 分】

A.难燃

B.不燃

C.易燃

D.可燃

6. () 采用手动或电动开启, 常用于前室或合用前室。【0.5 分】

- A.常开式送风口
- B.自垂百叶式送风口
- C.排烟口
- D.常闭式送风口

7. () 是用于监视防火门的开闭状态, 并能将其状态信息反馈至防火门监控器的装置。【0.5 分】

- A.防火门电磁释放器
- B.防火门门磁开关
- C.防火门电动闭门器
- D.防火门监控器

8.可燃气体探测器探测到可燃气体浓度值 () 相应报警浓度设定值时, 控制器面板上相应的可燃气体探测器红色报警灯长亮, 蜂鸣器长鸣, 系统发出声光报警信号。【0.5 分】

- A.大于或等于
- B.等于

C.小于

D.大于

9.下列哪种系统中没有用到水流指示器（）。【0.5 分】

A.湿式自动喷水灭火系统

B.干式自动喷水灭火系统

C.雨淋自动喷水灭火系统

D.预作用自动喷水灭火系统

10.关闭电气火灾监控设备主电源，电气火灾监控设备处于（）状态。【0.5 分】

A.主、备电源故障

B.主电工作，备电故障

C.主备电同时工作

D.主电故障，备电工作

11.职业分类是指以工作性质的（）为基本原则，对社会职业进行的系统划分与归类。【0.5 分】

A.统一性

B.相似性

C.同一性

D.相关性

12. () 是指控制信号通过消防电气控制装置间接作用到连接的消防电动装置, 进而实现对受控消防设备的控制。【0.5 分】

A.间接控制

B.直接控制

C.总线控制

D.手动控制

13.一类高层民用建筑的耐火等级应为 () 。【0.5 分】

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

14.多线控制盘与火灾报警控制器连接, 一台火灾报警控制器 (联动型) 可设置 ()

多线控制盘。【0.5 分】

- A.一个
- B.多个
- C.两个
- D.至少两个

15. () 通常设置在防烟分区内需要排烟的走道、房间的顶棚或靠近顶棚的墙面上。

【0.5 分】

- A.送风机
- B.排烟口
- C.送风口
- D.排烟防火阀



扫码领取完整版资料及答案解析