



消防设施操作员-理论模拟卷-中级监控

一、单项选择题（每题 0.5 分。每题有一个正确选项，选择正确得分，选错不得分）

1. 可以燃烧的物质称为（ ）。
 - A. 助燃物
 - B. 可燃物
 - C. 燃烧产物
 - D. 氧化物
2. 南方某城市，全年室内温度在 10-30℃，预安装自动喷水灭火系统，首选的系统是（ ）。
 - A. 湿式系统
 - B. 干式系统
 - C. 预作用系统
 - D. 雨淋系统
3. 消防电梯的紧急迫降按钮应设置在距消防电梯水平距离（ ）m 以内、距地面高度（ ）的墙面上。
 - A. 2，1.4~2.0
 - B. 1.5，1.8~2.1
 - C. 1.5，1.5~2.3
 - D. 2，1.5~2.3
4. 防火门监控器应在电动闭门器、电磁释放器或门磁开关动作后（ ）s 内收到反馈信号，并有反馈光指示，指示其名称或部位，反馈光指示应保持至受控设备恢复。
 - A. 15
 - B. 30
 - C. 10
 - D. 60
5. 劳动者最低工资标准的具体标准由（ ）规定，报国务院备案。
 - A. 劳动监察部门
 - B. 市级人民政府
 - C. 省级人民政府
 - D. 仲裁部门
6. 机械加压送风系统的风道应采用（ ）材料制作，且宜优先采用光滑管道，不宜采用土建井道。
 - A. 难燃
 - B. 不燃
 - C. 易燃
 - D. 可燃
7. 对于采用（ ）消防给水系统的高层或多层建筑，当高位消防水箱的设置不能满足系统最不利点处的静压要求时，应在建筑消防给水系统中设置增（稳）压设施，并采取配套设置气压罐等防止稳压泵频繁启停的技术措施。



- A. 高压
B. 临时高压
C. 低压
D. 常压
8. () 是湿式报警阀组的核心组件。
A. 湿式报警阀
B. 水力警铃
C. 压力开关
D. 延迟器
9. () 是一种水力驱动的压力传感装置，其作用是将系统中的水压信号转换为电信号，是报警阀组的主要组件之一。
A. 湿式报警阀
B. 水力警铃
C. 压力开关
D. 延迟器
10. 公民道德建设要做到 () 个坚持
A. 5
B. 4
C. 3
D. 6
11. () 是指消火栓给水管网平时不能满足室外消火栓灭火设施所需的工作压力和流量，火灾时能通过启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统。
A. 室外临时高压消防给水系统
B. 室内临时高压消防给水系统
C. 室内高压消防给水系统
D. 室内低压消防给水系统
12. 手提式二氧化碳灭火器的规格不包括 ()。
A. 2kg
B. 3kg
C. 4kg
D. 5kg
13. () 是指消火栓给水管网能满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的供水系统。
A. 室外临时高压消防给水系统
B. 室内临时高压消防给水系统
C. 室内高压消防给水系统
D. 室外低压消防给水系统



14. 电阻是反映导体对电流（ ）的大小的物理量，用字母 R 或 r 表示。单位是欧姆，简称欧，符号为 Ω 。
- 阻碍作用
 - 促进作用
 - 加速作用
 - 增益作用
15. 环境温度为 $4\sim 70^{\circ}\text{C}$ 的场所应该选择（ ）
- 干式系统
 - 预作用系统
 - 雨淋系统
 - 湿式系统
16. 环境温度低于 4°C 或高于 70°C 的场所应该选择（ ）
- 干式系统
 - 预作用系统
 - 雨淋系统
 - 湿式系统
17. 当被探测线路在 1s 内发生 14 个及以上半周期的故障电弧时，故障电弧探测器应能在（ ）内发出报警信号，点亮报警指示灯，向电气火灾监控设备发送报警信号。
- 10s
 - 30s
 - 40s
 - 20s
18. 下列不属于线型感烟、感温火灾探测器保养步骤的是（ ）。
- 稳定性检查时，线型光束感烟火灾探测器应紧紧固定在墙壁或其他固定位置上，探测位置不发生偏移。
 - 外观保养时，使用清洁的干软布和酒精轻轻擦拭线型光束感烟火灾探测器的发射和接收窗口、反射器、指示灯表面的污染物。
 - 接线检查时，检查线型感烟、感温火灾探测器的接线端子，将连接松动的端子重新紧固连接，换掉有锈蚀痕迹的螺钉、端子垫片等接线部件。
 - 保养结束后不需要填写记录
19. 应急照明控制器设置在消防控制室地面上时，设备面板后的维修距离不宜小于（ ）m。
- 0.5
 - 1.2
 - 0.8
 - 1
20. 严重危险级 II 级的场所适合安装（ ）
- 湿式系统
 - 干式系统



C. 雨淋系统

D. 水幕系统

21. 对集中火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置的开关按键、键盘鼠标的保养方法中正确是（ ）。

A. 发现油漆脱落应暂缓涂补

B. 用清洁剂擦拭表面，确保干净清洁

C. 用小毛刷将孔隙内的灰尘和杂质清扫出来，再用吸尘器清理干净

D. 发现标注的文字、标签脱落可暂缓修复

22. 在不采暖地区的寒冷场所应安装（ ）。

A. 干式系统

B. 湿式系统

C. 水喷雾系统

D. 雨淋系统

23. 通过直接手动控制单元手动停止送风机后，直接手动控制单元恢复“（ ）”操作权限。

A. 手动禁止

B. 手动允许

C. 自动禁止

D. 自动允许

24. 在湿式和干式自动喷水灭火系统中，（ ）担负着探测火灾、启动系统和喷水灭火的任务。

A. 开式喷头

B. 闭式喷头

C. 水流指示器

D. 火灾探测器

25. 系统断电时挡烟垂壁自动下降至（ ）。

A. 设计位置

B. 1/3 设计位置

C. 1/4 设计位置

D. 1/2 设计位置

26. （ ）的功能是限制防火卷帘的上升和下降高度，防止帘面过度上升和下降。

A. 限位器

B. 减速箱

C. 电动机机板

D. 闭门器

27. 产品经保养接入系统后，应按规定进行（ ），检查结果应符合产品标准和设计要求。

A. 接入复检

B. 自检



C. 复位

D. 启动

28. 燃烧应具备（）、放热和发光三个特征。

A. 化学反应

B. 物理反应

C. 光电反应

D. 吸热反应

29. 总线控制盘操作面板上设有多个手动控制单元，每个单元包括（）个操作按钮和（）个状态指示灯，每个操作按钮均可通过逻辑编程实现对各类、各分区、各具体设备的控制。

A. 一、两

B. 两、两

C. 两、一

D. 一、一

30. 《石油库设计规范》中根据（），将液体分为易燃液体和可燃液体两种类型。

A. 燃点

B. 自然点

C. 闪点

D. 氧指数

31. 水力警铃的工作压力不应小于（）。

A. 0.03MPa

B. 0.05MPa

C. 0.08MPa

D. 0.01MPa

32. 报警阀组宜设在安全及易于操作的地点，报警阀距地面的高度宜为（）m。

A. 1

B. 1.1

C. 1.3

D. 1.2

33. 干式自动喷水灭火系统准工作状态时，配水管道内充满用于启动系统的（）。

A. 有压气体

B. 有压水

C. 真空状态

D. 负压气体

34. 收到消防电话分机呼叫时，消防电话总机在（）s内发出声、光呼叫指示信号，指示该消防电话分机为呼叫状态，声指示信号能手动消除。



- A. 5
B. 10
C. 3
D. 6
35. 火灾报警控制器切断备用电源时所处的状态是（ ）。
- A. 主电工作
B. 备电故障
C. 主电工作、备电故障
D. 主电故障、备电工作
36. 连接报警阀进出口的控制阀应采用（ ）。
- A. 警铃阀
B. 止回阀
C. 信号阀
D. 电磁阀
37. 线型感温火灾探测器按（ ）可分为定温、差温和差定温线型感温探测器。
- A. 敏感部件形式
B. 动作性能
C. 可恢复性能
D. 定位方式
38. （ ）是指探测火灾早期特征，发出火灾报警信号，为人员疏散、防止火灾蔓延和启动自动灭火设备提供控制与指示的消防系统。
- A. 火灾探测报警系统
B. 火灾预警系统
C. 火灾自动报警系统
D. 消防联动控制系统
39. 机械应急启动消防水泵时，应确保消防水泵在报警（ ）min 内正常工作。
- A. 1.0
B. 3.0
C. 5.0
D. 10.0
40. 对集中火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置的打印机的保养方法中正确是（ ）。
- A. 打印机走纸不正常或者打印文字不清晰应及时修复
B. 打印机不宜长时间通电
C. 打印纸无备量
D. 打印机不应设置为即时打印
41. 在一段时间内，电路中产生或损耗的电能与该段时间的比称为（ ）。



- A. 电阻
B. 电动势
C. 电功率
D. 电压
42. 避难间应采用耐火极限不低于 2.00h 防火隔墙和 () 与其他部位分隔。
A. 甲级防火门
B. 乙级防火门
C. 丙级防火门
D. 安全疏散门
43. 接通电源后, 集中火灾报警控制器根据系统状况可以发出火警、(), 监管、屏蔽和故障报警等信号。
A. 联动
B. 预警
C. 自检
D. 备电
44. 火灾自动报警系统的工作状态显示面板显示系统程序处于故障状态时, 系统故障指示灯显示 ()。
A. 红色
B. 黄色
C. 蓝色
D. 绿色
45. 干式喷头性能代号是 ()。
A. ZSTX
B. ZSTDY
C. ZSTDY
D. ZSTG
46. 下列对爆炸极限的特点说法正确的是 ()。
A. 爆炸极限范围越大, 爆炸下限越高
B. 爆炸上限越高, 爆炸危险性就越大
C. 爆炸极限范围越大, 爆炸上限越低
D. 爆炸下限越低, 爆炸危险性就越大
47. 影剧院用面光灯与可燃物之间距离不应小于 () m。
A. 0.3
B. 0.5
C. 0.7
D. 1.2
48. 《建筑设计防火规范》(GB50016) 在对储存物品的火灾危险性分类时, 将储存爆炸下限不小于 10% 的气体,



划分为（ ）储存物品场所。

- A. 甲类
- B. 乙类
- C. 丙类
- D. 丁类

49. 机械加压送风系统主要由（ ）、风道、送风口以及电气控制柜等组成。

- A. 排风管
- B. 送风机
- C. 防烟器
- D. 出风口

50. 消防安全重点单位至少（ ）组织一次演练。

- A. 每月
- B. 每周
- C. 每季度
- D. 每半年

51. 区域型火灾报警控制器备电切换为主电，显示（ ）

- A. 主电工作状态指示灯常亮
- B. 显示器显示火警报警时间、部位等信息
- C. 显示器显示监管报警时间、部位等信息
- D. 专用监管总指示灯点亮

52. 关于消防增（稳）压设施的水箱保养，以下说法错误的是（ ）。

- A. 针对检查发现的问题，及时采取加固或维修措施
- B. 水箱水量达不到设计要求，经查是液位开关问题，需对液位开关进行调整或维修、更换
- C. 打开排水阀冲洗一次
- D. 如水质较差，经查是水箱污染所致，则需对水箱进行清洗作业

53. Internet 属于一种（ ）。

- A. 广域网
- B. 局域网
- C. 城域网
- D. 政务网

54. 挡烟垂壁是采用（ ）制成，垂直安装在建筑顶棚、梁或吊顶下，能在火灾时形成一定蓄烟空间的挡烟分隔设施。

- A. 不燃材料
- B. 可燃材料
- C. 难燃材料
- D. 易燃材料



55. 气压罐及供水附件不符合保养要求的是（ ）。

- A. 组件齐全，固定牢靠
- B. 外观损伤、锈蚀
- C. 法兰及管道连接处无渗漏，进出水阀门启闭状态正确
- D. 压力表当前指示正常，稳压泵启停压力设定正确，联动启动消防主泵功能正常

56. 下列不属于应急照明控制器保养方法的有（ ）。

- A. 用吸尘器、清洁的干软布等清除机壳表面、通风格栅内及所有接线端子处灰尘
- B. 对所有按键进行按下、弹起操作
- C. 用螺丝刀紧固，接线端烫锡
- D. 对影响执行机构动作的建筑装饰或杂物及时清除

57. （ ）打印机打印图案精细，水浸图案不会模糊，打印速度快，成本低。

- A. 激光
- B. 针式
- C. 喷墨
- D. 热敏

58. 区域型火灾报警控制器主电切换为备电，显示器显示（ ）

- A. 显示“主电故障”事件
- B. 显示器显示火警报警时间、部位等信息
- C. 显示器显示监管报警时间、部位等信息
- D. 专用监管总指示灯点亮

59. 一类高层公共建筑最不利点静水压力为（ ）

- A. 0.10MPa
- B. 0.15MPa
- C. 0.05MPa
- D. 0.07MPa

60. 火灾现场的保护时间应从（ ）起。

- A. 火灾发生前
- B. 发现火灾时
- C. 火灾扑救时
- D. 火灾扑灭时

61. 关于稳压装置保养，以下说法错误的是（ ）。

- A. 对泵体和电气外壳进行清洁、除锈
- B. 对各连接部件螺栓进行紧固
- C. 对阀门进行启闭功能测试、启闭状态核查和润滑，损坏的及时更换
- D. 自动盘车，对泵体盘根填料进行检查或更换

62. 当火灾确认后，火灾自动报警系统应在 15s 内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁，（ ）s 以内挡烟垂



壁应开启到位。

- A. 10
- B. 60
- C. 15
- D. 30

63. 消防电梯排水井的容量不应小于 () m^3 ，排水泵的排水量不应小于 () L/s 。

- A. 2, 10
- B. 2, 15
- C. 3, 10
- D. 3, 15

64. 排烟防火阀安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到 () 时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。

- A. 150°C
- B. 200°C
- C. 280°C
- D. 300°C

65. () 爆炸不属于化学爆炸。

- A. 炸药
- B. 可燃气体
- C. 粉尘
- D. 氧气钢瓶

66. 风机电气控制柜双电源转换开关处于 () 位置时，主电源发生故障后备用电源自动启用，主电源恢复后自动切回主电源供电。

- A. 手动
- B. 自动
- C. 手动或自动
- D. 手动和自动

67. 国家综合性消防救援队伍、专职消防队按照国家规定承担重大灾害事故和其他以抢救 () 的应急救援工作。

- A. 人员生命为主
- B. 国家财产为主
- C. 公民财产为主
- D. 重要物资

68. () 是使常开防火门保持打开状态，在收到指令后释放防火门使其关闭，并将本身的状态信息反馈至防火门监控器的电动装置。

- A. 防火门门磁开关
- B. 防火门电动闭门器



C. 防火门电磁释放器

D. 防火门监控器

69. () 安装在湿式报警阀后的报警管路上, 是可最大限度减少因水源压力波动或冲击而造成误报警的一种容积式装置。

A. 报警阀

B. 延迟器

C. 压力开关

D. 水流指示器

70. 利用消除助燃物的原理, 往着火的空间充灌惰性气体、水蒸气等, 这样的灭火方法称之为 ()。

A. 冷却法

B. 窒息法

C. 隔离法

D. 抑制法

71. 集中火灾报警控制器在接收到火灾探测器或其他火灾报警触发器件发出的火灾报警信号后, () 向相关消防联动控制装置发出控制信号。

A. 根据人工快速选择控制逻辑

B. 根据预定的控制逻辑

C. 直接

D. 全面无遗漏

72. 公路隧道、敷设动力电缆的铁路隧道和城市地铁隧道, 宜选择 ()。

A. 线型定温火灾探测器

B. 线型光纤感温火灾探测器

C. 线型缆式感温火灾探测器

D. 线型光束感烟火灾探测器

73. 消防泵组电气控制柜机械应急启动时, 应确保消防水泵在报警 () min 内正常工作。

A. 3

B. 2

C. 5

D. 0.5

74. SD 卡录制疏散指令音频文件时, 将 SD 卡插入 () 主机 SD 卡插槽中。

A. 消防联动控制器

B. 图形显示装置

C. 火灾报警控制器

D. 消防应急广播

75. 建筑高度小于或等于 () 的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于 () 的住宅建筑的房间、走道及中庭等应采用自然排烟系统。



A. 55m, 120m

B. 55m, 100m

C. 50m, 100m

D. 50m, 120m

76. 用于接收、显示和传递火灾报警信号,记录报警的具体部位及时间,监视探测器及系统自身的工作状态的设备是()。

A. 火灾探测器

B. 火灾报警按钮

C. 火灾显示盘

D. 火灾报警控制器

77. 下列关于自动喷水灭火系统说法错误的是()。

A. 环境温度为 $4\sim 70^{\circ}\text{C}$ 的场所应选湿式系统

B. 环境温度低于 4°C 或高于 70°C 的场所应选干式系统

C. 室内净空高度超过一定高度,且必须迅速扑救初起火灾的场所;火灾危险等级为中危险级 II 级的场所应选雨淋系统

D. 火灾的水平蔓延速度快,闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域可选雨淋系统

78. 距水力警铃 3m 远处警铃声强不应小于()。

A. 60dB

B. 65dB

C. 70dB

D. 75dB

79. 关闭电气火灾监控设备主电源,电气火灾监控设备处于()状态。

A. 主、备电源故障

B. 主电工作,备电故障

C. 主备电同时工作

D. 主电故障,备电工作

80. 低倍泡沫灭火剂指发泡倍数为()的泡沫灭火剂。

A. $1\sim 20$

B. $21\sim 200$

C. $201\sim 1000$

D. 100 以上

81. 高位水箱的目的主要是储存建筑()火灾所需的消防用水量。

A. 初期

B. 中期

C. 后期

D. 全程



82. 消防水池最低有效水位是消防水泵吸水管喇叭口以上（ ）m 的水位。

- A. 0.3
- B. 0.2
- C. 0.6
- D. 0.8

83. 在供电电脑经常发生断电的地区，计算机必须配置不间断电源，它的英文缩写是（ ）。

- A. UPS
- B. WPS
- C. LCD
- D. CFR

84. 通常的消防水源优先采用（ ）。

- A. 天然水源
- B. 消防水池
- C. 市政给水
- D. 高位消防水池

85. 物质中大量的分子热运动互相撞击，而使能量从物体的高温部分传至低温部分，或由高温物体传给低温物体的过程叫（ ）。

- A. 热传导
- B. 热辐射
- C. 热对流
- D. 热传播

86. 自动排烟窗可通过温控释放装置启动，释放温度应大于环境温度（ ）℃且小于 100℃。

- A. 30
- B. 10
- C. 15
- D. 20

87. 防火卷帘手动按钮盒底边距地高度宜为（ ）m。

- A. 1.3~1.5
- B. 1.1~1.5
- C. 1.2~1.5
- D. 1.0~1.3

88. 集中火灾报警控制器信息显示按火灾报警、监管报警及其他状态顺序（ ）排列信息显示等级。

- A. 由低至高
- B. 由高至低
- C. 按时间先后
- D. 按影响大小



89. 关于剩余电流式电气火灾监控探测器，下列说法不正确的是（ ）。
- A. 以设置在低压配电系统首端为基本原则，宜设置在第一级配电柜（箱）的出线端
 - B. 在供电线路泄露电流大于 500mA 时，宜设置在其下一级配电柜（箱）
 - C. 其核心测量器件是剩余电流互感器
 - D. 宜设置在消防配电线路末端
90. 扑救 D 类火灾应选用（ ）。
- A. 水系灭火剂
 - B. 自行熄灭
 - C. 专用干粉灭火剂
 - D. 化学泡沫灭火剂
91. 石蜡的燃烧为（ ）燃烧。
- A. 蒸发
 - B. 分解
 - C. 表面
 - D. 阴燃
92. 消防电梯排水泵的排水量不应小于（ ） L/S。
- A. 10
 - B. 20
 - C. 30
 - D. 40
93. 对于疏散通道上设置的防火卷帘，由防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面（ ） m 处。
- A. 1.2
 - B. 1.3
 - C. 1.8
 - D. 1.5
94. 单位专职消防队、志愿消防队参加扑救外单位火灾所消耗的燃料、灭火剂和器材、装备等，由火灾发生地的（ ）给予补偿。
- A. 火灾发生企业
 - B. 人民政府
 - C. 消防支队
 - D. 公安机关
95. 集中火灾报警控制器是火灾自动报警系统中用于（ ）、显示和传递火灾报警信号，并具有其他辅助功能的控制指示设备。
- A. 反馈
 - B. 屏蔽



C. 启动

D. 接收

96. 下列以由氮气、氩气、二氧化碳为灭火介质的是什么气体灭火系统？

A. IG-01

B. IG-55

C. IG-100

D. IG-541

97. 当温控释放装置的感温元件周围温度达到（ ）℃时，温控释放装置动作，卷帘依自重自动下降至全闭。

A. 77 ± 0.5

B. 73 ± 0.5

C. 67 ± 0.5

D. 63 ± 0.5

98. 自垂百叶式平时靠百叶重力关闭，加压时自动开启，常用于（ ）。

A. 前室

B. 房间

C. 楼梯间

D. 防烟楼梯间

99. （ ）火灾是指金属火灾。

A. A 类

B. B 类

C. C 类

D. D 类

100. 消防电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于（ ）s。

A. 30

B. 60

C. 90

D. 120

二、多项选择题（每题 0.5 分，每题有多个正确选项，多选、少选、错选均不得分）

1. 建筑的（ ）场所或部位应设置防烟设施。

A. 防烟楼梯间及其前室

B. 消防电梯间及其前室

C. 避难走道的前室、避难层

D. 楼梯间

E. 中庭

2. 通过消防控制室图形显示装置查询的数据统计包括（ ）。

A. 报警实时数据



- B. 报警历史
 - C. 用户操作记录
 - D. 通讯故障记录
 - E. 维修记录
3. 下列属于消防电话总机呼叫分机的操作内容的是（ ）。
- A. 查看总机状态
 - B. 摘下总机话筒
 - C. 通话同时录音
 - D. 结束通话操作
 - E. 呼叫分机
4. 防火卷帘按帘面数量分为（ ）。
- A. 双帘面防火卷帘
 - B. 水平式防火卷帘
 - C. 特级防火卷帘
 - D. 单帘面防火卷帘
 - E. 三帘面防火卷帘
5. 城乡消防安全布局不符合消防安全要求的，应当（ ）。
- A. 整顿
 - B. 调整
 - C. 改善
 - D. 完善
 - E. 改建
6. 我国职业资格按照资格性质分为（ ）职业资格和（ ）职业资格。
- A. 准入类
 - B. 水平评价类
 - C. 专业技术人员
 - D. 技能人员
7. 消防控制室控制室设置要求（ ）。
- A. 宜设置在首层或地下一层靠外墙部位
 - B. 应采用耐火极限不低于 2.00 小时的隔墙
 - C. 1.5 小时的不燃性楼板
 - D. 1.00 小时的不燃性楼板
 - E. 设直通室外的门或安全出口
8. 消防联动控制器对消防设备的控制方式有以下几种（ ）。
- A. 自动和手动
 - B. 联动和连锁



- C. 总线和直线
 - D. 直接和间接
 - E. 多线和手动
9. 自动喷水灭火系统的工作状态可以简单划分为系统（ ）。
- A. 正常工作状态
 - B. 准工作状态
 - C. 故障状态
 - D. 非工作状态
 - E. 待命状态
10. 消防供水设施通常包括（ ），主要用于为自动喷水灭火系统提供水量和水压保证。
- A. 消防水泵
 - B. 消防水源
 - C. 高位消防水箱
 - D. 增（稳）压设施
 - E. 消防水泵接合器
11. 线型感温火灾探测器由敏感部件和与其相连接的信号处理单元及终端组成，敏感部件可分为（ ）、光纤光栅及其接续部件、点式感温元件及其接续部件等。
- A. 感温电缆
 - B. 空气管
 - C. 感温光纤
 - D. 发射器
 - E. 接收器
12. 有（ ）故障时，监控器应在 100s 内发出与报警信号有明显区别的声、光故障信号。
- A. 监控器的主电源断电
 - B. 监控器与电动闭门器、电磁释放器、门磁开关间连接线断路、短路
 - C. 电动闭门器、电磁释放器、门磁开关的供电电源故障
 - D. 备用电源与充电器之间的连接线断路、短路
 - E. 备用电源发生故障
13. 线型感烟、感温火灾探测器的保养项目包含（ ）等。
- A. 外壳外观保养
 - B. 底座稳定性检查
 - C. 开关按键保养
 - D. 接线端子检查
 - E. 探测器功能检查
14. 区域型火灾报警控制器电源为主电故障工作状态（ ）
- A. 无主备电故障信息



- B. 主电工作状态指示灯点亮
 - C. 备电工作状态指示灯点亮
 - D. 主电故障指示灯点亮
 - E. 备电故障指示灯熄灭
15. 消防泵组电气控制柜具有（）、保护、反馈及机械应急启动功能。
- A. 启/停泵
 - B. 主/备泵切换
 - C. 手/自动转换
 - D. 双电源切换
 - E. 巡检
16. 电梯的迫降方法有（）。
- A. 紧急迫降按钮迫降
 - B. 紧急断电迫降
 - C. 消防控制室远程控制迫降
 - D. 自动断电迫降
 - E. 自动联动控制迫降
17. 当消防泵组电气控制柜手动/自动转换开关处于自动位时可由多种方式控制水泵启动，包括（）。
- A. 控制柜面板启/停按钮手动控制
 - B. 消防控制室总线联动启动
 - C. 高位消防水箱出水管流量开关启动
 - D. 报警阀组压力开关启动
 - E. 消防控制室多线控制盘操作按钮启动
18. 粉尘爆炸，除粉尘本身要具有可燃性或可爆性外，还应同时具备的条件有（）。
- A. 粉尘爆炸的连续性
 - B. 粉尘为悬浮粉尘且达到爆炸极限
 - C. 氧化剂
 - D. 有足以引发粉尘爆炸的引火源
 - E. 受限空间
19. 系统中的（）一般应设置在消防控制室内或有人值班的房间和场所。
- A. 集中火灾报警控制器
 - B. 消防联动控制器
 - C. 消防控制室图形显示装置
 - D. 消防图形显示装置及楼层显示盘
 - E. 其他
20. 对于泵组的保养要求是（）。



- A. 组件齐全，泵体和电动机外壳完好，无破损、锈蚀
 - B. 设备铭牌标志清晰
 - C. 叶轮转动灵活，无卡滞
 - D. 润滑油充足，泵体、泵轴无渗水、砂眼
 - E. 消防水泵运转正常，无异常振动或声响
21. 消防设备末端配电装置外壳上的明显位置应设置产品铭牌，内容应包括（ ）等。
- A. 产品名称
 - B. 规格型号
 - C. 产品编号
 - D. 额定电压
 - E. 防护等级
22. 根据《建筑设计防火规范》（GB50016）的规定，自动喷水灭火系统的设置场所分为（ ）。
- A. 厂房
 - B. 仓库
 - C. 建筑物
 - D. 构筑物
 - E. 民用建筑
23. 消防设备末端配电装置由（ ）、电源线路等器件组成。
- A. 配电箱
 - B. 按钮
 - C. 指示灯
 - D. 转换开关
 - E. 断路器
24. 电气控制柜用于（ ）和反馈风机工作状态等。
- A. 系统运行状态指示
 - B. 运行模式切换
 - C. 风机现场启（停）控制
 - D. 接收火灾报警控制器控制指令
 - E. 接收消防联动控制器控制指令
25. CPU 的性能主要取决于每次能处理数据的（ ）。
- A. 位数
 - B. 主频
 - C. 时间
 - D. 容量
 - E. 质量
26. 火灾显示盘具有（ ）功能。



- A. 火灾报警显示
- B. 故障显示
- C. 自检
- D. 信息显示与查询
- E. 电源

27. 电气设备发生火灾，在扑救时应遵守先断电，后灭火的原则。如果情况危急需带电灭火，可用（ ）灭火。

- A. 干粉灭火器
- B. 泡沫灭火器
- C. 清水灭火器
- D. 水基灭火器
- E. 二氧化碳灭火器

28. 采用冷却进行灭火的措施有（ ）。

- A. 将直流水直接喷射到燃烧物上
- B. 向燃烧对象喷洒泡沫
- C. 向火源附近的未燃烧物不间断的喷水
- D. 向燃烧的带电物体喷射二氧化碳
- E. 向着火空间灌注非助燃气体

29. 下列属于闭式系统的是（ ）。

- A. 湿式系统
- B. 干式系统
- C. 预作用系统
- D. 雨淋系统
- E. 水幕系统

30. 燃烧过程的发生和发展都必须具备三个必要条件，即：（ ）。

- A. 可燃物
- B. 助燃物
- C. 氧气
- D. 引火源
- E. 链式反应

31. 按结构特点的不同，气体灭火系统可以分为（ ）。

- A. 全淹没气体灭火系统
- B. 管网灭火系统
- C. 组合分配灭火系统
- D. 局部应用气体灭火系统
- E. 单元独立灭火系统



32. 二氧化碳灭火剂适用于扑救（ ）。

- A. 灭火前可切断气源的气体火灾
- B. 石蜡、沥青等可熔化固体火灾
- C. 固体表面火灾及棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾
- D. 氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾
- E. 电气火灾

33. （ ）容易发生接触不良。

- A. 电气接头表面污损，接触电阻增加。
- B. 电气接头长期运行，产生导电不良的氧化膜，未及时清除
- C. 电气接头因振动或由于热的作用，使连接处发生松动
- D. 铜铝连接处因潮湿使铝腐蚀
- E. 过电压使绝缘击穿

34. 宜选择线型缆式感温火灾探测器的场所或部位是（ ）。

- A. 电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架
- B. 不易安装点型探测器的夹层、闷顶
- C. 各种皮带输送装置
- D. 空旷的公园或操场
- E. 其他因环境恶劣不适合点型探测器安装的场所

35. 订立劳动合同，应当遵循（ ）的原则。

- A. 平等
- B. 自愿
- C. 协商
- D. 一致
- E. 知情

36. 惰性气体灭火剂主要包括（ ）。

- A. IG—01
- B. IG—55
- C. IG—100
- D. IG—155
- E. IG—541

37. 现场各类消防设备的工作状态可分为（ ）、反馈等。

- A. 正常
- B. 火警
- C. 故障
- D. 启动



E. 屏蔽

38. 送风口有（ ）。

A. 常开式

B. 常闭式

C. 半开式

D. 半闭式

E. 自垂百叶式

39. 火场发生回燃前有哪些征兆（ ）。

A. 开口处流出脉动式热烟气，有烟气被倒吸入室内的现象

B. 通风不良，烟气大量蓄积；

C. 听到吸气声或呼啸声

D. 热烟气层中出现蓝色火焰

E. 门窗上有油状沉积物；门、窗及其把手温度高

40. 消防设备末端配电装置的保养项目包含（ ）、熔断器保养、断路器保养及柜体保养。

A. 指示灯保养

B. 操作按钮保养

C. 切换开关保养

D. 自动空气开关保养

E. 母线保养

三、判断题（每题 0.5 分，判断正确得分，判断错误不得分）

1. 对于一些需要及时操作的受控消防设备，可以通过多线控制盘进行控制。（ ）

2. 在计算机中将要导入的文件复制在 SD 卡根目录下；将 SD 卡插入消防应急广播主机 SD 卡插槽中，按下“文件导入”键，设备自动进行文件导入；进度条显示文件导入进度，文件导入完毕应返回待机界面。（ ）

3. 防火卷帘卷门机具有依靠防火卷帘自重恒速下降的功能。（ ）

4. 通过温控释放装置启动自动排烟窗，释放温度应大于环境温度 70℃ 且小于 100℃。（ ）

5. 室外消火栓系统环状管道应用阀门分成若干独立段，每段室外消火栓的数量不宜超过 3 个。（ ）

6. 门锁开关是能够在收到指令后将处于打开状态的防火门关闭，并将其状态信息反馈至防火门监控器的电动装置。（ ）

7. 多线控制盘的手动启动与消防联动控制器是否正常无关，只需确保多线控制盘的电源打开，手动工作模式处于“允许”状态。（ ）

8. 测试线型感温火灾探测器报警功能时，应距离终端盒 0.3m 以外，使用不低于 45℃ 的热水持续加热。（ ）

9. 湿式系统适用于环境温度低于 4℃ 或高于 70℃ 的场所。（ ）

10. 系统软件是用来扩大计算机的功能，提高计算机的工作效率以及方便用户使用计算机软件；应用软件是为了解决某个应用领域中的具体任务而编制的程序。（ ）

11. 消防电梯的前室或合用前室的门应采用甲级防火门，不应设置卷帘。

12. 窗口最小化后，相应的应用程序也就停止进行了。（ ）



13. 湿式报警阀组报警功能测试中, 利用警铃试验阀测试时, 报警阀阀瓣打开, 水力警铃动作, 压力开关动作, 消防水泵启动。
14. 为确保操作受控消防设备的可靠性, 对于一些重要联动设备 (如消防泵组、防烟和排烟风机) 的控制, 除采用联动控制方式外, 火灾报警控制器还应采用总线控制盘控制方式, 实现直接手动控制。 ()
15. 在雨淋系统中应设置充气 and 气压维持装置。 ()
16. 老年人公共活动用房布置在地下一层时, 每个房间的建筑面积不应大于 200m² 且使用人数不应大于 30 人。
17. 消防水泵有自动停泵的控制功能。 ()
18. 湿式自动喷水灭火系统主要由闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、末端试水装置、管道和供水设施等组成。 ()
19. 实施主/备电切换时, 双电源转换开关可处于自动/手动控制状态, 测试完成后恢复手动控制。 ()
20. 当主泵发生故障时, 备用泵自动延时投入, 水泵启动时间不应大于 10 min。 ()
21. 消防水泵不设自动停泵的控制功能。 ()
22. 消防电话总机能同时呼叫至少两部消防电话分机。 ()
23. 消防设施操作员两个职业方向均分为 5 个职业技能等级。 ()
24. 通过直接手动控制单元手动启停排烟风机直接手动控制单元应切换至“手动允许”操作权限。
25. 补气式消防稳压设施的气压罐内不设胶囊, 使用时气、水共存。 ()
26. 接地是消除静电危害最常见的方法, 它主要是消除导体上的静电。 ()
27. 建筑物火灾中, 若火风压大于进风口的压力, 则烟火便全部从内部蔓延, 当它进入楼梯间、电梯井等竖井后, 会大大增强烟囱效应。 ()
28. 玻璃球喷头的公称动作温度分为 7 档, 由玻璃球工作液的不同颜色标示。 ()
29. 发生火灾时, 当消防水泵故障或消防用水不足时, 消防水泵接合器可以直接向室内消防给水管网输送消防用水。 ()
30. 应急广播与火灾声警报循环交替播放功能测试应在自动状态下进行。
31. 灰尘比较多的线型感烟探测器保养时, 可以用水冲洗, 但要做好防触电措施。 ()
32. 对可燃气体报警控制器进行保养后, 保养人员需要仔细检查并确保没有异物落入且遗留在机柜 (壳) 内、电器元件及线路中, 检查完成后方可上电。 ()
33. 电压不但有大小而且有方向。 ()
34. 垂直式防火卷帘包括卷筒式和提升式。 ()
35. 进行主备泵自动切换操作, 需要消防泵组电气控制柜的运行状态为自动运行状态。 ()
36. 消防水泵控制柜转换开关在自动状态时, 消防控制室 (盘) 可自动启动水泵或远程手动启动水泵, 但不能远程停止水泵。 ()
37. 在全国层面, 全国人大常委会领导全国的消防工作。 ()
38. 具有多通道的线型感温火灾探测器应指示出故障通道。
39. 消防控制室“两屏三器两柜”, 两屏指的是视频监控屏、图形显示屏。
40. 在保养湿式、干式自动喷水灭火系统时, 应检查系统各个控制阀门, 发现铅封损坏或者锁链未固定在规定状态的, 及时更换铅封, 并调整锁链至规定的固定状态。 ()



41. 电气设备发生火灾，在扑救时应遵守“先断电，后灭火”的原则。
42. 火灾现场的保护时间到火灾现场勘验结束为止。
43. 机械加压送风机可采用中、高压离心风机或轴流风机。（ ）
44. 干式自动喷水灭火系统是在准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。
45. 排烟防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。（ ）
46. 机械加压送风系统的风道应采用难燃材料制作，且宜优先采用光滑管道，不宜采用土建井道。（ ）
47. 消防电话系统可以通过多线控制盘进行控制。（ ）
48. 对于一些需要及时操作的受控消防设备，可以通过总线控制盘进行控制。（ ）
49. 同一报警区域，任一只探测器动作+手动报警按钮动作可以确认火灾。（ ）
50. 自垂百叶式送风口平时靠百叶重力自行关闭，加压时自行开启，常用于防烟楼梯间。（ ）
51. 重大火灾是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接财产损失的火灾。（ ）
52. 石蜡等可熔化的固体物质火灾，称为 A 类火灾。（ ）
53. 当利用报警阀泄水阀进行报警阀报警功能检查时，供水侧管路控制阀宜关闭，检查完毕后恢复开启状态。（ ）
54. 《消防给水及消火栓系统技术规范》适用于新建、扩建、改建的工业、民用、市政等建设工程的消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理。（ ）
55. “先重点、后一般”是指扑救初起火灾时，要全面了解并认真分析火场情况，区别重点与一般，对事关全局或生命安全的物资和人员要优先抢救，之后再抢救一般物资。（ ）
56. 多线控制盘的手动锁用于选择自动工作模式操作权限。（ ）
57. 挡烟垂壁按挡烟部件的刚度性能可分为柔性挡烟垂壁和硬性挡烟垂壁。（ ）
58. 吊顶内的排烟管道应采用不燃材料隔热，并应与可燃物保持不小于 150mm 的距离。
59. 自动排烟窗的启动方式当通过温控释放装置启动时，释放温度应大于环境温度 30℃ 且小于 100℃。
60. 火灾自动报警系统控制器的电源工作状态分为主电工作状态、备电工作状态、主电故障状态及备电故障状态。（ ）



答案解析

一、单项选择题（每题 0.5 分。每题有一个正确选项，选择正确得分，选错不得分）

1. 【答案】B

【解析】可以燃烧的物品称为可燃物，如纸张、木材、煤炭、汽油、氢气等。

2. 【答案】A

【解析】湿式系统适用环境温度 $4\sim 70^{\circ}\text{C}$ 的场所。

3. 【答案】A

【解析】消防电梯应在消防员入口层（一般为首层）的电梯前室内设置供消防员专用的操作按钮（也称消防员开关、消防电梯开关），为防止非火灾情况下的人员误动，通常设有保护装置。该按钮应设置在距消防电梯水平距离 2m 以内、距地面高度 $1.4\sim 2.0\text{m}$ 的墙面上。按钮动作后，消防电梯按预设逻辑转入消防工作状态。

4. 【答案】C

【解析】防火门监控器应在电动闭门器、电磁释放器或门磁开关动作后 10s 内收到反馈信号，并有反馈光指示，指示其名称或部位，反馈光指示应保持至受控设备恢复。发出启动信号后 10s 内未收到要求的反馈信号时，应使启动总指示灯闪亮，并显示相应电动闭门器、电磁释放器或门磁开关的部位，保持至监控器收到反馈信号。

5. 【答案】C

【解析】劳动者最低工资标准的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案。

6. 【答案】B

【解析】机械加压送风系统的风道应采用不燃材料制作，且宜优先采用光滑管道，不宜采用土建井道。

7. 【答案】B

【解析】对于采用临时高压消防给水系统的高层或多层建筑，当高位消防水箱的设置不能满足系统最不利点处的静压要求时，应在建筑消防给水系统中设置增（稳）压设施，并采取配套设置气压罐等防止稳压泵频繁启停的技术措施。

8. 【答案】A

【解析】湿式报警阀是湿式报警阀组的核心组件。

9. 【答案】C

【解析】压力开关是一种水力驱动的压力传感装置，其作用是将系统中的水压信号转换为电信号，是报警阀组的主要组件之一。



10. 【答案】D

【解析】公民道德建设要做到6个坚持。

(1) 坚持马克思主义道德观、社会主义道德观，倡导共产主义道德，以为人民服务为核心，以集体主义为原则，以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本要求，始终保持公民道德建设的社会主义方向。

(2) 坚持以社会主义核心价值观为引领，将国家、社会、个人层面的价值要求贯穿于道德建设各方面，以主流价值建构道德规范、强化道德认同、指引道德实践，引导人们明大德、守公德、严私德。

(3) 坚持在继承传统中创新发展，自觉传承中华传统美德，继承我们党领导人民在长期实践中形成的优良传统和革命道德，适应新时代改革开放和社会主义市场经济发展要求，积极推动创造性转化、创新性发展，不断增强道德建设的时代性实

效性。

(4) 坚持提升道德认知与推动道德实践相结合，尊重人民群众的主体地位，激发人们形成善良的道德意愿、道德情感，培育正确的道德判断和道德责任，提高道德实践能力尤其是自觉实践能力，引导人们向往和追求讲道德、尊道德、守道德的

生活。

(5) 坚持发挥社会主义法治的促进和保障作用，以法治承载道德理念、鲜明道德导向、弘扬美德义行，把社会主义道德要求体现在立法、执法、司法、守法之中，以法治的力量引导人们向上向善。

(6) 坚持积极倡导与有效治理并举，遵循道德建设规律，把先进性要求与广泛性要求结合起来，坚持重在建设、立破并举，发挥榜样示范引领作用，加大突出问题整治力度，树立新风正气，祛除歪风邪气。

11. 【答案】A

【解析】临时高压消防给水系统

室外临时高压消防给水系统是指消火栓给水管网平时不能满足室外消火栓灭火设施所需的工作压力和流量，火灾时能通过启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统。火灾发生时，启动消防水泵使给水管网内水压达到工作压力，扑救人员可利用接上室外消火栓出水口的消防水带、水枪进行灭火。

12. 【答案】C

【解析】手提式二氧化碳灭火器的规格包含：2kg、3kg、5kg、7kg。



13. 【答案】D

【解析】室外低压消防给水系统是指消火栓给水管网能满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的供水系统

14. 【答案】A

【解析】电阻是反映导体对电流阻碍作用的大小的物理量，用字母 R 或 r 表示。单位是欧姆，简称欧，符号为 Ω 。

15. 【答案】D

【解析】湿式系统适用范围环境温度为 $4\sim 70^{\circ}\text{C}$ 的场所。

16. 【答案】A

【解析】干式系统适用范围环境温度低于 4°C 或高于 70°C 的场所。

17. 【答案】B

【解析】当被探测线路在 1 s 内发生 14 个及以上半周期的故障电弧时，故障电弧探测器应能在 30 s 内发出报警信号，点亮报警指示灯，向电气火灾监控设备发送报警信号。

18. 【答案】D

【解析】保养结束后需要填写《建筑消防设施维护保养记录表》

19. 【答案】D

【解析】应急照明控制器设置在消防控制室地面上时，设备面板后的维修距离不宜小于 1m。

20. 【答案】C

【解析】雨淋系统适用范围：（1）火灾的水平蔓延速度快，闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域（2）室内净空高度超过一定高度，且必须迅速扑救初起火灾的场所（3）火灾危险等级为严重危险级 II 级的场所。

21. 【答案】C

【解析】发现油漆脱落应及时涂补，故 A 错误；不能用水和普通清洁剂清洁电路模板、组件、电池、操作面板和控制开关，故 B 错误；用小毛刷将开关按键孔隙内的灰尘和杂质清扫出来后，用吸尘器清理干净，C 正确；发现标注的文字、标签脱落应及时恢复，故 D 错误。

22. 【答案】A

【解析】干式自动喷水灭火系统适用于有冰冻危险或环境温度有可能超过 70°C 、使管道内的充水汽化升压的



场所。

23. 【答案】A

【解析】确认送风机电气控制柜处于“自动”运行模式，进入直接手动控制单元（也称多线控制盘）的“手动允许”操作权限，按下送风机启动按钮，送风机启动后，观察反馈信号指示灯是否点亮；再次按下送风机启动按钮，观察送风机是否停止，送风机停止后反馈信号指示灯应熄灭；恢复直接手动控制单元的“手动禁止”操作权限。

24. 【答案】B

【解析】湿式和干式系统可以不设置火灾探测器，可以通过闭式喷头爆破完成系统启动和喷水灭火的任务。

25. 【答案】A

【解析】断电时挡烟垂壁自动下降至设计位置。

26. 【答案】A

【解析】

限位器的功能是限制防火卷帘的上升和下降高度，防止帘面过度上升和下降。

27. 【答案】A

【解析】产品经保养接入系统后，应按规定进行接入复检，检查结果应符合产品标准和设计要求。

28. 【答案】A

【解析】物质是否发生了燃烧反应，可根据“化学反应、放出热量、发出光亮”这三个特征来判断。

29. 【答案】A

【解析】总线控制盘操作面板上设有多个手动控制单元，每个单元包括一个操作按钮和两个状态指示灯，每个操作按钮均可通过逻辑编程实现对各类、各分区、各具体设备的控制。

30. 【答案】C

【解析】《石油库设计规范》中根据闪点，将液体分为易燃液体和可燃液体两种类型。

闪点是液体火灾危险性的重要参数，是衡量可燃液体火灾危险性大小的指标之一。

31. 【答案】B

【解析】水力警铃的工作压力不应小于 0.05MPa。



32. 【答案】D

【解析】报警阀组宜设在安全及易于操作的地点，报警阀距地面的高度宜为 1.2 m。

33. 【答案】A

【解析】干式自动喷水灭火系统准工作状态时，配水管道内充满用于启动系统的有压气体。

34. 【答案】C

【解析】收到消防电话分机呼叫时，消防电话总机在 3s 内发出声、光呼叫指示信号，指示该消防电话分机为呼叫状态，声指示信号能手动消除。

35. 【答案】C

【解析】在集中报警系统中的火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器（联动控制型）等控制器的电源工作状态分为主电工作状态、备电工作状态、主电故障状态、备电故障状态。上述控制器的电源具有主电源和备用电源转换装置：当主电源断电或故障时，能自动转换到备用电源；当主电源恢复时，能自动转换到主电源。主备电源的工作（故障）状态应在控制器面板有指示信息。

36. 【答案】C

【解析】连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。

37. 【答案】B

【解析】线型感温火灾探测器按动作性能可分为定温、差温和差定温线型感温探测器。

38. 【答案】C

【解析】火灾自动报警系统是指探测火灾早期特征，发出火灾报警信号，为人员疏散、防止火灾蔓延和启动自动灭火设备提供控制与指示的消防系统。

39. 【答案】C

【解析】机械应急启动时，应确保消防水泵在报警 5.0 min 内正常工作。

40. 【答案】A

【解析】5. 打印机保养：打印机走纸不正常或者打印文字不清晰应及时修复。

41. 【答案】C

【解析】在一段时间内，电路中产生或损耗的电能与该段时间的比称为电功率。

42. 【答案】A



【解析】避难间应采用耐火极限不低于 2.00 h 的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔。

43. 【答案】A

【解析】

旧教材《中级》P44 接通电源后，集中火灾报警控制器根据系统状况可以发出火警、联动、监管、屏蔽和故障报警等信号

44. 【答案】B

【解析】

旧教材《中级》P012 故障灯一般都是黄色

45. 【答案】D

【解析】

表 4-2-7

喷头的性能代号

喷头类型	性能代号	喷头类型	性能代号	喷头类型	性能代号
通用型喷头	ZSTP	直立型喷头	ZSTZ	下垂型喷头	ZSTX
直立边墙型喷头	ZSTBZ	下垂边墙型喷头	ZSTBX	通用边墙型喷头	ZSTBP
水平边墙型喷头	ZSTBS	齐平式喷头	ZSTDQ	嵌入式喷头	ZSTD
隐蔽式喷头	ZSTDY	干式喷头	ZSTG		

46. 【答案】D

【解析】可燃的蒸气、气体或粉尘与空气组成的混合物，遇火源即能发生爆炸的最低浓度，称为爆炸下限。可燃的蒸气、气体或粉尘与空气组成的混合物，遇火源即能发生爆炸的最高浓度，称为爆炸上限。

爆炸极限范围越大，爆炸下限越低，爆炸上限越高，爆炸危险性就越大。

现在，我们逐一分析每个选项：

A. 爆炸极限范围越大，爆炸下限越高 - 这个说法是错误的。爆炸极限范围的大小与爆炸下限的高低没有直接的关联。实际上，爆炸极限范围越大，通常意味着可燃物质在更广泛的浓度范围内都能引发爆炸。

B. 爆炸上限越高，爆炸危险性就越大 - 这个说法也是不准确的。爆炸上限只是定义了可燃物质在空气中的最大安全浓度。单独看爆炸上限并不能全面反映爆炸危险性，因为还需要考虑爆炸下限和爆炸极限范围。

C. 爆炸极限范围越大，爆炸上限越低 - 这同样是不正确的。爆炸极限范围的大小与爆炸上限的高低没有直接

的关联。实际上，爆炸极限范围越大，可能意味着爆炸上限更高，但也可能更低，这取决于具体的可燃物质。

D. 爆炸下限越低，爆炸危险性就越大 - 这个说法是正确的。爆炸下限越低，意味着在更低浓度的可燃物质下就能发生爆炸，这增加了爆炸的危险性。此外，爆炸极限范围越大，同样增加了爆炸的危险性，因为这意味着在更广泛的浓度范围内都可能发生爆炸。

综上所述，正确的选项是 D：爆炸下限越低，爆炸危险性就越大。

47. 【答案】B

【解析】影剧院用面光灯与可燃物之间距离不应小于 0.5m。

48. 【答案】B

【解析】

旧教材《基础知识》P049 在对储存物品的火灾危险性分类时，将储存爆炸下限小于 10% 的气体和受到水或空气中水蒸气的作用能产生爆炸下限小于 10% 气体的固体物质，划分为甲类储存物品场所；将储存爆炸下限不小于 10% 的气体，划分为乙类储存物品场所。

49. 【答案】B

【解析】械加压送风系统主要由送风机、风道、送风口以及电气控制柜等组成。所以 B 正确，ACD 错误。

50. 【答案】D

【解析】消防安全重点单位应至少每半年组织一次演练

51. 【答案】A

【解析】备电工作状态切换为主电工作状态

在备电工作状态下，恢复主电源，区域型火灾报警控制器由备电工作状态自动转换为主电工作状态。此时，主电工作状态指示灯常亮，备电工作状态指示灯熄灭，显示器提示的“主电故障”事件消失。

52. 【答案】C

【解析】水箱保养针对检查发现的问题，及时采取加固或维修措施。如水箱水量达不到设计要求，经查是液位开关问题，需对液位开关进行调整或维修、更换；如水质较差，经查是水箱污染所致，则需对水箱进行清洗作业。以不锈钢消防水箱为例，其清洗流程如下：1）关闭进水阀，打开排污阀，使水箱中的余水排尽。2）用干净拖把或抹布对水箱周边和底部进行清洁，底部积垢严重的，可用软毛巾加清洁剂擦洗。3）打开进水阀，放入适量清水冲洗箱壁及底部，排除清洗产生的污水，必要时可重复进行多次，直到排污口出流满足要求为止。

53. 【答案】A



【解析】Internet 属于一种广域网。

54. 【答案】A

【解析】挡烟垂壁是采用不燃材料制成，垂直安装在建筑顶棚、梁或吊顶下，能在火灾 时形成一定蓄烟空间的挡烟分隔设施。

55. 【答案】B

【解析】气压罐及供水附件保养要求：

- (1) 组件齐全，固定牢靠
- (2) 外观无损伤、锈蚀
- (3) 法兰及管道连接处无渗漏，进出水阀门启闭状态正确
- (4) 压力表当前指示正常，稳压泵启停压力设定正确，联动启动消防主泵功能正常
- (5) 出水水质符合要求

本题答案应该选择 B。

章节来源：培训模块三培训项目 2 培训单元 1 保养湿式、干式自动喷水灭火系统

56. 【答案】D

【解析】D 选项属于排烟防火阀的保养内容。

57. 【答案】A

【解析】激光打印机打印图案精细，水浸图案不会模糊，打印速度快，成本低。

58. 【答案】A

【解析】主电工作状态切换为备电工作状态

通过钥匙打开机箱前面板，断开主电开关，区域型火灾报警控制器由主电工作 状态自动转换为备电工作状态。此时，备电工作状态指示灯常亮，主电工作状态指示灯熄灭，显示器提示“主电故障”并发出故障声信号。

59. 【答案】A

【解析】5.2.2 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施，且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力，并应按下列规定确定：

1 一类高层公共建筑，不应低于 0.10MPa，但当建筑高度超过 100m 时，不应低于 0.15MPa；

60. 【答案】B

【解析】火灾现场的保护时间应从发现火灾时起，到火灾现场勘验结束为止。

61. 【答案】D

**【解析】稳压装置保养**

- 1) 对泵体和电气外壳进行清洁、除锈。
- 2) 对各连接部件螺栓进行紧固。
- 3) 对阀门进行启闭功能测试、启闭状态核查和润滑，损坏的及时更换。
- 4) 检查润滑油油质，到期或变质、掺水的润滑油应更换。
- 5) 手动盘车，对泵体盘根填料进行检查或更换。
- 6) 测量电动机、电缆绝缘和接地电阻，查看电缆破损和连接松动情况，及时维修和更换。
- 7) 利用测试管路泄压，观察稳压泵自动启停和运转情况；再次泄压，观察稳压泵交替运行情况。启停功能、双泵交替运行功能不正常的，分别对泵体、电气控制柜等相关组件进行检查和维修。

62. **【答案】B**

【解析】火灾自动报警系统应在 15s 内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁，60s 以内挡烟垂壁应开启到位。

63. **【答案】A**

【解析】消防电梯排水井的容量不应小于 2m^3 ，排水泵的排水量不应小于 10L/s 。

64. **【答案】C**

【解析】排烟防火阀安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到 280°C 摄氏度时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。

65. **【答案】D**

【解析】常见的锅炉爆炸、氧气钢瓶爆炸等都是典型的物理爆炸。

66. **【答案】B**

【解析】风机电气控制柜双电源转换开关处于“自动”位置时，主电源发生故障后备用电源自动启用，主电源恢复后自动切回主电源供电。

67. **【答案】A**

【解析】国家综合性消防救援队伍、专职消防队按照国家规定承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。

68. **【答案】C**

【解析】防火门电磁释放器是使常开防火门保持打开状态，在收到指令后释放防火门使其关闭，并将本身的状态信息反馈至防火门监控器的电动装置。

69. **【答案】B**



【解析】

旧教材《中级》P016 延迟器安装在湿式报警阀后的报警管路上，可最大限度减少因水源压力波动或冲击而造成误报警。

70. **【答案】B**

【解析】利用消除助燃物的原理, 往着火的空间冲灌惰性气体、水蒸气等, 这样的灭火方法称之为窒息法。

71. **【答案】B**

【解析】集中火灾报警控制器在接收到火灾探测器或其他火灾报警触发器件发出的火灾报警信号后, 根据预定的控制逻辑向相关消防联动控制装置发出控制信号, 控制各类消防设备实现人员疏散、限制火势蔓延和自动灭火等消防保护功能。

72. **【答案】B**

【解析】教材位置: P82 下列场所或部位, 宜选择线型光纤感温火灾探测器:

- (1) 除液化石油气外的石油储罐。
- (2) 需要设置线型感温火灾探测器的易燃易爆场所。
- (3) 需要实时监测环境温度的地下空间等场所。
- (4) 公路隧道、敷设动力电缆的铁路隧道和城市地铁隧道等。

73. **【答案】C**

【解析】消防泵组电气控制柜机械应急启动时, 应确保消防水泵在报警 5min 内正常工作。

74. **【答案】D**

【解析】2. 录制疏散指令音频文件

- (1) SD 卡录制

在计算机中将要导入的文件复制在 SD 卡根目录下; 将 SD 卡插入消防应急广播 主机 SD 卡插槽中, 按下“文件导入”键, 设备自动进行文件导入; 进度条显示文件导入进度, 文件导入完毕应返回待机界面。

75. **【答案】C**

【解析】建筑高度小于或等于 50m 的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于 100m 的住宅建筑的房间、走道及中庭等应采用自然排烟系统。

76. **【答案】D**

【解析】用于接收、显示和传递火灾报警信号, 记录报警的具体部位及时间, 监视探测器及系统自身的工作状态的设备是火灾报警控制器。



77. 【答案】C

【解析】

湿式系统适用范围环境温度为 $4\sim 70^{\circ}\text{C}$ 的场所。

干式系统适用范围环境温度低于 4°C 或高于 70°C 的场所。

雨淋系统适用范围：

- 1 火灾的水平蔓延速度快，闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域；
- 2 室内净空高度超过一定高度，且必须迅速扑救初起火灾的场所；
- 3 火灾危险等级为严重危险级 II 级的场所。

78. 【答案】C

【解析】距水力警铃 3m 远处警铃声强不应小于 70 dB。

79. 【答案】D

【解析】关闭电气火灾监控设备主电源，电气火灾监控设备处于主电故障、备电工作状态。

80. 【答案】A

【解析】（1）低倍泡沫灭火剂。指发泡倍数为 1-20 的泡沫灭火剂。（2）中倍泡沫灭火剂。指发泡倍数为 21-200 的泡沫灭火剂，一般用于控制或扑灭易燃、可燃液体、固体表面火灾及固体深位阴燃火灾。（3）高倍泡沫灭火剂。指发泡倍数为 201 以上的泡沫灭火剂。

81. 【答案】A

【解析】高位水箱的目的主要是储存建筑初期火灾所需的消防用水量。

82. 【答案】C

【解析】

旧教材《中级》P22 消防水池最低有效水位是消防水泵吸水管喇叭口以上 0.6m 的水位

83. 【答案】A

【解析】UPS 稳压电源能够在计算机工作时提供稳定的电压，以及在突然断电时自动转入后备蓄电池供电（供电时间的长短与蓄电池的功率有关）。UPS 稳压电源主要应用于机房中心的服务器、应急照明系统、消防安全报警系统等需要不间断电源的用电设备。

84. 【答案】C

【解析】消防水源是向水灭火设施、车载或手抬等移动消防水泵、固定消防水泵等提供消防用水的水源，包括市政给水、消防水池、高位消防水池和天然水源等，市政给水较安全可靠应优先采用。



85. 【答案】A

【解析】热传导又称导热，是固体中热量传递的主要方式，其实质是物质中大量的分子热运动互相撞击，而使能量从物体的高温部分传至低温部分，或由高温物体传给低温物体的过程。

86. 【答案】A

【解析】自动排烟窗可通过以下方式控制：

- (1) 通过火灾自动报警系统自动启动。
- (2) 消防控制室手动操作。
- (3) 现场手动操作。
- (4) 通过温控释放装置启动，释放温度应大于环境温度 30 且小于 100℃。

87. 【答案】A

【解析】防火卷帘手动按钮盒底边距地高度宜为 1.3~1.5m

88. 【答案】B

【解析】集中火灾报警控制器信息显示按火灾报警、监管报警及其他状态顺序由高至低排列信息显示等级。

89. 【答案】D

【解析】剩余电流式电气火灾监控探测器是检测低压配电线路中剩余电流的电气火灾监控探测器，以设置在低压配电系统首端为基本原则，宜设置在第一级配电柜（箱）的出线端，在供电线路泄漏电流大于 500mA 时，宜在其下一级配电柜（箱）设置。其核心测量器件是剩余电流互感器。

90. 【答案】C

【解析】D 类火灾是指金属火灾。例如，钾、钠、镁、铝镁合金等金属火灾。扑救 D 类火灾应选用专用干粉灭火剂。

91. 【答案】A

【解析】可熔化的可燃性固体受热后熔融蒸发，蒸气与氧气混合发生燃烧，称为蒸发燃烧，如石蜡、松香、硫、钾、磷、沥青等的燃烧，均为蒸发燃烧。

92. 【答案】A

【解析】火灾时，为防止灭火时的消防积水淹没消防电梯导致消防电梯失去功能，消防电梯的井底应设置排水设施。排水井的容量不应小于 2 m³，排水泵的排水量不应小于 10L/s。所以 A 正确，BCD 错误。

93. 【答案】C

【解析】对于疏散通道上设置的防火卷帘，由防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动

防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面 1.8 m 处；由任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面。

94. 【答案】B

【解析】补偿、医疗、抚恤。单位专职消防队、志愿消防队参加扑救外单位火灾所损耗的燃料、灭火剂和器材、装备等，由火灾发生地的人民政府给予补偿。所以本题答案为 B。

95. 【答案】D

【解析】集中火灾报警控制器是火灾自动报警系统中用于接收、显示和传递火灾报警信号，并具有其他辅助功能的控制指示设备。

96. 【答案】D

【解析】（5）惰性气体灭火剂

1) 含义及类型。惰性气体灭火剂指由氮气、氩气和二氧化碳气按一定质量比混合而成的灭火剂。惰性气体灭火剂又分为 IG—01 惰性气体灭火剂（由氩气单独组成的气体灭火剂）、IG—100 惰性气体灭火剂（由氮气单独组成的气体灭火剂）、IG—55 惰性气体灭火剂（由氩气和氮气按一定质量比混合而成的灭火剂）和 IG—541 惰性气体灭火剂（由氩气、氮气和二氧化碳按一定质量比混合而成的灭火剂）四种类型。该类灭火剂主要通过降低防护对象周围的氧浓度以致窒息进行灭火。

97. 【答案】B

【解析】当温控释放装置的感温元件周围温度达到 $73 \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 时，温控释放装置动作，卷帘依自重自动下降至全闭。所以本题 B 正确。

98. 【答案】D

【解析】

旧教材《中级》P025 （3）送风口

送风口分为常开式、常闭式和自垂百叶式。常开式送风口即普通的固定叶片式百叶风口；常闭式送风口采用手动或电动开启，常用于前室或合用前室；自垂百叶式送风口平时靠百叶重力自行关闭，加压时自行开启，常用于防烟楼梯间。

99. 【答案】D

【解析】D 类火灾：金属火灾，如钾、钠、镁、钛、锆、锂等。

100. 【答案】B

【解析】消防电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于 60s

....

....

....

二、多项选择题（每题 0.5 分，每题有多个正确选项，多选、少选、错选均不得分）

1. 【答案】ABC

【解析】建筑的下列场所或部位应设置防烟设施：

- （1）防烟楼梯间及其前室。所以 A 正确，D 不正确（不是所有的楼梯间都要求设置防烟设施的）
- （2）消防电梯间前室或合用前室。
- （3）避难走道的前室、避难层（间）。

2. 【答案】ABCD

【解析】数据统计包括报警实时数据、报警历史、用户操作记录、通讯故障记录。

3. 【答案】ABCDE

【解析】（1）查看总机状态；（2）摘下总机话筒；（3）呼叫分机；（4）通话同时录音；（5）结束通话操作

4. 【答案】AD

【解析】防火卷帘按帘面数量分为单帘面防火卷帘和双帘面防火卷帘。

5. 【答案】BD

【解析】城乡消防安全布局不符合消防安全要求的，应当调整、完善。

6. 【答案】AB

【解析】我国职业资格包括专业技术人员职业资格和技能人员职业资格两类，按照资格性质又分为准入类职业资格和水平评价类职业资格。

7. 【答案】ABCE

【解析】（1）附设在建筑内的消防控制室应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于 2.0 的防火隔墙和耐火极限不低于 1.50h 的楼板与其他部位分隔。（2）消防控制室应位于建筑的首层或地下一层，疏散门应直通室外或安全出口

8. 【答案】ACD

【解析】

旧教材《中级》P71 消防联动控制器对消防设备的控制方式有：

- 1 自动控制和手动控制
- 2 直接控制和间接控制



3 总线控制和直线控制

9. 【答案】ABC

【解析】自动喷水灭火系统的工作状态可以简单划分为系统正常工作状态、准工作状态、故障状态。

10. 【答案】ABCDE

【解析】消防供水设施通常包括消防水源、高位消防水箱、增（稳）压设施、消防水泵和消防水泵接合器，主要用于为自动喷水灭火系统提供水量和水压保证，是自动喷水灭火系统的重要组成部分。

11. 【答案】ABC

【解析】线型感温火灾探测器由敏感部件和与其相连接的信号处理单元及终端组成。敏感部件可分为感温电缆、空气管、感温光纤、光纤光栅及其接续部件、点式感温元件及其接续部件等。

本题答案应该选择 ABC。

12. 【答案】ABCDE

【解析】故障报警功能

监控器应有防火门故障状态总指示灯。防火门处于故障状态时，总指示灯应点亮，并发出声光报警信号。声信号的声压级（正前方 1m 处）应为 65~85dB，故障声信号每分钟至少提示 1 次，每次持续时间应为 1~3s。有下述故障时，监控器应在 100s 内发出与报警信号有明显区别的声、光故障信号，故障声信号应能手动消除，再有故障信号输入时应能再启动，故障光信号应保持至故障排除：

- （1）监控器的主电源断电。
- （2）监控器与电动闭门器、电磁释放器、门磁开关间连接线断路、短路。
- （3）电动闭门器、电磁释放器、门磁开关的供电电源故障。
- （4）备用电源与充电器之间的连接线断路、短路。
- （5）备用电源发生故障。

13. 【答案】ABDE

【解析】线型感烟、感温火灾探测器的保养项目包含外壳外观清洁保养、底座和接线端子的保养、报警功能模拟测试。

14. 【答案】CDE

【解析】见下图



电源工作状态	音响器件	显示器	主电工作状态	备电工作状态
			主电工作状态	备电工作状态
故障	主电	发出故障报警声信号	显示主电故障信息	熄灭
	备电	发出故障报警声信号	显示备电故障信息	点亮
	备电欠压	发出故障报警声信号，且无法手动消除	—	—

15. 【答案】ABCDE

【解析】湿式、干式自动喷水灭火系统电气控制柜主要具备启/停泵、主/备泵切换、手/自动转换、双电源切换、巡检、保护、反馈、机械应急启动等功能。

16. 【答案】ACE

【解析】电梯的迫降方法有紧急迫降按钮迫降、消防控制室远程控制迫降和自动联动控制迫降。

17. 【答案】BCDE

【解析】消防泵组电气控制柜设置有手动、自动转换开关，当开关处于手动位时由控制柜面板启/停按钮手动控制水泵启停。当开关处于自动位时可由多种方式控制水泵启动，包括：



- (1) 消防控制室总线联动启动。
- (2) 消防控制室多线控制盘操作按钮启动。
- (3) 高位消防水箱出水管流量开关启动。
- (4) 报警阀组压力开关启动。
- (5) 消防水泵出水干管压力开关启动等。

18. 【答案】BCDE

【解析】2019 年旧教材：粉尘爆炸应具备以下五个基本条件：一是粉尘本身要具有可燃性或可爆性。二是粉尘为悬浮粉尘且达到爆炸极限。三是有足以引起粉尘爆炸的引火源。四是氧化剂。五是受限空间。

2023 年新教材：粉尘爆炸一般应具备 3 个条件：一是粉尘本身是可燃的；二是粉尘必须悬浮空气中，并且其浓度处于爆炸极限范围；三是有一定能量的引火源。

2019 版教材的规定更加合理，因此本题 BCDE。

19. 【答案】ABC

【解析】系统中的集中火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置一般应设置在消防控制室内或有人值班的房间和场所。

20. 【答案】ABCDE

【解析】

消防泵组	(1) 组件齐全，泵体和电动机外壳完好，无破损、锈蚀 (2) 设备铭牌标识清晰 (3) 叶轮转动灵活，无卡滞 (4) 润滑油充足，泵体、泵轴密封良好，无线状泄漏 (5) 电动机绝缘正常，接地良好，紧固螺栓无松动，电缆无老化、破损和连接松动 6) 消防水泵运转平稳，无异常振动或噪声
------	---

所以 ABCDE 正确。

21. 【答案】ABCDE

【解析】产品铭牌内容包括：产品名称、规格型号、产品编号、额定电压、额定电流、防护等级、执行标准、制造日期、生产单位名称或商标等。

22. 【答案】ABE

【解析】根据《建筑设计防火规范》（GB 50016）的规定，自动喷水灭火系统的设置场所分为厂房、仓库和民用建筑三大类。



23. 【答案】ABCDE

【解析】2019 版教材：消防设备末端装置由配电箱、按钮、指示灯、转换开关、断路器、电源线路等器件组成。

2023 版教材：消防设备末端配电装置一般由配电箱箱体、指示灯、双电源转换开关、输入电源断路器、输出电源断路器等器件组成。

24. 本题考的是 2019 版教材，2019 版【由...组成】，2023 版教材【一般由...组成】，所以 B 选项按钮应选上。

25.

26. 【答案】ABCE

【解析】电气控制柜用于系统运行状态指示、运行模式切换、风机现场启（停）控制、接收消防联动控制器控制指令和反馈风机工作状态等

27. 【答案】AB

【解析】CPU 的主频指的是时钟频率，它直接决定了 CPU 的性能，可以通过超频来提高 CPU 的主频从而使 CPU 获得更高的性能。而 CPU 的位数指的是处理器能够一次性计算的浮点数的位数，通常情况下，CPU 的位数越高，CPU 进行运算时的速度就会变得越快。

28. 【答案】ABCDE

【解析】火灾显示盘应具有火灾报警显示、故障显示、自检、信息显示与查询、电源等功能。

29. 【答案】AE

【解析】电气设备发生火灾，在扑救时应遵守“先断电，后灭火”的原则。如果情况危急须带电灭火，可用干粉灭火剂、二氧化碳灭火剂灭火，或用灭火毯等不透气的物品将着火电器包裹，让火焰自行熄灭。切勿用水或泡沫灭火剂扑救，防止发生触电等伤亡事故。

30. 【答案】ABCD

【解析】采用冷却灭火的主要措施有：一是将直流水、开花水、喷雾水直接喷射到燃烧物上；二是向火源附近的未燃烧物不间断地喷水降温；三是对于物体带电燃烧的火灾可喷射二氧化碳灭火剂冷却降温。

泡沫灭火剂是通过冷却、窒息、遮断、淹没等综合作用实现灭火的。所以 B 也应当选。

31. 【答案】ABC

【解析】闭式系统包括：湿式系统、干式系统、预作用系统、防火冷却系统、重复启闭预作用系统。

32. 【答案】ABD

【解析】1. 燃烧的必要条件：燃烧现象十分普遍，但任何物质发生燃烧，都有一个由未燃烧状态转向燃烧状态



的过程。燃烧过程的发生和发展都必须具备以下三个必要条件,即可燃物、助燃物和引火源,这三个条件通常被称为“燃烧三要素”。只有这三个要素同时具备,可燃物才能够发生燃烧,无论缺少哪一个,燃烧都不能发生。燃烧的三个要素可用“燃烧三角形”来表示。故该题正确答案为 A, B, D。

33. 【答案】CE

【解析】按结构特点的不同,气体灭火系统可以分为组合分配灭火系统、单元独立灭火系统。

34. 【答案】ABCE

【解析】二氧化碳灭火剂可以扑救灭火前可切断气源的气体火灾,液体火灾或石蜡、沥青等可熔化的固体火灾,固体表面火灾及成卷装或堆垛类的棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾,电气火灾。二氧化碳灭火剂不得用于扑救硝化纤维、火药等含氧化剂的化学制品火灾,钾、钠、镁、钛、锆等活泼金属火灾,氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾。

35. 【答案】ABCD

【解析】接触不良主要发生在导线连接处,例如:

- (1) 电气接头表面污损,接触电阻增加。
- (2) 电气接头长期运行,产生导电不良的氧化膜未及时清除。
- (3) 电气接头因振动或由于热的作用,使连接处发生松动。
- (4) 铜铝连接处,因有约 1.69 V 电位差的存在,潮湿时会发生电解作用,使铝腐蚀,造成接触不良。

36. 【答案】ABCE

【解析】教材位置: P82 下列场所或部位,宜选择线型缆式感温火灾探测器:

- (1) 电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架。
- (2) 不易安装点型探测器的夹层、闷顶。
- (3) 各种皮带输送装置。
- (4) 其他因环境恶劣不适合点型探测器安装的场所。

37. 【答案】ABCD

【解析】订立劳动合同,应当遵循平等自愿、协商一致的原则,不得违反法律、行政法规的规定。

38. 【答案】ABCE

【解析】惰性气体灭火剂是指由氮气、氩气和二氧化碳按一定质量比混合而成的灭火剂。惰性气体灭火剂又分为 IG-01 惰性气体灭火剂(由氩气单独组成的气体灭火剂)、IG-100 惰性气体灭火剂(由氮气单独组成的气体灭火剂)、IG-55 惰性气体灭火剂(由氩气和氮气按一定质量比混合而成的灭火剂)和 IG-541 惰性气体灭火剂(由氮气、氩气和二氧化碳按一定质量比混合而成的灭火剂)四种类型。



39. 【答案】ABCDE

【解析】现场各类消防设备的工作状态可分为正常（监视）、火警、故障、启动、屏蔽反馈等。

40. 【答案】ABE

【解析】旧教材《中级》P25 送风口有常开式，常闭式，自垂百叶式。

41. 【答案】ABCDE

【解析】通常，回燃发生前可能出现以下几种征兆。

（1）从室外观察着火房间

通风不良，烟气大量蓄积；门窗上有油状沉积物；门、窗及其把手温度高；开口处流出脉动式热烟气；有烟气被倒吸入室内的现象。

（2）身处室内观察

热烟气层中出现蓝色火焰；听到吸气声或呼啸声。

回燃发生前的征兆并不一定全部发生，有时只能观察到其中一两种征兆。

42. 【答案】ABCDE

【解析】消防设备末端配电装置的保养项目包含指示灯保养、操作按钮保养、切换开关保养、自动空气开关保养、母线保养、熔断器保养、断路器保养及柜体保养。

三、判断题（每题 0.5 分，判断正确得分，判断错误不得分）

1. 【答案】错误

【解析】对于一些需要及时操作的受控消防设备，可以通过总线控制盘进行控制。

2. 【答案】正确

【解析】在计算机中将要导入的文件复制在 SD 卡根目录下；将 SD 卡插入消防应急广播主机 SD 卡插槽中，按下“文件导入”键，设备自动进行文件导入；进度条显示文件导入进度，文件导入完毕应返回待机界面。

3. 【答案】正确

【解析】速放装置：防火卷帘卷门机具有依靠防火卷帘自重恒速下降的功能，可通过控制器速放控制装置在卷门机电源发生故障时启动速放装置，或人工拉动手动速放装置（钢丝绳拉环），使防火卷帘依靠自重下降。所以本题正确。

4. 【答案】错误

【解析】自动排烟窗可通过以下方式控制：

（1）通过火灾自动报警系统自动启动。

（2）消防控制室手动操作。



(3) 现场手动操作。

(4) 通过温控释放装置启动自动排烟窗，释放温度应大于环境温度 30°C 且小于 100°C 。

所以本题错误。

5. 【答案】错误

【解析】室外消火栓系统环状管道应用阀门分成若干独立段，每段室外消火栓的数量不宜超过 5 个。

6. 【答案】错误

【解析】防火门电动闭门器是能够在收到指令后将处于打开状态的防火门关闭，并将其状态信息反馈至防火门监控器的电动装置。

7. 【答案】正确

【解析】教材位置：P79 多线控制盘的手动启动与消防联动控制器是否正常无关，只需确保多线控制盘的电源打开，手动工作模式处于“允许”状态。所以本题正确。

8. 【答案】错误

【解析】旧教材《中级》P85

测试线型感温火灾探测器报警功能时，应距离终端盒 0.3m 以外，使用不低于 54°C 的热水持续加热。本题错在 45°C ，应该是 54°C 。

9. 【答案】错误

【解析】干式系统适用于环境温度低于 4°C 或高于 70°C 的场所。

10. 【答案】正确

【解析】系统软件是为扩大计算机的功能、提高计算机的工作效率以及为方便用户使用计算机而设计的软件，如操作系统、语言处理程序和服务程序等；应用软件是为解决某个应用领域中的具体任务而编制的程序，如文字处理软件、计算机辅助设计软件等。

11. 【答案】错误

【解析】消防电梯的前室或合用前室的门应采用乙级防火门，不应设置卷帘。

12. 【答案】错误

【解析】窗口最小化后并不是关闭该应用程序，而是不在当前屏幕上展示了。

13. 【答案】错误

【解析】利用警铃试验阀测试时，报警阀瓣是不打开的。



14. 【答案】错误

【解析】为确保操作受控消防设备的可靠性，对于一些重要联动设备（如消防泵组、防烟和排烟风机）的控制，除采用联动控制方式外，火灾报警控制器还应采用多线控制盘控制方式，实现直接手动控制。所以本题错误。

15. 【答案】错误

【解析】雨淋系统属于开式系统，不需要设置充气 and 气压维持装置。

16. 【答案】正确

【解析】老年人公共活动用房布置在半地下或地下一层、地上四层及以上楼层时，每个房间的建筑面积不应大于 200m^2 且使用人数不应大于 30 人。

17. 【答案】错误

【解析】消防水泵不设自动停泵的控制功能，其停止应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定，并通过消防控制室多线控制盘上启/停按钮或水泵房消防泵组电气控制柜上的停止按钮手动实施。

18. 【答案】正确

【解析】湿式自动喷水灭火系统主要由闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、末端试水装置、管道和供水设施等组成。所以本题正确。

19. 【答案】错误

【解析】实施主/备电切换时，双电源转换开关可处于自动/手动控制状态，测试完成后恢复自动控制。

20. 【答案】错误

【解析】主/备泵切换功能：当主泵发生故障时，备用泵自动延时投入，水泵启动时间不应大于 2min 。所以本题错误。

21. 【答案】正确

【解析】消防水泵不设自动停泵的控制功能。

22. 【答案】正确

【解析】消防电话总机能呼叫任意一部消防电话分机，并能同时呼叫至少两部消防电话分机。

23. 【答案】错误

【解析】本职业共设五个等级，其中，消防设施监控操作职业方向分别为五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师，消防设施检测维修保养职业方向分别为四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/



高级技师。所以两个职业方向均分为 4 个职业技能等级

24. 【答案】正确

【解析】通过直接手动控制单元手动启停排烟风机

操作进入直接手动控制单元的“手动允许”操作权限，按下排烟 风机启动按钮，排烟风机启动后观察反馈信号指示灯是否点亮；再次按下排烟风机启动按钮，观察排烟风机是否停止，风机停止后反馈信号指示灯应自动熄灭；恢复直接手动控制单元的“手动禁止”操作权限。

25. 【答案】正确

【解析】补气式消防稳压设施的气压罐内不设胶囊，使用时气、水共存。所以本题正确。

26. 【答案】正确

【解析】接地是消除静电危害最常见的方法，它主要是消除导体上的静电。

27. 【答案】错误

【解析】火风压主要影响起火房间，当火风压大于进风口压力时，烟火扩散出室外向 上蔓延；当火风压等于或小于进风口的压力时，则烟火全部从内部蔓延，当烟火进 入竖井管道，会大大加强烟囱效应

28. 【答案】错误

【解析】玻璃球喷头的公称动作温度分为 13 档，由玻璃球工作液的不同颜色标示。

表 2 公称动作温度和颜色标志

玻璃球洒水喷头		易熔元件洒水喷头	
公称动作温度 ℃	液体色标	公称动作温度 ℃	
57	橙	57~77	天
68	红	80~107	
79	黄	121~149	
93	绿	163~191	
107	绿	204~246	
121	蓝	260~302	
141	蓝	320~343	
163	紫	—	
182	紫	—	
204	黑	—	
227	黑	—	
260	黑	—	
343	黑	—	
注：“—”表示无要求。			

29. 【答案】错误

【解析】在发生火灾的情况下，当建筑物内消防水泵发生故障或室内消防用水不足时，利用消防车或机动泵等通过水泵接合器向室内消防给水管网输送消防用水。

30. 【答案】正确

【解析】（2）应急广播与火灾声警报循环交替播放功能
在自动状态下，设置消防应急广播与火灾声警报分时交替循环播放功能

31. 【答案】错误

【解析】
旧教材《中级》P171



外观保养时，使用清洁的干软布和酒精轻轻擦拭污染物，不可用水。

32. 【答案】正确

【解析】教材位置：P172 保养工作完成后，保养人员需要仔细检查并确保没有异物落入且遗留在机柜（壳）内、电器元件及线路中，检查完成后方可上电。所以本题正确。

33. 【答案】正确

【解析】电压的实际方向定义为高电位指向低电位的方向。

34. 【答案】正确

【解析】垂直式防火卷帘包括卷筒式和提升式。卷筒式是目前的主流形式，帘片跟随卷轴转动，平时收纳在防护罩（箱体）内，火灾时自动下降；提升式是将帘面以折叠的方式提升（也称为折叠提升式），通过钢丝绳将帘面折叠收纳在防护罩（箱体）内，发生火灾时自动下降，可成弧度或转角安装，且可以适应较大跨度。所以本题正确。

35. 【答案】正确

【解析】

序号	操作项目	运行状态	操作方式
3	主备泵切换操作	自动状态	(1) 通过转动主备泵转换开关，设定火灾时需启动的消防主泵。当主泵发生故障时，设定的消防备泵应能自动接替正常启动 (2) 消防水泵应互为主备

36. 【答案】错误

【解析】手动/自动转换功能：

消防水泵电气控制柜手自动转换开关在自动状态时，消防控制室（盘）可自动启动水泵或远程手动启动水泵，并远程停止水泵。自动启泵时无法远程手动停止水泵，手动远程启动时可以远程停止水泵。在手动状态时，现场通过电气控制柜启停按钮操作水泵启动、停止。

37. 【答案】错误

【解析】在全国层面，国务院领导全国的消防工作。

38. 【答案】正确

【解析】具有多通道的线型感温火灾探测器应指示出故障通道。

39. 【答案】正确

【解析】消防控制室“两屏三器两柜”指的是什么

(1) 两屏：视频监控屏、图形显示屏（消防设施）。

(2) 三器：火灾报警控制器、消防联动控制器、消防应急广播控制器。



(3) 两柜：消防电源控制柜、消防水箱液位显示柜。

40. 【答案】正确

【解析】若发现铅封损坏或者锁链未固定在规定状态，应及时更换铅封，并调整锁链至规定的固定状态。

41. 【答案】正确

【解析】电气设备发生火灾，在扑救时应遵守“先断电，后灭火”的原则。

42. 【答案】正确

【解析】火灾现场的保护时间应从发现火灾时起，到火灾现场勘验结束为止。

43. 【答案】错误

【解析】机械加压送风机可采用中、低压离心风机或轴流风机。

44. 【答案】正确

【解析】干式自动喷水灭火系统是在准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。

45. 【答案】正确

【解析】排烟防火阀是安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门，一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。

46. 【答案】错误

【解析】机械加压送风系统的风道应采用不燃材料制作，且宜优先采用光滑管道，不宜采用土建井道。

47. 【答案】错误

【解析】消防电话系统不需通过多线控制盘进行控制。

48. 【答案】正确

【解析】对于一些需要及时操作的受控消防设备，可以通过总线控制盘进行控制。

49. 【答案】正确

【解析】同一报警区域，任一只探测器动作+手动报警按钮动作可以确认火灾。

50. 【答案】正确

【解析】送风口分为常开式、常闭式和自垂百叶式。常开式送风口即普通的固定叶片式百叶风口；常闭式送风



口采用手动或电动开启，常用于前室或合用前室；自垂百叶式送风口平时靠百叶重力自行关闭，加压时自行开启，常用于防烟楼梯间。

51. 【答案】错误

【解析】重大火灾是指造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接财产损失的火灾。

52. 【答案】错误

【解析】石蜡等可熔化的固体物质火灾，称为 B 类火灾。

53. 【答案】错误

【解析】教材位置：P23 当利用报警阀泄水阀进行报警阀报警功能检查时，系统侧管路控制阀宜关闭，检查完毕后恢复开启状态。注意是系统侧不是供水侧。

54. 【答案】正确

【解析】《消防给水及消火栓系统技术规范》适用于新建、扩建、改建的工业、民用、市政等建设工程的消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理。

55. 【答案】正确

【解析】“先重点、后一般”是指扑救初起火灾时，要全面了解并认真分析火场情况，区别重点与一般，对事关全局或生命安全的物资和人员要优先抢救，之后再抢救一般物资。

56. 【答案】错误

【解析】直接手动控制单元的手动锁用于选择手动工作模式操作权限，“允许”和“禁止”状态可根据需要通过面板钥匙手动切换。

57. 【答案】错误

【解析】挡烟垂壁，按挡烟部件的刚度性能可分为柔性挡烟垂壁和刚性挡烟垂壁。本题错误在于“硬性”，正确的是“刚性”

58. 【答案】正确

【解析】吊顶内的排烟管道应采用不燃材料隔热，并应与可燃物保持不小于 150mm 的距离。

59. 【答案】正确

【解析】自动排烟窗的启动方式当通过温控释放装置启动时，释放温度应大于环境温度 30℃ 且小于 100℃。



60. 【答案】正确

【解析】在集中报警系统中的火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器（联动控制型）等控制器的电源工作状态分为主电工作状态、备电工作状态、主电故障状态、备电故障状态。