

消操《中级监控》分分通 300 题



扫码领取完整版试题+答案解析

一.单选题

1. () 是做人的基本准则, 也是社会道德和职业道德的一项基本规范。

A.诚实守信

B.爱岗敬业

C.以人为本

D.钻研业务

2. 职业道德具有从业人员共同遵守基本职业道德行为规范的 () 特征。

A.职业性

B.普遍性

C.自律性

D.实践性

3.消防设施操作员就属于（）。

- A.从业资格
- B.执业资格
- C.准入类职业资格
- D.水平评价类职业资格

4.依照《中华人民共和国消防法》的规定，（）对本行政区域内的消防工作实施监督管理，并由（）负责实施。

- A.县级以上地方人民政府消防救援机构，本级人民政府应急管理部门
- B.市级以上地方人民政府应急管理部门，本级人民政府消防救援机构
- C.县级以上地方人民政府应急管理部门，本级人民政府消防救援机构
- D.市级以上地方人民政府消防救援机构，本级人民政府应急管理部门

5.（）是负责火灾扑救的专业部门，随时待命、有警必出。

- A.地方政府
- B.公安机构
- C.单位消防部
- D.国家综合性消防救援机构

6.《消防法》明确规定：矿井地下部分、核电厂、海上石油天然气设施的消防工作，由（）监督管理。

A.主管单位

B.县级以上人民政府应急管理机构

C.消防救援机构

D.县级以上人民政府

7. () 火灾是指气体火灾。

A.A 类

B.B 类

C.C 类

D.D 类

8. () 火灾是指带电火灾。

A.A 类

B.B 类

C.C 类

D.E 类

9.造成 3 人以下死亡, 或者 10 人以下重伤, 或者 1000 万元以下直接财产损失
的火灾属于 ()。

A.特别重大火灾

B.重大火灾

C.较大火灾

D.一般火灾

10. () 的长时间燃烧可能会发生沸溢。

A.汽油

B.煤油

C.柴油

D.原油

11.在规定的实验条件下，应用外部热源使物质表面起火并持续燃烧一定时间所需要的最低温度，称为 ()。

A.自燃点

B.闪点

C.自燃

D.燃点

12.挡烟垂壁按安装方式可分为固定式挡烟垂壁和 () 挡烟垂壁。

A.半固定式

B.隐藏式

C.活动式

D.隐蔽式

13.下列不属于老年人照料设施的是（）。

- A.养老院
- B.老年养护院
- C.老年大学
- D.老年人福利院

14.（）是指建筑高度大于 27 m 的住宅建筑和其他建筑高度大于 24m 的非单层建筑。

- A.高层建筑
- B.单层建筑
- C.多层
- D.公共建筑

15.民用建筑及厂房的疏散门应采用（）。

- A.平开门
- B.推拉门
- C.卷帘门
- D.转门

16.下列属于不燃烧性构件的是（）

- A.木柱

B.砖墙

C.水泥刨花复合板隔墙

D.木龙骨两面钉石膏板隔墙

17.主要承重构件全部采用钢筋混凝土的建筑，属于（）结构的建筑。

A.木结构

B.砖木结构

C.砖混结构建筑

D.钢筋混凝土结构

18.（）是指由梁和柱以刚接或铰接相连接成承重体系的房屋建筑结构。

A.砌体结构

B.框架结构

C.剪力墙结构

D.特种结构

19.当建筑地下室内地面与室外出入口地坪高差大于 10 m 时，疏散楼梯应设置为（）。

A.敞开楼梯间

B.封闭楼梯间

C.防烟楼梯间

D.室外疏散楼梯

20.公共建筑内安全出口和疏散门的净宽度不应小于 () m, 疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于 () m。

A.1, 1.5

B.0.9, 1.5

C.0.8, 1.1

D.0.9, 1

21.电影院的安全出口和疏散门的数量应计算确定, 且不少于 ()。

A.1 个

B.2 个

C.3 个

D.4 个

22.电气工程常用 () 表示交流电中的中性线。

A.A

B.C

C.M

D.N

23.电力系统中高压为 () kV。

A.3-35

B.66-220

C.330-750

D.1000 以上

24.电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层等场所或部位，宜选择 () 火灾探测器。

A.线型缆式感温

B.线型光纤感温

C.线型定温

D.线型光束感烟

25.线型光束感烟火灾探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过 () m。

A.100

B.120

C.150

D.80

26.建筑高度小于或等于 () 的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于 () 的住宅建筑的房间、走道及中庭等应采用自然排烟系统。

A.55m, 120m

B.55m, 100m

C.50m, 100m

D.50m, 120m

27.当线型光束感烟火灾探测器光路上出现烟雾时,会使到达接收器的信号 ()。

A.增强

B.减弱

C.消失

D.减半

28.建筑面积大于 () 的地下半地下商店应设火灾自动报警系统。

A.600 m²

B.500 m²

C.400 m²

D.200 m²

29. () 不属于防排烟系统所能起到的作用。

A.为安全疏散创造有利条件

B.为消防扑救创造有利条件

C.控制烟气蔓延

D.隔绝空气

30.惰性气体灭火剂主要通过降低防护对象周围的（）以致窒息进行灭火。

- A.热量
- B.湿度
- C.氧浓度
- D.温度



扫码领取完整版试题+答案解析