

**Regulação Brasil**

Rua Padre Valdevino, 150 4º andar Fortaleza-CE - Brasil
T +55 85 3453 4392

Giácomo Francisco Almeida
SFE/ANEEL
SGAN 603 Módulos I/J
Brasília/DF – Brasil 70.830-110

Fortaleza
18/01/2019
Carta Enel Ceará 011-RB-2019

Referência: Auto de Infração nº 0032/2018-SFE
Termo de Notificação nº 0002/2018 SFE

Processo Administrativo: 48500.004024/2017-80

Assunto: Recurso ao Auto de Infração nº 0032/2018-SFE

Senhor Superintendente,

1 - Dos fatos

Após fiscalização realizada no período de 23 a 27 de outubro de 2017, que teve como objetivo verificar os procedimentos e critérios na aplicação das disposições regulamentares estabelecidas para micro e minigeração distribuída dispostas na REN nº 482/2012, bem como os procedimentos estabelecidos na Seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST, foi gerado o Relatório de Fiscalização RF 0039-SFE. No mencionado Relatório de Fiscalização foram lavradas 08 (oito) Não Conformidades (N.1 a N.8).

A ENEL Distribuição Ceará, por meio da sua Carta Enel CE 025-RB-18 (SICnet nº 48513.009519/2018-00), de 07 de março de 2018, manifestou-se acerca do mencionado Termo de Notificação.

Em 27/12/2018, essa SFE/ANEEL emitiu o Auto de Infração, tendo este sido protocolado na Enel CE em 08/01/2019. O Auto de Infração em referência foi lavrado no valor de R\$ 13.035.844,59, visto eu a SFE não considerou satisfatórios os argumentos apresentados pela Enel CE (N.1 a N.8).

A esse respeito, a ENEL Distribuição Ceará se apresenta para prestar esclarecimentos e, ao final, fazer requerimentos.

2 - Recurso da Enel Ceará

Em recurso ao Auto de Infração, exporemos nossas considerações acerca da Não Conformidade N.1, a seguir transcrita.



A Não Conformidade N.1 cita que:

N.1 – A Distribuidora não está cumprindo com o disposto na Alínea “c” do artigo 104, Seção VII – Das Obrigações do Concessionário, do Decreto nº 41.019 (Regulamenta os serviços de energia elétrica), de 26/02/1957, que estabelece, nos seus termos:

(...)

SEÇÃO VII

Das obrigações do Concessionário

Art. 104. Além das demais obrigações previstas na lei e neste Regulamento, o concessionário é obrigado a: (...)

c) sujeitar-se a todas as exigências da fiscalização; (Destacamos)

E, adicionalmente, não está cumprindo a Cláusula Quinta – Encargos da Concessionária, inciso VIII do seu Contrato de Concessão de Distribuição nº 01, de 13 de maio de 1998, a seguir transcrita

(...)

CLÁUSULA QUINTA – ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA

Das obrigações do Concessionário

Além de outras obrigações decorrentes da Lei e das normas regulamentares específicas, constituem encargos da CONCESSIONÁRIA inerentes à prestação dos serviços públicos concedidos: (...)

VIII - permitir aos encarregados da fiscalização do PODER CONCEDENTE, especialmente designados, livre acesso, em qualquer época, às obras, equipamentos e instalações utilizados na prestação dos serviços, bem como aos seus dados e registros administrativos, contábeis, técnicos, econômicos e financeiros; (Destacamos)

Manifestação à Não conformidade (N.1)

A Constatação C.1 citou a ocorrência de inconsistências nas informações prestadas pela distribuidora. Todavia, a própria Fiscalização informa que houve correções de informações durante o processo de fiscalização. Registre-se que todas as solicitações, inclusive as 6 Requisições de Documentos, foram atendidas com celeridade e os profissionais responsáveis por fornecê-las se mantiveram à disposição da Fiscalização antes, durante e depois do período da fiscalização *in loco*. Fato que pode ser comprovado compulsando as diversas listas de presença geradas durante a fiscalização em referência. Apesar da falha em algumas informações, todos os pedidos foram atendidos, não se podendo assim afirmar que a Enel Ceará não se sujeitou a todas as exigências da Fiscalização, muito pelo contrário, envidou todos os esforços para que a fiscalização transcorresse dentro do planejado pela equipe de Fiscalização.





A Constatação C.1 cita também que “houve dificuldades de acesso aos sistemas técnicos e comerciais da Enel Ceará” o que gerou “uma demora considerável para o início efetivo dos trabalhos”. Sobre esse aspecto registramos que no momento da fiscalização, a ENEL Ceará estava em procedimento de migração de servidor WEB – evento que visava à melhoria das operações da distribuidora, tendo em vista o próprio contrato de concessão que impõe à concessionária o dever de atualidade do seu serviço – o que gerou percalços temporários, tanto para a Fiscalização, quanto para a rotina orgânica da própria distribuidora. Contudo, tudo foi devidamente equacionado com brevidade, tanto que a fiscalização foi concluída antes mesmo do tempo previsto.

Em verdade, tais fatos devem ser considerados como evento de força maior, circunstância que é excludente de responsabilidade em todo o sistema jurídico brasileiro. Reitera-se, tanto a operação regular da companhia quanto a Equipe de Fiscalização foram atingidas pelos impactos da migração de servidores, o que evidencia que não se tratou de ação deliberada da concessionária para obstaculizar os trabalhos fiscalizatórios.

Cabe novamente ressaltar que houve dedicação integral de funcionários da Enel Distribuição Ceará para servirem de facilitadores a fiscalização, com intuito de agilizar pedidos, visitas e esclarecimentos, fato que pode ser comprovado consultando a lista de presença da fiscalização em referência.

Observando o que foi exposto, entendemos não haver qualquer movimento contrário, gerado pelos profissionais da Enel CE, quanto ao cumprimento de todas as exigências da fiscalização, tampouco que esta Distribuidora não permitiu livre acesso aos encarregados da fiscalização do PODER CONCEDENTE a obras equipamentos ou instalações utilizadas na prestação do serviço, bem como a dados e/ou quaisquer registros. Tais fatos podem ser verificados, até mesmo pela riqueza de detalhes na confecção dos documentos gerados. Assim sendo solicitamos o cancelamento da Não conformidade N.1.

Ademais, caso não sejam considerados os argumentos expostos, entendemos que as não conformidades N.1, N.3 e N.5 possuem o mesmo fato gerador, já que elas basicamente versam sobre **dificuldades criadas pela Enel Ceará durante a fiscalização (N.1) e Qualidade das informações prestadas (N.3 e N.5)** ambas intituladas **Deveres da Concessionária**. Diante de tal constatação, entendemos que a Distribuidora está sendo penalizada mais de uma vez pelo mesmo fato gerador.

Diante do exposto requeremos que a Não Conformidade N.1 seja desconsiderada, inclusive respeitando o princípio do *Non Bis in Idem*.

A Não Conformidade N.2 cita que:

N.2 – A Enel Ceará descumpriu o estabelecido no parágrafo 3º, artigo 4º da REN nº 482/2012, a seguir transcrito:

(...)

Art. 4º- ...





§ 3º É vedada a divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência para microgeração ou minigeração distribuída, devendo a distribuidora identificar esses casos, solicitar a readequação da instalação e, caso não atendido, negar a adesão ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica.

Manifestação à Não conformidade (N.2)

A Aneel cita que:

“14. É importante mencionar que a própria Distribuidora, em sua Manifestação reconhece, mediante o Parecer de Acesso PA nº 04/2015, emitido em 26/11/2015, ter identificado que a Resolução Autorizativa ANEEL nº 74/1998, descrevia as usinas eólicas Prainha I e Prainha II como um único empreendimento, incluindo, por essa razão, ressalva no item 14.a do Parecer de Acesso citado para que a WOBEN solicitasse à ANEEL a retificação do ato autorizativo, frisando-a, inclusive, no corpo da carta C. Planejamento e Engenharia nº 18/15, de 27/11/2015, que encaminha o Parecer ao agente, conforme destaque a seguir:

Conforme citado no próprio Parecer de Acesso PA nº 04/2015, a Enel CE apenas registrou no mencionado parecer o que sempre foi praticado pela distribuidora em relação aos dois Parques Eólicos Prainha I e Prainha II, senão vejamos:

Inicialmente, reafirmamos que jamais existiu fisicamente uma central Prainha de 10MW; mas, sim, os Parques Prainha I e Prainha II, inclusive não houve necessidade de adequação das instalações para conexão das duas novas unidades consumidoras com minigeração distribuída. Assim sendo, por jamais ter havido divisão de uma central eólica para enquadramento com minigeração distribuída, a ENEL Ceará não incorreu em transgressão ao § 3º do art. 4º da REN nº 482/2012.



Foto dos dois cubículos de medição e dos dois alimentadores em operação desde 1999, Parques Prainha I e Prainha II.





Não mais sob a gestão da Wobben, em 22/09/2016, a COELCE (Enel CE) recebeu da Distribuidora de Alimentos Fartura S. A. (Rede de Mercadinhos São Luiz), a Solicitação de Acesso para atuar como unidade consumidora com geração distribuída, a fim de compensar energia elétrica na modalidade autoconsumo remoto entre as filiais da Distribuidora de Alimentos Fartura. Para tanto, a Distribuidora de Alimentos Fartura comprou a usina eólica Prainha I, outrora pertencente a WOBLEN WINDPOWER.

Em 04/11/2016, em resposta a Solicitação de Acesso da Distribuidora de Alimentos Fartura, a COELCE (ENEL CE) emitiu o Parecer de Acesso N°09/2016.

Em 07/12/2016 a COELCE (Enel Ceará) recebeu da Eólica Prainha LTDA. uma Solicitação de Acesso para o “Consórcio Prainha II”, a fim de atuar como unidade consumidora com geração distribuída e compensar energia elétrica na modalidade geração compartilhada, através de unidade consumidora, estabelecida na eólica Prainha II, participante do consórcio. A WOBLEN WINDPOWER transferiu sua sociedade para a Eólica Prainha LTDA. que locou as instalações da usina eólica Prainha II.

Sem tentar esgotar o tema, mas a título argumentativo, reafirmamos que os parques Prainha I (5MW) e Prainha II (5MW) sempre estiveram conectados de forma independente na rede de distribuição da Enel CE. Tanto que na própria CCEE estão registradas duas medições distintas para os parques Prainha I (5MW) e Prainha II (5MW), conforme pode ser observado nas telas obtidas no “Siga.CCEE”, nas fotos a seguir:



Fotos das medições dos Parques Prainha I e Prainha II.





https://sigaccee.org.br/soma/manter/parcelas/form.html?idSma=32973

sigaccee Ajuda Online Atividades Recentes Imprimir COELCE

Nº do Ativo: 86368 Tipo da SMA: Inclusão / Usina Agente Proprietário: ELETRON Solicitação Para: 01/06/2017 Status da SMA: Concluída Pendências de Habilitação: A P E D Ações

Solicitação de Modelagem de Ativo

Devido o envio dos dados da solicitação para o cliqCEE somente será permitida a consulta dos dados da parcela.

Consultar informações

Realizada Para: 01/06/2017 Código do Ativo: USCEWWPPRA
 Nome Completo: WWP PRAINHA Nome Resumido: WWP PRAINHA

Pontos de Medição Incluídos

Código	Nome	AC	Ativo	Ações
CEYAQSEPRN101	DERIV ALIM 0115 SE AQUARAZ - GERACAO EDUCIA PRAINHA C1 13,8 KV	Não		Desselecionar
CEYAQ4EPRN201	DERIV ALIM 0114 SE AQUARAZ - GERACAO EDUCIA PRAINHA C2 13,8 KV	Não		Desselecionar

Associado Desassociado

Consultar informações

Nº	Nome	Agente	Status	Fator	Ações
908808	WWP PRAINHA	ELETRON	Ativo	100,000	Consultar

Total: 100

https://sigaccee.org.br/soma/manter/parcelas/form.html?idSma=32973

sigaccee Ajuda Online Atividades Recentes Imprimir COELCE

Nº do Ativo: 86368 Tipo da SMA: Inclusão / Usina Agente Proprietário: ELETRON Solicitação Para: 01/06/2017 Status da SMA: Concluída Pendências de Habilitação: A P E D Ações

Parcelas

Observações

Pendências

Resumo de Ações

Histórico

CEYAQSEPRN101 DERIV ALIM 0115 SE AQUARAZ - GERACAO EDUCIA PRAINHA C1 13,8 KV Não Desselecionar

Código do ponto de medição: 14464
 Nome do ponto de medição: DERIV ALIM 0115 SE AQUARAZ - GERACAO EDUCIA PRAINHA C1 13,8 KV
 Status: Ponto desativado
 Tensão: 13,8
 Medição Compartilhada: Não

Ponto Fio:

Conexão: DISTRIBUIÇÃO
 Nome da Instalação: DERIV ALIM 0115 SE AQUARAZ CE
 Agente Conectado: COELCE
 Agente Conectado do Uso do Fio: COELCE
 Agente Conectado: WWP PRAINHA
 Data de Cadastro: 03/06/2016
 Início de Vigência: 01/06/2016

Ativo: 908808

Topologia

Agrupamento:

Ponto Auxiliar:

Consultar Arquivo





https://siga.ccee.org.br/soma/manter/parcelas/form.html?idSma=32973

sigaccee Ajuda Online Atividades Recentes rmbmarque COELCE

Nº do Ativo	Tipo da SMA	Agente Proprietário	Solicitação Para	Status da SMA	Pendências de Habilitação
86368	Inclusão / Usina	ELETRON	01/06/2017	Concluída	A P S D

Observações
Pendências
Resumo de Ações
Histórico

CEYAQ4EPRN201 DERIV ALIM 0114 SE AQUIRAZ - GERACAO EOLICA PRAINHA C2 13,8 KV Não [Desselecionar]

Código do ponto de medição:	14465
Nome do ponto de medição:	DERIV ALIM 0114 SE AQUIRAZ - GERACAO EOLICA PRAINHA C2 13,8 KV
Status:	Ponto desativado
Tensão:	13,8
Medição Compartilhada:	Não
Ponto Pai:	
Conexão:	DISTRIBUIÇÃO
Nome da Instalação:	DERIDERIV ALIM 0114 SE AQUIRAZ CE
Agente Conectado:	COELCE
Agente Conectado do Uso do Fio:	COELCE
Agente Conectante:	WWP PRAINHA
Data de Cadastramento:	23/05/2016
Início de Vigência:	01/06/2016
Ativo:	908808
Topologia:	
Agrupamento:	
Ponto Auxiliar:	

Consultar Arquivo Consultar Arquivo

Imagens do site da CCEE com as medições dos Parques Prainha I e Prainha II.

A ANEEL cita ainda que:

13. As informações do processo de outorga da Usina Eólica Prainha mostram que a Wobben solicitou, em 05/01/2016, a modificação da autorização da mesma de modo que a usina fosse tratada como duas centrais de 5 MW pelo fato de ela ser conectada à rede, por meio de dois alimentadores diferentes, com dois pontos de medição.

Um ponto relevante sobre os Parques (Prainha I e Prainha II), é que a Wobben obteve a outorga em um momento regulatório onde foi possível obter autorização, no mesmo documento, para parques em municípios distintos Aquiraz e São Gonçalo do Amarante, para Prainha e Taiba, respectivamente). Neste aspecto, com o intuito de regularizar junto à ANEEL o que sempre foi praticado, a Wobben solicitou a retificação de Ato





Autorizativo nº074 acima citada, o que, a título argumentativo, reforça que Prainha I e Prainha II nunca foram tratados pela Enel CE como um único parque.

Cabe reafirmar que antes mesmo da edição e vigência da REN nº 482/2012 as usinas já eram de 5MW, e não uma única de 10MW, conforme explanações acima e que, portanto, é sem razão se falar em “*divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência para microgeração ou minigeração distribuída*”. Desse modo, inexistiu atuação de divisão das usinas para permitir o enquadramento mencionado.

Importante ainda registrar que até a publicação da REN Nº 786/2017, em nenhum momento a REN 482/2012 indica a obrigação de a distribuidora conhecer ou investigar sobre outorgas para que unidades consumidoras possam ser enquadradas como geração distribuída.

Nesse sentido, com base no apresentado nessa manifestação solicitamos que seja cancelada a Não Conformidade N.2 e retirada a respectiva multa.

A Não Conformidade N.3 cita que:

N.3 – A Distribuidora infringiu o estabelecido nos incisos I e IV do artigo 4º da Lei nº 9.784/1999, a seguir transcritos:

Art. 4º São deveres do administrado perante a Administração, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo:

I - expor os fatos conforme a verdade;

II - proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé;

III - não agir de modo temerário;

IV - prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos.

(Grifos da SFE/SRD/ANEEL)

Manifestação à Não conformidade (N.3)

Inicialmente cabe destacar que na fiscalização que originou o Termo de Notificação e o Respetivo Auto de Infração, em referência, a ANEEL requereu informações e documentos, em 6 (seis) “Requisições de Documentos”, que foram prontamente atendidas, no prazo requerido e contendo tudo que estava disponível nos arquivos da Distribuidoras.

Conforme descrito na Manifestação à Não conformidade N.2, esta Distribuidora expôs todos os fatos conforme a verdade, prestou todas as informações que lhe foram solicitadas (Requisições de Documentos) e colaborou com os esclarecimentos dos fatos que a levaram a registrar duas unidades de minigeração com potência de 5MW cada, uma sob a titularidade de “Distribuidora de Alimentos Fartura S/A” (conexão em 22/12/2016) e outra do “Consórcio Prainha II” (conexão em 02/01/2017).





Registramos novamente que fisicamente nunca existiu uma “Central Prainha” de 10MW, tampouco a divisão de uma central eólica para enquadramento com mini geração distribuída, mas sim os Parques Prainha I e Prainha II. Nesse sentido, não houve transgressão da ENEL ao § 3º do art. 4º da REN nº 482/2012.

Destaca-se que a ENEL Ceará cumpriu integralmente as disposições da REN 482/2012 e que, conforme já citamos, a questão relacionada às usinas já existentes, detentoras de atos de outorga, somente foi regulamentada em 2017 pela REN nº 786, de 17.10.2017, e ainda assim as duas usinas cumprem as disposições dessa nova regulamentação, pois as unidades consumidoras estavam conectadas antes da publicação desta nova Resolução.

Diante do exposto requeremos que tanto a Não Conformidade N.3 quanto a Determinação D.1 sejam canceladas e que seja retirada a multa referente à Não Conformidade N.3.

Ademais, caso não sejam considerados os argumentos expostos, entendemos que as não conformidades N.1, N.3 e N.5 possuem o mesmo fato gerador, já que elas basicamente versam sobre **dificuldades criadas pela Enel Ceará durante a fiscalização (N.1) e Qualidade das informações prestadas (N.3 e N.5)** ambas intituladas **Deveres da Concessionária**. Diante de tal constatação, entendemos que a Distribuidora está sendo penalizada mais de uma vez pelo mesmo fato gerador.

Diante do exposto requeremos alternativamente que a Não Conformidade N.3 seja desconsiderada em respeito ao princípio do *Non Bis in Idem*.

Manifestação à Determinação (D.1)

A Aneel cita que:

20. Tendo em conta que as Não Conformidades (N.2) e (N.3) estão sendo mantidas, a confirmação e, por via de consequência, o cumprimento da Determinação (D.1), oriunda das mesmas, deverá ser definido pela Diretoria da ANEEL, última instância da esfera administrativa.

Tendo em vista a manifestação das Não Conformidades N2 e N.3, solicitamos que a Determinação D.1 seja cancelada.

A Não Conformidade N.4 cita que:

N.4 – A Distribuidora não cumpriu o estabelecido nos parágrafos 1º e 3º do artigo 4º da REN nº 482/2012, a seguir transcrito: (...)

§1º A potência instalada da microgeração e da minigeração distribuída fica limitada à potência disponibilizada para a unidade consumidora onde a central geradora será conectada, nos termos do inciso LX, art. 2º da REN nº 414, de 9 de setembro de 2010.

...





§ 3º É vedada a divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência para microgeração ou minigeração distribuída, devendo a distribuidora identificar esses casos, solicitar a readequação da instalação e, caso não atendido, negar a adesão ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica.

E, por via de consequência, também, não cumpriu o disposto no artigo 13º da REN nº 482/2012, a seguir transcrito: (...)

Art.13 Compete à distribuidora a responsabilidade pela coleta das informações das unidades consumidoras participantes do sistema de compensação de energia elétrica e envio dos dados para registro junto à ANEEL, conforme modelo disponível no site da Agência.

Manifestação à Não conformidade (N.4)

A Aneel cita que:

A ENEL Ceará encaminhou o Ofício ENEL Ceará 043-RB-17, de 13/03/2017, esclarecendo que “todas as unidades consumidoras foram ligadas e conectadas em 29/02/2016” e, questionada se a data de ligação da unidade consumidora coincide com a data de conexão das microgerações, a distribuidora afirma que “as datas da ligação e conexão são coincidentes em 29/02/2016”.

A SRD/ANEEL recuperou a foto do satélite onde se pode verificar que, na data de 04/07/2016, naquele local, não havia nenhuma instalação de unidade de usina fotovoltaica, conforme pode ser observado na figura 3. Por outro lado, na figura 4, extraída do Google Earth, é possível verificar que em 29/12/2016, a usina está instalada.

Inicialmente se faz necessário reafirmar que as tratativas iniciais referentes à instalação das referenciadas gerações se deram em 2015, antes mesmo da alteração da REN 482/2012, que passou a vigorar apenas a partir de 01 de março de 2016.

Reafirmamos também que em 13/11/2015 foi emitido o parecer de acesso para o empreendimento da EN Brasil Empreendimentos S.A.

A ANEEL também cita que:

“24. Nesta ênfase, a fiscalização pontua que tal situação não poderia ter ocorrido sem que houvesse a substituição de medidor apropriado para a geração distribuída, acontecimento esse que somente ocorreu em 4 de janeiro de 2017, segundo pode ser observado na tela exemplificativa da Figura 4 do Relatório de Fiscalização, obtida no sistema comercial da própria Distribuidora, fato que se repete para as demais pretensas unidades consumidoras, com uma única exceção atinente a data, nas quais o evento é descrito pela rubrica “SUBST. MEDIDOR GERAÇÃO DISTRIBUIDA”. A exceção constatada se refere a de número 6957809, cuja





substituição do medidor ocorreu em 29/12/2016, ainda sim posterior a data defendida pela ENEL Ceará.”

Para demonstrar a veracidade dessa informação e que na citada data foram conectadas as unidades consumidoras com microgeração distribuída instalada, sob a titularidade de EN Brasil Empreendimentos S.A., a Enel Distribuição anexou as telas de seu Sistema Comercial (Synergia), identificando a unidades consumidora como “GERAÇÃO DISTRIBUIDA”. Sob este aspecto é importante destacar que efetivamente foram conectadas unidades de consumidoras com medição para geração distribuída (**Landys GYR E34A**), ou seja, foram conectadas efetivamente gerações distribuídas. Os comprovantes de instalação de medição adequada a este tipo de unidade consumidora com geração distribuída encontram-se abaixo.

1 - UC 6985794

Consulta Cliente - <F8> Informação de Medidores Trocados

Nº de Cliente: **6985794** - 6 **GERAÇÃO DISTRIBUIDA** Rota de Leitura: **35** **25114** **26** **121500** - 7 Fl: **S**
EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA Dívida (R\$) **0,00** E
 Endereço: **ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 10** Tarifa: **92** Classe/Subc: **0301** Parc: **Não**
 Bairro: **TABULEIRO DO NO** Telefone: Grupo:
 Município: **TABULEIRO DO NORTE** Cep: **60000000** Estado Forne: **SEM FORNECIMENTO**
 Tarifa Branca: **Não** Dívida Vencida **0,00** Dívida a Vencer **0,00**

Informação de Medidores Trocados

Opções

Medidores ...

Número	Marca	Forma de Consumo	Inteiros	Decimais	Inteiros Demanda	Decimais Demanda
5688647	LDG	ATIVA FP + REATIVA FP	6	0	0	0
6012981	ELE	ATIVA FP + REATIVA FP	6	0	0	0

Leituras do Medidor 5688647 - LDG

Data Evento	Cod. Irreg	Cod. Faturado	Leit. Terreno Ativa FP	Leit. Fatur. Ativa FP	Consumo FP	Leit. Terreno Ativa HP	Leit. Fatur. Ativa HP	Consumo HP
22/12/2016	000	041	154	171	0	0	0	
22/11/2016	B	B	0	171	34	0	0	
22/10/2016	000	000	137	137	9	0	0	
22/09/2016	B	B	0	128	38	0	0	

Data Evento	Leit. Terreno Demanda FP	Leit. Fatur. Demanda FP	Consumo FP	Reseteo

Detalhe >>
Fechar
Histórico





Consulta de Medidores

Nº Medidor: 5688647 Nº Fábrica: 1533130 **Imprimir** **Fechar**

Último Cliente

Número: 6985794 EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA **Cliente**

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 10

Município: TABULEIRO DO NORTE Bairro: TABULEIRO DO NO

Informações Gerais

Marca: LDG->LANDIS_GYR	Estado: EM LABORATÓRIO	Tipo: 04->ELETRONICO
Leitura Instal: 0	Tipo Ordem: MAN	Número Ordem:
Data Retirada: 06/01/2017	Última Leitura: 171	Nº Equipamento: 0
		Proprietário: COELCE
		Última Área: LABORATORIO

Dados do Modelo **Manifesto** **Dados do Medidor** **Movimentação** **Alterações** **Ensaio**

Modelo: 665->E34A TRIFASICO (BIDIRECIONAL) Voltagem: 240 VOLTS Amperagem: 15-120 A

Carga Pequena	1,0
Carga Indutiva	1,0
Carga Nominal	1,0

Capacidade

Inteiros	Decimais	☒ Ativa	☐ Pulso	☐ TB_Simples
Energia: 6	0	☐ Hor. Resev	☐ Sensor	☐ TB_Completo
Demanda: 0	0	☒ Reativa	☐ Amper/hora	
		☐ Demanda	☐ Com Memória de Massa	

Laudo: 693637 ?





Consulta de Medidores

Nº Medidor: 5688647 Nº Fábrica: 1533130 Imprimir Fechar

Último Cliente

Número: 6985794 EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA Cliente

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 10

Município: TABULEIRO DO NORTE Bairro: TABULEIRO DO NO

Informações Gerais

Marca: LDG->LANDIS_GYR Estado: EM LABORATÓRIO Tipo: 04->ELETRONICO

Leitura Instal.: 0 Tipo Ordem: MAN Número Ordem: Proprietário: COELCE

Data Retirada: 06/01/2017 Última Leitura: 171 Nº Equipamento: Última Área: LABORATORIO

Dados do Modelo **Manifestos** **Dados do Medidor** **Movimentação** **Alterações** **Ensaio**

Data Evento	Evento	Nº Cliente	Nome	
11/04/2016	1ª Leitura	6985794	EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA	ST SAO ANTI
06/01/2017	Retirada	6985794	EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA	ST SAO ANTI

Primeira Instalação

Data: 29/02/2016

Leitura Energia Ativa(Kwh): Leitura Demanda(KW):

Leitura Energia H. Reservado:

2- UC 6985795

Consulta Cliente - <F8> Informação de Medidores Trocados

Nº de Cliente: 6985795 - 4 PJ **PRACAO DISTRIBUIDA** Rota de Leitura: 35 25114 26 120000 - 0 Fl: S

EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA Dívida: R\$ 0,00 E

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 09

Bairro: TABULEIRO DO NO Tarifa: 92 Classe/Subc: 0301 Parc: Não

Município: TABULEIRO DO NORTE Telefone: Estado Fornec: SEM FORNECIMENTO

OUTROS Tarifa Branca: Não Cep: 60000000 Dívida Vencida 0,00 Dívida a Vencer 0,00

Ler ? Empresa Específicos Resumo Cancelar





Informação de Medidores Trocados

Opções

Medidores ...

Número	Marca	Forma de Consumo	Inteiros	Decimais	Inteiros Demanda	Decimais Demanda
5688646	LDG	ATIVA FP + REATIVA FP	6	0	0	0
6012980	ELE	ATIVA FP + REATIVA FP	6	0	0	0

Leituras do Medidor 5688646 - LDG

Data Evento	Cod. Irreg	Cod. Faturado	Leit. Terreno Ativa FP	Leit. Fatur. Ativa FP	Consumo FP	Leit. Terreno Ativa HP	Leit. Fatur. Ativa HP	Consumo HP
22/12/2016	000	000	187	187	14	0	0	
22/11/2016	B	B	0	173	34	0	0	
22/10/2016	000	000	139	139	12	0	0	
22/09/2016	B	B	0	127	38	0	0	

Histórico

Data Evento	Leit. Terreno Demanda FP	Leit. Fatur. Demanda FP	Consumo FP	Reseteo

Detalhe >>

Fechar





Consulta de Medidores

Nº Medidor: 5688646 Nº Fábrica: 1533107 **Imprimir** **Fechar**

Último Cliente

Número: 6985795 EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA **Cliente**

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 09

Município: TABULEIRO DO NORTE Bairro: TABULEIRO DO NO

Informações Gerais

Marca: LDG->LANDIS_GYR	Estado: EM LABORATÓRIO	Tipo: 04->ELETRONICO
Leitura Instal: 0	Tipo Ordem: MAN	Número Ordem:
Data Retirada: 06/01/2017	Última Leitura: 187	Nº Equipamento: 0
		Proprietário: COELCE
		Última Área: LABORATORIO

Dados do Medidor | **Movimentação** | **Alterações** | **Ensaio**

Modelo: 665->E34A TRIFASICO (BIDIRECIONAL) Voltagem: 240 VOLTS Amperagem: 15-120 A

Carga Pequena	1,0
Carga Indutiva	1,0
Carga Nominal	1,0

Capacidade

Inteiros	Decimais	☒ Ativa	☐ Pulso	☐ TB_Simples
Energia: 6	0	☐ Hor. Resev	☐ Sensor	☐ TB_Completo
Demanda: 0	0	☒ Reativa	☐ Amper/hora	
		☐ Demanda	☐ Com Memória de Massa	

Laudo: 693639 ?





Consulta de Medidores

Nº Medidor: 5688646 Nº Fábrica: 1533107 **Imprimir** **Fechar**

Último Cliente

Número: 6985795 EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA **Cliente**

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 09

Município: TABULEIRO DO NORTE Bairro: TABULEIRO DO NO

Informações Gerais

Marca: LDG->LANDIS_GYR	Estado: EM LABORATÓRIO	Tipo: 04->ELETRONICO
Leitura Instal.: 0	Tipo Ordem: MAN	Número Ordem:
Data Retirada: 06/01/2017	Última Leitura: 187	Nº Equipamento: 0
		Proprietário: COELCE
		Última Área: LABORATORIO

Dados do Modelo **Manifestos** **Dados do Medidor** **Movimentação** **Alterações** **Ensaio**

Data Evento	Evento	Nº Cliente	Nome	
11/04/2016	1ª Leitura	6985795	EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA	ST SAO ANTI
06/01/2017	Retirada	6985795	EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA	ST SAO ANTI

Primeira Instalação

Data: 29/02/2016

Leitura Energia Ativa(Kwh): 0 Leitura Demanda(KW): 0

Leitura Energia H. Reservado: 0

3 - UC 6985797

Consulta Cliente - <F8> Informação de Medidores Trocados

Nº de Cliente: 6985797 - 0 PJ RACAO DISTRIBUIDA Rota de Leitura: 35 25114 26 120500 - 1 Fl: S Ler

EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA Dívida: R\$ 0,00 E

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 08 Tarifa: 92 Classe/Subc: 0301 Parc: Não

Bairro: TABULEIRO DO NO Telefone: Grupo:

Município: TABULEIRO DO NORTE Cep: 60000000 Estado Forne: SEM FORNECIMENTO

Tarifa Branca: Não Dívida Vencida: 0,00 Dívida a Vencer: 0,00

Empres **Específicos** **Resumo** **Cancelar**





Informação de Medidores Trocados

Opções

Medidores ...

Número	Marca	Forma de Consumo	Inteiros	Decimais	Inteiros Demanda	Decimais Demanda
5688645	LDG	ATIVA FP + REATIVA FP	6	0	0	0
6012979	ELE	ATIVA FP + REATIVA FP	6	0	0	0

Leituras do Medidor 5688645 - LDG

Data Evento	Cod. Irreg.	Cod. Faturado	Leit. Terreno Ativa FP	Leit. Fatur. Ativa FP	Consumo FP	Leit. Terreno Ativa HP	Leit. Fatur. Ativa HP	Consumo HP
22/12/2016	000	000	137	137	20	0	0	
22/11/2016	B	B	0	117	27	0	0	
22/10/2016	000	000	90	90	21	0	0	
22/09/2016	B	B	0	69	28	0	0	

Data Evento	Leit. Terreno Demanda FP	Leit. Fatur. Demanda FP	Consumo FP	Reseteo

Detalhe >>

Fechar

Histórico





Consulta de Medidores

Nº Medidor: 5688645 Nº Fábrica: 1533136 **Imprimir** **Fechar**

Último Cliente

Número: 6985797 EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA **Cliente**

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 08

Município: TABULEIRO DO NORTE Bairro: TABULEIRO DO NO

Informações Gerais

Marca: LDG->LANDIS_GYR Estado: EM LABORATÓRIO Tipo: 04->ELETRONICO

Leitura Instal: 0 Tipo Ordem: MAN Número Ordem: Proprietário: COELCE

Data Retirada: 06/01/2017 Última Leitura: 137 Nº Equipamento: 0 Última Área: LABORATORIO

Dados do Modelo **Manifestos** **Dados do Medidor** **Movimentação** **Alterações** **Ensaio**

Modelo: 665->E34A TRIFASICO (BIDIRECIONAL) Voltagem: 240 VOLTS Amperagem: 15-120 A Carga Pequena: 1,0

Tipo de Medida: Direta Elementos: 3 Tipo de Fase: Trifásico Padrão: Normal Constante: 1,00 Const.Dem: 0,00 Const.Rea: 1,00 Carga Indutiva: 1,0

Carga Nominal: 1,0

Capacidade

Inteiros Decimais ☒ Ativa ☐ Pulso ☐ TB_Simples

Energia 6 0 ☐ Hor. Resev ☐ Sensor ☐ TB_Completo

Demanda 0 0 ☒ Reativa ☐ Amper/hora

☐ Demanda ☐ Com Memória de Massa

Laudo

693624 ?

4- UC 6985798

Consulta Cliente - <F8> Informação de Medidores Trocados

Nº de Cliente: 6985798 -9 PJ RACAO DISTRIBUIDA Nota de Leitura: 35 25114 26 118500 - 0 Fl: S Ler

EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA Dívida (R\$): 0,00 E ?

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 07 Tarifa: 92 Classe/Subc: 0301 Parc: Não Empresa

Bairro: TABULEIRO DO NO Telefone: Grupo: Especificos

Município: TABULEIRO DO NORTE Cep: 60000000 Estado Fomec: SEM FORNECIMENTO Resumo

Tarifa Branca: Não Dívida Vencida: 0,00 Dívida a Vencer: 0,00 Cancelar



Informação de Medidores Trocados

Opções

Medidores ...

Número	Marca	Forma de Consumo	Inteiros	Decimais	Inteiros Demanda	Decimais Demanda
5688644	LDG	ATIVA FP + REATIVA FP	6	0	0	0
6012978	ELE	ATIVA FP + REATIVA FP	5	0	0	0

Leituras do Medidor 5688644 - LDG

Data Evento	Cod. Irreg.	Cod. Faturado	Leit. Terreno Ativa FP	Leit. Fatur. Ativa FP	Consumo FP	Leit. Terreno Ativa HP	Leit. Fatur. Ativa HP	Consumo HP
22/12/2016	000	000	158	158	19	0	0	
22/11/2016	B	B	0	139	30	0	0	
22/10/2016	000	000	109	109	25	0	0	
22/09/2016	B	B	0	84	31	0	0	

Data Evento	Leit. Terreno Demanda FP	Leit. Fatur. Demanda FP	Consumo FP	Reseteo

Detalhe >>

Fechar

Histórico





Consulta de Medidores

Nº Medidor: 5688644 Nº Fábrica: 1533131 **Imprimir** **Fechar**

Último Cliente

Número: 6985798 EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA **Cliente**

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 07

Município: TABULEIRO DO NORTE Bairro: TABULEIRO DO NO

Informações Gerais

Marca: LDG->LANDIS_GYR	Estado: EM LABORATÓRIO	Tipo: 04->ELETRONICO
Leitura Instal: 0	Tipo Ordem: MAN	Número Ordem:
Data Retirada: 06/01/2017	Última Leitura: 158	Nº Equipamento: 0
		Proprietário: COELCE
		Última Área: LABORATORIO

Dados do Modelo **Manifesta** **Dados do Medidor** **Movimentação** **Alterações** **Ensaio**

Modelo: 665->E34A TRIFASICO (BIDIRECIONAL) Voltagem: 240 VOLTS Amperagem: 15-120 A

Carga Pequena	1,0
Carga Indutiva	1,0
Carga Nominal	1,0

Capacidade

Inteiros	Decimais	☒ Ativa	☐ Pulso	☐ TB_Simples
Energia: 6	0	☐ Hor. Resev	☐ Sensor	☐ TB_Completo
Demanda: 0	0	☒ Reativa	☐ Amper/hora	
		☐ Demanda	☐ Com Memória de Massa	

Laudo: 693632 ?





Consulta de Medidores

Nº Medidor: 5688644 Nº Fábrica: 1533131 **Imprimir** **Fechar**

Último Cliente

Número: 6985798 EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA **Cliente**

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 07

Município: TABULEIRO DO NORTE Bairro: TABULEIRO DO NO

Informações Gerais

Marca: LDG->LANDIS_GYR Estado: EM LABORATÓRIO Tipo: 04->ELETRONICO

Leitura Instal: 0 Tipo Ordem: MAN Número Ordem: Proprietário: COELCE

Data Retirada: 06/01/2017 Última Leitura: 158 Nº Equipamento: 0 Última Área: LABORATORIO

Dados do Modelo **Manifestos** **Dados do Medidor** **Movimentação** **Alterações** **Ensaio**

Data Evento	Evento	Nº Cliente	Nome	
11/04/2016	1ª Leitura	6985800	EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA	ST SAO ANTI
06/01/2017	Retirada	6985800	EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA	ST SAO ANTI

Primeira Instalação

Data: 29/02/2016

Leitura Energia Ativa(Kwh): Leitura Demanda(KW): Leitura Energia H. Reservado:

5 - UC 6985799

Consulta Cliente - <F8> Informação de Medidores Trocados

Nº de Cliente: 6985799 - 7 PJ **URACAO DISTRIBUIDA** Nota de Leitura: 35 25114 26 130500 - 6 FI: S Ler

EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA Dívida: R\$ 0,00 E ?

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 06 Tarifa: 92 Classe/Subc: 0301 Parc: Não Empresa

Bairro: TABULEIRO DO NO Telefone: Grupo: Especificos

Município: TABULEIRO DO NORTE Cep: 60000000 Estado Fomec: SEM FORNECIMENTO Resumo

Tarifa Branca: Não Dívida Vencida 0,00 Dívida a Vencer 0,00 Cancelar





Informação de Medidores Trocados

Opções

Medidores ...

Número	Marca	Forma de Consumo	Inteiros	Decimais	Inteiros Demanda	Decimais Demanda
5688643	LDG	ATIVA FP + REATIVA FP	6	0	0	0
6012977	ELE	ATIVA FP + REATIVA FP	6	0	0	0

Leituras do Medidor 5688643 - LDG

Data Evento	Cod. Irreg.	Cod. Faturado	Leit. Terreno Ativa FP	Leit. Fatur. Ativa FP	Consumo FP	Leit. Terreno Ativa HP	Leit. Fatur. Ativa HP	Consumo HP
22/12/2016	000	000	128	128	18	0	0	
22/11/2016	B	B	0	110	26	0	0	
22/10/2016	000	000	84	84	20	0	0	
22/09/2016	B	B	0	64	27	0	0	

Histórico

Data Evento	Leit. Terreno Demanda FP	Leit. Fatur. Demanda FP	Consumo FP	Reseteo

Detalhe >>>

Fechar





Consulta de Medidores

Nº Medidor: 5688643 Nº Fábrica: 1533126 **Imprimir** **Fechar**

Último Cliente

Número: 6985799 EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA **Cliente**

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 06

Município: TABULEIRO DO NORTE Bairro: TABULEIRO DO NO

Informações Gerais

Marca: LDG->LANDIS GYR	Estado: EM LABORATÓRIO	Tipo: 04->ELETRONICO
Leitura Instal: 0	Tipo Ordem: MAN	Número Ordem:
Data Retirada: 06/01/2017	Última Leitura: 128	Nº Equipamento: 0
		Proprietário: COELCE
		Última Área: LABORATORIO

Dados do Modelo **Manifestos** **Dados do Medidor** **Movimentação** **Alterações** **Ensaio**

Modelo **Voltagem** **Amperagem**

665->E34A TRIFASICO (BIDIRECIONAL) 240 VOLTS 15-120 A

Capacidade

Inteiros	Decimais	☒ Ativa	☐ Pulso	☐ TB_Simples
Energia: 6	0	☐ Hor. Resev	☐ Sensor	☐ TB_Completo
Demanda: 0	0	☒ Reativa	☐ Amper/hora	
		☐ Demanda	☐ Com Memória de Massa	

Laudo

693627 ?





Consulta de Medidores

Nº Medidor: 5688643 Nº Fábrica: 1533126 **Imprimir** **Fechar**

Último Cliente

Número: 6985799 EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA **Cliente**

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 06

Município: TABULEIRO DO NORTE Bairro: TABULEIRO DO NO

Informações Gerais

Marca: LDG->LANDIS_GYR	Estado: EM LABORATÓRIO	Tipo: 04->ELETRONICO
Leitura Instal: 0	Tipo Ordem: MAN	Número Ordem:
Data Retirada: 06/01/2017	Última Leitura: 128	Nº Equipamento: 0
		Proprietário: COELCE
		Última Área: LABORATORIO

Dados do Modelo **Manifestos** **Dados do Medidor** **Movimentação** **Alterações** **Ensaio**

Data Evento	Evento	Nº Cliente	Nome	
11/04/2016	1ª Leitura	6985800	EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA	ST SAO ANTI
06/01/2017	Retirada	6985800	EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA	ST SAO ANTI

Primeira Instalação

Data: 29/02/2016

Leitura Energia Ativa(Kwh): Leitura Demanda(Kw): Leitura Energia H. Reservado:

6 - UC 6985800

Consulta Cliente - <F8> Informação de Medidores Trocados

Nº de Cliente: 6985800 - 4 **DISTRIBUIDORA** Rota de Leitura: 35 25114 26 129500 - 0 Fl: S Ler

EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA Dívida (R\$): 0,00 E ?

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 05 Tarifa: 92 Classe/Subc: 0301 Parc: Não Empresa

Bairro: TABULEIRO DO NO Telefone: Grupo: Específicos

Município: TABULEIRO DO NORTE Cep: 60000000 Estado Fornecedor: SEM FORNECIMENTO Resumo

Tarifa Branca: Não Dívida Vencida: 0,00 Dívida a Vencer: 0,00 Cancelar





Informação de Medidores Trocados

Opções

Medidores ...

Número	Marca	Forma de Consumo	Inteiros	Decimais	Inteiros Demanda	Decimais Demanda
5688642	LDG	ATIVA FP + REATIVA FP	6	0	0	0
6012976	ELE	ATIVA FP + REATIVA FP	6	0	0	0

Leituras do Medidor 5688642 - LDG

Data Evento	Cod. Irreg.	Cod. Faturado	Leit. Terreno Ativa FP	Leit. Fatur. Ativa FP	Consumo FP	Leit. Terreno Ativa HP	Leit. Fatur. Ativa HP	Consumo HP
22/12/2016	000	000	127	127	16	0	0	
22/11/2016	B	B	0	111	26	0	0	
22/10/2016	000	000	85	85	17	0	0	
22/09/2016	B	B	0	68	28	0	0	

Histórico

Data Evento	Leit. Terreno Demanda FP	Leit. Fatur. Demanda FP	Consumo FP	Reseteo

Detalhe >>

Fechar





Consulta de Medidores

Nº Medidor: 5688642 Nº Fábrica: 1533149 **Imprimir** **Fechar**

Último Cliente

Número: 6985800 EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA **Cliente**

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 05

Município: TABULEIRO DO NORTE Bairro: TABULEIRO DO NO

Informações Gerais

Marca	LDG->LANDIS_GYR	Estado	EM LABORATÓRIO	Tipo	04->ELETRONICO
Leitura Instal.	0	Tipo Ordem	MAN	Número Ordem	
Data Retirada	06/01/2017	Última Leitura	127	Nº Equipamento	0
				Proprietário	COELCE
				Última Área	LABORATORIO

Dados do Medidor | Manifestos | Dados do Medidor | Movimentação | Alterações | Ensaios

Modelo: 665->E34A TRIFASICO (BIDIRECIONAL) Voltagem: 240 VOLTS Amperagem: 15-120A

Carga Pequena	1,0
Carga Indutiva	1,0
Carga Nominal	1,0

Capacidade

Inteiros	Decimais	☒ Ativa	☐ Pulso	☐ TB_Simples
Energia	6 0	☐ Hor. Resev	☐ Sensor	☐ TB_Completo
Demanda	0 0	☒ Reativa	☐ Amper/hora	
		☐ Demanda	☐ Com Memória de Massa	

Laudo: 693628 ?





Consulta de Medidores

Nº Medidor: 5688642 Nº Fábrica: 1533149 **Imprimir** **Fechar**

Último Cliente

Número: 6985800 EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA **Cliente**

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 05

Município: TABULEIRO DO NORTE Bairro: TABULEIRO DO NO

Informações Gerais

Marca: LDG->LANDIS_GYR	Estado: EM LABORATÓRIO	Tipo: 04->ELETRONICO
Leitura Instal: 0	Tipo Ordem: MAN	Número Ordem:
Data Retirada: 06/01/2017	Última Leitura: 127	Nº Equipamento: 0
		Proprietário: COELCE
		Última Área: LABORATORIO

Dados do Modelo Manifestos Dados do Medidor Movimentação Alterações Ensaios

Data Evento	Evento	Nº Cliente	Nome	
11/04/2016	1ª Leitura	6985800	EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA	ST SAO ANTI
06/01/2017	Retirada	6985800	EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA	ST SAO ANTI

Primeira Instalação

Data: 29/02/2016

Leitura Energia Ativa(Kwh): Leitura Demanda(KW): Leitura Energia H. Reservado:

7 - UC 6985801

Consulta Cliente - <F8> Informação de Medidores Trocados

Nº de Cliente: 6985801 - 2 PJ RACAO DISTRIBUIDA Rota de Leitura: 35 25114 26 128500 - 5 Fl: S **Ler**

EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA Dívida: R\$ 0,00 **E**

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 04 Tarifa: 92 Classe/Subc: 0301 Parc: Não **?**

Bairro: TABULEIRO DO NO Telefone: Grupo: **Empresa**

Município: TABULEIRO DO NORTE Cep: 60000000 Estado Forne: SEM FORNECIMENTO **Específicos**

Tarifa Branca: Não Dívida Vencida 0,00 Dívida a Vencer 0,00 **Resumo**

Cancelar





Informação de Medidores Trocados

Opções

Medidores ...

Número	Marca	Forma de Consumo	Inteiros	Decimais	Inteiros Demanda	Decimais Demanda
5688641	LDG	ATIVA FP + REATIVA FP	6	0	0	0
6012975	ELE	ATIVA FP + REATIVA FP	6	0	0	0

Leituras do Medidor 5688641 - LDG

Data Evento	Cod. Irreg.	Cod. Faturado	Leit. Terreno Ativa FP	Leit. Fatur. Ativa FP	Consumo FP	Leit. Terreno Ativa HP	Leit. Fatur. Ativa HP	Consumo HP
22/12/2016	000	000	419	419	298	0	0	
22/11/2016	B	B	0	121	28	0	0	
22/10/2016	000	000	93	93	20	0	0	
22/09/2016	B	B	0	73	29	0	0	

Histórico

Data Evento	Leit. Terreno Demanda FP	Leit. Fatur. Demanda FP	Consumo FP	Reseteo

Detalhe >>

Fechar





Consulta de Medidores

Nº Medidor: 5688641 Nº Fábrica: 1533138 **Imprimir** **Fechar**

Último Cliente

Número: 6985801 EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA **Cliente**

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 04

Município: TABULEIRO DO NORTE Bairro: TABULEIRO DO NO

Informações Gerais

Marca: LDG->LANDIS_GYR	Estado: EM LABORATÓRIO	Tipo: 04->ELETRONICO
Leitura Instal: 0	Tipo Ordem: MAN	Número Ordem:
Data Retirada: 06/01/2017	Última Leitura: 419	Nº Equipamento: 0
		Proprietário: COELCE
		Última Área: LABORATORIO

Dados do Modelo Manifestos Dados do Medidor Movimentação Alterações Ensaios

Modelo: 65->E34A TRIFASICO (BIDIRECIONAL) Voltagem: 240 VOLTS Amperagem: 15 - 120 A

Tipo de Medida: Direta	Elementos: 2	Tipo de Fase: Trifásico	Padrão: Normal	Constante: 1,00	Const.Dem: 0,00	Const.Rea: 1,00	Carga Pequena: 1,0	Carga Indutiva: 1,0	Carga Nominal: 1,0
------------------------	--------------	-------------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------	---------------------	--------------------

Capacidade

Inteiros	Decimais	☒ Ativa	☐ Pulso	☐ TB_Simples
Energia: 6	0	☐ Hor. Resev	☐ Sensor	☐ TB_Completo
		☒ Reativa	☐ Amper/hora	
Demanda: 0	0	☐ Demanda	☐ Com Memória de Massa	

Laudos

693635 ?





Consulta de Medidores

Nº Medidor: 5688641 Nº Fábrica: 1533138 **Imprimir** **Fechar**

Último Cliente

Número: 6985801 EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA **Cliente**

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 04

Município: TABULEIRO DO NORTE Bairro: TABULEIRO DO NO

Informações Gerais

Marca: LDG->LANDIS_GYR Estado: EM LABORATÓRIO Tipo: 04->ELETRONICO

Leitura Instal.: 0 Tipo Ordem: MAN Número Ordem: Proprietário: COELCE

Data Retirada: 06/01/2017 Última Leitura: 419 Nº Equipamento: 0 Última Área: LABORATORIO

Dados do Modelo **Manifestos** **Dados do Medidor** **Movimentação** **Alterações** **Ensaio**

Data Evento	Evento	Nº Cliente	Nome	
11/04/2016	1ª Leitura	6985801	EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA	ST SAO ANTI
06/01/2017	Retirada	6985801	EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA	ST SAO ANTI

Primeira Instalação

Data: 29/02/2016

Leitura Energia Ativa(Kwh): Leitura Demanda(KW): Leitura Energia H. Reservado:

8 - UC 6985802

Consulta Cliente - <F8> Informação de Medidores Trocados

Nº de Cliente: 6985802 - 0 PJ RACAO DISTRIBUIDA Rota de Leitura: 35 25114 26 126500 - 4 Fl: S Ler

EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA Dívida :R\$ 0,00 E ?

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 03 Tarifa: 92 Classe/Subc: 0301 Parc: Não Empresa

Bairro: TABULEIRO DO NO Telefone: Grupo: Especificos

Município: TABULEIRO DO NORTE Cep: 60000000 Estado Fornec: SEM FORNECIMENTO Resumo

Tarifa Branca: Não Dívida Vencida 0,00 Dívida a Vencer 0,00 Cancelar





Informação de Medidores Trocados

Opções

Medidores ...

Número	Marca	Forma de Consumo	Inteiros	Decimais	Inteiros Demanda	Decimais Demanda
5688640	LDG	ATIVA FP + REATIVA FP	6	0	0	0
6012974	ELE	ATIVA FP + REATIVA FP	6	0	0	0

Leituras do Medidor 5688640 - LDG

Data Evento	Cod. Irreg.	Cod. Faturado	Leit. Terreno Ativa FP	Leit. Fatur. Ativa FP	Consumo FP	Leit. Terreno Ativa HP	Leit. Fatur. Ativa HP	Consumo HP
22/12/2016	000	000	147	147	21	0	0	
22/11/2016	B	B	0	126	28	0	0	
22/10/2016	000	000	98	98	28	0	0	
22/09/2016	B	B	0	70	28	0	0	

Data Evento	Leit. Terreno Demanda FP	Leit. Fatur. Demanda FP	Consumo FP	Reseteo

Detalhe >>

Fechar

Histórico





Consulta de Medidores

Nº Medidor: 5688640 Nº Fábrica: 1533148 **Imprimir** **Fechar**

Último Cliente

Número: 6985802 EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA **Cliente**

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 03

Município: TABULEIRO DO NORTE Bairro: TABULEIRO DO NO

Informações Gerais

Marca: LDG->LANDIS_GYR	Estado: EM LABORATÓRIO	Tipo: 04->ELETRONICO
Leitura Instal: 0	Tipo Ordem: MAN	Número Ordem:
Data Retirada: 06/01/2017	Última Leitura: 147	Nº Equipamento: 0
		Proprietário: COELCE
		Última Área: LABORATORIO

Dados do Modelo Manifestos Dados do Medidor Movimentação Alterações Ensaios

Modelo

665-> E34A TRIFASICO (BIDIRECIONAL) Voltagem: 240 VOLTS Amperagem: 15 - 120 A

Carga Pequena: 1,0

Carga Indutiva: 1,0

Carga Nominal: 1,0

Capacidade

Inteiros	Decimais	☒ Ativa	☐ Pulso	☐ TB_Simples
Energia: 6	0	☐ Hor. Resev	☐ Sensor	☐ TB_Completo
Demanda: 0	0	☒ Reativa	☐ Amper/hora	
		☐ Demanda	☐ Com Memória de Massa	

Laudo

693636 ?





Consulta de Medidores

Nº Medidor: 5688640 Nº Fábrica: 1533148 Imprimir Fechar

Último Cliente

Número: 6985802 EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA Cliente

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 03

Município: TABULEIRO DO NORTE Bairro: TABULEIRO DO NO

Informações Gerais

Marca: LDG->LANDIS_GYR Estado: EM LABORATÓRIO Tipo: 04->ELETRONICO

Leitura Instal.: 0 Tipo Ordem: MAN Número Ordem: Proprietário: COELCE

Data Retirada: 06/01/2017 Última Leitura: 147 Nº Equipamento: Última Área: LABORATORIO

Dados do Modelo Manifestos Dados do Medidor Movimentação Alterações Ensaios

Data Evento	Evento	Nº Cliente	Nome	
11/04/2016	1ª Leitura	6985802	EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA	ST SAO ANTI
06/01/2017	Retirada	6985802	EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA	ST SAO ANTI

Primeira Instalação

Data: 29/02/2016

Leitura Energia Ativa(Kwh): 0 Leitura Demanda(KW): 0

Leitura Energia H. Reservado: 0

9 - UC 6985803

Consulta Cliente - <F8> Informação de Medidores Trocados

Nº de Cliente: 6985803 -9 PJ RACAO DISTRIBUIDA Rota de Leitura: 35 25114 26 127500 - 0 Fl: S Ler

EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA Dívida: R\$ 0,00 E ?

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 BL LOTE 02 Tarifa: 92 Classe/Subc: 0301 Parc: Não Empresa

Bairro: TABULEIRO DO NO Telefone: Grupo: Especificos

Município: TABULEIRO DO NORTE Cep: 60000000 Estado Fornecedor: SEM FORNECIMENTO Resumo

Tarifa Branca: Não Dívida Vencida: 0,00 Dívida a Vencer: 0,00 Cancelar





Informação de Medidores Trocados

Opções

Medidores ...

Número	Marca	Forma de Consumo	Inteiros	Decimais	Inteiros Demanda	Decimais Demanda
5688639	LDG	ATIVA FP + REATIVA FP	6	0	0	0
6012973	ELE	ATIVA FP + REATIVA FP	6	0	0	0

Leituras do Medidor 5688639 - LDG

Data Evento	Cod. Irreg.	Cod. Faturado	Leit. Terreno Ativa FP	Leit. Fatur. Ativa FP	Consumo FP	Leit. Terreno Ativa HP	Leit. Fatur. Ativa HP	Consumo HP
22/11/2016	B	B	0	126	28	0	0	
22/10/2016	000	000	98	98	30	0	0	
22/09/2016	B	B	0	68	28	0	0	
22/08/2016	000	000	40	40	7	0	0	

Histórico

Data Evento	Leit. Terreno Demanda FP	Leit. Fatur. Demanda FP	Consumo FP	Reseteo

Detalhe >>

Fechar





Consulta de Medidores

Nº Medidor: 5688639 Nº Fábrica: 1533104 **Imprimir** **Fechar**

Último Cliente

Número: 6985803 EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA **Cliente**

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 BL LOTE 02

Município: TABULEIRO DO NORTE Bairro: TABULEIRO DO NO

Informações Gerais

Marca: LDG->LANDIS_GYR	Estado: EM LABORATÓRIO	Tipo: 04->ELETRONICO
Leitura Instal: 0	Tipo Ordem: MAN	Número Ordem:
Data Retirada: 06/01/2017	Última Leitura: 153	Nº Equipamento: 0
		Proprietário: COELCE
		Última Área: LABORATORIO

Dados do Modelo Manifestos Dados do Medidor Movimentação Alterações Ensaios

Modelo

665->E34A TRIFASICO (BIDIRECIONAL) Voltagem: 240 VOLTS Amperagem: 15-120 A

Carga Pequena	1,0
Carga Indutiva	1,0
Carga Nominal	1,0

Capacidade

Inteiros	Decimais	☒ Ativa	☐ Pulso	☐ TB_Simples
Energia: 6	0	☐ Hor. Resev	☐ Sensor	☐ TB_Completo
		☒ Reativa	☐ Amper/hora	
Demanda: 0	0	☐ Demanda	☐ Com Memória de Massa	

Laudo

693641 ?





Consulta de Medidores

Nº Medidor: 5688639 Nº Fábrica: 1533104 **Imprimir** **Fechar**

Último Cliente

Número: 6985803 EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA **Cliente**

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 BL LOTE 02

Município: TABULEIRO DO NORTE Bairro: TABULEIRO DO NO

Informações Gerais

Marca: LDG->LANDIS_GYR	Estado: EM LABORATÓRIO	Tipo: 04->ELETRONICO
Leitura Instal: 0	Tipo Ordem: MAN	Número Ordem:
Data Retirada: 06/01/2017	Última Leitura: 153	Nº Equipamento: 0
		Proprietário: COELCE
		Última Área: LABORATORIO

Dados do Modelo Manifestos Dados do Medidor Movimentação Alterações Ensaiois

Data Evento	Evento	Nº Cliente	Nome	
11/04/2016	1ª Leitura	6985803	EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA	ST SAO ANTONIO
06/01/2017	Retirada	6985803	EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA	ST SAO ANTONIO

Primeira Instalação

Data: 29/02/2016

Leitura Energia Ativa(Kwh): Leitura Demanda(KW): Leitura Energia H. Reservado:

10 - UC 6985804

Consulta Cliente - <F8> Informação de Medidores Trocados

Nº de Cliente: 6985804 - 7 PJ Rota de Leitura: 35 25114 26 125500 - 9 Fl: S Ler

EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA Dívida: R\$ 0,00 E

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 01 Tarifa: 92 Classe/Subc: 0301 Parc: Não

Bairro: TABULEIRO DO NO Telefone: Grupo: Empresa

Município: TABULEIRO DO NORTE Cep: 60000000 Estado Forne: SEM FORNECIMENTO Específicos

Tarifa Branca: Não Dívida Vencida 0,00 Dívida a Vencer 0,00 Resumo

Cancelar

36

Enel Distribuição Ceará – Rua Padre Valdevino, 150 – Centro, Fortaleza, Ceará, Brasil – CEP: 60135-040 – www.Eneldistribuicao.com.br



Documento assinado digitalmente.

Consulte a autenticidade deste documento em <http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx>, informando o código de verificação 0D15292A004A57E6



Informação de Medidores Trocados

Opções

Medidores ...

Número	Marca	Forma de Consumo	Inteiros	Decimais	Inteiros Demanda	Decimais Demanda
5698638	LDG	ATIVA FP + REATIVA FP	6	0	0	0
6012972	ELE	ATIVA FP + REATIVA FP	6	0	0	0

Detalhe >>

Fechar

Histórico

Data Evento	Cod. Irreg.	Cod. Faturado	Leit. Terreno Ativa FP	Leit. Fatur. Ativa FP	Consumo FP	Leit. Terreno Ativa HP	Leit. Fatur. Ativa HP	Consumo HP

Data Evento	Leit. Terreno Demanda FP	Leit. Fatur. Demanda FP	Consumo FP	Reseteo





Consulta de Medidores

Nº Medidor: 5688638 Nº Fábrica: 1533141 **Imprimir** **Fechar**

Último Cliente

Número: 6985804 EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA **Cliente**

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 01

Município: TABULEIRO DO NORTE Bairro: TABULEIRO DO NO

Informações Gerais

Marca: LDG->LANDIS_GYR	Estado: EM LABORATÓRIO	Tipo: 04 -> ELETRONICO
Leitura Instal.: 0	Tipo Ordem: MAN	Número Ordem:
Data Retirada: 06/01/2017	Última Leitura: 152	Nº Equipamento: 0
		Proprietário: COELCE
		Última Área: LABORATORIO

Dados do Modelo Manifestos Dados do Medidor Movimentação Alterações Ensaios

Modelo: 665 -> E34A TRIFASICO (BIDIRECIONAL) Voltagem: 240 VOLTS Amperagem: 15 - 120 A

Carga Pequena: 1,0

Carga Indutiva: 1,0

Carga Nominal: 1,0

Capacidade

Inteiros	Decimais	☒ Ativa	☐ Pulso	☐ TB_Simples
Energia: 6	0	☐ Hor. Resev	☐ Sensor	☐ TB_Completo
Demanda: 0	0	☒ Reativa	☐ Amper/hora	
		☐ Demanda	☐ Com Memória de Massa	

Laudos

693633 ?





Consulta de Medidores

Nº Medidor: 5688638 Nº Fábrica: 1533141 Imprimir Fechar

Último Cliente

Número: 6985804 EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA Cliente

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 01

Município: TABULEIRO DO NORTE Bairro: TABULEIRO DO NO

Informações Gerais

Marca: LDG->LANDIS GYR Estado: EM LABORATÓRIO Tipo: 04->ELETROICO

Leitura Instal.: 0 Tipo Ordem: MAN Número Ordem: Proprietário: COELCE

Data Retirada: 06/01/2017 Última Leitura: 152 Nº Equipamento: 0 Última Área: LABORATORIO

Dados do Modelo Manifestos Dados do Medidor Movimentação Alterações Ensaios

Data Evento	Evento	Nº Cliente	Nome	
11/04/2016	1ª Leitura	6985804	EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA	ST SAO ANTI
06/01/2017	Retirada	6985804	EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA	ST SAO ANTI

Primeira Instalação

Data: 29/02/2016

Leitura Energia Ativa(Kwh): Leitura Demanda(KW):

Leitura Energia H. Reservado:

11 - UC 6985805

Consulta Cliente - <F8> Informação de Medidores Trocados

Nº de Cliente: 6985805 - 5 PJ RACAO DISTRIBUIDA Rota de Leitura: 35 25114 26 116000 - 8 FI: S Ler

EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA Dívida (R\$): 0,00 E ?

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 19 Tarifa: 92 Classe/Subc: 0301 Parc: Não Empresa

Bairro: TABULEIRO DO NO Telefone: Grupo: Especificos

Município: TABULEIRO DO NORTE Cep: 60000000 Estado Fomec: SEM FORNECIMENTO Resumo

Tarifa Branca: Não Dívida Vencida 0,00 Dívida a Vencer 0,00 Cancelar





Informação de Medidores Trocados

Opções

Medidores ...

Número	Marca	Forma de Consumo	Inteiros	Decimais	Inteiros Demanda	Decimais Demanda
5688656	LDG	ATIVA FP + REATIVA FP	6	0	0	0
6012990	ELE	ATIVA FP + REATIVA FP	6	0	0	0

Detalhe >>

Fechar

Histórico

Data Evento	Cod. Irreg	Cod. Faturado	Leit. Terreno Ativa FP	Leit. Fatur. Ativa FP	Consumo FP	Leit. Terreno Ativa HP	Leit. Fatur. Ativa HP	Consumo HP

Data Evento	Leit. Terreno Demanda FP	Leit. Fatur. Demanda FP	Consumo FP	Reseteo





Consulta de Medidores

Nº Medidor: 5688656 Nº Fábrica: 1533122 **Imprimir** **Fechar**

Último Cliente

Número: 6985805 EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA **Cliente**

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 19

Município: TABULEIRO DO NORTE Bairro: TABULEIRO DO NO

Informações Gerais

Marca: LDG->LANDIS_GYR	Estado: EM LABORATÓRIO	Tipo: 04->ELETRONICO
Leitura Instal: 0	Tipo Ordem: MAN	Número Ordem:
Data Retirada: 06/01/2017	Última Leitura: 183	Nº Equipamento: 0
		Proprietário: COELCE
		Última Área: LABORATORIO

Dados do Modelo Manifestos Dados do Medidor Movimentação Alterações Ensaios

Modelo: 665->E34A TRIFASICO (BIDIRECIONAL) Voltagem: 240 VOLTS Amperagem: 15 - 120 A

Tipos de Medida: Direta	Elementos: 2	Tipo de Fase: Trifásico	Padrão: Normal	Constante: 1,00	Const.Dem: 0,00	Const.Rea: 1,00	Carga Pequena: 1,0	Carga Indutiva: 1,0	Carga Nominal: 1,0
-------------------------	--------------	-------------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------	---------------------	--------------------

Capacidade

Inteiros	Decimais	☒ Ativa	☐ Pulso	☐ TB_Simples
Energia: 6	0	☐ Hor. Resev	☐ Sensor	☐ TB_Completo
Demanda: 0	0	☒ Reativa	☐ Amper/hora	
		☐ Demanda	☐ Com Memória de Massa	

Laudos

693634 ?





Consulta de Medidores

Nº Medidor: 5688656 Nº Fábrica: 1533122 Imprimir Fechar

Último Cliente

Número: 6985805 EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA Cliente

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 19

Município: TABULEIRO DO NORTE Bairro: TABULEIRO DO NO

Informações Gerais

Marca: LDG->LANDIS_GYR	Estado: EM LABORATÓRIO	Tipo: 04->ELETRONICO
Leitura Instal.: 0	Tipo Ordem: MAN	Número Ordem:
Data Retirada: 06/01/2017	Última Leitura: 183	Nº Equipamento: 0
		Proprietário: COELCE
		Última Área: LABORATORIO

Dados do Modelo Manifestos Dados do Medidor Movimentação Alterações Ensaios

Data Evento	Evento	Nº Cliente	Nome	
11/04/2016	1ª Leitura	6985805	EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA	ST SAO ANTI
06/01/2017	Retirada	6985805	EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA	ST SAO ANTI

Primeira Instalação

Data: 29/02/2016

Leitura Energia Ativa(Kwh): 0 Leitura Demanda(KW): 0

Leitura Energia H. Reservado: 0

12 - UC 6985806

Consulta Cliente - <Shift + F7> Histórico de Atendimentos

Nº de Cliente: 6985806 - 3 PJ RACAO DISTRIBUIDA Rota de Leitura: 35 25114 26 117000 - 3 Fl: S Ler

EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA Dívida: R\$ 0,00 E ?

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 18 Tarifa: 92 Classe/Subc: 0301 Parc: Não Empresa

Bairro: TABULEIRO DO NO Telefone: Grupo: Específicos

Município: TABULEIRO DO NORTE Cep: 60000000 Estado Fornec: SEM FORNECIMENTO Resumo

Tarifa Branca: Não Dívida Vencida 0,00 Dívida a Vencer 0,00 Cancelar





Informação de Medidores Trocados

Opções

Medidores ...

Número	Marca	Forma de Consumo	Inteiros	Decimais	Inteiros Demanda	Decimais Demanda
5688655	LDG	ATIVA FP + REATIVA FP	6	0	0	0
6012989	ELE	ATIVA FP + REATIVA FP	6	0	0	0

Detalhe >>

Fechar

Histórico

Data Evento	Cod. Irreg.	Cod. Faturado	Leit. Terreno Ativa FP	Leit. Fatur. Ativa FP	Consumo FP	Leit. Terreno Ativa HP	Leit. Fatur. Ativa HP	Consumo HP

Data Evento	Leit. Terreno Demanda FP	Leit. Fatur. Demanda FP	Consumo FP	Reseteo





Consulta de Medidores

Nº Medidor: 5688655 Nº Fábrica: 1533096 **Imprimir** **Fechar**

Último Cliente

Número: 6985806 EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA **Cliente**

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 18

Município: TABULEIRO DO NORTE Bairro: TABULEIRO DO NO

Informações Gerais

Marca: LDG->LANDIS_GYR	Estado: EM LABORATÓRIO	Tipo: 04->ELETRONICO
Leitura Instal: 0	Tipo Ordem: MAN	Número Ordem:
		Proprietário: COELCE
Data Retirada: 06/01/2017	Última Leitura: 219	Nº Equipamento: 0
		Última Área: LABORATORIO

Dados do Modelo Manifestos Dados do Medidor Movimentação Alterações Ensaios

Modelo: 665->E34A TRIFASICO (BIDIRECIONAL) Voltagem: 240 VOLTS Amperagem: 15 - 120 A

Carga Pequena	1,0
Carga Indutiva	1,0
Carga Nominal	1,0

Tipo de Medida: Direta Elementos: 3 Tipo de Fuso: Trifásico Padrão: Normal Constante: 1,00 Const.Dem: 0,00 Const.Rea: 1,00

Capacidade

Inteiros	Decimais	☒ Ativa	☐ Pulso	☐ TB_Simples
Energia: 6	0	☐ Hor. Resev	☐ Sensor	☐ TB_Completo
		☒ Reativa	☐ Amper/hora	
Demanda: 0	0	☐ Demanda	☐ Com Memória de Massa	

Lauda

693644 ?





Consulta de Medidores

Nº Medidor: 5688655 Nº Fábrica: 1533096 Imprimir Fechar

Último Cliente

Número: 6985806 EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA Cliente

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 18

Município: TABULEIRO DO NORTE Bairro: TABULEIRO DO NO

Informações Gerais

Marca: LDG->LANDIS_GYR	Estado: EM LABORATÓRIO	Tipo: 04->ELETRONICO
Leitura Instal.: 0	Tipo Ordem: MAN	Número Ordem:
Data Retirada: 06/01/2017	Última Leitura: 219	Nº Equipamento: 0
		Proprietário: COELCE
		Última Área: LABORATORIO

Dados do Modelo **Manifestos** **Dados do Medidor** **Movimentação** **Alterações** **Ensaiois**

Data Evento	Evento	Nº Cliente	Nome	
11/04/2016	1ª Leitura	6985806	EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA	ST SAO ANTI
06/01/2017	Retirada	6985806	EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA	ST SAO ANTI

Primeira Instalação

Data: 29/02/2016

Leitura Energia Ativa(Kwh): 0 Leitura Demanda(KW): 0

Leitura Energia H. Reservado: 0

13 - UC 7389748-5

Consulta Cliente - <F11> Consulta de Ordens

Nº de Cliente: 7389748 - 5 **PRACAO DISTRIBUIDA** Rota de Leitura: 35 25114 26 113000 - 1 Fl: S Ler

EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA Dívida: R\$ 0,00 ?

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 17 Tarifa: 92 Classe/Subc: 0301 Parc: Não Empresa

Bairro: TABULEIRO DO NO Telefone: Grupo: Específicos

Município: TABULEIRO DO NORTE Cep: 60000000 Estado Fornec: SEM FORNECIMENTO Resumo

Tarifa Branca: Não Dívida Vencida 0,00 Dívida a Vencer 0,00 Cancelar

45





Informação de Medidores Trocados

Opções

Medidores ...

Número	Marca	Forma de Consumo	Inteiros	Decimais	Inteiros Demanda	Decimais Demanda
5688654	LDG	ATIVA FP + REATIVA FP	6	0	0	0
6012988	ELE	ATIVA FP + REATIVA FP	6	0	0	0

Leituras do Medidor 5688654 - LDG

Data Evento	Cod. Irreg.	Cod. Faturado	Leit. Terreno Ativa FP	Leit. Fatur. Ativa FP	Consumo FP	Leit. Terreno Ativa HP	Leit. Fatur. Ativa HP	Consumo HP
06/01/2017			18300	183	18117	0	0	
22/12/2016	000	041	165	183	0	0	0	
22/11/2016	B	B	0	183	23	0	0	
22/10/2016	000	041	110	160	0	0	0	

Data Evento	Leit. Terreno Demanda FP	Leit. Fatur. Demanda FP	Consumo FP	Reseteo

Detalhe >>

Fechar

Histórico





Consulta de Medidores

Nº Medidor: 5688654 Nº Fábrica: 1533139 **Imprimir** **Fechar**

Último Cliente

Número: 7389748 EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA **Cliente**

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 17

Município: TABULEIRO DO NORTE Bairro: TABULEIRO DO NO

Informações Gerais

Marca: LDG->LANDIS_GYR	Estado: EM LABORATÓRIO	Tipo: 04->ELETRONICO
Leitura Instal: 0	Tipo Ordem: MAN	Número Ordem:
Data Retirada: 06/01/2017	Última Leitura: 183	Nº Equipamento: 0
		Proprietário: COELCE
		Última Área: LABORATORIO

Dados do Modelo Manifestos Dados do Medidor Movimentação Alterações Ensaios

Modelo

665->E34A TRIFASICO (BIDIRECIONAL) Voltagem: 240 VOLTS Amperagem: 15 - 120 A

Carga Pequena: 1,0

Tipo de Medida **Elementos** **Tipo de Fase** **Padrão** **Constante** **Const.Dem** **Const.Rea** **Carga Indutiva** **Carga Nominal**

Direta 2 F-3Fase Normal 1,00 0,00 1,00 1,0 1,0

Capacidade

Inteiros Decimais ☒ Ativa ☐ Pulso ☐ TB_Simples

Energia 6 0 ☐ Hor. Resev ☐ Sensor ☐ TB_Completo

Demanda 0 0 ☒ Reativa ☐ Amper/hora

☐ Demanda ☐ Com Memória de Massa

Laudo

693629 ?





Consulta de Medidores

Nº Medidor: 5688654 Nº Fábrica: 1533139 **Imprimir** **Fechar**

Último Cliente

Número: 7389748 EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA **Cliente**

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 17

Município: TABULEIRO DO NORTE Bairro: TABULEIRO DO NO

Informações Gerais

Marca: LDG->LANDIS_GYR Estado: EM LABORATÓRIO Tipo: 04->ELETRONICO

Leitura Instal: 0 Tipo Ordem: MAN Número Ordem: Proprietário: COELCE

Data Retirada: 06/01/2017 Última Leitura: 183 Nº Equipamento: 0 Última Área: LABORATORIO

Dados do Modelo **Manifestos** **Dados do Medidor** **Movimentação** **Alterações** **Ensaiois**

Data Evento	Evento	Nº Cliente	Nome	
11/04/2016	1ª Leitura	7389748	EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA	ST SAO ANTI
06/01/2017	Retirada	7389748	EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA	ST SAO ANTI

Primeira Instalação

Data: 29/02/2016

Leitura Energia Ativa(Kwh): 0 Leitura Demanda(KW): 0

Leitura Energia H. Reservado: 0

14 - UC 6985788

Consulta Cliente - <F8> Informação de Medidores Trocados

Nº de Cliente: 6985788 - 1 PJ RACAO DISTRIBUIDA Nota de Leitura: 35 25114 26 115000 - 2 Fl: S Ler

EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA Dívida (R\$): 0,00 E ?

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 16 Tarifa: 92 Classe/Subc: 0301 Parc: Não Empresa

Bairro: TABULEIRO DO NO Telefone: Grupo: Especificos

Município: TABULEIRO DO NORTE Cep: 60000000 Estado Forne: SEM FORNECIMENTO Resumo

Tarifa Branca: Não Dívida Vencida: 0,00 Dívida a Vencer: 0,00 Cancelar

48

Enel Distribuição Ceará – Rua Padre Valdevino, 150 – Centro, Fortaleza, Ceará, Brasil – CEP: 60135-040 – www.Eneldistribuicao.com.br



Documento assinado digitalmente.

Consulte a autenticidade deste documento em <http://siconet2.aneel.gov.br/siconetweb/v.aspx>, informando o código de verificação 0D15292A004A57E6



Informação de Medidores Trocados

Opções

Medidores ...

Número	Marca	Forma de Consumo	Inteiros	Decimais	Inteiros Demanda	Decimais Demanda
5688653	LDG	ATIVA FP + REATIVA FP	6	0	0	0
6012987	ELE	ATIVA FP + REATIVA FP	6	0	0	0

Leituras do Medidor 5688653 - LDG

Data Evento	Cod. Irreg	Cod. Faturado	Leit. Terreno Ativa FP	Leit. Fatur. Ativa FP	Consumo FP	Leit. Terreno Ativa HP	Leit. Fatur. Ativa HP	Consumo HP
22/12/2016	000	000	187	187	60	0	0	
22/11/2016	B	B	0	127	28	0	0	
22/10/2016	000	000	99	99	11	0	0	
22/09/2016	B	B	0	88	31	0	0	

Histórico

Data Evento	Leit. Terreno Demanda FP	Leit. Fatur. Demanda FP	Consumo FP	Reseteo

Detalhe >>

Fechar





Consulta de Medidores

Nº Medidor: 5688653 Nº Fábrica: 1533103 **Imprimir** **Fechar**

Último Cliente

Número: 6985788 EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA **Cliente**

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 16

Município: TABULEIRO DO NORTE Bairro: TABULEIRO DO NO

Informações Gerais

Marca: LDG->LANDIS_GYR	Estado: EM LABORATÓRIO	Tipo: 04->ELETRONICO
Leitura Instal: 0	Tipo Ordem: MAN	Número Ordem:
Data Retirada: 06/01/2017	Última Leitura: 187	Nº Equipamento: 0
		Proprietário: COELCE
		Última Área: LABORATORIO

Dados do Modelo Manifestos Dados do Medidor Movimentação Alterações Ensaios

Modelo 665->E34A TRIFASICO (BIDIRECIONAL) **Voltagem** 240 VOLTS **Amperagem** 15-120 A

Tipo de Medida Direta	Elementos 3	Tipo de Fase Trifásico	Padrão Normal	Constante 1,00	Const.Dem 0,00	Const.Rea 1,00	Carga Pequena 1,0
							Carga Indutiva 1,0
							Carga Nominal 1,0

Capacidade

Inteiros 6	Decimais 0	☒ Ativa	☐ Pulso	☐ TB_Simples
		☐ Hor. Resev	☐ Sensor	☐ TB_Completo
Energia		☒ Reativa	☐ Amper/hora	
Demanda 0	0	☐ Demanda	☐ Com Memória de Massa	

Laudo 693626 ?





Consulta de Medidores

Nº Medidor: 5688653 Nº Fábrica: 1533103 **Imprimir** **Fechar**

Último Cliente

Número: 6985788 EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA **Cliente**

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 16

Município: TABULEIRO DO NORTE Bairro: TABULEIRO DO NO

Informações Gerais

Marca: LDG->LANDIS GYR Estado: EM LABORATÓRIO Tipo: 04->ELETRONICO

Leitura Instal.: 0 Tipo Ordem: MAN Número Ordem: Proprietário: COELCE

Data Retirada: 06/01/2017 Última Leitura: 187 Nº Equipamento: 0 Última Área: LABORATORIO

Dados do Modelo **Manifestos** **Dados do Medidor** **Movimentação** **Alterações** **Ensaio**

Data Evento	Evento	Nº Cliente	Nome	
11/04/2016	1ª Leitura	6985788	EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA	ST SAO ANTI
06/01/2017	Retirada	6985788	EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA	ST SAO ANTI

Primeira Instalação

Data: 29/02/2016

Leitura Energia Ativa(Kwh): Leitura Demanda(KW): Leitura Energia H. Reservado:

15 - UC 6985789

Consulta Cliente - <F8> Informação de Medidores Trocados

Nº de Cliente: 6985789 - 0 PJ RACAO DISTRIBUIDA Rota de Leitura: 35 25114 26 124500 - 3 Fl: S Ler

EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA Dívida: R\$ 0,00 E ?

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 15 Tarifa: 92 Classe/Subc: 0301 Parc: Não Empresa

Bairro: TABULEIRO DO NO Telefone: Grupo: Específicos

Município: TABULEIRO DO NORTE Cep: 60000000 Estado Forne: SEM FORNECIMENTO Resumo

Tarifa Branca: Não Dívida Vencida 0,00 Dívida a Vencer 0,00 Cancelar

51





Informação de Medidores Trocados

Opções

Medidores ...

Número	Marca	Forma de Consumo	Inteiros	Decimais	Inteiros Demanda	Decimais Demanda
5688652	LDG	ATIVA FP + REATIVA FP	6	0	0	0
6012986	ELE	ATIVA FP + REATIVA FP	6	0	0	0

Leituras do Medidor 5688652 - LDG

Data Evento	Cod. Irreg.	Cod. Faturado	Leit. Terreno Ativa FP	Leit. Fatur. Ativa FP	Consumo FP	Leit. Terreno Ativa HP	Leit. Fatur. Ativa HP	Consumo HP
22/12/2016	000	044	107	111	0	0	0	
22/11/2016	B	B	0	111	26	0	0	
22/10/2016	000	000	85	85	9	0	0	
22/09/2016	B	B	0	76	29	0	0	

Data Evento	Leit. Terreno Demanda FP	Leit. Fatur. Demanda FP	Consumo FP	Reseteo

Detalhe >>

Fechar

Histórico





Consulta de Medidores

Nº Medidor: 5688652 Nº Fábrica: 1533095 **Imprimir** **Fechar**

Último Cliente

Número: 6985789 EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA **Cliente**

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 15

Município: TABULEIRO DO NORTE Bairro: TABULEIRO DO NO

Informações Gerais

Marca: LDG->LANDIS_GYR	Estado: EM LABORATÓRIO	Tipo: 04->ELETRONICO
Leitura Instal: 0	Tipo Ordem: MAN	Número Ordem:
Data Retirada: 06/01/2017	Última Leitura: 111	Nº Equipamento: 0
		Proprietário: COELCE
		Última Área: LABORATORIO

Dados do Medidor | Manifestos | Movimentação | Alterações | Ensaios

Modelo: 665->E34A TRIFASICO (BIDIRECIONAL) Voltagem: 240 VOLTS Amperagem: 15-120 A

Tipo de Medida: Direta	Elementos: 3	Tipo de Fase: Trifásico	Padrão: Normal	Constante: 1,00	Const.Dem: 0,00	Const.Rea: 1,00	Carga Pequena: 1,0	Carga Indutiva: 1,0	Carga Nominal: 1,0
------------------------	--------------	-------------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------	---------------------	--------------------

Capacidade

	Inteiros	Decimais	☒ Ativa	☐ Pulso	☐ TB_Simples
Energia	6	0	☐ Hor. Resev	☐ Sensor	☐ TB_Completo
Demanda	0	0	☒ Reativa	☐ Amper/hora	
			☐ Demanda	☐ Com Memória de Massa	

Laudo

693642 ?





Consulta de Medidores

Nº Medidor: 5688652 Nº Fábrica: 1533095 **Imprimir** **Fechar**

Último Cliente

Número: 6985789 EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA **Cliente**

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 15

Município: TABULEIRO DO NORTE Bairro: TABULEIRO DO NO

Informações Gerais

Marca: LDG->LANDIS_GYR	Estado: EM LABORATÓRIO	Tipo: 04->ELETRONICO
Leitura Instal: 0	Tipo Ordem: MAN	Número Ordem:
Data Retirada: 06/01/2017	Última Leitura: 111	Nº Equipamento: 0
		Proprietário: COELCE
		Última Área: LABORATORIO

Dados do Modelo **Manifestos** **Dados do Medidor** **Movimentação** **Alterações** **Ensaio**

Data Evento	Evento	Nº Cliente	Nome	
11/04/2016	1ª Leitura	6985789	EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA	ST SAO ANTI
06/01/2017	Retirada	6985789	EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA	ST SAO ANTI

Primeira Instalação

Data: 29/02/2016

Leitura Energia Ativa(Kwh): 0 Leitura Demanda(KW): 0

Leitura Energia H. Reservado: 0

16 - UC 6985790

Consulta Cliente - <F8> Informação de Medidores Trocados

Nº de Cliente: 6985790 - 3 PJ RACAO DISTRIBUIDA Nota de Leitura: 35 25114 26 114000 - 7 FI: S Ler

EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA Dívida: R\$) 0,00 E

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 14 Tarifa: 92 Classe/Subc: 0301 Parc: Não

Bairro: TABULEIRO DO NO Telefone: Grupo:

Município: TABULEIRO DO NORTE Cep: 60000000 Estado Forne: SEM FORNECIMENTO

Tarifa Branca: Não Dívida Vencida 0,00 Dívida a Vencer 0,00

Cancelar





Informação de Medidores Trocados

Opções

Medidores ...

Número	Marca	Forma de Consumo	Inteiros	Decimais	Inteiros Demanda	Decimais Demanda
5688651	LDG	ATIVA FP + REATIVA FP	6	0	0	0
6012985	ELE	ATIVA FP + REATIVA FP	6	0	0	0

Leituras do Medidor 5688651 - LDG

Data Evento	Cod. Irreg	Cod. Faturado	Leit. Terreno Ativa FP	Leit. Fatur. Ativa FP	Consumo FP	Leit. Terreno Ativa HP	Leit. Fatur. Ativa HP	Consumo HP
22/12/2016	000	041	155	183	0	0	0	
22/11/2016	B	B	0	183	23	0	0	
22/10/2016	000	041	113	160	0	0	0	
22/09/2016	B	B	0	160	27	0	0	

Histórico

Data Evento	Leit. Terreno Demanda FP	Leit. Fatur. Demanda FP	Consumo FP	Reseteo

Detalhe >>

Fechar





Consulta de Medidores

Nº Medidor: 5688651 Nº Fábrica: 1533093 [Imprimir] [Fechar]

Último Cliente

Número: 6985790 EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA [Cliente]
 Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 14
 Município: TABULEIRO DO NORTE Bairro: TABULEIRO DO NO

Informações Gerais

Marca: LDG->LANDIS_GYR	Estado: EM LABORATÓRIO	Tipo: 04->ELETRONICO
Leitura Instal: 0	Tipo Ordem: MAN	Número Ordem:
Data Retirada: 06/01/2017	Última Leitura: 183	Nº Equipamento: 0
		Proprietário: COELCE
		Última Área: LABORATORIO

Dados do Modelo | **Dados do Medidor** | **Movimentação** | **Alterações** | **Ensaio**

Modelo: 665->E34A TRIFASICO (BIDIRECIONAL) Voltagem: 240 VOLTS Amperagem: 15 - 120 A

Carga Pequena	1,0
Carga Indutiva	1,0
Carga Nominal	1,0

Capacidade: Inteiros: 6 Decimais: 0

Energia: 6 0 ☒ Ativa ☐ Pulso ☐ TB_Simples
☐ Hor. Resev ☐ Sensor ☐ TB_Completo
☒ Reativa ☐ Amper/hora
☐ Demanda ☐ Com Memória de Massa

Laudos

693638 ?





Consulta de Medidores

Nº Medidor: 5688651 Nº Fábrica: 1533093 Imprimir Fechar

Último Cliente

Número: 6985790 EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA Cliente

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 14

Município: TABULEIRO DO NORTE Bairro: TABULEIRO DO NO

Informações Gerais

Marca: LDG->LANDIS_GYR	Estado: EM LABORATÓRIO	Tipo: 04->ELETRONICO
Leitura Instal.: 0	Tipo Ordem: MAN	Número Ordem:
Data Retirada: 06/01/2017	Última Leitura: 183	Nº Equipamento: 0
		Proprietário: COELCE
		Última Área: LABORATORIO

Dados do Modelo **Manifestos** **Dados do Medidor** **Movimentação** **Alterações** **Ensaio**

Data Evento	Evento	Nº Cliente	Nome	
11/04/2016	1ª Leitura	6985790	EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA	ST SAO ANTI
06/01/2017	Retirada	6985790	EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA	ST SAO ANTI

Primeira Instalação

Data: 29/02/2016

Leitura Energia Ativa(Kwh): 0 Leitura Demanda(KW): 0

Leitura Energia H. Reservado: 0

17 - UC 6985791

Consulta Cliente - <F8> Informação de Medidores Trocados

Nº de Cliente: 6985791 -1 **PRACAO DISTRIBUIDA** Rota de Leitura: 35 25114 26 112000 - 6 Fl: S Ler

EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA Dívida:R\$ 0,00 E

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 13 Tarifa: 92 Classe/Subc: 0301 Parc: Não

Bairro: TABULEIRO DO NO Telefone: Grupo:

Município: TABULEIRO DO NORTE Cep: 60000000 Estado Fomec: SEM FORNECIMENTO

Tarifa Branca: Não Dívida Vencida 0,00 Dívida a Vencer 0,00 Cancelar

Empresa Específicos Resumo

57





Informação de Medidores Trocados

Opções

Medidores ...

Número	Marca	Forma de Consumo	Inteiros	Decimais	Inteiros Demanda	Decimais Demanda
5688650	LDG	ATIVA FP + REATIVA FP	6	0	0	0
6012984	ELE	ATIVA FP + REATIVA FP	6	0	0	0

Leituras do Medidor 5688650 - LDG

Data Evento	Cod. Irreg	Cod. Faturado	Leit. Terreno Ativa FP	Leit. Fatur. Ativa FP	Consumo FP	Leit. Terreno Ativa HP	Leit. Fatur. Ativa HP	Consumo HP
22/12/2016	000	041	159	183	0	0	0	
22/11/2016	B	B	0	183	23	0	0	
22/10/2016	000	041	111	160	0	0	0	
22/09/2016	B	B	0	160	27	0	0	

Histórico

Data Evento	Leit. Terreno Demanda FP	Leit. Fatur. Demanda FP	Consumo FP	Reseteo

Detalhe >>

Fechar





Consulta de Medidores

Nº Medidor: 5688650 Nº Fábrica: 1533115 **Imprimir** **Fechar**

Último Cliente

Número: 6985791 EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA **Cliente**

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 13

Município: TABULEIRO DO NORTE Bairro: TABULEIRO DO NO

Informações Gerais

Marca: LDG->LANDIS_GYR	Estado: EM LABORATÓRIO	Tipo: 04->ELETRONICO
Leitura Instal: 0	Tipo Ordem: MAN	Número Ordem:
Data Retirada: 06/01/2017	Última Leitura: 183	Nº Equipamento: 0
		Proprietário: COELCE
		Última Área: LABORATORIO

Dados do Modelo **Manifestos** **Dados do Medidor** **Movimentação** **Alterações** **Ensaio**

Modelo: 665->E34A TRIFASICO (BIDIRECIONAL) Voltagem: 240 VOLTS Amperagem: 15 - 120 A

Carga Pequena	1,0
Carga Indutiva	1,0
Carga Nominal	1,0

Tipo de Medida: Direta Elementos: 3 Tipo de Fase: Trifásico Padrão: Normal Constante: 1,00 Const.Dem: 0,00 Const.Rea: 1,00

Capacidade

Inteiros	Decimais	☒ Ativa	☐ Pulso	☐ TB_Simples
Energia: 6	0	☐ Hor. Resev	☐ Sensor	☐ TB_Completo
Demanda: 0	0	☒ Reativa	☐ Amper/hora	
		☐ Demanda	☐ Com Memória de Massa	

Laudos

693631 2





Consulta de Medidores

Nº Medidor: 5688650 Nº Fábrica: 1533115 **Imprimir** **Fechar**

Último Cliente

Número: 6985791 EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA **Cliente**

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 13

Município: TABULEIRO DO NORTE Bairro: TABULEIRO DO NO

Informações Gerais

Marca: LDG->LANDIS_GYR	Estado: EM LABORATÓRIO	Tipo: 04->ELETRONICO
Leitura Instal: 0	Tipo Ordem: MAN	Número Ordem:
Data Retirada: 06/01/2017	Última Leitura: 183	Nº Equipamento: 0
		Proprietário: COELCE
		Última Área: LABORATORIO

Dados do Modelo **Manifestos** **Dados do Medidor** **Movimentação** **Alterações** **Ensaio**

Data Evento	Evento	Nº Cliente	Nome	
11/04/2016	1ª Leitura	6985791	EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA	ST SAO ANTI
06/01/2017	Retirada	6985791	EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA	ST SAO ANTI

Primeira Instalação

Data: 29/02/2016

Leitura Energia Ativa(Kwh): 0 Leitura Demanda(KW): 0

Leitura Energia H. Reservado: 0

18 - UC 6985792

Consulta Cliente - <F8> Informação de Medidores Trocados

Nº de Cliente: 6985792 - 0 **PRACAO DISTRIBUIDA** Rota de Leitura: 35 25114 26 123500 - 8 Fl: S **Ler**

EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA Dívida :R\$) 0,00 **E**

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 12 Tarifa: 92 Classe/Subc: 0301 Parc: Não **Empresa**

Bairro: TABULEIRO DO NO Telefone: Grupo: **Específicos**

Município: TABULEIRO DO NORTE Cep: 60000000 Estado Forne: SEM FORNECIMENTO **Resumo**

Tarifa Branca: Não Dívida Vencida 0,00 Dívida a Vencer 0,00 **Cancelar**

60

Enel Distribuição Ceará – Rua Padre Valdevino, 150 – Centro, Fortaleza, Ceará, Brasil – CEP: 60135-040 – www.Eneldistribuicao.com.br



Documento assinado digitalmente.

Consulte a autenticidade deste documento em <http://siconet2.aneel.gov.br/siconetweb/v.aspx>, informando o código de verificação 0D15292A004A57E6



Informação de Medidores Trocados

Opções

Medidores ...

Número	Marca	Forma de Consumo	Inteiros	Decimais	Inteiros Demanda	Decimais Demanda
5688649	LDG	ATIVA FP + REATIVA FP	6	0	0	0
6012982	ELE	ATIVA FP + REATIVA FP	6	0	0	0

Leituras do Medidor 5688649 - LDG

Data Evento	Cod. Irreg	Cod. Faturado	Leit. Terreno Ativa FP	Leit. Fatur. Ativa FP	Consumo FP	Leit. Terreno Ativa HP	Leit. Fatur. Ativa HP	Consumo HP
22/12/2016	000	044	84	87	0	0	0	
22/11/2016	B	B	0	87	23	0	0	
22/10/2016	000	000	64	64	4	0	0	
22/09/2016	B	B	0	60	27	0	0	

Histórico

Data Evento	Leit. Terreno Demanda FP	Leit. Fatur. Demanda FP	Consumo FP	Reseteo

Detalhe >>

Fechar





Consulta de Medidores

Nº Medidor: 5688649 Nº Fábrica: 1533140 **Imprimir** **Fechar**

Último Cliente

Número: 6985792 EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA **Cliente**

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 12

Município: TABULEIRO DO NORTE Bairro: TABULEIRO DO NO

Informações Gerais

Marca: LDG->LANDIS GYR	Estado: EM LABORATÓRIO	Tipo: 04->ELETRONICO
Leitura Instal: 0	Tipo Ordem: MAN	Número Ordem:
Data Retirada: 06/01/2017	Última Leitura: 87	Nº Equipamento: 0
		Proprietário: COELCE
		Última Área: LABORATORIO

Dados do Modelo Manifestos Dados do Medidor Movimentação Alterações Ensaios

Dados do Modelo

Modelo: 665->E34A TRIFASICO (BIDIRECIONAL) Voltagem: 240 VOLTS Amperagem: 15 - 120 A

Carga Pequena: 1,0

Tipo de Medida: Direta Elementos: 2 Tipo de Fase: Trifasico Padrão: Normal Constante: 1,00 Const.Dem: 0,00 Const.Rea: 1,00

Carga Indutiva: 1,0 Carga Nominal: 1,0

Capacidade

	Inteiros	Decimais	☒ Ativa	☐ Pulso	☐ TB_Simples
Energia	6	0	☐ Hor. Resev	☐ Sensor	☐ TB_Completo
			☒ Reativa	☐ Amper/hora	
Demanda	0	0	☐ Demanda	☐ Com Memória de Massa	

Laudo

693640 ?





Consulta de Medidores

Nº Medidor: 5688649 Nº Fábrica: 1533140 **Imprimir** **Fechar**

Último Cliente

Número: 6985792 EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA **Cliente**

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 12

Município: TABULEIRO DO NORTE Bairro: TABULEIRO DO NO

Informações Gerais

Marca: LDG->LANDIS_GYR Estado: EM LABORATÓRIO Tipo: 04->ELETRONICO

Leitura Instal.: 0 Tipo Ordem: MAN Número Ordem: Proprietário: COELCE

Data Retirada: 06/01/2017 Última Leitura: 87 Nº Equipamento: 0 Última Área: LABORATORIO

Dados do Modelo **Manifestos** **Dados do Medidor** **Movimentação** **Alterações** **Ensaio**

Data Evento	Evento	Nº Cliente	Nome	
11/04/2016	1ª Leitura	6985792	EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA	ST SAO ANTI
06/01/2017	Retirada	6985792	EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA	ST SAO ANTI

Primeira Instalação

Data: 29/02/2016

Leitura Energia Ativa(Kwh): Leitura Demanda(KW): Leitura Energia H. Reservado:

19 - UC 6985793

Consulta Cliente - <F8> Informação de Medidores Trocados

Nº de Cliente: 6985793 - 8 PJ RACAO DISTRIBUIDA Nota de Leitura: 35 25114 26 122500 - 2 FI: S Ler

EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA Dívida: R\$) 0,00 E

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 11 Tarifa: 92 Classe/Subc: 0301 Parc: Não Empresa

Bairro: TABULEIRO DO NO Telefone: Grupo: Especificos

Município: TABULEIRO DO NORTE Cep: 60000000 Estado Forne: SEM FORNECIMENTO Resumo

Tarifa Branca: Não Dívida Vencida 0,00 Dívida a Vencer 0,00 Cancelar





Informação de Medidores Trocados

Opções

Medidores ...

Número	Marca	Forma de Consumo	Inteiros	Decimais	Inteiros Demanda	Decimais Demanda
5688648	LDG	ATIVA FP + REATIVA FP	6	0	0	0
6012983	ELE	ATIVA FP + REATIVA FP	6	0	0	0

Leituras do Medidor 5688648 - LDG

Data Evento	Cod. Irreg	Cod. Faturado	Leit. Terreno Ativa FP	Leit. Fatur. Ativa FP	Consumo FP	Leit. Terreno Ativa HP	Leit. Fatur. Ativa HP	Consumo HP
22/12/2016	000	044	108	113	0	0	0	
22/11/2016	B	B	0	113	27	0	0	
22/10/2016	000	000	86	86	17	0	0	
22/09/2016	B	B	0	69	28	0	0	

Histórico

Data Evento	Leit. Terreno Demanda FP	Leit. Fatur. Demanda FP	Consumo FP	Reseteo

Detalhe >>

Fechar





Consulta de Medidores

Nº Medidor: 5688648 Nº Fábrica: 1533076 **Imprimir** **Fechar**

Último Cliente

Número: 6985793 EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA **Cliente**

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 11

Município: TABULEIRO DO NORTE Bairro: TABULEIRO DO NO

Informações Gerais

Marca: LDG->LANDIS_GYR	Estado: EM LABORATÓRIO	Tipo: 04->ELETRONICO
Leitura Instal: 0	Tipo Ordem: MAN	Número Ordem:
Data Retirada: 06/01/2017	Última Leitura: 113	Nº Equipamento: 0
		Proprietário: COELCE
		Última Área: LABORATORIO

Dados do Modelo **Manifestos** **Dados do Medidor** **Movimentação** **Alterações** **Ensaio**

Modelo: 65->E34A TRIFASICO (BIDIRECIONAL) Voltagem: 240 VOLTS Amperagem: 15 - 120 A

Carga Pequena	1,0
Carga Indutiva	1,0
Carga Nominal	1,0

Capacidade

Inteiros	Decimais	☒ Ativa	☐ Pulso	☐ TB_Simples
Energia: 6	0	☐ Hor. Resev	☐ Sensor	☐ TB_Completo
Demanda: 0	0	☒ Reativa	☐ Amper/hora	
		☐ Demanda	☐ Com Memória de Massa	

Laudos

693625 ?





Consulta de Medidores

Nº Medidor: 5688648 Nº Fábrica: 1533076 **Imprimir** **Fechar**

Último Cliente

Número: 6985793 EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA **Cliente**

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 11

Município: TABULEIRO DO NORTE Bairro: TABULEIRO DO NO

Informações Gerais

Marca: LDG->LANDIS_GYR	Estado: EM LABORATÓRIO	Tipo: 04->ELETRONICO
Leitura Instal: 0	Tipo Ordem: MAN	Número Ordem:
Data Retirada: 06/01/2017	Última Leitura: 113	Proprietário: COELCE
	Nº Equipamento: 0	Última Área: LABORATORIO

Dados do Modelo Manifestos Dados do Medidor Movimentação Alterações Ensaios

Data Evento	Evento	Nº Cliente	Nome	
11/04/2016	1ª Leitura	6985793	EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA	ST SAO ANTI
06/01/2017	Retirada	6985793	EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA	ST SAO ANTI

Primeira Instalação

Data: 29/02/2016

Leitura Energia Ativa(Kwh): 0 Leitura Demanda(KW): 0

Leitura Energia H. Reservado: 0

A Aneel cita que:

“36. Neste particular, apesar do limite de responsabilidade pelo sistema elétrico ser situado no ponto de entrega, os regulamentos exigem, em certos casos, que a distribuidora vistorie instalações que estejam situadas após esse limite. Esse é o caso das instalações de micro e minigeração distribuída, conforme estabelecido na seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST, a distribuidora “deve realizar vistoria das instalações de conexão de microgeração e minigeração distribuída”.

Sob esta afirmação da ANEEL, cabe destacar que conforme foi evidenciado na Manifestação ao Termo de Notificação, a Enel CE verificou a conexão até o ponto de entrega, ou seja, até as instalações de conexão de microgeração distribuída, sendo possível a verificação dos Inversores.





A possibilidade de verificação dos Inversores, permite que as capacidades declaradas para o projeto sejam verificadas, já que como mencionado pela própria SFE no item 39 do Exposição de Motivos para Auto de Infração nº 0032/2018-SFE:

“39. Adicionalmente, é importante frisar que:

• A potência instalada de micro ou minigeração solar fotovoltaica é definida na REN nº 676/2015 como a “potência nominal elétrica, em kW, na saída do inversor, respeitadas limitações de potência decorrentes dos módulos, do controle de potência do inversor ou de outras restrições técnicas”. Trata-se, portanto, do menor valor entre a potência nominal do inversor e a potência dos módulos.

(...)”

Cabe afirmar que para fins de avaliação de projeto, independente da potência das placas, o limitador superior é a saída do inversor, assim sendo, se a saída dos inversores limita a potência total ao que foi declarado, as condições internas do sistema não oferecem risco ao projeto. Como para os casos de unidades consumidoras, onde apesar das cargas não estarem presentes, se verifica a proteção do disjuntor está adequada, não importando se dentro do imóvel os equipamentos estão em sua totalidade ou apenas parte deles, o importante para fins de vistoria é o limitador da corrente estar respeitando o projeto e/ou informações apresentadas.

Assim sendo, para fins práticos, as vistorias internas são necessárias apenas caso não seja possível verificar a limitação da saída do inversor, o que não foi o caso.

Diante do apresentado, solicitamos cancelar a Não Conformidade N.4, ao tempo que solicitamos também cancelar a respectiva multa.

A Não Conformidade N.5 cita que:

N.5 – A Distribuidora infringiu o estabelecido nos incisos I e IV do artigo 4º da Lei nº 9.784/1999, a seguir transcritos:

Art. 4º São deveres do administrado perante a Administração, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo:

I - expor os fatos conforme a verdade;

II - proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé;

III - não agir de modo temerário;

IV - prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos.





Manifestação à Não conformidade (N.5)

Conforme demonstrado na Manifestação à Não Conformidade N.4, a Enel CE conectou em 29/02/2016 as unidades consumidoras pertencentes à EN Brasil com micro geração distribuída e respectivo medidor bidirecional, configurando que esta empresa atendeu ao determinado na legislação vigente à época dos fatos.

Reafirmamos que todas as informações estavam disponíveis para a equipe de fiscalização e que no local onde estão instaladas as 19 unidades consumidoras com geração distribuída instalada é possível de se verificar os selos e lacres que confirmam a data informada pela Distribuidora, princípio da Verdade Real.

Diversamente do que utilizado para multar a Enel CE, toda a narrativa até aqui apresentada apenas torna patente que a ENEL Ceará sempre expôs os fatos conforme a verdade, tendo as informações extraídas diretamente do sistema Comercial da distribuidora, acessível ao agente regulador.

Diante do exposto requeremos que a Não Conformidades N.4 seja desconsiderada e que as Determinações D.2 e D.3 sejam canceladas.

Ademais, caso não sejam considerados os argumentos expostos, entendemos que as não conformidades N.1, N.3 e N.5 possuem o mesmo fato gerador, já que elas basicamente versam sobre **dificuldades criadas pela Enel Ceará durante a fiscalização (N.1) e Qualidade das informações prestadas (N.3 e N.5)** ambas intituladas **Deveres da Concessionária**. Diante de tal constatação, entendemos que a Distribuidora está sendo penalizada mais de uma vez pelo mesmo fato gerador.

Diante do exposto requeremos alternativamente que a Não Conformidade N.5 seja desconsiderada em respeito ao princípio do *Non Bis in Idem*.

Manifestação às Determinações (D.2 e D.3)

A Aneel cita que:

46. Tendo em conta que as Não Conformidades (N4) e (N.5) igualdade de procedimento também se aplica à manutenção das Determinações (D.2) e (D.3), que se encontram com eficácia suspensa até o trânsito em julgado na esfera administrativa.

Tendo em vista a manifestação das Não Conformidades N4 e N.5, solicitamos que as Determinações D.2 e D.3 sejam canceladas.

A Não Conformidade N.6 cita que:

N.6 – A Concessionária não cumpriu plenamente os prazos de atendimento estabelecidos nos itens 2.5.3 e 5.2, da Seção 3.7, Módulo 3, do PRODIST:

2.5 Parecer de acesso





2.5.3 O prazo para elaboração do parecer de acesso deve observar o seguinte:

a) não existindo pendências impeditivas por parte do acessante, a distribuidora acessada deve emitir o parecer de acesso e encaminhá-lo por escrito ao acessante, sendo permitido o envio por meio eletrônico, nos seguintes prazos, contados a partir da data de recebimento da solicitação de acesso:

i) até 15 (quinze) dias após o recebimento da solicitação de acesso, para central geradora classificada como microgeração distribuída, quando não houver necessidade de melhorias ou reforços no sistema de distribuição acessado;

5 PROCEDIMENTOS DE IMPLEMENTAÇÃO E VISTORIA DAS INSTALAÇÕES

5.2 A acessada deve realizar vistoria das instalações de conexão de microgeração e minigeração distribuída, no prazo de até 7 (sete) dias, contados da data de solicitação formal, com vistas à conexão ou ampliação das instalações do acessante.

Recurso à Não conformidade (N.6)

Ainda que se entenda que a distribuidora deve ser penalizada, o que somente se admite para fins de argumentação, a penalidade de multa ainda assim deve ser afastada para a não conformidade [N.6] ora analisada.

Isso porque, o artigo 8º da REN nº 63/2004, abaixo transcrito, prevê a possibilidade de as penalidades de multa serem convertidas em pena de advertência:

“Art. 8º A penalidade de multa capitulada nos arts. 4º, 5º, 6º e 7º desta Resolução poderá ser convertida em advertência, desde que:

I – a infratora não tenha sido autuada por idêntica infração nos últimos quatro anos anteriores ao da sua ocorrência; e

II – as consequências da infração sejam de pequeno potencial ofensivo.” (grifo nosso)

De acordo com o acima transcrito, a penalidade de multa (independentemente da gravidade abstrata da infração) pode ser convertida em advertência, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) ausência de autuação por infração idêntica nos últimos 4 (quatro) anos ao da lavratura da ocorrência; e (ii) as consequências da infração sejam de pequeno potencial ofensivo.





A Enel CE atende ao requisito da inexistência de autuação por infração idêntica nos últimos 4 (quatro) anos, visto que esta foi a 1ª fiscalização referente aos procedimentos contidos na Resolução ANEEL 482/2012 e na Seção 3.7 do módulo 3 do Prodist, na medida em que não houve nesse período a imposição de nenhuma sanção administrativa irrecorrível por infração idêntica àquela apontada sob a N.6.

Além disso, as regras recentes e as mudanças desta regra provocaram percalços nos processos não apenas das distribuidoras, como para os consumidores interessados.

Sobre o requisito de que as consequências da infração sejam de pequeno potencial ofensivo, temos a informar que não foram registradas reclamações ou processos de ouvidoria, em função de que os procedimentos adotados, pela Distribuidora, não causaram danos relevantes aos solicitantes.

Assim sendo, a Não conformidade N.6 cumpre os quesitos para que a multa seja convertida em advertência e por isso solicitamos esta conversão.

A Não Conformidade N.7 cita que:

N.7 – A Enel Ceará não cumpriu integralmente o disposto nos Anexos I, II e III, da Seção 3.7, Módulo 3, do PRODIST, relativos aos requisitos a seguir transcritos:

2.4 Solicitação de acesso

2.4.4 A solicitação de acesso deve conter o Formulário de Solicitação de Acesso para microgeração e minigeração distribuída constante nos Anexos II, III e IV desta Seção, conforme potência instalada da geração, acompanhado dos documentos pertinentes a cada caso, não cabendo à distribuidora solicitar documentos adicionais àqueles indicados nos Formulários.

Manifestação à Não conformidade (N.7)

Ainda que se entenda que a distribuidora deve ser penalizada, o que somente se admite para fins de argumentação, a penalidade de multa ainda assim deve ser afastada para a não conformidade [N.7] ora analisada.

Isso porque, o artigo 8º da REN nº 63/2004, abaixo transcrito, prevê a possibilidade de as penalidades de multa serem convertidas em pena de advertência:





“Art. 8º A penalidade de multa capitulada nos arts. 4º, 5º, 6º e 7º desta Resolução poderá ser convertida em advertência, desde que:

I – a infratora não tenha sido autuada por idêntica infração nos últimos quatro anos anteriores ao da sua ocorrência; e

II – as consequências da infração sejam de pequeno potencial ofensivo.” (grifo nosso)

De acordo com o dispositivo acima transcrito, a penalidade de multa (independentemente da gravidade abstrata da infração) pode ser convertida em advertência, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) ausência de autuação por infração idêntica nos últimos 4 (quatro) anos ao da lavratura da ocorrência; e (ii) as consequências da infração sejam de pequeno potencial ofensivo.

A Enel CE atende ao requisito da inexistência de autuação por infração idêntica nos últimos 4 (quatro) anos, visto que esta foi a 1ª fiscalização referente aos procedimentos contidos na Resolução ANEEL 482/2012 e na Seção 3.7 do módulo 3 do Prodist, na medida em que não houve nesse período a imposição de nenhuma sanção administrativa irrecorrível por infração idêntica àquela apontada sob a N.7.

Além disso, também atende ao segundo requisito para conversão da penalidade de multa em advertência, qual seja, o pequeno potencial ofensivo das consequências da suposta infração, tendo em vista que, a norma é recente e contou com diversas mudanças.

Assim sendo, solicitamos a conversão da multa referente a N.7 em advertência.

Conclusão

Com base no que foi apresentado neste recurso, no que tange às alegações apresentadas, solicitamos o cancelamento das Não Conformidades N.1, N.2, N.3, N.4 e N.5 e as Determinações D.1, D.2 e D.3 também sejam canceladas levando em consideração os fatos e as informações apresentadas. Solicitamos também que a penalidade das Não conformidades N.6 e N.7 sejam convertidas em advertência.

Atenciosamente,

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

Anna Paula Pacheco
Diretora de Regulação Brasil