

| Power kW | Tier | CO g/kWh | HC g/kWh | HC+NO _x g/kWh | NO _x g/kWh | Particulates g/kWh | Year |
|--------------|--------|-------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|------|
| P < 8 | Tier 1 | 8.0 | - | 10.5 | - | 1.0 | 2000 |
| | Tier 2 | 8.0 | - | 7.5 | - | 0.8 | 2005 |
| 8 £ P < 19 | Tier 1 | 6.6 | - | 4.7 | - | 0.8 | 2000 |
| | Tier 2 | 6.6 | - | 9.5 | - | 0.8 | 2005 |
| 19 £ P < 37 | Tier 1 | 5.5 | - | 9.5 | - | 0.8 | 1999 |
| | Tier 2 | 5.5 | - | 7.5 | - | 0.6 | 2004 |
| 37 £ P < 75 | Tier 1 | - | - | - | 9.2 | - | 1998 |
| | Tier 2 | 5.0 | - | 7.5 | - | 0.4 | 2004 |
| | Tier 3 | 5.0 | - | 4.7 | - | 0.4 | 2008 |
| 75 £ P < 130 | Tier 1 | - | - | - | 9.2 | - | 1997 |
| | Tier 2 | 5.0 | - | 6.6 | - | 0.3 | 2003 |
| | Tier 3 | 5.0 | - | 4.0 | - | 0.3 | 2007 |