

Power kW	Tier	CO g/kWh	HC g/kWh	HC+NO _x g/kWh	NO _x g/kWh	Particulates g/kWh	Year
130 £ P < 225	Tier 1	11.4	1.3	-	9.2	0.54	1996
	Tier 2	3.5	-	6.6	-	0.2	2003
	Tier 3	3.5	-	4.0	-	0.2	2006
225 £ P < 450	Tier 1	11.4	1.3	-	9.2	0.54	2006
	Tier 2	3.5	-	6.4	-	0.2	2001
	Tier 3	3.5	-	4.0	-	0.2	2006
450 £ P < 560	Tier 1	11.4	1.3	-	9.2	0.54	1996
	Tier 2	3.5	-	6.4	-	0.2	2002
	Tier 3	3.5	-	4.0	-	0.2	2006
P > 560	Tier 1	11.4	1.3	-	9.2	0.54	2000
	Tier 2	3.5	-	6.4	-	0.2	2006