Fiche de maintenance préventive - Groupe électrogène diesel GE-01

Document fiche_maintenance_ge01 | v1.0 (2026-10) | 2 pages | Langue : français | Groupes d'accès : techniciens_energie ; responsables

Cette fiche détaille le plan de maintenance préventive de GE-01. Elle reprend les contrôles hebdomadaires et mensuels du Tableau 5.1 de manuel_ge01 (page 5) et ajoute les contrôles semestriels et annuels. Les contrôles hebdomadaires et mensuels sont visuels et de premier niveau ; les contrôles semestriels et annuels sont réservés à un technicien habilité. Périodicités et valeurs fictives.

Tableau 1.1 - Contrôles hebdomadaires et mensuels

Périodicité	Contrôle	Valeur de référence	Panne / code	Référence
Hebdomadaire	Niveau d'huile (jauge, repères MIN et MAX, moteur arrêté et froid)	Entre MIN et MAX ; pression normale 3,0 à 5,0 bar	Panne 2 / GE-E02	manuel_ge01, p.4
Hebdomadaire	Niveau de gasoil (jauge de la cuve de 200 L)	Au-dessus de 20 % (40 L)	Panne 1 / GE-W06	manuel_ge01, p.4
Hebdomadaire	Recherche de fuites sous le groupe	Aucune trace de gasoil ni d'huile	Panne 5 / GE-W05	manuel_ge01, p.5
Mensuelle	Tension et bornes de batterie	25 à 28 V ; GE-W04 sous 23,5 V ; bornes sans corrosion	Pannes 1 et 4 / GE-W04	manuel_ge01, p.5
Mensuelle	Propreté de la grille du radiateur et niveau du liquide (moteur FROID)	Grille propre ; niveau entre MIN et MAX	Panne 3 / GE-W03	manuel_ge01, p.4
Mensuelle	Essai de démarrage à vide (10 minutes)	Démarrage en 10 s max ; 3,0 à 5,0 bar ; moins de 95 °C	Panne 1 / GE-E01	procedure_demarrage_ge01, p.1

Tableau 1.2 - Contrôles semestriels et annuels (technicien habilité)

Périodicité	Contrôle	Critère	Panne concernée	Référence
Semestrielle	Remplacement du filtre à gasoil et du pré-filtre	Joints neufs, aucun suintement	Panne 5	manuel_ge01, Figure 5.1, p.5
Semestrielle	Contrôle des durites et raccords du circuit gasoil	Aucune fissure, aucun suintement (points 3 et 4)	Panne 5	manuel_ge01, Figure 5.1, p.5
Semestrielle	Test de charge des deux batteries 12 V	Tension de fin de test conforme au constructeur (valeur fictive : 24 V mini)	Panne 4	manuel_ge01, p.5
Annuelle	Vidange de l'huile moteur 15W-40 (12 L) et remplacement du filtre à huile	Tous les 250 h de fonctionnement ou 1 an (au premier des deux)	Panne 2	manuel_ge01, tableau 2.1, p.2
Annuelle	Remplacement du liquide de refroidissement (18 L)	Moteur froid uniquement	Panne 3	manuel_ge01, tableau 2.1, p.2

Calendrier annuel type

La Figure 2.1 résume le rythme des contrôles. Les contrôles hebdomadaires sont faits toutes les semaines ; les autres sont placés comme indiqué.

Figure 2.1 - Calendrier annuel des contrôles (X = contrôle à faire)

Contrôle	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sep	Oct	Nov	Déc
Hebdomadaire	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Mensuelle	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Semestrielle				X						X		
Annuelle	X											

Calendrier schématique, non contractuel. Les contrôles semestriels sont placés en avril et octobre.

Tableau 2.1 - Fiche de relevé mensuel (à recopier dans le ticket)

Date	Technicien	Batterie avant / après (V)	Pression d'huile (bar)	Température (°C)	Anomalies	Ticket

Lien avec l'historique d'interventions

- Les deux pré-alarmes GE-W03 de 2026 (TK-2026-0422 et TK-2026-1008) confirment l'intérêt du contrôle mensuel de la grille du radiateur (historique_interventions_ge01, p.2).
- La séquence GE-W04 (TK-2026-0610 et 0708) puis GE-E01 (TK-2026-0722) justifie la lecture mensuelle de la tension batterie.
- Toute anomalie relevée est enregistrée dans un ticket ; la création d'un ticket demande une validation humaine.

Limites

Cette fiche est une aide documentaire. Elle ne remplace ni les procédures de l'entreprise ni l'habilitation du personnel (voir fiche_securite_ge01).