BON DE TEST D'AUTONOMIE ANNUEL

N° BT-2026-03

Équipement	*UPS-01 (VS-40T)*
Date du test	*2026-10-27*
Charge de test	*80 % (28,8 kW)*
Température du local	*24,0 °C*
Tension bus DC avant test	*384 V*
Tension bus DC en fin de test	*338 V*
Autonomie mesurée	*8 min 20 s*
Exigence	*Minimum 10 min*
Résultat	*NON CONFORME - alarme A601 Battery Test Failed*
Recommandation	*Remplacement de la chaîne de batteries*
Intervenant	*Technicien N2 - visa : T.N2*

Référence : F2-MAN-UPS-01, Tableau 4, page 5 (test annuel).