LABORATUVAR 2 · GENEL SÜRÜM · Şişeleme Hattı

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad **Halit Acet · 230542018** | Grup | Tarih **06.11.2026**

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

PLC · HMI · Robot kontrolörü · **Safety PLC** · SCADA istemcisi · Mühendislik istasyonu · Uzak servis erişimi · Ofis ağı (ERP/e-posta)

1 Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Bölge 1 – Kontrol: PLC, HMI, robot kontrolörü. Bölge 2 – Emniyet: Safety PLC. Bölge 3 – Operasyon: SCADA istemcisi, mühendislik istasyonu. Bölge 4 – Bakım DMZ: uzak servis erişimi. Bölge 5 – Kurumsal: ofis ağı (ERP / e-posta). Kritikliği farklı varlıklar aynı bölgeye konmaz.

2 Safety PLC'yi hangi bölgeye koydunuz — neden?

Kendi ayrı Emniyet bölgesine. Safety PLC insan hayatını koruyan fonksiyondur; ofis/bakım ağlarından ve normal PLC'den ayrı olmalı, geçit yalnızca izlenen ve sınırlı olmalı.

3 Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

Kontrol ↔ Emniyet, Kontrol ↔ Operasyon, Operasyon ↔ DMZ, DMZ ↔ uzak servis, DMZ ↔ ofis. Her geçişte: izinli protokol/port listesi, kimlik doğrulama, yön kısıtı, log. Dışarıdan Emniyet bölgesine doğrudan geçit yok.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	Jump server — dışarıdan hiçbir varlığa doğrudan değil; tek kontrollü giriş noktası.
Tünel?	Açık / VPN	VPN — şifreli ve yalnızca yetkili cihaza açık; açık tünel saldırı yüzeyidir.
Kimlik?	Parola / MFA	MFA — parola tek başına çalınabilir; ikinci faktör şart.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	Kişisel — kim ne yaptı izlenir; paylaşılan hesapta sorumluluk kaybolur.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	Tam oturum kaydı — olay sonrası kanıt (EP 13) ve denetim için gerekli.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	Varsayılan kapalı — iş emriyle süreli açılır, iş bitince kapanır.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.