

Приложение № 3  
к приказу МосУ МВД России  
имени В.Я. Кикотя  
от \_\_\_\_\_ 2021 г. № \_\_\_\_

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**ответственного за помещения Московского университета МВД России**  
**имени В.Я. Кикотя<sup>1</sup>, руководителей структурных подразделений**  
**(институтов, факультетов, кафедр, управлений, самостоятельных**  
**отделов, отделений)**

**I. Общие положения**

1. Настоящая инструкция определяет обязанность руководителей структурных подразделений (институтов, факультетов, кафедр, управлений, самостоятельных отделов, отделений), ответственных за помещения Университета.

2. Ответственные за помещения Университета, руководители структурных подразделений (институтов, факультетов, кафедр, управлений, самостоятельных отделов, отделений) несут персональную ответственность за содержание помещений в части касающейся пожарной безопасности.

**II. Обязанности**

3. Руководители структурных подразделений обязаны:

3.1. Требовать от подчиненного личного состава соблюдения законодательных актов Российской Федерации, приказов, инструкций Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также Университета в области пожарной безопасности в помещениях Университета, закрепленными за ними.

3.2. Назначить ответственных за помещениями закрепленных за структурным подразделением Университета.

3.3. Назначить ответственных за обеспечение пожарной безопасности в квартирах (комнатах) общежитий Университета.

3.4. По окончании рабочего времени (дня) обесточить (отключить от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным

---

<sup>1</sup> Далее – «Университет».

назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

3.5. Ежеквартально включать в повестку дня служебного совещания вверенных подразделений вопрос по соблюдению мер пожарной безопасности и действиях при пожаре в соответствии с настоящим приказом.

3.6. Ежеквартально предоставлять ведомости проведенных инструктажей сотрудников структурного подразделения «О мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре» ответственному за обеспечение пожарной безопасности объекта Университета до 10 числа первого месяца квартала.

3.7. Производить обходы закрепленных помещений за подразделением не реже одного раза в неделю, при которых проверять:

3.7.1. Соблюдение требований пожарной безопасности.

3.7.2. Состояние силовой и осветительной сети, визуальным осмотром.

3.7.3. Состояние соединительных электропроводов, визуальным осмотром.

3.7.4. Использование сетевого фильтра с предохранителем, наличием выключателя и степени защиты от пыли и влаги.

3.7.5. Состояние электrorаспределительных щитов, визуальным осмотром.

3.7.6. Наличие и исправность первичных средств пожаротушения (срок годности, целостность).

3.7.7. Наличие пломб в местах хранения первичных средств пожаротушения.

3.8. Проводить визуальный осмотр состояния и работоспособности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.

3.9. Не допускать хранение и применение на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке, отходов любых классов опасности и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов;

3.10. Проверять наличие и заполнение знаков «Ответственный за пожарную безопасность».

3.11. Проверять фактическое наличие ключей от распашных решеток окон.

4. При убытии в командировку (отпуск) ответственное лицо за помещение сдает руководителю структурного подразделения его в полном соответствии с требованиями пожарной безопасности, а именно:

4.1. Окна и форточки плотно закрыты.

4.2. Все электроприборы выключены из сети.

5. При обнаружении нарушений в области пожарной безопасности принять незамедлительные меры к их устранению и соответствующим рапортом доложить на имя ответственного за обеспечением пожарной безопасности объекта Университета.