

Приложение № 7  
к приказу МосУ МВД России  
имени В.Я. Кикотя  
от \_\_\_\_\_ 2021 г. № \_\_\_\_\_

## **ИНСТРУКЦИЯ**

### **о соблюдении мер пожарной безопасности на объектах хранения**

#### **I. Общие положения**

1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности для объектов хранения (складов материальных ценностей, складских помещений и т.п.).

2. Сотрудники Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя<sup>1</sup>, ответственные за помещения объектов хранения, обязаны изучить требования настоящей инструкции и руководствоваться ей в повседневной деятельности.

#### **II. Общие требования пожарной безопасности для объектов хранения**

3. На объектах хранения запрещается курить и пользоваться открытым огнем.

4. Хранить на складах (в помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).

5. Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, каких-либо других материалов и товаров.

6. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

7. Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра.

8. Запрещается хранение в кладовых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также емкостей с горючими газами.

9. Запрещается стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных и транспортных средств в складских помещениях и на дебаркадерах.

10. Грузы и материалы, разгруженные на рампу (платформу), к концу рабочего дня должны быть убраны.

11. Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением

---

<sup>1</sup> Далее – «Университет».

рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей) должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения.

12. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы.

13. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.

### **III. Контроль за выполнением требований настоящей инструкции**

14. Руководители структурных подразделений и ответственные за вышеуказанные помещения обязаны контролировать соблюдение требований настоящей инструкции.

15. Сотрудники отделения пожарной безопасности управления тылового обеспечения обязаны проверять знание настоящей инструкции у сотрудников, ответственных за объекты хранения и контролировать ее соблюдение.