СЭД МВД №1157 от 28.09.2023

Приложение № 2
к приказу МосУ МВД России
имени В.Я. Кикотя
от 2023 г. №

Образец акта

AKT


проверки противопожарного состояния и антитеррористической защищенности Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

от «	»		2023 г.					г. Москва
	Комиссие	ейво	составе:					
орга	низованы	И	проведены	следуі	ющие	пожарно-	проф	илактические
меро	оприятия, п	рове	рка территори	и и пом	ещений	Универси	тета,	находящиеся
по а,	дресу:							
на	предмет	ан	гитеррористич	іеской	защищенности		И	соблюдение
прот	тивопожарн	ого р	режима:					

- 1. Установлен действенный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях и не территории Университета.
- 2. Проведена проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет наличия, отсутствия механических повреждений, их целостности и размещения в доступном месте.
- 3. Обеспечено свободное открывание изнутри дверей всех эвакуационных выходов наружу.
- 4. Автоматические установки охранной и пожарной сигнализации находятся в исправном состоянии.
- 5. С ответственными за помещениями проведен дополнительный инструктаж, о закрытии помещений на выходные и праздничные дни. Особое внимание обращено на обесточивание электроприборов и электрооборудования, закрытие оконных проемов и форточек.
- 6. Все чердачные и подвальные помещения закрыты и опечатаны, бесхозных и подозрительных предметов не обнаружено, ограждения территории Университета в исправном состоянии.
- 7. Внутренние наряды дополнительно проинструктированы по обеспечению контрольно-пропускного режима на территории Университета.
- 8. Проверены наличие и соответствие схем оповещения личного состава подразделений, а также дубликаты ключей от помещений.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



Действителен с 28.10.2022 по 21.01.2024