

Приложение № 6
к приказу МосУ МВД России
имени В.Я. Кикотя
от _____ 2021 г. № _____

ИНСТРУКЦИЯ

по правилам обеспечения пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей

I. Общие положения

1. При организации мероприятий с массовым пребыванием людей из числа должностных лиц Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя¹ назначается лицо ответственное за данное мероприятие.

2. Для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами и не имеющих на окнах решеток.

3. Руководитель, при проведении мероприятий с участием 50 человек и более обеспечивает:

3.1. Обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия.

3.2. Осмотр помещений перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей в части соблюдения мер пожарной безопасности.

3.3. Дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

3.4. В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым пребыванием людей проводятся только в светлое время суток. В этих помещениях должно быть обеспечено естественное освещение.

3.5. В зрительных залах кресла и стулья следует соединять между собой в ряды и прочно крепить к полу. Допускается не закреплять кресла (стулья) в ложах с количеством мест не более 12 при наличии самостоятельного выхода из ложи на путь эвакуации или к эвакуационному выходу.

3.6. В зрительных залах с количеством мест не более 200 крепление стульев к полу может не проводиться при обязательном соединении их в ряду между собой.

¹ Далее – «Университет».

3.7. На мероприятиях с массовым пребыванием людей возможно применение электрических гирлянд и иллюминации, имеющие соответствующие сертификаты соответствия.

3.7.1. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.), иллюминации или гирлянды немедленно обесточиваются.

3.7.2. Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования.

4. На стадии планирования мероприятий с массовым пребыванием людей ответственный за проведение данного мероприятия обязан сообщить о месте, дате и времени проведения мероприятия в отделение пожарной безопасности управления тылового обеспечения, а также планируемое количество людей, присутствующее на данном мероприятии.

II. Обязанности ответственного лица в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей

5. Перед началом мероприятия с массовым пребыванием людей ответственное лицо из числа сотрудников отделения пожарной безопасности управления тылового обеспечения в период проведения данного мероприятия обязан произвести осмотр помещений в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности, а также проинструктировать постовых пожарного поста. В случае отсутствия пожарного поста на объекте Университета инструктаж проводится суточному наряду.

6. Во время проведения мероприятия осуществлять контроль за противопожарным состоянием помещения, в котором проводится мероприятие.

III. Организаторам при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей запрещается:

7. Применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи (кроме культовых сооружений).

8. Проводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы.

9. Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.

10. Превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии нормативных требований о

максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. метра на одного человека.

11. Полностью гасить свет во время проведения мероприятия.

12. Использовать неисправную аппаратуру.

13. Закрывать входные двери и двери эвакуационных выходов на ключ.

IV. Действия при пожаре

14. При обнаружении пожара или его признаков (дым, запах гари, повышенная температура и т.д.) необходимо:

14.1. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей, приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). В случае сильного развития пожара и невозможности ведения дальнейших действий по тушению очага возгорания эвакуироваться к месту общего построения (строевой плац) согласно планов эвакуации.

14.2. Оповестить о пожаре или его признаках комендантское отделение Университета по телефону – 8-495-336-22-44, 50-05 или с мобильного телефона 101, 112, людей находящихся поблизости.

14.3. Задействовать кнопку извещателя пожарного ручного (ИПР) – находятся в квартирах, на лестничных клетках в проходах, коридорах всех этажей.

14.4. Немедленно покинуть помещение, предварительно отключить электрооборудование, закрыть окна, прикрыть входную дверь в помещение (на ключ дверь закрывать категорически запрещено).

15. Руководитель или другое должностное лицо, находящиеся на месте пожара обязаны:

15.1. Прекратить занятия и все виды работ, не связанные с мероприятиями по тушению пожара.

15.2. Организовать эвакуацию людей и материальных ценностей, используя все имеющиеся силы и средства.

15.3. Доложить о пожаре вышестоящему руководству посредством телефонной связи.