

类型	序号	细项	标准类型	管控要点
总图 规划	8	设备机房 面积指标	设计强条	4、如项目到达以公共交通为主导，且地下商业占比较高，车位配比可以适当放宽，在 BR1 阶段确认。 1、定义： （1）地下商业设备机房：是指位于地下为商业服务的设备机房，不含仅为超市、影院服务的设备机房。包含：商业制冷机房（含控制室），锅炉房（含控制室），换热站（含控制室），位于地下为商业服务的空调机房和新风机房，给水机房，中水机房，中水处理站，消防水泵房（含水池和控制室），隔油间，污水提升间，雨水蓄水池，雨水回用机房，报警阀间，气体灭火储瓶间，商业变电所，柴油发电机房，电缆分界室，通信综合机房，手机信号机房，消防安防控制室，弱电进线间，商业信息机房； （2）屋顶商业设备机房：是指位于屋面为商业服务的设备机房，不含仅为超市、影院、单独租户服务的设备机房。包含：通风类机房，空调机房，新风机房，屋顶消防水箱间，锅炉房（含控制室）。通风类机房高度控制在 2.2m 以下（根据规范计算面积） 2、地下商业设备机房面积：8 万m²以下商业总建筑面积（不含车库），3200 m²-3600 m²；8~10 万m²商业总建筑面积（不含车库），4000 m²-4500 m²；10~12 万m²商业总建筑面积（不含车库），4800 m²-5400 m²；12 万m²以上商业，按商业总建筑面积（不含车库）的 4%~4.5% 控制； 3、屋顶商业设备机房面积（非计容口径面积）：8 万m²以下商业总建筑面积（不含车库），800 m²-1600 m²；8~10 万m²商业总建筑面积（不含车库），1000 m²-2000 m²；10~12 万m²商业商业总建筑面积（不含车库），1200 m²-2400 m²；12 万m²以上商业，按商业总建筑面积（不含车库）的 1%~2% 控制。 4、总设备机房面积指标不超过 5.5%，具体值参见《龙湖天街建造标准 2022-2024——机电篇》
				1、贴临项目用地，有已建或在建城市轨道交通站点且具备接驳条件的，应设置地下通道、下沉广场、换乘厅或连廊等接驳设施； 2、应至少设置一处落客区，宜贴临城市主干道布置，在满足当地交通要求的前提下，可与公交站点共用。
	9	外部交通	设计指引	1、项目用地 300m 范围内，有已建、在建或规划城市轨道交通站点的，宜预留接驳条件； 2、公交站点：在规划图上需明确公交线路走向、站点位置、公交线路数量。300 米半径内，公交线路数量不宜少于 10 路/10 万m²，站点宜设在项目场地开口下游位置，距离宜≥30m，同时考虑上下客的便利性，不宜造成对购物中心主入口的遮挡和对进场客流的阻断； 3、落客区：港湾式落客区长度宜≥30m，建议深度 3 米，3-4 个车位，每车位长度 6m，尽量避开车库出入口；内置式上落客区建议结合物业门厅布置，落客一侧宽度建议 7 米（不小于 6m），通车一侧宽度不小于 4 米，回车环岛宽度不小于 6 米； 4、轨道交通：300 米半径内的轨道站点，宜通过地下步行街接入项目。站厅与购物中心地下商业相邻的项目，站厅与商场之间开口宽度宜≥20 米，进出站闸机正对商场。连通道宽度宜≥12 米（3 米铺+6 米通道+3 米铺），净高宜≥3.3 米，两侧宜设置连续的商铺，确实没有条件，可以设置单边商铺。
	10	人防策略	设计强条	1、人防区域不应设置在具备排水条件的商铺下方；