

类型	序号	细项	标准类型	管控要点
单体平面	15	室外场地		3) 砼上反坎：一次浇筑成型，建筑完成面 20cm 高。
			安全风险	1、与道路垂直的地下机动车库出入口应留有缓冲空间，出入口与道路之间缓冲空间宜为 10m，不小于 7.5m。
			设计强条	1、场地出入口：规模超过 8 万m²的购物中心，应争取在两个方向上设置场地机动车出入口与城市道路相接，并应优先考虑在主干路上设置机动车出入口。 2、推广活动广场：在主入口附近设置，有效广场面积 800 m²~1300 m²，满足商业推广需求； 3、外卖车辆停放区：应在用地红线内设置，面积 60~120 m²，可与非机动车停放区合用。位置应避开商业主展面，远离顾客主入口和机动车进出口，且靠近货梯，货梯厅预留直接对外开门条件。根据商业正式提资确认； 4、室外广场：坡度最大不超过 2% 3% 。如坡度超过 2% 3% ，应设置台阶解决， 次入口及其他位置广场坡度最大不超过 5%，如超过应设置台阶解决，且以台阶尽量靠商铺侧面或转角解决为原则。如广场与城市道路高差较大，可在广场边缘结合绿植设置台阶解决。如商业人流密集部位高差超过 1.5m 时，考虑设置室外自动扶梯。
			设计指引	1、场地出入口：机动车出入口应避免在拥堵路段设置，开口处市政道路上不宜设隔离设施； 2、场地内道路：机动车道路宽度宜≥13m，双向 4 车道，内部道路尽量为直线，严禁扭曲多弯； 同地块内部道路，打造室外步行街区，可以结合交通顾问测算，减少场地内道路的宽度； 3、主广场不宜有人防出入口、通风井、交通标志杆等设备设施，周边如有需考虑景观封饰； 4、非机动车停车区：在满足绿化率指标的前提下，室外地面不宜设置非机动车停车区（外卖车辆除外），但结合实际运营需求，需具备后期可改造实现的条件，位置及面积需满足商运提资需求； 5、下沉广场：满足纯疏散功能的下沉广场面积不宜大于 200 m²，经营性下沉广场不宜小于 400 m²。下沉广场周边商铺应尽量通透，提升商铺形象展示，且应当尽量保证双向开门，部分商铺可提前规划 24h 营业的经营条件，应设置必要的排水设施。
单体平面	16	商业出入口	安全风险	1、购物中心、主力店等出入口不应设置台阶，室内外高差控制在 150~250mm 之间， 通过缓坡解决，坡度≤2%； 2、高层建筑直通室外的安全出口上方，应设置挑出宽度不小于 1.0m 的防护挑檐。
			设计强条	1、L2/L3 应优先采用 CBB 主次出入口模块，五层及以上的天街主入口应优先采用二层挑高空间设计，五层以下天街的主入口不应采用三层及以上挑高空间设计；L1 开放主次入口做法，不作限制； 2、在严寒、寒冷、夏热冬冷以及有穿堂风和台风影响的夏热冬暖、温和地区，主次出入口及顾客常用出入口（地铁、连桥、下沉广场等出入口），应设置门斗（严寒地区一事一议），门斗深度≥4m，并采用电动平移门 或者旋转门 ，净高 3.0m（L1 不做限制）。展车入口开启净宽≥2.6m，净高≥3.0m，如与顾客出入口合用，宜选用带紧急疏散功能、四扇可以移到两侧，并可以平开，中间可自动平移的门。如为展车专用入口，可不需设置门斗；