

类型	序号	细项	标准类型	管控要点
				3、出入口门和公区内透区域以及特色幕墙区域应选用超白玻； 4、门斗内应设置防尘防水垫，结构预留高度；预留导视、标识的点位并配置电源及时控； 5、主次入口的雨棚应考虑有组织排水设计。 1、商业出入口应面向城市主要道路或广场的方向，数量一般不少于 3 个；动线长度超过 200m 时宜布置 3 个； 2、商业出入口宽度： L1 出入口宽度根据方案确定，不做宽度限制； L1+/L1 主要出入口宽度宜 10-12m，次要出入口宽度宜 8-10m（具体在 BR1 阶段明确）； L2/L3 主要出入口宽度宜 10-12m，次要出入口宽度 ≥ 8 m； 与销售商业连接通道入口宽度：单侧铺按不小于 4 米，双边铺不小于 6 米。 设计指引 3、主次入口门高：L1+/L1 项目门高一事一议，L2\3 项目门高度不宜大于 3600mm，宜与室内吊顶标高齐平；店铺门高度不应大于 3000mm（具体高度在 BR1 阶段明确）； 4、首层出入口及两侧商铺应最大程度保证通透效果，内透区内不宜出现风井、管井，入口两侧 1.5 跨范围内不应出现管井； 5、商业出入口设置的尺寸和数量应根据消防疏散宽度确定，若带紧急疏散功能的自动平移门被当地消防认可，则自动平移门宽度应当计入疏散宽度； 6、商业出入口雨棚设置可参照 CBB 模块。 7、次要入口结合商铺形态和立面造型综合考虑，可选用单层门斗。 配置标准 1、详见精装部分。 安全风险 1、中庭吊挂点位距离中庭护栏和扶梯 ≥ 2.5 米，避免公区人员碰触吊挂物。 设计强条 1、主中庭面积应 $\leq 550 \text{ m}^2$ ，L1+项目一事一议； 2、标准中庭宽度应 ≥ 6 m；L1+/L1 项目：标准中庭宽度应 ≥ 8 米；L2/L3 项目：标准中庭宽度应 ≥ 6 米； 3、主中庭 LED 屏应尽量避免遮挡商铺； 4、原则上，为方便施工，中庭共享空间不应采用上小下大的空间方式，边界曲线应规律设置（参见精装专业技术描述）。 5、应充分考虑中庭照明灯具的检修条件，优先考虑土建条件预留。 设计指引 1、中庭应统筹考虑，大中庭 450-550 m^2 ，次中庭 300-400 m^2 ，小中庭 200-300 m^2 ，200 m^2 以下的挑空设计需结合业态需求； 2、有自动扶梯的标准中庭，可适当减少中庭长度，避免出现刀把型空间，减少悬挑梁高度。 配置标准 1、详见精装部分。
	17	中庭		