

类型	序号	细项	标准类型	管控要点
	18	公区走道	设计强条	1、标准中庭公区走道宽度（租赁线到土建洞口板边线距离）：洞口有防火卷帘（有卷帘柱）：4m；洞口有防火卷帘（无卷帘柱）≤3.6m；洞口无防火卷帘≤3.6m；走道净宽≥3.0m；洞口有防火卷帘（无卷帘柱）和洞口无防火卷帘：L1+/L1≤3.6m；L2 零售层≤3.3m，餐饮层≤3.5m；L3 零售≤3.2m，餐饮≤3.4m；走道净宽≥3.0m；有卷帘柱的洞口统一增加 400mm； 2、一道门（从公区通往后勤通道的第一道门）两侧墙面宜垂直于公区走道；在满足消防要求的前提下，一道门距离主动线商铺租赁线的距离：前后疏散形式，≥2700mm 1800~2000mm（含1400mm 商铺装修区域）；背走道疏散形式，≥1400mm（含100mm 商铺装修收口）； 3、首层展车动线路径应保证车辆通行需求和荷载要求； 4、非营业时段通道（超市，影院等错时营业通道及穿过商场的地铁换乘通道）应满足闭店封场要求，路径尽量简短，并设置必要的管理卷帘，以商业提资为准， 5、公区内部，顾客经常穿行区域的防火门应采用常开式防火门； 6、集中岛铺区域：主动线宽度≥3m，次动线宽度≥2m。
			设计指引	1、首层商铺租赁线退二层土建洞口板边线距离：标准中庭≥1.8m（L3 可局部退距缩减，但需各专业拉通及商运确认），主中庭≥0.6m（所有管线进商铺，需商运确认），距离扶梯侧板应≥3m；洞口板边线缩窄时，需重点关注店铺线、商铺防盗卷帘空间、商铺门头店招、防火卷帘、结构梁与机电管线关系； 2、连桥的宽度：无扶梯时 4~4.5m，有扶梯连接的 5~6m，如存在岛铺可适当加宽。挑空、连桥及中庭边缘不得设反梁； 3、消火栓合理布置，不宜同时出现在同一家商铺两侧； 4、卫生间通道宜与客梯厅通道共用 L2 及 L3 项目卫生间通道宜与客梯厅通道应共用，L1 及 L1+ 项目一事一议。
			配置标准	1、详见精装部分。
			安全风险	1、所有公共卫生间(餐饮包间卫生间除外)与公区连接通道及卫生间内严禁设有台阶、踏步。
	19	卫生间	设计强条	1、首层不应设置卫生间，L1+项目一事一议，根据规划要求设置的公共卫生间或者有室外街区的项目除外； 2、卫生间洁具配置数量：男卫大便器≥54个/万m²、男卫小便器≥64个/万m²、男卫洗手盆≥34个/万m²，女卫大便器≥1112个/万m²、女卫洗手盆≥6个/万m²，面积基数为“商业总建筑面积”，在餐饮层及儿童层女卫生间洁具数量可适当增加，女蹲（坐）位：男蹲（坐、站）位的比例宜为 3：2；如地区标准与集团标准有差异，需同时满足（考虑动线和单层建面的差异，大小便器数值可存在绝对个数 1~2 的上下浮动，具体数量在 BR2 阶段明确） 3、对于儿童业态为主或餐业态居多的楼层，每层至少设置 1 处母婴室。每处母婴室面积≥10 m²； 4、卫生间入口不应设门，不得从入口公共区域直接或间接（通过镜子反射）看到任何洁具、厕位及卫生间内部的人员活动区；