

类型	序号	细项	标准类型	管控要点
20	自动扶/坡梯			5、每个卫生间至少应保留一个坐便器； 6、有蹲便的卫生间，上下对位时降板 400mm，上下不对位时，降板高度需经计算确定；非蹲便卫生间降板 200mm； 7、物业用保洁间和商家保洁间服务半径 150m~200m，除首层外，每层至少设置一处，和卫生间相邻成组布置。首层仅设置一处商家保洁间（面积约 3 m²）。
				1、卫生间服务半径≤80m，单个卫生间服务面积 7000~10000 m²； 2、不同楼层卫生间宜上下对位布置，以便于管线铺设和后期维修； 3、男女卫生间、母婴室、多功能卫生间应并列设置； 4、将家庭卫生间、无障碍卫生间合并设置为多功能卫生间，除首层外均应设置；
				配置标准 1、详见精装部分。
			安全风险	1、自动扶梯临空高度超过两层，应在两层以上临空一侧需采取防坠落措施（L1+项目一事一议）。加装玻璃护栏的扶梯，无特殊造型铝板包饰且为单面玻璃护栏的扶梯需预留 100KG/延米的荷载，双面加装护栏或复杂包饰的扶梯荷载需另行计算； 2、自动扶梯、自动人行道上下两端水平距离 3.5m 范围内（从扶手最外缘算起）应保持畅通，不得兼作他用； 3、扶手带中心线与平行墙面或楼板开口边缘间的距离、相邻设置的自动扶梯或自动人行道的两梯(道)之间扶手带中心线的水平距离应大于 0.5m，否则应采取措施，以防对人员造成伤害。
			设计强条	1、自动扶梯：服务半径建议为 30m~50m，各层商业空间均应有自动扶梯相联通，且要求双向成组布置，并且应至少有一组自动扶梯到达各层地下车库，首层自动扶梯距主入口≥15m； 2、坡梯：超市<6000 m²时，不应设置坡梯；超市>6000 m²时，结合招商输入条件，考虑布置坡梯的位置及到达层。除仓储式超市外，一般无需设置坡梯，如设置，需结合招商输入条件，考虑布置坡梯的位置及到达层。
			设计指引	1、自动扶梯：应以避免遮挡视线为布置原则，自动扶梯应在洞口一侧平行布置为宜可选择游逛式扶梯或者成组梯，尽量避免在主力店、次主力店开口一侧设置，端头扶梯应将客流导向动线尽端，拉动客流。标准段中庭应避免上下层扶梯交叉布置，减少对采光的影响。（具体方案在 BR1 阶段明确）
21	客/货电梯		配置标准	1、自动扶梯：梯速 0.5m/s，梯阶净宽度 1m，倾角 30 度或 35 度，扶梯均采用变频，扶梯周边加毛刷。其余按厂家标配，扶梯包板需进行二次装修； 2、超市坡梯：梯速 0.5m/s，梯阶净宽度 1m，倾角 12 度，扶梯均采用变频，扶梯周边加毛刷。其余按厂家标配，属于超市租赁区外的坡梯包板需进行二次装修。
			安全风险	1、客梯装修重量≤500KG（包含空调重量）