

龙湖天街建造标准——建筑（含立面）					
类型	序号	细项	标准类型	管控要点	
			设计强条	1、客梯： 客梯服务半径应为 50m~60m，应能到达各层商业空间和各层停车库，宜成组单侧布置，并与公区紧密相连。 每组客梯数量结合服务总楼层数确定：4-6 层时，影院客梯 3 台一组，其它客梯 2 台一组；7-8 层时，影院客梯 3 台一组，其它客梯 3 台一组 影院客梯在首层能方便直通室外。 观光电梯土建井道面层应采用涂料美化处理。 室外观光电梯井道顶应有散热措施，井道钢结构需防锈处理，入口设置雨棚及截水沟。	
				1、货梯： 除租户专用货梯外，其余货梯应可直达地上、地下各楼层。 服务半径应为 50m~60m，应均匀分散成组（两台）设置，如因消防原因，导致货梯（兼消防电梯）布置过于密集，可考虑单部布置，并保证有后勤通道相连，满足一备一用要求，一事一议。 餐饮楼层范围货梯应全覆盖，应与餐饮商铺的后勤通道直接相连，需要临近卸货车位，宜紧邻卸货平台和卸货通道。 货梯应与消防电梯合用。 垃圾房所在楼层，货梯应与后勤通道相连。	
				1、客梯：载重量 1.6t，梯速为 1.6m/s，轿厢高度不低于 2.9m。装修后：轿厢净高不低于 2.7m，开门净尺寸不小于 1.2mX2.4m。应有一部客梯按照无障碍电梯设置，装修后轿厢深度不应小于 1.6m，宽度不应小于 1.4m； 2、货梯：载重量 2t，梯速 0.5m/s（兼顾消防电梯，梯速可按 1m/s 设计）；装修后：轿厢净高不低于 2.2m，开门净尺寸不小于 1.4mX2.1m，预留荷载 50kg（含空调）； 3、超市货梯：载重量 3.0t，梯速 0.5m/s，装修后：轿厢净高不低于 2.2m，开门净尺寸不小于 1.4mX2.1m，预留荷载 50kg。	
	22	候梯厅/扶梯厅	设计强条	1、位于商业经营区内的客梯候梯厅不应设置防火门与主通道分隔，应具备明显的昭示性和视线引导； 2、客梯候梯厅土建宽度≥4200mm；精装后净宽≥3850mm L1~L1+客梯候梯厅土建宽度≥4200mm；精装后净宽≥3850mm； L2~L3 客梯候梯厅土建宽度≥3600mm；精装后净宽≥3250mm； 3、原则上，客梯洞口两侧尽量不与结构柱贴临。如有结构柱，面向候梯厅一侧结构柱边缘应与洞口两侧墙体平齐，且结构柱不应影响井道净尺寸，而增加电梯成本； 4、地下车库内的候梯厅、扶梯厅应采用光厅式设计，围护结构应尽量采用通透玻璃，如无条件，墙面应做亮化处理，周边可做吊顶，强化视觉引导性，净高≥2.4m 光厅净高 L1+/L1≥2.6m，L2/L3≥2.4m；	