

龙湖天街建造标准——建筑（含立面）				
类型	序号	细项	标准类型	管控要点
23	屋面			5、地下光厅服务半径≤120m，自动扶梯人流转换应在光厅内部完成；
				6、地下光厅顾客正常使用的门距离车道不应小于 1.0 米，宜 1.5 米，且应为电动感应门，光厅玻璃面四周应布置防撞桩及减速带。
				7、地下隔油间、污水机房应避免与客梯厅及光厅贴临
			设计指引	1、地上客梯候梯厅不宜隐蔽，与主动线连通的通道长度不宜超过 10 米；
				2、地下车库光厅外宜提供临时上下车落客点；L1 地下光厅门外宜增设缓冲区；
				3、寒冷及严寒地区，位于经营层下一层的扶梯光厅宜设门斗；
			配置标准	4、集水坑避免与客梯厅、光厅贴临；
				5、参见 CBB 地下室光厅模块。
			安全风险	1、详见精装部分。 (光厅更新)
				1、上人屋面临空面的防护高度从可踏面算起至护栏顶不小于 1200mm。当构筑物、设备设施、检修通道等临边布置时，原防护高度必须从新的可踏面算起至护栏顶不小于 1200mm。
			设计强条	1、如果屋面有锅炉，应做锅炉房；
				2、屋面设备为便于检修，应布置钢梯或平台，检修通道上应设置跨桥便于跨越管线进行检修；
				3、公区出屋面出入口设置门斗情况应与商业出入口一致。通往屋面天台的非顾客使用的通道门外需有遮雨设施，通道门为钢制门并设门禁与监控中心联动；
				4、应预留擦窗设施的停靠点位，并且考虑运营使用方式和路径；
				5、塔楼接屋面层标高应比屋面完成面高，避免引起水倒灌；
			设计指引	1、屋面采光顶设计宜结合屋面总体规划和屋面设计综合考虑，同时应兼顾室内效果；
				2、根据屋面商业定位确定屋面客运货运的抵达方式，应提供顾客到达屋面的方便途径，如有经营需求，应提前规划布局，区分设备区、商业外摆区（赠送区）、采光顶、景观区；
				3、屋面遮挡，不上人屋面女儿墙高度应考虑设备遮挡和立面效果的协调；上人屋面宜协调考虑外立面效果（从下往上看）与屋面客户体验（从上往下看），综合决定女儿墙或屋面栏杆做法；
				4、不上客屋顶的虹吸雨水沟、虹吸雨水口、雨水口、不上人屋面、上人屋面、种植屋面的做法详图，可参照 CBB 模块；
				5、若采光顶或女儿墙（含幕墙）靠近塔楼，应注意塔楼接屋面层室内标高和采光顶关系，避免视线遮挡；
				6、如有塔楼至商场的室外通道，宜考虑风雨遮蔽；
				7、如塔楼有照明效果需求，应提前考虑照明设施的安装位置；