

龙湖天街建造标准——建筑（含立面）				
类型	序号	细项	标准类型	管控要点
24		地下（非） 机动车库		8、屋面需考虑设备检修马道。 1、通常采用细石混凝土面层，有经营或绿化要求的屋面配置标准详景观部分； 2、屋面爬梯应按规范做护笼（应使用热镀锌材质）； 3、防水做法要求： 3.1 屋面防水：2.0mm 非固化橡胶沥青防水涂料+3mm 自粘改性沥青防水卷材（冬季、雨季时）或 1.5mm 厚聚氨酯防水涂料+3mm 改性沥青单面自粘防水卷材（除冬季、雨季外时）；详见附件三-《龙湖天街粗装修建造标准》 3.2 出墙管道：设置 1.5mm 镀锌铁皮披水板。
			配置标准	
			安全风险	1、地下车库出入口坡道起始端设置反坡，坡脊高度应高于室外路面不低于 200mm，并做缓坡处理。坡道视长度，设置 2 至 3 道与车道同宽的截水沟，耐轮压的金属沟盖板，截水沟收水需接入排水系统； 2、进出口闸机禁止设置在坡道上，应设置在车库内平地，并避免通过闸机前为弯道，避免机动车在坡道上等候。
			设计强条	1、机动车库出入口和车道数量：a、当车位数量 $A < 1000$ 时，按照《车库建筑设计规范》要求实施。b、当车位数量 $1000 < A < 2000$ 时，出入口数量 3 个，车道 6 条。c、当车位数量 $2000 < A < 3500$ 时，出入口数量 4 个，车道 8 条。d、当车位数量 > 3500 时，需分地库设置；当出入口数量不足时，考虑增加车道（如 2 车道加至 3 车道）。在车库每层入口处宜设置标识牌，提示本层剩余车位数。货车坡道在 L1 级天街中应独立设置；货车坡道在 L2 及 L3 天街中与客车坡道共用，进入地库后应分开设置，防止卸货区、垃圾库房对消费者视觉污染； 2、净宽：机动车库出入口应 $\geq 8\text{m}$ ；坡道应 $\geq 7\text{m}$ ，其中 L1 级天街坡道应 $\geq 8\text{m}$ ； 3、闸机：应设置在每层坡道底端，闸机前等候空间距离不应小于 5 个车位长度；闸机岛长度 $\geq 6\text{m}$ ，无人值守中岛宽度 0.8m，通车道宽度 $\geq 3\text{m}$ （参见 CBB 模块）； 4、非机动车库：净高 $\geq 2.2\text{m}$ ，应采用甲级防火门（ $2\text{m} \times 2.1\text{m} (\text{H})$ ）；车库内推行通道净宽 $\geq 1250\text{mm}$ ，坡道宽度 $\geq 1400\text{mm}$ （注：杭州自行车库坡道宽度要求 2500mm），应预留取水点，参见 CBB 非机动车库模块； 5、地下室集水坑位置不得布置车位，坡道位置集水坑不得影响动线车辆行驶。
			设计指引	1、机动车坡道：当受限于城市开口数量和坡道数量时，出入口坡道数量可以小于闸机数量，闸机空间放大设置；出口闸机应成双设置；不宜设置连续的环形坡道，宜为直线型、L 型坡道；多层车库的坡道应尽量连续，与停车区保持相对独立。在车库每层入口处宜设置标识牌，提示本层剩余车位数。进出闸机前车道有拐角墙时，宜钝化处理；转弯坡道与闸机之间，建议设置不少于 1 跨的缓冲直线段；货车坡道与客车坡道共用时，进入地库后宜分开设置，防止卸货区、垃圾库房对消费者视觉污染； 2、单个车库不宜超过 3000 个车位，超过 3000 个车位的项目，应考虑分成 2 个或以上车库，独立出入；