

龙湖天街建造标准——建筑（含立面）				
类型	序号	细项	标准类型	管控要点
主/次力店 (以商运各阶段正式提资为准)	25		配置标准	3、机动车行车道： 1) 主动线宽度宜 6m-7m，其中 L1 级天街主动线宽度应≥6.5m；其他车道宜为 5.5m-6m，其中 L1 级天街次动线宽度应≥6m。 2) 宜采用环形主动线，坡道避免直接布置在主动线上；动线以单循环为主，减少交通交织点，参见 CBB 车库行车道模块； 4、车位： 1) 尺寸：标准车位 L1：2.7mX5.6m，L2/L3：2.5mX5.3m；无障碍车位（2.5m+1.2m）x6.0m，参见 CBB 车库停车位模块； 2) 充电车位宜靠墙呈环形布置。注：明确充电桩的数量及所有权政策； 3) 避免消火栓、集水坑管道对车位的影响，排水沟（如有）、集水井设置应尽量避免避开停车位有效部位（车档前）； 4) 无障碍车位宜靠近客用电梯厅或扶梯厅； 5、如有冲洗车位，范围不小于：1 跨（8.4 米进深）x2 跨（16.8 米面宽），以招商提资为准，参见 CBB 冲洗车位模块； 6、车库出入口参见 CBB 客货车出入口模块。 1 机动车库：地面：进口固化剂加金刚砂耐磨地坪，坡道：环氧树脂地坪（防滑处理）；墙柱面：防霉工程乳胶漆，墙柱分色形式详见《龙湖天街导向标识系统设计标准》；踢脚：深灰色防霉涂料，高度 100mm，凸出墙面；顶棚：浅灰色乳胶漆（不透底），色号：中国建筑色卡国家标准-GB/T18922-2008-第-XXX-号(待东安湖打样成果确认)；车位和车道附近集水坑及立管上应做防撞护栏（钢管），集水坑应采用 2~3 块钢制盖板，盖板四周设置角钢收边； 2、非机动车库详见附件三-《龙湖天街粗装修建造标准》 3、防水做法要求详见附件三-《龙湖天街粗装修建造标准》
				安全风险 1、儿童业态：为满足消防要求，应设置儿童独立疏散楼梯，不应在三层以上设置。
				设计强条 1、超市：应设置晨间通道，满足错时经营需求，晨间通道应相对独立，不宜穿越商场公区，如无法避免，两侧应设置管理卷帘，减少对其它商铺的影响，晨间通道应相对独立，如无法避免，可穿越商场公区，通过公区扶梯通达超市入口，但整体动线不宜过长，减少对其它商铺的影响；当超市与停车场在同一层时，从商场公区进入车库的客流不得穿过超市或与超市货运动线相交；超市卸货平台：靠近车库出入口，专用通道与货梯相连，平台宽度≥3m，高度 0.6m，必须设置上下坡道、坡度为 1:12，宽度 2m； 2、影院：应设置夜间通道，满足错时经营需求，影院客梯应临近影院入口大堂，且能直达院线营业区、首层及地下车库各层，不宜穿越商场公区，如无法避免，两侧应设置管理卷帘，
				设计指引 1、超市：综合超市和精品超市一般设于 B1 层；大卖场超市多跨 B2-B1 层；会员仓储超市多设于 1F 层或 1F 跨 2F 层。综合超市及精品超市，若设于 B2 层，需有 B2-1F 的直接交通方式；位置布局：宜设于动线末端和进深较大区域，铺位形状宜相对方整，出入口可与