

类型	序号	细项	标准类型	管控要点
				铺合并； 3、参见 CBB 零售专卖店、燃气餐饮铺、非燃气餐饮铺模块。
			配置标准	1、净高：不低于公区走廊净高且≥3.6m; 2、楼面：结构板面；墙面：基层墙面；顶棚：结构板面。
			设计强条	1、大于 10 万方的天街地上地下应整体采用全扩大中庭消防策略，实现地上地下无卷帘柱的空间效果；小于 10 万方的天街可选用前后疏散形式和折叠提升卷帘，实现空间无卷帘柱（具体消防策略在 BR1 阶段明确）；
27		消防策略	设计指引	1、部分超长卷帘或地下扶梯开洞位置，在属地规范允许条件下，可采用新型消防设备或重力幕式卷帘； 2、儿童业态、影院、超市等主力店与其他防火分区分隔方式首选卷帘、次选防火玻璃门；如属地规范要求必须采用防火门，门高宽应控制到 3 米*3 米，并结合精装及 TDM 做常开暗藏处理。
28		垃圾房	设计强条	1、垃圾房严禁设在客梯、扶梯、商场入口附近。位置应在地下一层，尽量靠近车库出入口坡道附近，缩短运输动线长度，同时保持一定的私密性和独立性，避免造成气味和视觉污染，且不应与住宅垃圾房合用； 2、集中干、湿和建筑垃圾房、超市干湿垃圾房应集中设置，并靠近卸货区；湿垃圾房内应设冷冻垃圾房； 3、垃圾房内租户运送垃圾门和市政垃圾车出入门分设，并能进行封闭式管理，租户和市政垃圾车按规定时间进行垃圾倾倒及运输。
			配置标准	1、各类垃圾房内部构造及配置要求，应与 CBB 垃圾房模块一致，详见附件《龙湖天街商运及物业用房配置标准》。
			设计强条	1、位置：原则上应设置在地下 B1 层，不应在地上卸货，卸货区应相对独立，禁止顾客车辆穿行； 2、净高：≥3.6m； 3、超市卸货平台：靠近车库出入口，专用通道与货梯相连，平台宽度≥3m，高度 0.6m，必须设置上下坡道、坡度为 1:12，宽度 2m； 4、卸货车位：（大）3mX8m，（小）2.5mX5.3m，应设回车空间（8mX8m）； 5、卸货区应设置排水沟、集水坑、取水点。
29		卸货区	设计指引	1、货运通道与客车通道兼用，不宜单独设置； 2、快递区：优先考虑布置在 B1 层，宜结合卸货区共同布置，或设房间，面积约 20 m²，应避免与人和机动车间的干扰，利用货梯及后勤通道；其次考虑布置在外场红线以内，非城市展示面的后场区域，应避开商业客流主入口、机动车进出口，同时，应该靠近货梯和后勤通道； 3、参见 CBB 卸货区模块。
			配置标准	1、地面：金刚砂加固化剂耐磨地坪，墙柱面：防霉工程乳胶漆，卸货平台相邻墙体需设高度≥1100mm，2mm 厚压花热镀锌钢板墙