

类型	序号	细项	标准类型	管控要点
36	推广元素-LED	设计指引		2、主次入口公区范围、首层商铺以及二层主次入口两侧相邻商铺，应采用内透效果，并保证日、夜间效果协调、统一； 3、内透区域应采用超白玻（三层以上商铺内透区不做超白玻限制，视具体方案而定）。 4、内透区域幕墙与柱子距离$\geq 500\text{mm}$；双层店铺展面区域，幕墙与柱子及二层楼板距离$\geq 1200\text{mm}$； 1、公区及商铺内透区域的玻璃，在满足节能结算的前提下，优先不考虑采用LOW-E膜，保证通透效果； 2、L2、L3内透区域玻璃分格尺寸，参见CBB模块。首层（6m层高）水平向分隔建议：4200mm+1800mm（优选）或3000mm+1500mm+1500mm；垂直向分格（8.4m柱网）尺寸建议1680mm； 3、避免因幕墙造型而出现的小三角形内透区，如不可避免可局部调整为彩釉玻璃。
				1、立面等级：位于一级立面； 2、类型：采用LED硬屏；其它种类LED为烘托商业氛围用，仅作为泛光方式采用，满足成本限额条件下采用（部分城市有特殊要求除外）； 3、精度：不低于P16P10； 4、检修：应采用内检修（优先后勤通道内检修），设置检修出入口，安装甲级防火门，维修通道（含钢架）宽度$\geq 0.8\text{m}$，需设置防风支架及爬梯，并合理考虑散热； 5、形状、比例：16:9或4:3二选一；严禁选用异形屏；不宜选用曲面屏，如造型需要采用，曲面屏建议曲率$K < 0.1$（即半径$> 10\text{m}$）； 6、LED屏背后隔墙必须做保温、隔音措施，周边做好防水措施。
		设计指引		1、位置：一般位于外立面4~5层。 2、面积：$L1 + \leq 600\text{m}^2$，$L1 \leq 400\text{m}^2$，$L2 \leq 200\text{m}^2$，$L3 \leq 120\text{m}^2$。（具体LED屏幕尺寸在BR2阶段明确）
37	推广元素-橱窗	设计强条		1、原则上，二层及以上不应做公共橱窗，商户内透区如有橱窗需求，应自理； 2、公共橱窗应通过公区进入，更换检修，检修门应为暗门，带门锁，外开； 3、橱窗应采用单层或夹胶超白玻； 4、首层橱窗内应无消防及排水管道等竖管线穿过； 5、橱窗荷载不小于50KG/平方米；
		设计指引		1、在展示效果好，商业价值高的区域，首层一、二级立面可以结合立面方案设置橱窗，并预留未来出租条件；（需与商业拉通确认） 2、进深净距：$\geq 1200\text{mm}$且$\leq 1500\text{mm}$，满足检修、安装空间需求。
38	推广元素-广告位	设计强条		1、面积、比例：LED+广告位面积占外墙总面积的5%-10%；比例应选用16:9或4:3两种； 2、高度：应在9m~10.8m区间，按照0.3m模数调整高度；