

Согласовано:

«__» _____ 2016 г.

Утверждаю:

Генеральный директор

ПАО «Сафьян»

Д.В. Фомин

2016 г.



Техническое задание

На выполнение работ по ИП 16/15 Замена вытяжной вентиляции участка мех. обезвоживания ОСВ. (200м2)

1. **Заказчик:** ПАО «Сафьян» г. Рязань
2. **Место выполнения работ:** очистные сооружения по адресу: г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52
3. **Наименование работ:**
 - 3.1. Замена существующих воздуховодов (21 м/п);
 - 3.2. Замена приточных вентиляторов;
 - 3.3. Организация в декантерной вытяжной установки с выводом на улицу;
 - 3.4. Изготовление и монтаж наружных заборных решеток.
4. **Сроки выполнения работ:**
 - Работы выполнить до 28.04.2016 г.

Технические условия и требования:

5. **Для выполнения работ по замене участков воздуховода ОС необходимо :**
 - 5.1. Изготовить из оцинкованной стали (толщина-0,9мм):
 - Короб (200x150мм) – 3,3 м.п.;
 - Короб (300x250мм) – 3,3 м.п.;
 - Короб (500x400мм) – 14,0 м.п.;
 - Отвод 90 град. (500x400мм) – 2 шт.
 - Решетка однорядная 250x600-7шт.
 - Решетка однорядная 600x600-4шт.
 - Решетка наружная 600x400-1шт.
 - Решетка наружная 1420x550-1шт.
 - Решетка наружная 1620x550-1шт.
 - Решетка наружная 1950x1200-1шт.
 - 5.2. Демонтировать существующие короба и фасонные части;
 - 5.3. Заменить существующие наружные решетки забора воздуха.
 - 5.4. Смонтировать на месте демонтированного короба, ранее изготовленные воздуховоды.
 - 5.5. Приобрести и смонтировать радиальный вентилятор 350 м3/ч
 - 5.6. Приобрести и смонтировать радиальный вентилятор 1400 м3/ч
 - 5.7. Приобрести и смонтировать радиальный вентилятор 3800 м3/ч
 - 5.8. Приобрести и смонтировать радиальный вентилятор 5500 м3/ч
 - 5.9. Монтаж вентиляторов предусмотреть с использованием гибких вставок и виброизоляторов.
 - 5.10. Устройство в декантерной вытяжной установки с использованием ранее приобретенного радиального вентилятора 5500 м3/ч. Забор воздуха осуществить из

объема помещения декантерной, вывод предусмотреть на улицу используя оконный проем. Размеры короба определить по месту.

6. Общие требования к выполнению работ:

- Все изменения вносить только по согласованию с Заказчиком;
- Выполнение монтажных работ производить оборудованием, инструментом и материалом подрядчика.
- Все используемые материалы и оборудование должны иметь необходимые сертификаты, паспорта.
- Все используемые материалы и оборудование приобретает Исполнитель
- Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, регламентов предприятия-Заказчика;
- Организовать ежедневную уборку рабочих мест и вывоз мусора.
- Соблюдение сроков выполнения работ – обязательное требование

7. Гарантийные обязательства:

- Гарантия на выполненные работы составляет не менее 3 лет с момента подписания акта выполненных работ.

Составлено:

Зам. Главного энергетика
ПАО «Сафьян»



А.М. Курылев

Согласовано:

Главный энергетик
ПАО «Сафьян»



В.В. Журбенко

Начальник ОС
ПАО «Сафьян»



И.В. Кожин

Инженер-строитель
ООО ФПК «Инвест»



И.В. Панфилов