

Согласовано:

«__» _____ 2016 г.

Утверждаю:
Генеральный директор ПАО «Сафьян»

Д.В. Фомин
«__» _____ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по покраске в триколор РФ и подсветке верхней части
дымовой трубы (L=120м) ПАО "Сафьян"

1. Заказчик: ПАО «Сафьян».

2. Место выполнения работ: Дымовая труба котельной ПАО «Сафьян» по адресу: г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52

3. Наименование работ:

- 3.1. Покраска верхней части дымовой трубы в цвета государственного флага РФ «триколор» (250 м²: белый – 80м², синий – 83м², красный – 87м²).
- 3.2. Прокладка питающего кабеля от операторской котельной до верха дымовой трубы (ориентировочно 300м.).
- 3.3. Организация подсветки окрашенной части со средней сфетофорной площадки трубы (отм. 70м).
- 3.4. Организация управления освещением дымовой трубы.

4. Сроки выполнения работ:

Работы выполнить с 01.03.2016г. по 31.03.2016г.

Технические условия и требования:

5. Для проведения работ по объекту, необходимо выполнить:

- 5.1. Подготовить поверхность дымовой трубы к покраске (ориентировочно 250м²): очистка от старой краски, копоти, ремонт и оштукатуривание швов, стыков и выбоин дымовой трубы, грунтовка поверхности перед покраской;
- 5.2. Произвести покраску верхней части дымовой трубы (в соответствии со схемой-приложением, ориентировочно 250м²) в триколор не менее чем в 2 слоя. Покраску произвести композицией органосиликатной ОС 12-03;
- 5.3. Смонтировать на средней сфетофорной площадке трубы (по кругу) и отрегулировать элементы освещения триколора. Подсветку осуществить снизу вверх, элементы освещения выбрать прожекторного типа. Эффективная длина освещаемого участка - 50 м. Количество светильников рассчитать исходя из эффективности освещения «триколора» со всех сторон, исключая участки «мертвых» (слабоосвещаемых) зон.
- 5.4. Проложить кабель для подключения подсветки окрашенной части используя металлорукав, произвести подключение ранее смонтированных светильников. Сечение питающего кабеля выбрать из расчета мощности осветительного оборудования, но не менее 3х1,5мм²;
- 5.5. Организовать управление освещением дымовой трубы. Органы управления освещением установить в операторской котельной.

6. Общие требования к выполнению работ:

- Работы выполнять в границах, обозначенных в схеме (Приложение к данному тех. заданию);
- Используемые материалы должны обладать антикоррозийными свойствами, стойкостью к влиянию агрессивных внешних сред, подходить для работы с металлическими, кирпичными и ж/б поверхностями;
- Прожектора предусмотреть с защитными решётками со степенью защиты от влаги не ниже IP 65;
- Управление освещением дымовой трубы предусмотреть как автоматическое (от фотоэлемента), так и ручное;
- Все используемые материалы, способы монтажа, а так же изменения в ходе выполнения работ согласовать с Заказчиком;
- Выполнение монтажных работ производить материалами, оборудованием и инструментом Исполнителя.
- Подъемные механизмы, необходимые для проведения работ предоставляет Исполнитель.
- Все используемые материалы и оборудование должны иметь необходимые сертификаты, паспорта;

- По окончании работ предоставить Заказчику исполнительную схему и руководство по эксплуатации на русском языке.

7. Требования к выполнению работ:

- Соблюдение сроков выполнения работ –обязательное требование.
- Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности.
- Организовать ежедневную уборку рабочих мест и вывоз мусора.

8. Порядок сдачи и приемки результатов работ:

- Приемка осуществляется при непосредственном участии организации-Исполнителя, выполняющей работы, представителей Заказчика - ПАО «Сафьян» и представителей тех.надзора ООО ФПК «Инвест»;
- По результатам приемки составляются Акты выполненных работ.

9. Гарантийные обязательства:

- Гарантия на выполненные работы составляет не менее 3-х лет с момента подписания акта выполненных работ.

Составил:

Начальник котельной ПАО «Сафьян»

Согласовано:

Гл. энергетик ПАО «Сафьян»

Зам. главного энергетика ПАО «Сафьян»

И.о. руководителя строительного департамента
ООО ФПК «Инвест».



Белецкий А.А.



Журбенко В.В.

Курылев А.М.



Панфилов И.В.



Россия, 390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52
Приемная ген.директора: т.:(4912) 30-65-69, ф.:(4912) 30-65-69, доб. 2599
Saphyan@leather.ru ПАО «Сафьян», ИНН 6227000736, КПП 622901001

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

САФЬЯН

Исх. № 01/134

Дата "19" 02 16г.

И.О. руководителя
строительного департамента
ООО ФПК «Инвест».
Панфилову И.В.

Уважаемый Илья Владимирович!

Просим Вас в кратчайшие сроки разместить на сайте ООО ФПК «ИНВЕСТ» информацию для проведения электронного конкурса по выбору подрядной организации на проведение работ по покраске в «триколор РФ» верхнюю часть дымовой трубы ПАО «Сафьян» в соответствии с заявкой. Ввиду срочности выполнения работ, окончание проведения конкурса просим указать - 26.02.2016г.

Приложение:

1. Заявка на проведение электронного конкурса по выбору подрядной организации - 1экз.(1л.).
2. Техническое задание на выполнение работ по покраске в триколор РФ и подсветке верхней части дымовой трубы (L=120м) ПАО "Сафьян" - 2л.

Генеральный директор
ПАО «Сафьян»

Фомин Д.В.

Исп.:
Курылев А.М.
30-65-69



Россия, 390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52
Приемная ген.директора: т.:(4912) 30-65-69, ф.:(4912) 30-65-69, доб. 2599
Saphyan@leather.ru ПАО «Сафьян», ИНН 6227000736, КПП 622901001

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

САФЬЯН

Исх. № 01/138

Дата "19" 04 16г.

И.О. руководителя
строительного департамента
ООО ФПК «Инвест».
Панфилову И.В.

Заявка

На проведение электронного конкурса по выбору подрядной организации

Наименование предприятия: ПАО «Сафьян»
Место нахождения: г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52
Ф.И.О. руководителя: Генеральный директор Фомин Дмитрий Викторович
Банковские реквизиты:
ИНН 6227000736
КПП 622901001
Р/с 40702810502000991801 в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Ярославль
К./счет 30101810300000000760
БИК 047888760
ОКПО 00305432
Почтовый адрес: 390028, г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52
Контактный телефон, факс, e-mail.: 30-65-69, saphyan@leather.ru

Наименование и место проведения работ	Объем выполняемых работ	Цена, руб.
Покраска верхней части дымовой трубы в цвета государственного флага РФ «триколор»	250м/п: белый – 80м ² , синий – 83м ² , красный – 87м ²	
Прокладка питающего кабеля от операторской котельной до верха дымовой трубы	300м/п	
Организация подсветки окрашенной части со средней сфетофорной площадки трубы		
Организация управления освещением дымовой трубы		

Срок выполнения работ: 30 рабочих дней (окончание не позднее 31.03.2016г)

Гарантийный срок: 3года

Руководитель: _____

подпись

Фомин Д.В.

Ф.И.О.