Repère	Désignation	Somme IB	Coef. Foison.	Cos.Phi.	KxS. IB	I Autorise	I Disponible	Disponible
SOURCE								
TGBT CLIENT		127,9 A	1,00	1,00	127,9 A	1443 A	1316 A	91,14 %
TD IRVE	Tableau divisionnaire IRVE	127,9 A	1,00	1,00	127,9 A	128 A	0 A	0,00 %

LOGO
Entreprise

Creation de 10 bornes IRVE, Grand Ampère

Bilan de puissance

Ind.	MODIFICATIONS
A	

Date : 07/10/2026 Norme : C1510015

Avis Technique 15L-601

AFFAIRE: 001

PLAN:

Folio 1/1