

Numer	Equipo	Refrigerante	Serial	Marca	Ton / BTU	Correas	PRESION		Tipo Sistema
							PS	PD	
1	Condensadora								
	Evaporador								
2	Condensadora								
	Evaporador								
3	Condensadora								
	Evaporador								
4	Condensadora								
	Evaporador								

DESCRIPCION	Estado		Observaciones
Unidad Evaporadora	B	M	
Estado de filtros de Polvo, realice limpieza	B	AA	
Estado desagües y bandejas, realice limpieza	B	AA	
Estado de protecciones de presión, congelamiento y otras	B	AA	
Revisión del anclaje de unidades y soportes estructura, pintura general	B	AA	
Limpieza General serpentines, desincrustación básica	B	AA	
Estado de Tuberías de Agua, sin goteos ni filtraciones	B	AA	
Retorqueo de componentes eléctricos, registro de Voltajes y Amperajes, revisión instalaciones eléctricas	B	AA	
Estado de motores, ajuste de correas, limpieza general	B	AA	
Revisión de Fugas de refrigerante y aceite en gusanillos, uniones y en general	B	AA	
Estado de Aislamiento	B	AA	
Revisión y limpieza Bombas de condensado	B	AA	
Termostato, registre T° de set, T° ambiente, ajuste hora y programación	B	AA	
Unidad Condensadora (Chiller, evaporador, Torres propias)	B	M	
Verifique funcionamiento de motores	B	AA	
Estado microprocesador, estado de alarmas (Si aplica)	B	AA	
Estado de protecciones de presión, congelamiento y otras	B	AA	
Retorqueo de componentes eléctricos, registro de Voltajes y Amperajes, revisión instalaciones eléctricas	B	AA	
Verificar funcionamiento de compresores	B	AA	
Limpieza General y estado de serpentines, desincrustación básica	B	AA	
Revisión del anclaje de unidades y soportes estructura, pintura general	B	AA	
Verifique funcionamiento de las bombas si aplica	B	AA	
Estado de ventiladores, limpieza	B	AA	
Revisión de Fugas de refrigerante y aceite en gusanillos, uniones y en general	B	AA	
Rejillas, Ducteria	B	M	
Revisión de ducteria en General, rejillas completas, cintas de unión y sellamiento completas	B	AA	
Limpieza General	B	AA	
Redes de Agua (si aplica)	B	M	
Revisión soportes de tubería	B	AA	
Estado de Tuberías de Agua, sin goteos ni filtraciones	B	AA	
Si aplica chaqueta en Aluminio y aislamiento poliuretano, revisar su estado	B	AA	
Estado de tanque de agua suministro, flotadores	B	AA	
Tableros Eléctricos y Automatización (Si aplica)	B	M	
Verifique Tableros de potencia y control, retorquee y marque circuitos	B	AA	
Inspeccionar organización de cableado, canaletas	B	AA	
TOTAL TIEMPO INSPECCION * DIA			

Comentarios Generales

FIRMA RECIBE _____

ENTREGA _____

NOMBRE _____

NOMBRE _____