

RAPPORT DE MESURES DE PORTANCE A LA DYNAPLAQUE



Tel.: 03 21 24 61 61 Fax.: 03 21 24 61 69

Rapport n°: RNE 20-5470-1 établi le: 27/08/2020 page: 1/2

Affaire: TOYOTA, ONNAING (59)

Demandeur : Mr Bastien JONVILLE, Agence HAINAUT Ets Denain,
Rue des Coopérateurs BP 108, 59722 DENAIN.

n° affaire : ANE 20-537

Couche: arase de terrassement


Matériau : Sable traité

Fournisseur: TERRASSEMENTS, DIVERS CHANTIERS (00)

Date des mesures : 27/08/2020 Méthode : NF P 94-117-2/Dérog. n°3

Plage de mesure de portance EV2 : 20 à 250 MPa

.5	
Situation des points de mesure n°	module dynamique Edyn2 MPa
1	21
2	32
3	23
4	24
5	26
6	22
7	26
8	≤ 20
9	27




Mesures de module de portance dynamique

Moyenne: 25 MPa écart type: 3 MPa

valeur minimale : 21 MPa valeur maximale : 32 MPa

nombre de mesures : 8

Nombre d'essais avec E ≤ 20 Mpa: 1



Informations complémentaires

Appareil : Ensemble d'essai à la plaque vérin manuel (MSE)

Observations:

Essais et rapport réalisé par Thomas Blancart.

Le Chef de Laboratoire :

Denis BIZART



RAPPORT DE MESURES DE PORTANCE A LA DYNAPLAQUE



Rapport n°: RNE 20-5470-1 établi le: 27/08/2020 page: 2 / 2

Affaire: TOYOTA, ONNAING (59)

Demandeur : Mr Bastien JONVILLE, Agence HAINAUT Ets Denain,
Rue des Coopérateurs BP 108, 59722 DENAIN.

n° affaire : ANE 20-537

Couche: arase de terrassement

Matériau : Sable traité

Fournisseur: TERRASSEMENTS, DIVERS CHANTIERS (00)

Date des mesures : 27/08/2020

