

SG1000		INAIL SETTORE RICERCA, CERTIFICAZIONE E VERIFICA DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI MESSINA ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO							
2024/7/50104/ME		9279		40					
MATRICOLA E SIGLA		N.FABBRICA		DIP.		COD.PROV.O COM.		CODICI DITTA INST.ADD.	
GENERATORE DI VAPORE				BONO ENERGIA					
TIPO				DITTA COSTRUTTRICE					
12 bar		193 °C						15000	
I PRESSIONE	II PRESSIONE	I TEMPERAT.	II TEMPERAT.	SUPERFICIE	PRODUCIBILITA'	Volume (Litri)			
						C./ZONA	C.S.ZONA		
DITTA UTENTE		AGRUMI-GEL S.R.L. Strada Provinciale Centineo Portosalvo contrada Girota – 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)				CL. ECONOM.			
DATA ULTIME VERIFICHE:			INTERNA	IDRAULICA	FUNZIONAMENTO	ANNO COSTR.	2008		
20241128.005808630.PI1							11/04/2025		
RIF. PRAT.CIVA			RIF. SOTTORICHIESTA CIVA				DATA VERIFICA		
In data odierna viene effettuato l'esame della documentazione trasmessa dall'utente a seguito dei controlli non distruttivi richiesti con verbale del 18/03/2025 in sede di verifica di primo impianto e contestuale comunicazione di messa in servizio. In esito alla documentazione trasmessa in data 11/04/2025 a mezzo portale CIVA circa i controlli non distruttivi eseguiti e alla relazione tecnica annessa, si prende atto di quanto trasmesso. La verifica di cui all'art. 4 del D.M. 329/04 ha pertanto esito positivo. Dovrà essere inviata la comunicazione di messa in servizio all' ASP competente per territorio, ai sensi dell'art. 6 D.M. 329/04. Documentazione integrativa trasmessa in data 11/04/2025: • Relazione tecnica Utente circa i controlli non distruttivi eseguiti e relativo esito. • Rapporto dei controlli non distruttivi effettuati dalla ditta SITEST N. ST/USS/9812.									

Esito della verifica: **POSITIVO.**

TIMBRO E FIRMA DELL'UTENTE PER RICEVUTA	TIMBRO E FIRMA DEL TECNICO INAIL
	