

AGRUMIGEL - BARCELLONA PdG (ME)

CALDAIA NUOVA

Data		Valori riferimento	frequenza	29/04/2025	26/05/2025
Parametri analitici	ALIMENTO				
Ph			G	6,08	6,55
Cond.	μS/cm		G	49,9	39,2
Durezza tot	ppm (CaCO3)	<5	MAR - GIO	≈3	2-3
Durezza calc.	ppm (CaCO3)		MAR - GIO	≈3	2-3
Durezza magn.	ppm (CaCO3)		MAR - GIO	0	0
Alcalinità P	ppm (CaCO3)		MAR - GIO	0	0
Alcalinità M	ppm (CaCO3)		MAR - GIO	33	10
Cloruri	ppm (Cl-)		S	7,1	5,33
Silice	ppm (SiO2)		S	---	---
Ferro totale	ppm (Fe)	<0,5	2/W	<0,02	0,02
Indice di Langelier				#VALORE!	0,89

Data		Valori riferimento	frequenza	29/04/2025	26/05/2025
Parametri analitici	CALD 10T/h 12 bar NUOVA				
Ph		10,5 ÷ 11,0	G	10,44	11,25
Cond.	μS/cm		G	370	1609
Durezza tot	ppm (CaCO3)		MAR - GIO	0	0
Durezza calc.	ppm (CaCO3)		MAR - GIO	0	0
Durezza magn.	ppm (CaCO3)		MAR - GIO	0	0
Alcalinità P	ppm (CaCO3)		MAR - GIO	30	130
Alcalinità M	ppm (CaCO3)		MAR - GIO	50	180
Cloruri	ppm (Cl-)		S	28,4	71
Solfiti	ppm (SO3)	5 ÷ 15	G	4	10
Fosfato	ppm (PO4)	10 ÷ 20	2/W	<5	<5
Silice	ppm (SiO2)	10 ÷ 20	S		2,77
Ferro totale	ppm (Fe)		2/W	<0,02	0,04
NC				4,00	13,32

Data		Valori riferimento	frequenza	29/04/2025	26/05/2025
Parametri analitici	REC. COND.				
Ph		8 ÷ 8,2	G	7,54	8,19
Cond.	μS/cm		G	56,8	27,5
Durezza tot	ppm (CaCO3)		1/W	0	0
Alcalinità P	ppm (CaCO3)		1/W	0	0
Alcalinità M	ppm (CaCO3)		1/W	5	<5
Ferro totale	ppm (Fe)		1/W	<0,02	<0,02