

INTERVENTO SULL'APPARECCHIATURA

in conformità all'art. 2 e art. 15 del D.P.R. n. 43 /2012

N. 1 / A del 24/03/2016

Cliente	AGRUMI-GEL s.r.l.
Indirizzo:	C/da Girotta - 98051 BARCELLONA P.G. (ME)
luogo di installazione:	come sopra
Persona di riferimento (nome e telefono)	CALABRO' GIUSEPPE 090 9707330
Tipologia di impianto	Pompa di Calore
Marca	AIRWELL
Modello	AQL035COB
Matricola	2752605671
N° di riferimento impianto	A
Tipologia d'intervento	☐ riparazione ☒ controllo periodico ☐ verifica entro 30gg. ☐ prova / controllo del sistema di rilevamento delle perdite (se esiste)

Interventi sull'apparecchiatura

Prova / controllo per il rilevamento delle perdite

Metodo di ricerca perdite:	☒ Diretto ☐ Indiretto
Tipo di cercafughe:	☒ Elettronico (marca e sensibilità): wigam WIG ZX-1E <5 gr./AN ☐ Schiuma ☐ altro
Descrizione intervento:	
Risultato:	<u>ASSENZA DI FUORIE</u>

Aggiunta di refrigerante

Quantità kg.	Tipo di refrigerante		
Motivo dell'aggiunta:	☐ Manutenzione ☐ Riparazione ☐ Altro		
Causa della perdita:			

Recupero / eliminazione di refrigerante

Quantità recuperata / eliminata in kg.:	Tipo di refrigerante:		
Motivo recupero/eliminazione:	☐ manutenzione ☐ riparazione ☐ smaltimento definitivo		
Osservazioni:			

DATI IDENTIFICATIVI DEL TECNICO/IMPRESA DI ASSISTENZA

Tecnico qualificato:	GIUSEPPE ADAMO	Id. Fgas:	00123 - PR 0001049
Impresa:	CLIMA SERVICE di Adamo G.ppe	Id. Fgas:	Cert. Defin. n° IT251510
Partita I.V.A. :	01835720812		
N. Documento fiscale (da conservare nel registro):			
Osservazioni da parte del cliente:			

Firma del tecnico CLIMA SERVICE di Giuseppe Adamo Timbro e firma del cliente

C/da Strada 1036 - 91023 Marzocca (TP)
Tel./Fax 0913/81560 e-mail:climadep@gmail.it

Agrumi-Gel S.r.l.
Contrada Girotta
98051 BARCELLONA P.G. (ME)
Pb. 091 549 800 805