

LIBRETTO IMPIANTO N. 05/14

Estremi del gestore dell'apparecchiatura o impianto

Nome:	Agrumi Gel Srl
Indirizzo:	S.P. Centineo Portosalvo Fraz. C/da Girotta Barcellona P.G. (ME)
Telefono:	090/970.73.30
Fax:	090/979.79.67
E-mail:	agrumigel@agrumigel.it
Attività:	Trasformazione agrumi e loro derivati

Caratteristiche dell'apparecchiatura o impianto

Tipo:	SW 2x500 MT SABROE
Località:	Dietro parete triturazione
Tipo di refrigerante:	R 22
Carica di refrigerante (kg):	20

Estremi del manutentore

Nome e qualifica 1:	Duca Biagino - Frigorista
Azienda:	Progetti Impianti Srl - S. Filippo del Mela (ME)
Partita IVA:	01618650830
Numero di iscrizione elenco professionale 2:	126727

Recupero delle sostanze controllate

Tipologia della sostanza controllata recuperata:	
Quantità:	
Data del recupero:	
Tipologia del refrigerante sostitutivo:	
Quantità del refrigerante sostituito:	
Data dell'ultimo controllo:	

Verifica Iniziale

Data verifica iniziale:	
-------------------------	--

Verifica Periodica

Data verifica periodica:	27 Gennaio 2014
Tipo e sensibilità del cercafughe:	WIGAM - MOD. XP 1A sensibilità 3g/anno

Risultato dei controlli

assenza di fughe

una o più fughe riparate: quantità di refrigerante aggiunto (kg) in seguito alla fuga:
fughe che richiedono l'interruzione del funzionamento dell'impianto da riparare entro:

Riparazione Fuga:

Data della riparazione fuga:

Descrizione della riparazione:

☒	SI	☐	NO

PROGETTI IMPIANTI s.r.l.

Via Nazionale Archi, 291
98044 S. Filippo del Mela (ME)
Part. IVA e Cod. Fisc.: 01 618 650 830

Data: 27 Gennaio 2014

Firma del Manutentore:

Firma dell'operatore - responsabile impianto o apparecchiatura:

1 Nome del manutentore dell'apparecchiatura o dell'impianto

2 Numero iscrizione all'albo professionale presso le Camere di Commercio

Agrumi-Gel S.r.l.
Contrada Girotta
98051 BARCELLONA P.G. (ME)
Part. IVA 01548 800 835