




Agrumi-Gel s.r.l.

PIANO E RAPPORTI DI PROVA DELLE PROCEDURE DI EMERGENZA
ANNO 2023-2024

Cod. MA 08.03
Rev. 11
Data 03/10/2022
Emesso da: Elsa Liga
Approvato da: Salvatore Rizzo
Motivo revisione: Aggiornamento
Pag. 1 di 1












Emergenza (v. PA 08.02)	Periodicità della prova	Responsabile esecuzione prova	Data prevista per la prova	Data di effettuazione della prova	Firma del Responsabile Esecuzione prova	Firma RGA
Prova di evacuazione	Annuale	Rizzo Salvatore	Gennaio 2025	09/01/2025		
Malfunzionamento depuratore	Annuale	Micalizzi Roberta	Dicembre 2024	30/12/2024		
Sversamenti accidentali di lubrificanti o carburanti in aree scoperte	Annuale	Mazzeo Francesco	Gennaio 2025	08/01/2025		
Perdita di ammoniaca dall'impianto della centrale frigo	Annuale	Andrea Picciolo	Gennaio 2025	13/01/2025		

VERBALE DI ADDESTRAMENTO SULL'USO DEI MEZZI ANTINCENDIO E SULLE PROCEDURE DI EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA.

In data odierna, 09.01.2025, presso il sito produttivo dell'Agrumi-Gel S.r.l., il sottoscritto Rizzo Salvatore ha provveduto ad effettuare l'addestramento del personale sull'uso dei mezzi antincendio e la prova di evacuazione con simulazione di emergenza incendio.

L'addestramento è iniziato alle ore 09:20 ed è terminato alle 11:30 procedendo con la prova di evacuazione che, iniziata alle ore 11:45 con l'avviso di allarme a mezzo sirena, si è conclusa, senza alcun incidente, nell'arco di 2 minuti, nel punto di ritrovo al centro del piazzale e in quello vicino agli uffici.

Alla prova hanno partecipato tutti i dipendenti di seguito riportati:

COGNOME	NOME	FIRMA
Aspa	Giuseppe	
Bonarrigo	Francesco	
Calabrò	Provvidenza	
Calderone	Renato	
Cannizzaro	Antonino	
Giorgianni	Giovanni	
Gugliotta	Azzurra	
Iannello	Felice	
Iannello	Giovanna	
Imbesi	Antonino	
Imbesi	Mario	
Italiano	Letizia	
La Malfa	Lorenzo	
Mazzeo	Francesco	
Mazzeo	Rosario	
Micalizzi	Roberta	
Picciolo	Andrea	
Russo	Rocco Antonio	
Scavello	Francesco	
Venuto	Cettina	
Visalli	Tonino	

Il Responsabile


Agrumi-Gel s.r.l.
 Contrada Girona
 98051 SANTELLONA (ME)
 P. IVA 01549800835


VERBALE PROVA SVERSAMENTI ACCIDENTALI DI LUBRIFICANTI O CARBURANTI IN AREE SCOPERTE

In data 08/01/2025, alle ore 09:30, abbiamo simulato lo sversamento accidentale di lubrificanti e carburanti in aree scoperte.


Il Responsabile del reparto per ovviare a tale problema ha dato direttive all'operatore di utilizzare materiale assorbente per asciugare gli sversamenti di olio e carburante e circondare la zona adiacente in modo tale da contenere ed eliminare quanto presente nelle aree, ed evitare l'infiltrazione nel terreno degli stessi liquidi e la contaminazione della rete fognaria.

Alle ore 10:20, rilevata la scomparsa degli olii e dei carburanti viene ripristinato lo stato dei luoghi. L'operatore ha riposto il materiale assorbente usato negli appositi contenitori per la raccolta differenziata ed infine si dichiara conclusa la prova.

RGA

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, written over a horizontal line.

Sig. Francesco Mazzeo

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Francesco Mazzeo', written over a horizontal line.

VERBALE PROVA MALFUNZIONAMENTO DEPURATORE

In data 30/12/2024, alle ore 8:30, abbiamo simulato il malfunzionamento delle pompe di invio reflui standardizzati al digestore primario (pompe 102 A e 102 B).


Il Responsabile del reparto per ovviare a tale problema ha dato direttive all'operatore di turno di collegare l'aspirazione della pompa di scorta direttamente sulla valvola di fondo della vasca di equalizzazione e mandata su una valvola posta sul collettore della tubazione di ingresso del Digestore primario.

Alle ore 10:00, ripristinato lo stato originale dei sistemi, verificato il funzionamento degli stessi, si è dichiarata conclusa la prova.

RGA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'RGA', written over a horizontal line.

MICALIZZI ROBERTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Roberta Micalizzi', written over a horizontal line.

VERBALE PROVA PERDITE ACCIDENTALI DI AMMONIACA DALL'IMPIANTO DELLA CENTRALE FRIGO

In data 13/01/2025, alle ore 10:30, abbiamo simulato la fuoriuscita accidentale di ammoniaca dal circuito di scambio presente nella centrale frigo.

Una volta rilevata una perdita di ammoniaca allo stato gassoso (ammoniaca in aria < 4 ppm) la centralina ha attivato gli estrattori di aria ed un segnale di allarme visivo luminoso.

Udito il suono proveniente dalla centrale frigo il responsabile ha avvisato l'operatore preposto che ha indossato prontamente i dispositivi di protezione DPI previsti e si è avviato presso la centrale per verificare il corretto funzionamento della centralina ed eventualmente chiudere manualmente il circuito dell'ammoniaca per interrompere le fuoriuscite e spegnere tutte le macchine che alimentano tale circuito.


A questo punto l'operatore ha avvisato i responsabili dell'accadimento in modo da attivare le procedure di riparazione manutenzione e azioni correttive (qualora fosse necessario) necessarie per ripristinare lo stato di normale funzionamento degli impianti.

Alle ore 11:20, verificato il normale funzionamento della centralina di allarme, resettati gli allarmi intervenuti, si è dichiarata conclusa la prova.

RGA

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials, positioned above a dashed horizontal line.

Andrea Picciolo

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Andrea Picciolo', positioned above a dashed horizontal line.