

Check liste : Groupe Électrogène


N°	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الحد
	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Marque : **PECASIS** Numéro :
 Nom du vérificateur : **MEHAMED Gadi**
 Avant le démarrage

1. Symbole de danger
 2. État général de groupe électrogène
 3. Emplacement de groupe électrogène (stabilité, espace disponible...)
 4. Mise à la terre
 5. Bac de rétention
 6. Câble (s) protégé par gaine
 7. Étanchéité
 8. Interrupteur
 9. Disjoncteur
 10. Arrêt d'urgence
 11. Plastron de prises
 12. Bornier de raccordement
 13. Porte accès à la maintenance, contrôle commande...
 14. Coffret de commande
 15. Absence de fuite
 16. Extincteur

Observations :

Norm et Visa	Lundi	Mardi	Mercredi	Judi	Vendredi	Samedi
Conducteur (Vérificateur)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chef d'équipe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HSE	✓	✓	✓	✓	✓	✓



En cas de problème des points de la check-list, contacter votre hiérarchie avant l'utilisation de l'engin !
 في حالة وجود أي مشكلة في القائمة، اتصل بالهيكلة قبل استخدام الآلية