



Rapport de visite

Contrôle périodique réglementaire « Appareils ou machines »

Rapport N° : A.ASS/REG/43/07/25 Révision N° : 01

Contrôle réglementaire d'un groupe électrogène.

Client : **SGTM**
Lieux d'examen : **VIADUC LAAYOUN**

Date de l'édition : 14/07/2025

Rapport n° : A.ASS/REG/43/07/25

Révision : 01

Page : 5

S2G TEST INDUSTRIEL, SARL
Certificat de conformité A
3ème étage Bureau 21
Mohammedia (2)



Rapport de visite

Contrôle périodique réglementaire « Appareils ou machines »

Rapport N° : A.ASS/REG/43/07/25 Révision N° : 01

1. OBJET :

Objet de la mission

2. REGLEMENTATION

Les appareils ou les machines et les catégories des appareils ou des machines pour lequel l'employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques sont soumis aux textes réglementaires ci -après :

- Loi n° 65-99 relative au code du travail promulguée par le dahir n° 01-03-194 du 14 Rejeb 1424 (11 septembre 2003) notamment son article 287 ;
- Arrêté du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle n° 93-08 du 6 Joumada I 1429 (12 mai 2008) fixant les mesures d'application générales et particulières relatives aux principes énoncés par les articles de 281 à 291 du code de travail.
- Décret n° 2-12-236 du 21 Moharrem 1435 (25 novembre 2013) : fixant les conditions d'utilisation d'appareils ou de machines susceptibles de porter atteinte à la santé des salariés ou de compromettre leur sécurité ;
- Arrêté du ministre du travail et de l'insertion professionnelle n° 1281-18 du 26 Joumada II 1439 (15 mars 2018) : déterminant les appareils ou les machines et les catégories des appareils ou de machines pour lequel l'employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques et fixant la périodicité des vérifications, leur nature et leur contenu

3. DONNEES DE VERIFICATION

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Inspecteur | Equipe S2G |
| Compte rendu de fin de visite | Fait par Equipe S2G |
| Lieu d'intervention | VIADUC LAAYOUN |
| Date d'intervention | 14/07/2025 |
| Date de la dernière vérification | 14/07/2025 |
| Date de la prochaine vérification | |
| Type de vérification | Contrôle périodique réglementaire |

Légende /abréviation :

A : Applicable
NA : Non Applicable
C : Conforme
NC : Non Conforme



Rapport de visite

Contrôle périodique réglementaire « Appareils ou machines »

Rapport N° : A.ASS/REG/43/07/25 Révision N° :01

4. IDENTIFICATION DE LA MACHINE :

| | |
|--------------|--------------------|
| Désignation | GROUPE ELECTROGENE |
| Constructeur | ATLAS COPCO |
| Type | QES 250 |
| N° de série | WUP502761 |
| Code | 100687 |

5. EXAMEN DOCUMENTAIRE

| | A/NA | C/NC | COMMENTAIRES |
|--|------|------|--------------|
| Carnet de maintenance | A | C | |
| Affichage divers (plaque constructeur) | A | C | |
| Consignes de securit et d'utilisation | A | C | |
| Déclaration de conformité/marquage CE ou autre | A | C | |
| Notice d'installation et d'utilisation | A | C | |
| Notice d'instruction | A | C | |
| Rapport de vérification | A | C | |

6. EXAMEN DE L'ETAT DE CONSERVATION DU MATERIEL

a- Vérification visuelle de l'état physique du matériel

| | A/NA | C/NC | COMMENTAIRES |
|--|------|------|--------------|
| Etat de propreté | A | C | |
| Stabilité de la machine sur ses bâtis | A | C | |
| Fixation des éléments de protection | A | C | |
| Etat des matériaux | A | C | |
| Etat des filtres et des échappements | A | C | |
| Etat des liaisons et raccordement électriques | A | C | |
| Etat des liaisons et raccordement hydrauliques et pneumatiques | A | C | |



Rapport de visite

Contrôle périodique réglementaire « Appareils ou machines »

Rapport N° A.ASS/REG/43/07/25 Révision N° : 01

b- Vérification des éléments fonctionnels

| | A/AN | C/NC | COMMENTAIRES |
|---------------------------------------|------|------|--------------|
| Dispositifs de protection | A | C | |
| Bruits | A | C | |
| Vibration | A | C | |
| Température | A | C | |
| Arrêt d'urgence | A | C | |
| Dispositifs d'arrêt automatique | A | C | |
| Dispositifs d'actionnement volontaire | A | C | |

c- vérification de l'état des indicateurs

| | A/AN | C/NC | COMMENTAIRES |
|-------------|------|------|--------------|
| Manomètre | A | C | |
| Thermomètre | A | C | |
| Tachymètre | NA | | |



Rapport de visite

Contrôle périodique réglementaire « Appareils ou machines »

Rapport N° : A.ASS/REG/43/07/25 Révision N° : 01

7- CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATION : **satisfaisant**


Ce groupe électrogène est en état. Il peut être remis en service.

NOM ET VISA DU VERIFICATEUR

Equipe S2G


S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm. A
3ème Etage Bureau N°21
Mohammedia (2)

VISA DE DIRECTION


S2G
Co.
3ème Etage Bureau N°21
Mohammedia (2)

