



Rapport de visite

Contrôle périodique réglementaire « Appareils ou machines »

Rapport N° : RB/REG/154/12/25

Révision N° : 01

Contrôle périodique réglementaire de Groupe électrogène

Client : SGTM
Lieu d'intervention : FROUCH TANGER

Date de l'édition : 18/12/2025

Rapport n° : RB/CR/154/12/25

Révision : 01

Page : /5

S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm. A
3ème Etage Bureau N° 21
Mohammedia (2)



Rapport de visite

Contrôle périodique réglementaire « Appareils ou machines »

Rapport N° : RB/REG/154/12/25 :01

1. OBJET :

Contrôle périodique réglementaire des appareils ou des machines

2. REGLEMENTATION

Les appareils ou les machines et les catégories des appareils ou des machines pour lequel l'employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques sont soumis aux textes réglementaires ci-après :

- Loi n° 65-99 relative au code du travail promulguée par le dahir n° 01-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) notamment son article 287 ;
- Arrêté du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle n° 93-08 du 6 jourada I 1429 (12 mai 2008) fixant les mesures d'application générales et particulières relatives aux principes énoncés par les articles de 281 à 291 du code de travail.
- Décret n° 2-12-236 du 21 Moharrem 1435 (25 novembre 2013) : fixant les conditions d'utilisation d'appareils ou de machines susceptibles de porter atteinte à la santé des salariés ou de compromettre leur sécurité ;
- Arrêté du ministre du travail et de l'insertion professionnelle n° 1281-18 du 26 jourada II 1439 (15 mars 2018) : déterminant les appareils ou les machines et les catégories des appareils ou de machines pour lequel l'employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques et fixant la périodicité des vérifications , leur nature et leur contenu

3. DONNEES DE VERIFICATION

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Inspecteur | EQUIPE S2G |
| Compte rendu de fin de visite | FAIT PAR EQUIPE S2G |
| Lieu d'intervention | FROCH TANGER |
| Date d'intervention | 18/12/2025 |
| Date de la dernière vérification | 18/12/2025 |
| Date de la prochaine vérification | |
| Type de vérification | Vérification réglementaire périodique |

Légende /abréviation :

A : Applicable
NA : Non Applicable
C : Conforme
NC : Non Conforme



Rapport de visite

Contrôle périodique réglementaire « Appareils ou machines »

Rapport N°: RB/REG/154/12/25

Révision N° :01

4. IDENTIFICATION DE LA MACHINE :

| | |
|-------------|--------------------|
| Désignation | Groupe électrogène |
| CODE | 100350 |
| MODELE | C90D5 |
| SERIE | E12140016 |

5. EXAMEN DOCUMENTAIRE

| | A/NA | C/NC | COMMENTAIRES |
|--|------|------|--------------|
| Carnet de maintenance | A | C | |
| Affichage divers (plaque constructeur) | A | C | |
| Consignes de securit et d'utilisation | A | C | |
| Déclaration de conformité/marquage CE ou autre | A | C | |
| Notice d'installation et d'utilisation | A | C | |
| Notice d'instruction | A | C | |
| Rapport de vérification | A | C | |

6. EXAMEN DE L'ETAT DE CONSERVATION DU MATERIEL

a- Vérification visuelle de l'état physique du matériel

| | A/NA | C/NC | COMMENTAIRES |
|--|------|------|--------------|
| Etat de propreté | A | C | |
| Stabilité de la machine sur son bâtis | A | C | |
| Fixation des éléments de protection | A | C | |
| Etat des matériaux | A | C | |
| Etat des filtres et des échappements | A | C | |
| Etat des liaisons et raccordement électriques | A | C | |
| Etat des liaisons et raccordement hydrauliques et pneumatiques | A | C | |

Rapport de visite

Contrôle périodique réglementaire « Appareils ou machines »

Rapport N° : RB/REG/154/12/25

Révision N° :01

b- Vérification des éléments fonctionnels

| | A/NA | C/NC | COMMENTAIRES |
|---------------------------------------|------|------|--------------|
| Dispositifs de protection | A | C | |
| Bruits | A | C | |
| Vibration | A | C | |
| Température | A | C | |
| Chocs | NA | C | |
| Dispositifs d'arrêt automatique | A | C | |
| Dispositifs d'actionnement volontaire | A | C | |

c- Vérification des réglages et des jeux

| | A/NA | C/NC | COMMENTAIRES |
|--|------|------|--------------|
| Niveau des fluides | A | C | |
| Pression d'air | NA | | |
| Etat des ressorts (freinage, embrayage...) | NA | | |
| Appréciation des jeux anormaux dans les organes mécaniques de commande | A | C | |
| L'état des pièces d'usure (garniture de freins et d'embrayage) | NA | | |
| Réglage des fins de courses | NA | | |

d- vérification de l'état des indicateurs

| | A/NA | C/NC | COMMENTAIRES |
|------------------------------|------|------|--------------|
| Manomètre | NA | | |
| Thermomètre | NA | | |
| Tachymètre | NA | | |
| Dispositifs de signalisation | A | C | |



Rapport de visite

Contrôle périodique réglementaire
« Appareils ou machines »

Rapport N°: RB/REG/154/12/25

Révision N° :01

7- CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATION :

Ce Groupe électrogène Est conforme, il peut être remis en service.

NOM ET VISA DU VERIFICATEUR

VISA DE DIRECTION

S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm. A
3eme Etage Bureau N°21
Mohammedia (2)

S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm. A
3eme Etage Bureau N°21
Mohammedia (2)

