

En application du texte de référence : Dahir du 09 Septembre 1953

Déterminant les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les Ascenseurs et monte-charge, ainsi que de l'arrêté du 03 novembre 1953 fixant les conditions de vérification

CLIENT : SGTM
LIEU D'INTERVENTION : AEROPORT AGADIR

APPAREIL EXAMINE :

Désignation : Grue à tour
Constructeur : XCMG
Type : XGT5211C-5S2
Série : XUG0063WSPC03093
Fleche : 52m
Hauteur : 32m
Code : 60612
CMU : 2T400

RESULTAT DE L'EXAMEN :

Les essais statiques et dynamiques sont satisfaisants;
Cette grue à tour Est conforme, elle peut être mise en service.

DATE D'INSPECTION

10/12/2025

VISA INSPECTEUR

B.RACHIDI

B.RACHIDI
Inspecteur agréé
S2G TEST INDUSTRIEL sari

VISA DIRECTION

S2G TEST INDUSTRIEL sari
Central Park Imm. A
3ème Etage Bureau N°21
Mohammedia ①

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

Aspect générale	Pas d'anomalie notable	
Structure	Etat des organes Stabilité	Satisfaisant Conforme Bonnes tenues
	Freins d'immobilisation Rotation Manette	Conforme Conforme
Mécanisme de levage	Flèche Treuil Freins de rotation Fin de course distribution Fins de course de levage Câble de levage Moufle /linguet de sécurité Crochet Chariot	conforme conforme Conforme Conforme Conforme conforme Conforme Conforme Conforme
Dispositifs de sécurité	Limiteur de charge Arrêt d'urgence Lutte contre l'incendie Indicateur de portée Verrouillage des commandes Visibilité Klaxonne Affichage des consignes de sécurité Anémomètre Essuie-glace Accès Garde corps Goupille Echelle Paliers	Conforme Fonctionne En place Voir tableau de charge Par un arrêt d'urgence Bonne conforme Affiché En place Conforme Conforme Conforme En place Conforme Conforme
Installation électrique	- Protection contre les contacts directs - Protection contre les contacts indirects	Conforme Conforme

DATE D'INSPECTION

VISA INSPECTEUR

VISA DIRECTION

10/12/2025

B.RACHIDI
Inspecteur agréé
S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm. A
3eme Etage Bureau N°21
Mohammedia (1)

ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

Essai de fonctionnement	Mouvements verticaux en charge en PV et GV	conforme
	Mouvement d'orientation	conforme

Flèche Principale	ESSAIS
Charge en statique	1T300 Sur une porte de 45m
Charge dynamique	1T Sur une porte de 44m

CONCLUSION
<p>Les essais statiques et dynamiques sont satisfaisants; Cette grue à tour Est conforme, elle peut être mise en service.</p>

DATE D'INSPECTION

VISA INSPECTEUR

VISA DIRECTION

10/12/2025

B.RACHIDI

B.RACHIDI
Inspecteur agréée
S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm. A
3ème Etage Bureau N°21
Mohammedia ①

