code : M0639

SGTM SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC	**FORMULAIRE D'INSPECTION DU GROUPE ELECTROGENE**	**Référence :** HSE-INSP-00020 **Date de création :** 01/02/2025 V1 **Page :** 1/1

Date : 12/02/2026	**Chantier : Port NWM**	**DP : M.MOKHTARI**	**RS : A.ELKADI**
Vérificateur : M.OUHSSAINE	**Fonction : SUPERVISEUR HSE**	**N° Groupe électrogène :** DEUTZ	**Numéro de série:** 129 SN080

	C	N.C	S.O	Observations
Contrôle réglementaire du groupe électrogène	✓			
Présence du bac de rétention			✓	
Absence de fuites hydraulique huile, gasoil...		✓		
Etanchéité des circuits		✓		
Absence de détérioration des flexibles		✓		
Mise à la terre			✓	
Câbles électriques		✓		
Présence d'arrêt d'urgence		✓		
Présence d'un extincteur adéquat			✓	
Absence de dégagement de fortes fumées		✓		
Absence de fort bruit lors de l'utilisation		✓		
Affichage de sécurité	✓			

C : Conforme **N.C** : Non conforme **S.O** : Sans objet

Autorisation d'utilisation : OUI ☐ NON ☐	Le 12/02/2026	**Visa du vérificateur :**

Scanné avec CamScanner