CONTROL LIBRO DEL EDIFICIO

00 02 01

Red de saneamiento

Red de saneamiento: Arquetas (00 02 01) (O - 1 años / M - 5 años)

Técnico Cabecera: Fernando Artimez Talavera **Fecha:** 01/02/2026

✓ CONTROLES

PERIODO	INSPECCIÓN	OK
Cada Año **Recomendable**	**O** - OPERARIO: Limpieza de las arquetas, al final del verano. Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial atención a las posibles fugas. Comprobación del estado de las bombas de achique, incluyendo las de reserva, si hubiera sido necesaria su implantación para poder garantizar el drenaje.	✓

✓ PRECAUCIONES

Tener en cuenta precauciones necesarias.

✓ PRESCRIPCIONES

Si se observara la existencia de algún tipo de fuga (detectada por la aparición de manchas o malos olores), deberá procederse rápidamente a su localización y posterior reparación.

En el caso de arquetas sifónicas o arquetas sumidero, se deberá vigilar que se mantengan permanentemente con agua, especialmente en verano.

La tapa de registro debe quedar siempre accesible, para poder efectuar las labores de mantenimiento de forma cómoda.

Cuando se efectúen las revisiones periódicas para la conservación de la instalación se repararán todos los desperfectos que pudieran aparecer.

Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, se deberá revisar y desatascar los sifones y válvulas.

Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso que pueda alterar su normal funcionamiento será realizada previo estudio y bajo la dirección de un técnico competente.

✓ PROHIBICIONES

No se modificarán, ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin consultar a un técnico competente.

En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los registros de las arquetas.

FECHA INSPECCIÓN	CONTROL	OBSERVACIONES
18/03/25		- De acuerdo a mantenimiento