CONTROL LIBRO DEL EDIFICIO

19 04 01

Urbanización

Iluminación exterior: Alumbrado de zonas peatonales y jardin (19 04 01) (M - 1 años)

Técnico Cabecera: Fernando Artimez Talavera **Fecha:** 01/02/2026

✓ CONTROLES

PERIODO	INSPECCIÓN	OK
Cada Año **Recomendable**	**M** - OPERARIO MANTENIMIENTO-ESPECIALISTA: Comprobación de la iluminancia, que se efectuará con luxómetro.	✓

✓ PRECAUCIONES

Cortar la corriente antes de manipular cualquier luminaria.

Usar EPIs eléctricos (guantes aislantes, calzado dieléctrico).

Evitar trabajar con humedad o lluvia.

Mantener las arquetas limpias y sin agua.

Proteger el cableado enterrado durante trabajos de jardinería.

Verificar que las luminarias mantienen su grado IP (estanqueidad).

Asegurar que las balizas no quedan enterradas por tierra o vegetación.

✓ PRESCRIPCIONES

Si se observara rotura o deterioro de los anclajes del báculo, deberán sustituirse los componentes que lo precisen.

Deberán entregarse a la propiedad planos de la instalación realizada y detalles del flujo mínimo de reposición de las lámparas.

Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será estudiada por un técnico competente.

Cuando se observen anomalías en su funcionamiento deberá avisarse a un técnico competente.

Todas las reparaciones deberán efectuarse por un técnico competente.

Se reemplazarán según un plan de reposición en función de factores económicos.

CONTROL LIBRO DEL EDIFICIO

19 04 01

Urbanización

Iluminación exterior: Alumbrado de zonas peatonales y jardin (19 04 01) (M - 1 años)

Técnico Cabecera: Fernando Artimez Talavera **Fecha:** 01/02/2026

✓ PROHIBICIONES

No se realizará ninguna modificación que disminuya sus valores de iluminación.

No se utilizarán productos abrasivos en su limpieza.

No manipular cuadros eléctricos sin técnico autorizado.

No sustituir drivers o lámparas por modelos no homologados.

No abrir luminarias sin desconectar la corriente.

No permitir cables expuestos o sin protección.

No instalar luminarias sin grado IP adecuado para exterior.

No permitir oxidación activa en postes o anclajes.

No realizar empalmes improvisados o sin cajas estancas.

FECHA INSPECCIÓN	CONTROL	OBSERVACIONES
30/12/25		-Se limpian las luminarias. -No se realizan pruebas.