CONTROL LIBRO DEL EDIFICIO

19 04 04

Urbanización

Iluminación exterior: Alumbrado viario (19 04 04) (M- Cada 1 años)

Técnico Cabecera: Fernando Artimez Talavera **Fecha:** 01/02/2026

✓ CONTROLES

PERIODO	INSPECCIÓN	OK
Cada Año **Recomendable**	**M** - OPERARIO MANTENIMIENTO-ESPECIALISTA: Comprobación de la iluminancia, que se efectuará con luxómetro.	

✓ PRESCRIPCIONES

Si se observara rotura o deterioro de los anclajes del báculo, deberán sustituirse los componentes que lo precisen.

Deberán entregarse a la propiedad planos de la instalación realizada y detalles del flujo mínimo de reposición de las lámparas.

Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será estudiada por un técnico competente.

Cuando se observen anomalías en su funcionamiento deberá avisarse a un técnico competente.

Se reemplazarán según un plan de reposición en función de factores económicos.

Todas las reparaciones deberán efectuarse por un técnico competente.

✓ PROHIBICIONES

No se realizará ninguna modificación que disminuya sus valores de iluminación.

No se utilizarán productos abrasivos en su limpieza.

FECHA INSPECCIÓN	CONTROL	OBSERVACIONES
30/12/25		- No realizado.