CONTROL LIBRO DEL EDIFICIO

19 07 04

Urbanización

Equipamiento exterior (19 07 04) (M - 1 años)

Técnico Cabecera: Fernando Artimez Talavera **Fecha:** 01/02/2026

✓ CONTROLES

PERIODO	INSPECCIÓN	OK
Cada Año **Recomendable**	**M** - OPERARIO MANTENIMIENTO-ESPECIALISTA: Comprobación del buen estado de los equipamientos y, en su caso, reposición por uno de características similares.	✓

✓ PRECAUCIONES

Sólo se podrán admitir los toboganes de material inoxidable, lisos y sin juntas ni solapas que puedan producir lesiones a usuarios, debiéndose situarse en zonas debidamente acotadas y señalizadas.

✓ PRESCRIPCIONES

Deberán instalarse escaleras a una distancia no superior a 15 m de una a otra.

Las escaleras estarán empotradas, tendrán peldaños antideslizantes y carecerán de aristas vivas, alcanzando bajo el agua la profundidad suficiente para salir con comodidad del vaso lleno.

Los suelos de las duchas serán antideslizantes.

La limpieza y desinfección de los equipamientos deberá realizarse por el encargado de mantenimiento y se hará con la frecuencia necesaria y como mínimo una vez al día, siempre en ausencia de los usuarios.

✓ PROHIBICIONES

Se prohíbe la existencia de canalillo o lavapies circundante al vaso de la piscina.

Excepto en los vasos de saltos, se prohíbe la existencia de palancas de saltos y trampolines.

FECHA INSPECCIÓN	CONTROL	OBSERVACIONES
30/12/25		- No realizado.